

Altistart 48

Guide d'exploitation
User manual
Bedienungsanleitung
Guía de explotación
Guida all'impiego

10/2009



Démarreurs-ralentisseurs progressifs,
Soft start- soft stop units,
Sanftanlasser,
Arrancadores, ralentizadores
progresivos,
Avviatori-rallentatori progressivi.

Altistart 48

Démarrateurs-ralentisseurs progressifs

page 3

FRANÇAIS

Soft start-soft stop units

page 85

ENGLISH

Sanftanlasser

page 165

DEUTSCH

Arrancadores, ralentizadores progresivos

page 251

ESPAÑOL

Avviatori-rallentatori progressivi

page 333

ITALIANO

D'une façon générale toute intervention, tant sur la partie électrique que sur la partie mécanique de l'installation ou de la machine, doit être précédée de la coupure de l'alimentation contrôle (CL1 - CL2) et puissance (1/L1 - 3/L2 - 5/L3) de l'Altistart 48.

En exploitation le moteur peut être arrêté par suppression de l'ordre de marche alors que le démarreur reste sous tension. Si la sécurité du personnel exige l'interdiction de tout redémarrage intempestif, ce verrouillage électronique est insuffisantp: prévoir une coupure sur le circuit de puissance.

Le démarreur comporte des dispositifs de sécurité qui peuvent en cas de défauts commander l'arrêt du démarreur et par là-même l'arrêt du moteur. Ce moteur peut lui-même subir un arrêt par blocage mécanique. Enfin, des variations de tension ou des coupures d'alimentation peuvent également être à l'origine d'arrêts.

La disparition des causes d'arrêt risque de provoquer un redémarrage entraînant un danger pour certaines machines ou installations, en particulier pour celles qui doivent être conformes aux réglementations relatives à la sécurité.

Il importe donc que, dans ces cas-là, l'utilisateur se prémunisse contre ces possibilités de redémarrage notamment par l'emploi d'un détecteur de vitesse basse, provoquant en cas d'arrêt non programmé du moteur, la coupure de l'alimentation du démarreur.

Les produits et matériels présentés dans ce document sont à tout moment susceptibles d'évolution ou de modification tant au plan technique et d'aspect que de l'utilisation. Leur description ne peut en aucun cas revêtir un aspect contractuel.

L'installation et la mise en œuvre de ce démarreur doivent être effectuées conformément aux normes internationales IEC et aux normes nationales de son lieu d'utilisation. Cette mise en conformité est de la responsabilité de l'intégrateur qui doit respecter entre autres, pour la communauté européenne, la directive CEM.

Le respect des exigences essentielles de la directive CEM est conditionné notamment par l'application des prescriptions contenues dans ce document.

L'Altistartp48 doit être considéré comme un composant, ce n'est ni une machine ni un appareil prêt à l'utilisation selon les directives européennes (directive machine et directive compatibilité électromagnétique). Il est de la responsabilité de l'intégrateur final de garantir la conformité de sa machine à ces normes.

Les étapes de la mise en œuvre	9
Configuration usine	11
Recommandations préliminaires	12
Caractéristiques techniques	13
Recommandations d'emploi	14
Association démarreur-moteur	17
Encombrement	23
Précautions de montage	25
Montage en coffret ou armoire	26
Borniers puissance	27
Borniers contrôle	33
Câblage / Commandes RUN - STOP	34
Schéma d'application	35
Protections thermiques	45
Afficheur et programmation	49
Option terminal déporté	52
Menu Réglages SEt	53
Menu Protection PrO	58
Menu Réglages avancés drC	62
Menu Affectation des entrées / sorties IO	66
Menu Paramètres 2ème moteur St2	70
Menu Communication COP	74
Menu Paramètre visualisé SUP	76
Tableau de compatibilité	79
Maintenance	80
Défauts - causes - remèdes	81
Tableaux de mémorisation configuration/réglages	86

Les étapes de la mise en œuvre

1 - Réceptionner l'Altistart 48

- S'assurer que la référence du démarreur inscrite sur l'étiquette est conforme au bordereau de livraison correspondant au bon de commande.
- Ouvrir l'emballage, et vérifier que l'Altistart 48 n'a pas été endommagé pendant le transport.

2 - Fixer l'Altistart 48, en suivant les recommandations page 20 et page 21


3 - Raccorder à l'Altistart 48 :

- Le réseau d'alimentation contrôle (CL1 - CL2), en s'assurant qu'il est hors tension
- Le réseau d'alimentation puissance (1/L1 - 3/L2 - 5/L3), en s'assurant qu'il est hors tension
- Le moteur (2/T1 - 4/T2 - 6/T3) en s'assurant que son couplage correspond à la tension du réseau

Remarque : Si un contacteur de court-circuitage est utilisé, il faut le raccorder en L1 L2 L3 du côté réseau et sur les bornes A2 B2 C2 prévues à cet effet sur l'Altistart 48. Voir schémas page .


Dans le cas d'une utilisation de l'ATS48***Q ou de l'ATS48***YS316 dans les enroulements triangle du moteur suivre les recommandations page , page et schémas page .

Synoptique de la puissance de l'ATS48 :



Les étapes de la mise en œuvre

Configuration usine du bornier contrôle :



Câbler le relais de défaut dans la séquence d'alimentation du contacteur de ligne afin d'ouvrir le circuit électrique en cas de défaut
Pour plus de détail se rapporter aux schémas d'application

Raccorder les ordres de commande RUN (marche) et STOP (arrêt) et si besoin les autres entrées/sorties du bornier.

Stop à 1 (sous tension) et RUN à 1 (sous tension) : commande du démarrage.
Stop à 0 (hors tension) et RUN à 1 ou à 0 : commande de l'arrêt.

4 - Renseignement nécessaire avant la mise sous tension de l'Altistart 48 :

Relever la plaque signalétique moteur. Les valeurs serviront pour la reprise du paramètre (In) du menu SEt.

5 - Mettre le contrôle sous tension (CL1-CL2) sans la partie puissance et sans donner d'ordre de marche

Le démarreur affiche : nLP (pour signaler que la puissance est hors tension)

Le démarreur ATS 48 est configuré en usine pour pouvoir démarrer une application standard ne nécessitant pas de fonction spécifique, avec une classe de protection moteur : classe 10.

Une modification des réglages reste possible suivant la méthode d'accès aux paramètres, page .

Dans tous les cas le paramètre In doit être ajusté à la valeur de courant indiquée sur la plaque moteur.

6 - Mettre la puissance sous tension (1/L1 - 3/L2 - 5/L3)

Le démarreur affiche : rdY (pour signaler que le démarreur est sous tension et prêt)
Donner un ordre "RUN" pour démarrer l'installation.

Préréglages

L'Altistart 48 est préréglé en usine pour les conditions d'emploi les plus courantes :

- Utilisation de l'ATS 48 sur le réseau d'alimentation du moteur (et non inséré en "triangle" dans les enroulements du moteur)
- Courant nominal moteur I_n :
 - ATS 48 ●●●Q : préréglé pour un moteur standard 415 volts 4 pôles
 - ATS 48 ●●●Y : préréglé au courant NEC, moteur 460 volts
- Courant de limitation (I_{Lt}) : 400% du courant I_n du moteur
- Rampe d'accélération (ACC) : 15 secondes
- Couple initial au décollage (tq_0) : 20% du couple nominal
- Arrêt (StY) : Arrêt roue libre (-F-)
- Protection thermique moteur (tHP) : courbe de protection classe 10
- Affichage : rdY (Démarreur prêt) avec tensions puissance et contrôle présentes, courant moteur en fonctionnement
- Entrées logiques :
 - LI1 : STOP
 - LI2 : RUN
 - LI3 : Forçage arrêt roue libre (LIA)
 - LI4 : Forçage mode local (LIL)
- Sorties logiques :
 - LO1 : Alarme thermique moteur (tA1)
 - LO2 : Moteur alimenté (ml)
- Sorties relais :
 - R1 : Relais de défaut (r1l)
 - R2 : Relais de court-circuitage en fin de démarrage
 - R3 : Moteur alimenté (ml)
- Sortie analogique :
 - AO : Courant moteur (OCr, 0 - 20 mA)
- Paramètres de communication :
 - Connecté via la liaison série, le démarreur a l'adresse logique (Add) = « 0 »
 - Vitesse de transmission (tbr) : 19200 bits par seconde
 - Format de communication (FOr) : 8 bits, sans parité, 1 bit de stop (8n1)

Si les valeurs ci-dessus sont compatibles avec l'application, le démarreur peut être utilisé sans modification des réglages.

Recommandations préliminaires

Manutention et stockage


Pour assurer la protection du démarreur avant son installation, manutentionner et stocker l'appareil dans son emballage.

Manutention à l'installation

La gamme Altistart 48 comprend 6 tailles d'appareils, de masses et de dimensions différentes.

Les petits démarreurs peuvent être extraits de leur emballage et installés sans appareil de manutention.

Les gros démarreurs nécessitent l'utilisation d'un appareil de manutention; à cet effet ils sont munis "d'oreilles" de manutention. Respecter les précautions décrites ci-dessous :



Ne pas manipuler le démarreur par les barres de puissance

Caractéristiques techniques


Environnement

Degré de protection	<ul style="list-style-type: none">• IP 20 pour ATS 48D17• à C11•• IP00 pour ATS 48C14• à M12• (1)
Tenue aux vibrations	Selon IEC 68-2-6 : <ul style="list-style-type: none">• 1,5 mm crête de 2 à 13 Hz• 1 gn de 13 à 200 Hz.
Tenue aux chocs	Selon IEC 68-2-27 : <ul style="list-style-type: none">• 15 gn, 11 ms
Pollution ambiante maximale	Degré3 selon IEC 947-4-2.
Humidité relative maximale	93 % sans condensation ni ruissellement, selon IEC 68-2-3
Température de l'air ambiant au voisinage de l'appareil	Pour stockage: -25°C à +70°C Pour fonctionnement: <ul style="list-style-type: none">• - 10 °C à + 40 °C sans déclassement• jusqu'à +60 °C en déclassant le courant de 2 % par °C au dessus de 40°C
Altitude maximale d'utilisation	1000 m sans déclassement (au-delà, déclasser le courant de 2 % par 100 m supplémentaires)
Position de fonctionnement	Verticale à $\pm 10^\circ$



(1) Les ATS 48 de degré de protection IP00 doivent être équipés d'une barrière de protection pour assurer la sécurité des personnes contre les contacts électriques

Couple disponible



Les courbes Cd et Id représentent le démarrage d'un moteur asynchrone en direct sur le réseau.

La courbe Cd1 indique l'enveloppe du couple disponible avec un ATS 48, qui est fonction du courant de limitation ILt. La progressivité du démarrage est obtenue par le contrôle du couple moteur à l'intérieur de cette enveloppe.

Cr : couple résistant, qui doit être toujours inférieur au couple Cd1.

Choix du démarreur-ralentisseur

Un service moteur S1 correspond à un démarrage suivi d'un fonctionnement à charge constante permettant d'atteindre l'équilibre thermique.

Un service moteur S4 correspond à un cycle comprenant un démarrage, un fonctionnement à charge constante et un temps de repos. Ce cycle est caractérisé par un facteur de marche.

L'Altistart 48 doit être choisi en fonction du type d'application "standard" ou "sévère" et de la puissance nominale du moteur. Les applications "standard" ou "sévère" définissent les valeurs limites de courant et de cycle pour les services moteur S1 et S4.



Attention : ne pas utiliser l'Altistart 48 en amont de récepteurs autres que des moteurs (par exemple transformateurs ou résistances sont interdits). Ne pas raccorder des condensateurs de compensation du facteur de puissance aux bornes d'un moteur commandé par un Altistart 48

Application standard

Exemple : pompe centrifuge.

En application standard l'Altistart 48 est dimensionné pour répondre à :

- en service S1 : un démarrage à 4 In pendant 23 secondes ou un démarrage à 3 In pendant 46 secondes, en partant de l'état froid.
- en service S4 : un facteur de marche de 50 % et 10 démarrages par heure, avec 3 In pendant 23 secondes ou 4 In pendant 12 secondes ou un cycle thermiquement équivalent.

Dans ce cas la protection thermique moteur doit être positionnée en classe de protection 10.

Application sévère

Exemple : broyeur.

En application sévère l'Altistart 48 est dimensionné pour répondre à un service S4 avec un facteur de marche de 50 % et 5 démarrages par heure, à 4 In pendant 23 secondes ou un cycle thermiquement équivalent.

Dans ce cas la protection thermique moteur doit être positionnée en classe de protection 20. Le courant In ne doit pas rester à son réglage usine, il doit être ajusté à la valeur indiquée sur la plaque moteur.


Nota : il est possible de surclasser le démarreur d'un calibre, par exemple choix d'un ATS 48D17Q pour un moteur 11 kW - 400 V en service moteur S4.

Pour cela, court-circuiter l'Altistart en fin de démarrage. Ceci permet 10 démarrages par heure à 3 In pendant 23 secondes au maximum ou équivalent et la protection thermique moteur doit être positionnée en classe 10.


Recommandations d'emploi

L'Altistart 48 gamme Q (230-415 V) connecté en ligne avec le moteur ou dans l'enroulement triangle du moteur

L'Altistart 48 connecté dans la ligne d'alimentation du moteur



Le couplage moteur dépend de la tension d'alimentation, **ici en étoile**



Le couplage moteur dépend de la tension d'alimentation, **ici en triangle**

L'Altistart 48 connecté dans l'enroulement triangle du moteur en série avec chaque enroulement

Les ATS48***Q ou ATS48***YS316 associés à des moteurs couplés en triangle peuvent être insérés en série dans les enroulements du moteur. Ils sont ainsi soumis à un courant inférieur au courant en ligne dans un rapport $\sqrt{3}$, ce qui permet d'utiliser un démarreur de plus faible calibre.

Cette possibilité est configurable dans le menu Réglages avancés (dLt = On).


Les réglages du courant nominal et du courant de limitation, ainsi que le courant affiché en fonctionnement restent les valeurs en ligne, évitant le calcul pour l'utilisateur.



Le montage de l'Altistart 48 connecté dans l'enroulement triangle moteur n'est possible que pour les démarreurs ATS48*Q ou ATS48***YS316. Ce montage n'autorise :**

- pas de freinage dynamique
- pas de fonction cascade
- pas de fonction préchauffage

Voir les tableaux page pour définir l'association démarreur-moteur.



Exemple :

Un moteur 400 V de 110 kW avec un courant ligne de 195 A (courant plaqué pour le couplage triangle).

Le courant dans chaque enroulement est égale à $195/\sqrt{3}$ soit 114 A.

On choisira le calibre du démarreur qui possède le courant nominal maximum permanent juste au dessus de ce courant soit le calibre 140 A (ATS48C14Q pour une application standard).

Afin d'éviter ce calcul, utiliser les tableaux pages et qui indiquent directement le calibre du démarreur correspondant à la puissance moteur en fonction du type d'application.



Application standard, réseau 230 / 415 V, démarreur dans la ligne

FRANÇAIS

Moteur		Démarreur 230 / 415 V (+ 10 % - 15 %) - 50 / 60 Hz		
Puissance plaquée moteur 230 V	400 V	Courant max permanent en classe 10	Calibre ICL	Référence démarreur
kW	kW	A	A	
4	7,5	17	17	ATS 48D17Q
5,5	11	22	22	ATS 48D22Q
7,5	15	32	32	ATS 48D32Q
9	18,5	38	38	ATS 48D38Q
11	22	47	47	ATS 48D47Q
15	30	62	62	ATS 48D62Q
18,5	37	75	75	ATS 48D75Q
22	45	88	88	ATS 48D88Q
30	55	110	110	ATS 48C11Q
37	75	140	140	ATS 48C14Q
45	90	170	170	ATS 48C17Q
55	110	210	210	ATS 48C21Q
75	132	250	250	ATS 48C25Q
90	160	320	320	ATS 48C32Q
110	220	410	410	ATS 48C41Q
132	250	480	480	ATS 48C48Q
160	315	590	590	ATS 48C59Q
(1)	355	660	660	ATS 48C66Q
220	400	790	790	ATS 48C79Q
250	500	1000	1000	ATS 48M10Q
355	630	1200	1200	ATS 48M12Q

Le courant nominal moteur I_n ne doit pas dépasser le courant max permanent en classe 10.

(1) Valeur non indiquée lorsqu'il n'existe pas de moteur normalisé correspondant.

Déclassement en température

Le tableau ci dessus tient compte d'une utilisation à une température ambiante de 40 °C maxi.

L'ATS 48 peut être utilisé jusqu'à une température ambiante de 60 °C à condition d'appliquer au courant max permanent en classe 10 un déclassement de 2 % par degré au dessus de 40 °C.

exemple : ATS 48D32Q à 50 °C déclassement de $10 \times 2 \% = 20 \%$, 32 A passe à $32 \times 0,8 = 25,6$ A (courant nominal moteur maxi).



Application sévère, réseau 230 / 415 V, démarreur dans la ligne

Moteur		Démarreur 230 / 415 V (+ 10 % - 15 %) - 50 / 60 Hz		
Puissance plaquée moteur		Courant max permanent en classe 20	Calibre ICL	Référence démarreur
230 V	400 V			
kW	kW	A	A	
3	5,5	12	17	ATS 48D17Q
4	7,5	17	22	ATS 48D22Q
5,5	11	22	32	ATS 48D32Q
7,5	15	32	38	ATS 48D38Q
9	18,5	38	47	ATS 48D47Q
11	22	47	62	ATS 48D62Q
15	30	62	75	ATS 48D75Q
18,5	37	75	88	ATS 48D88Q
22	45	88	110	ATS 48C11Q
30	55	110	140	ATS 48C14Q
37	75	140	170	ATS 48C17Q
45	90	170	210	ATS 48C21Q
55	110	210	250	ATS 48C25Q
75	132	250	320	ATS 48C32Q
90	160	320	410	ATS 48C41Q
110	220	410	480	ATS 48C48Q
132	250	480	590	ATS 48C59Q
160	315	590	660	ATS 48C66Q
(1)	355	660	790	ATS 48C79Q
220	400	790	1000	ATS 48M10Q
250	500	1000	1200	ATS 48M12Q

Le courant nominal moteur In ne doit pas dépasser le courant max permanent en classe 20.

(1) Valeur non indiquée lorsqu'il n'existe pas de moteur normalisé correspondant.

Déclassement en température

Le tableau ci dessus tient compte d'une utilisation à une température ambiante de 40 °C maxi.

L'ATS 48 peut être utilisé jusqu'à une température ambiante de 60 °C à condition d'appliquer au courant max permanent en classe 20 un déclassement de 2 % par degré au dessus de 40 °C.

exemple : ATS 48D32Q à 50 °C déclassement de $10 \times 2 \% = 20 \%$, 22 A passe à $22 \times 0,8 = 17,6$ A (courant nominal moteur maxi).



Application standard, réseau 230 / 415 V, démarreur dans le triangle

FRANÇAIS

Moteur		Démarreur 230 / 415 V (+ 10 % - 15 %) - 50 / 60 Hz		
Puissance plaquée moteur		Courant max permanent en classe 10	Calibre ICL	Référence démarreur
230 V	400 V			
kW	kW	A	A	
7,5	15	29	29	ATS 48D17Q
9	18,5	38	38	ATS 48D22Q
15	22	55	55	ATS 48D32Q
18,5	30	66	66	ATS 48D38Q
22	45	81	81	ATS 48D47Q
30	55	107	107	ATS 48D62Q
37	55	130	130	ATS 48D75Q
45	75	152	152	ATS 48D88Q
55	90	191	191	ATS 48C11Q
75	110	242	242	ATS 48C14Q
90	132	294	294	ATS 48C17Q
110	160	364	364	ATS 48C21Q
132	220	433	433	ATS 48C25Q
160	250	554	554	ATS 48C32Q
220	315	710	710	ATS 48C41Q
250	355	831	831	ATS 48C48Q
(1)	400	1022	1022	ATS 48C59Q
315	500	1143	1143	ATS 48C66Q
355	630	1368	1368	ATS 48C79Q
(1)	710	1732	1732	ATS 48M10Q
500	(1)	2078	2078	ATS 48M12Q

Le courant nominal moteur I_n ne doit pas dépasser le courant max permanent en classe 10.

(1) Valeur non indiquée lorsqu'il n'existe pas de moteur normalisé correspondant.

Déclassement en température

Le tableau ci dessus tient compte d'une utilisation à une température ambiante de 40 °C maxi.

L'ATS 48 peut être utilisé jusqu'à une température ambiante de 60 °C à condition d'appliquer au courant max permanent en classe 10 un déclassement de 2 % par degré au dessus de 40 °C.

exemple : ATS 48D32Q à 50 °C déclassement de $10 \times 2 \% = 20 \%$, 55 A passe à $55 \times 0,8 = 44$ A (courant nominal moteur maxi).



Application sévère, réseau 230 / 415 V, démarreur dans le triangle

Moteur		Démarreur 230 / 415 V (+ 10 % - 15 %) - 50 / 60 Hz		
Puissance plaquée moteur		Courant max permanent en classe 20	Calibre ICL	Référence démarreur
230 V	400 V	A	A	
5,5	11	22	29	ATS 48D17Q
7,5	15	29	38	ATS 48D22Q
9	18,5	38	55	ATS 48D32Q
15	22	55	66	ATS 48D38Q
18,5	30	66	81	ATS 48D47Q
22	45	81	107	ATS 48D62Q
30	55	107	130	ATS 48D75Q
37	55	130	152	ATS 48D88Q
45	75	152	191	ATS 48C11Q
55	90	191	242	ATS 48C14Q
75	110	242	294	ATS 48C17Q
90	132	294	364	ATS 48C21Q
110	160	364	433	ATS 48C25Q
132	220	433	554	ATS 48C32Q
160	250	554	710	ATS 48C41Q
220	315	710	831	ATS 48C48Q
250	355	831	1022	ATS 48C59Q
(1)	400	1022	1143	ATS 48C66Q
315	500	1143	1368	ATS 48C79Q
355	630	1368	1732	ATS 48M10Q
(1)	710	1732	2078	ATS 48M12Q

Le courant nominal moteur In ne doit pas dépasser le courant max permanent en classe 20.

(1) Valeur non indiquée lorsqu'il n'existe pas de moteur normalisé correspondant.

Déclassement en température

Le tableau ci dessus tient compte d'une utilisation à une température ambiante de 40 °C maxi.

L'ATS 48 peut être utilisé jusqu'à une température ambiante de 60 °C à condition d'appliquer au courant max permanent en classe 20 un déclassement de 2 % par degré au dessus de 40 °C.

exemple : ATS 48D32Q à 50 °C déclassement de $10 \times 2 \% = 20 \%$, 38 A passe à $38 \times 0,8 = 30,4$ A (courant nominal moteur maxi).



Application standard, réseau 208 / 690 V, démarreur dans la ligne

Moteur							Démarreur 208 / 690 V (+ 10 % - 15 %) - 50 / 60 Hz		
Puissance plaquée moteur							Courant max permanent en classe 10	Calibre ICL	Référence démarreur
208 V	230 V	440 V	460 V	500 V	575 V	690 V			
HP	HP	kW	HP	kW	HP	kW	A	A	
3	5	7,5	10	9	15	15	17	17	ATS 48D17Y
5	7,5	11	15	11	20	18,5	22	22	ATS 48D22Y
7,5	10	15	20	18,5	25	22	32	32	ATS 48D32Y
10	(1)	18,5	25	22	30	30	38	38	ATS 48D38Y
(1)	15	22	30	30	40	37	47	47	ATS 48D47Y
15	20	30	40	37	50	45	62	62	ATS 48D62Y
20	25	37	50	45	60	55	75	75	ATS 48D75Y
25	30	45	60	55	75	75	88	88	ATS 48D88Y
30	40	55	75	75	100	90	110	110	ATS 48C11Y
40	50	75	100	90	125	110	140	140	ATS 48C14Y
50	60	90	125	110	150	160	170	170	ATS 48C17Y
60	75	110	150	132	200	200	210	210	ATS 48C21Y
75	100	132	200	160	250	250	250	250	ATS 48C25Y
100	125	160	250	220	300	315	320	320	ATS 48C32Y
125	150	220	300	250	350	400	410	410	ATS 48C41Y
150	(1)	250	350	315	400	500	480	480	ATS 48C48Y
(1)	200	355	400	400	500	560	590	590	ATS 48C59Y
200	250	400	500	(1)	600	630	660	660	ATS 48C66Y
250	300	500	600	500	800	710	790	790	ATS 48C79Y
350	350	630	800	630	1000	900	1000	1000	ATS 48M10Y
400	450	710	1000	800	1200	(1)	1200	1200	ATS 48M12Y

Le courant nominal moteur I_n ne doit pas dépasser le courant max permanent en classe 10.

(1) Valeur non indiquée lorsqu'il n'existe pas de moteur normalisé correspondant.

Déclassement en température

Le tableau ci dessus tient compte d'une utilisation à une température ambiante de 40 °C maxi.

L'ATS 48 peut être utilisé jusqu'à une température ambiante de 60 °C à condition d'appliquer au courant max permanent en classe 10 un déclassement de 2 % par degré au dessus de 40 °C.

exemple : ATS 48D32Y à 50 °C déclassement de $10 \times 2 \% = 20 \%$, 32 A passe à $32 \times 0,8 = 25,6$ A (courant nominal moteur maxi).



Application sévère, réseau 208 / 690 V, démarreur dans la ligne

Moteur							Démarreur 208 / 690 V (+ 10 % - 15 %) - 50 / 60 Hz		
Puissance plaquée moteur							Courant max permanent en classe 20	Calibre ICL	Référence démarreur
208 V	230 V	440 V	460 V	500 V	575 V	690 V			
HP	HP	kW	HP	kW	HP	kW	A	A	
2	3	5,5	7,5	7,5	10	11	12	17	ATS 48D17Y
3	5	7,5	10	9	15	15	17	22	ATS 48D22Y
5	7,5	11	15	11	20	18,5	22	32	ATS 48D32Y
7,5	10	15	20	18,5	25	22	32	38	ATS 48D38Y
10	(1)	18,5	25	22	30	30	38	47	ATS 48D47Y
(1)	15	22	30	30	40	37	47	62	ATS 48D62Y
15	20	30	40	37	50	45	62	75	ATS 48D75Y
20	25	37	50	45	60	55	75	88	ATS 48D88Y
25	30	45	60	55	75	75	88	110	ATS 48C11Y
30	40	55	75	75	100	90	110	140	ATS 48C14Y
40	50	75	100	90	125	110	140	170	ATS 48C17Y
50	60	90	125	110	150	160	170	210	ATS 48C21Y
60	75	110	150	132	200	200	210	250	ATS 48C25Y
75	100	132	200	160	250	250	250	320	ATS 48C32Y
100	125	160	250	220	300	315	320	410	ATS 48C41Y
125	150	220	300	250	350	400	410	480	ATS 48C48Y
150	(1)	250	350	315	400	500	480	590	ATS 48C59Y
(1)	200	355	400	400	500	560	590	660	ATS 48C66Y
200	250	400	500	(1)	600	630	660	790	ATS 48C79Y
250	300	500	600	500	800	710	790	1000	ATS 48M10Y
350	350	630	800	630	1000	900	1000	1200	ATS 48M12Y

Le courant nominal moteur In ne doit pas dépasser le courant max permanent en classe 20.

(1) Valeur non indiquée lorsqu'il n'existe pas de moteur normalisé correspondant.

Déclassement en température

Le tableau ci dessus tient compte d'une utilisation à une température ambiante de 40 °C maxi.


L'ATS 48 peut être utilisé jusqu'à une température ambiante de 60 °C à condition d'appliquer au courant max permanent en classe 20 un déclassement de 2 % par degré au dessus de 40 °C.

exemple : ATS 48D32Y à 50 °C déclassement de $10 \times 2 \% = 20 \%$, 22 A passe à $22 \times 0,8 = 17,6$ A (courant nominal moteur maxi).

Encombrement

ATS 48D17 • ...C66 •


FRANÇAIS



ATS 48	a mm	b mm	c mm	e mm	G mm	H mm	Ø mm	Masse kg
D17Q, D17Y D22Q, D22Y D32Q, D32Y D38Q, D38Y D47Q, D47Y	160	275	190	6,6	100	260	7	4,9
D62Q, D62Y D75Q, D75Y D88Q, D88Y C11Q, C11Y	190	290	235	10	150	270	7	8,3
C14Q, C14Y C17Q, C17Y	200	340	265	10	160	320	7	12,4
C21Q, C21Y C25Q, C25Y C32Q, C32Y	320	380	265	15	250	350	9	18,2
C41Q, C41Y C48Q, C48Y C59Q, C59Y C66Q, C66Y	400	670	300	20	300	610	9	51,4

Encombrement

ATS 48C79 • ...M12 •



FRANÇAIS


ATS 48	a mm	b mm	c mm	e mm	G mm	H mm	Ø mm	Masse kg
C79Q, C79Y M10Q, M10Y M12Q, M12Y	770	890	315	20	350	850	11	115

Précautions de montage

Installer l'appareil verticalement, à $\pm 10^\circ$.

Éviter de le placer à proximité d'éléments chauffants, en particulier lorsque ceux-ci sont en dessous.

Respecter un espace libre suffisant pour assurer la circulation de l'air nécessaire au refroidissement, qui se fait par ventilation du bas vers le haut.



Veiller à ce qu'aucun liquide, poussière ou objet conducteur ne tombe dans le démarreur (degré de protection IP00 par le dessus)

Ventilation du démarreur

Sur les calibres munis d'un ventilateur de refroidissement celui-ci est alimenté automatiquement dès que la température du radiateur atteint 50°C . Il est mis hors tension lorsque la température redescend à 40°C .

Débit des ventilateurs :

ATS 48 D32 • et D38 •	: 14 m ³ /heure
ATS 48 D47 •	: 28 m ³ /heure
ATS 48 D62 • à C11 •	: 86 m ³ /heure
ATS 48 C14 • et C17 •	: 138 m ³ /heure
ATS 48 C21 • à C32 •	: 280 m ³ /heure
ATS 48 C41 • à C66 •	: 600 m ³ /heure
ATS 48 C79 • à M12 •	: 1200 m ³ /heure


Montage en coffret ou armoire

Coffret ou armoire métallique de degré de protection IP23

Respecter les précautions de montage indiquées à la page précédente.

Afin d'assurer une bonne circulation d'air dans le démarreur:

- prévoir des ouïes de ventilation,
- s'assurer que la ventilation est suffisante, sinon installer une ventilation forcée, avec filtre si nécessaire.



Puissance dissipée par les démarreurs, non court-circuités, à leur courant nominal

Référence démarreur ATS 48	Puissance en W	Référence démarreur ATS 48	Puissance en W
D17Q, D17Y	59	C21Q, C21Y	580
D22Q, D22Y	74	C25Q, C25Y	695
D32Q, D32Y	104	C32Q, C32Y	902
D38Q, D38Y	116	C41Q, C41Y	1339
D47Q, D47Y	142	C48Q, C48Y	1386
D62Q, D62Y	201	C59Q, C59Y	1731
D75Q, D75Y	245	C66Q, C66Y	1958
D88Q, D88Y	290	C79Q, C79Y	2537
C11Q, C11Y	322	M10Q, M10Y	2865
C14Q, C14Y	391	M12Q, M12Y	3497
C17Q, C17Y	479		

Nota : Lorsque les démarreurs sont court-circuités, leur puissance dissipée est négligeable (entre 15 et 30 W).

Consommation contrôle (tous calibres): 25 W sans ventilateurs

ATS48D32 à C17 Q/Y: 30 W avec ventilateurs

ATS48C21 à D32 Q/Y: 50 W avec ventilateurs



ATS48C41 à M12 Q/Y: 80 W avec ventilateurs

Borniers puissance

FRANÇAIS

Bornes	Fonctions	Capacité maximale de raccordement Couple de serrage des bornes					
		ATS 48 D17 • D22 • D32 • D38 • D47 •	ATS 48 D62 • D75 • D88 • C11 •	ATS 48 C14 • C17 •	ATS 48 C21 • C25 • C32 •	ATS 48 C41 • C48 • C59 • C66 •	ATS 48 C79 • M10 • M12 •
⏚	Prises de terre reliées à la terre	10 mm ² 1,7 N.m	16 mm ² 3 N.m	120 mm ² 27 N.m	120 mm ² 27 N.m	240 mm ² 27 N.m	2x240 mm ² 27 N.m
		8 AWG 15 lb.in	4 AWG 26 lb.in	Bus Bar 238 lb.in	Bus Bar 238 lb.in	Bus Bar 238 lb.in	Bus Bar 238 lb.in
1/L1 3/L2 5/L3	Alimentation puissance	16 mm ² 3 N.m	50 mm ² 10 N.m	95 mm ² 34 N.m	240 mm ² 34 N.m	2x240 mm ² 57 N.m	4x240 mm ² 57 N.m
		8 AWG 26 lb.in	2/0 AWG 88 lb.in	2/0 AWG 300 lb.in	Bus Bar 300 lb.in	Bus Bar 500 lb.in	Bus Bar 500 lb.in
2/T1 4/T2 6/T3	Sorties vers le moteur	16 mm ² 3 N.m	50 mm ² 10 N.m	95 mm ² 34 N.m	240 mm ² 34 N.m	2x240 mm ² 57 N.m	4x240 mm ² 57 N.m
		8 AWG 26 lb.in	2/0 AWG 88 lb.in	2/0 AWG 300 lb.in	Bus Bar 300 lb.in	Bus Bar 500 lb.in	Bus Bar 500 lb.in
A2 B2 C2	Court-circuitage démarreur	16 mm ² 3 N.m	50 mm ² 10 N.m	95 mm ² 34 N.m	240 mm ² 34 N.m	2x240 mm ² 57 N.m	4x240 mm ² 57 N.m
		8 AWG 26 lb.in	2/0 AWG 88 lb.in	2/0 AWG 300 lb.in	Bus Bar 300 lb.in	Bus Bar 500 lb.in	Bus Bar 500 lb.in


Disposition des bornes puissance, ATS 48D17 • à C11 •



Moteur à raccorder en 2/T1, 4/T2, 6/T3

Borniers puissance

Disposition des bornes puissance, ATS 48C14 • et C17 •




FRANÇAIS

Borniers puissance


Disposition des bornes puissance, ATS 48C21 • à C32 •

FRANÇAIS



Borniers puissance


Disposition des bornes puissance, ATS 48C41 • à C66 •



Borniers puissance

Disposition des bornes puissance, ATS 48C79 • à M12 •

FRANÇAIS



Borniers contrôle

Les borniers contrôle sont munis de connecteurs débrochables avec détrompeur.

Capacité maximale de raccordement : 2,5 mm² (12 AWG)
Couple de serrage maximal : 0,4 N.m (3,5 lb.in)

Pour les démarreurs ATS 48C17 • à M12 •, l'accès aux borniers contrôle nécessite de retirer le capot de protection.

Caractéristiques électriques

Bornes	Fonction	Caractéristiques
CL1 CL2	Alimentation du contrôle de l'Altistart	ATS 48 ••• Q : 220 à 415 V + 10% - 15%, 50 / 60 Hz ATS 48 ••• Y : 110 à 230 V + 10% - 15%, 50 / 60 Hz Consommation page 21.
R1A R1C	Contact à fermeture (NO) du relais programmable r1	Pouvoir de commutation mini : • 10 mA pour 6 V \sim
R2A R2C	Contact à fermeture (NO) du relais de fin de démarrage r2	Pouvoir de commutation maxi sur charge inductive (cos φ = 0,5 et L/R = 20 ms) : • 1,8 A pour 230 V \sim et 30 V \sim
R3A R3C	Contact à fermeture (NO) du relais programmable r3	Tension max 400 V
STOP RUN LI3 LI4	Arrêt démarreur (état 0 = arrêt) Marche démarreur (état 1 = marche si STOP à l'état 1) Entrée programmable Entrée programmable	4 entrées logiques 24 V d'impédance 4,3 k Ω U _{max} = 30 V, I _{max} = 8 mA état 1 : U > 11 V - I > 5 mA état 0 : U < 5 V - I < 2 mA
24V	Alimentation des entrées logiques	+ 24V \pm 25% isolée et protégée contre les courts-circuits et surcharge; débit maximal : 200 mA
LO+	Alimentation des sorties logiques	A raccorder au 24 V ou à une source externe
LO1 LO2	Sorties logiques programmables	2 sorties à collecteur ouvert, compatibles automate niveau 1, norme IEC 65A-68 • Alimentation +24 V (mini 12 V maxi 30 V) • Courant maxi 200 mA par sortie avec une source externe
AO1	Sortie analogique programmable	Sortie configurable en 0 - 20 mA ou 4 - 20 mA • précision \pm 5 % de la valeur maxi, impédance de charge maxi 500 Ω
COM	Commun des entrées / sorties	0 V
PTC1 PTC2	Entrée pour sondes PTC	Résistance totale du circuit sonde 750 Ω à 25 °C (3 sondes de 250 Ω en série par exemple)
(RJ 45)	Prise pour • terminal déporté • Power Suite • Bus de communication	RS 485 Modbus

Disposition des bornes contrôle

CL1	CL2	R1A	R1C	R2A	R2C	R3A	R3C	STOP	RUN	LI3	LI4	24V	LO+	LO1	LO2	AO1	COM	PTC1	PTC2	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	--

(RJ 45)

Précautions de câblage

Puissance

Respecter les sections des câbles préconisées par les normes.

Le démarreur doit être impérativement raccordé à la terre, afin d'être en conformité avec les réglementations portant sur les courants de fuite. Lorsqu'une protection amont par "dispositif différentiel résiduel" est imposée par les normes d'installation il est nécessaire d'utiliser un dispositif de type A-Si (évite les déclenchements intempestifs à la mise sous tension). Vérifier la compatibilité avec les autres appareils de protection. Si l'installation comporte plusieurs démarreurs sur la même ligne, raccorder séparément chaque démarreur à la terre. Si nécessaire, prévoir une inductance de ligne (consulter le catalogue).

Séparer les câbles de puissance des circuits à signaux bas niveau de l'installation (détecteurs, automates programmables, appareils de mesure, vidéo, téléphone).

Commande

Séparer les circuits de commande et les câbles de puissance.

Fonctions des entrées logiques RUN et STOP (Voir schéma d'application

page 30)

Commande 2 fils

La marche et l'arrêt sont commandés par l'état 1p(marche) ou 0 (arrêt), qui est pris en compte sur les entrées RUN et STOP en même temps.

Lors d'une mise sous tension ou d'une remise à zéro de défaut manuelle le moteur redémarre si l'ordre RUN est présent.

Commande 3 fils

La marche et l'arrêt sont commandés par 2 entrées logiques différentes.


L'arrêt est obtenu à l'ouverture (état 0) de l'entrée STOP.

L'impulsion sur l'entrée RUN est mémorisée jusqu'à ouverture de l'entrée STOP.

Lors d'une mise sous tension ou d'une remise à zéro de défaut manuelle ou après une commande d'arrêt, le moteur ne peut être alimenté qu'après une ouverture préalable (état 0) puis une nouvelle impulsion (état 1) de l'entrée RUN.



ATS 48 : 1 sens de marche avec contacteur de ligne, arrêt en roue libre, coordination type 1




- (1) Mise en place de fusibles ultra rapides dans le cas de la coordination type 2 (selon IEC 60 947-4-2).
- (2) Affectation du relais R1 : relais d'isolement (r1). Voir "Caractéristiques électriques", page 27. Attention aux limites d'emploi du contact, relayer pour les contacteurs de fort calibre.
- (3) Insérer un transformateur lorsque la tension du réseau est différente de celle admissible par le contrôle de l'ATS 48. Voir "Caractéristiques électriques", page 27.



ATS 48 : 1 sens de marche avec contacteur de ligne, court-circuitage, arrêt libre ou contrôlé, coordination type 1


FRANÇAIS



- (1) Mise en place de fusibles ultra rapides dans le cas de la coordination type 2 (selon IEC 60 947-4-2).
- (2) Affectation du relais R1 : relais d'isolement (r1). Attention aux limites d'emploi du contact, relayeur pour les contacteurs de fort calibre. Voir "Caractéristiques électriques", page 27.
- (3) Attention aux limites d'emploi du contact, relayeur pour les contacteurs de fort calibre. Voir "Caractéristiques électriques", page 27.
- (4) Insérer un transformateur lorsque la tension du réseau est différente de celle admissible par le contrôle de l'ATS 48. Voir "Caractéristiques électriques", page 27.
- (5) Voir "Commande 2 fils", page 28.
- (6) Voir "Commande 3 fils", page 28.



ATS 48 : 1 sens de marche, arrêt libre, coordination type 1, avec contacteur de ligne, court-circuitage, couplage dans le triangle du moteur, ATS 48...Q ou ATS 48...YS316.




- (1) Mise en place de fusibles ultra rapides dans le cas de la coordination type 2 (selon IEC 60 947-4-2).
- (2) Utilisation de KM1 obligatoire. Prévoir une protection thermique différentielle externe type Vigirex pour Compact NS80, bloc Vigi pour Compact NS400 à 630, consulter le catalogue Merlin Gérin pour les calibres supérieurs.
- (3) Affectation du relais R1 : relais d'isolement (r11). Attention aux limites d'emploi du contact, relayer pour les contacteurs de fort calibre. Voir "Caractéristiques électriques", page 27.
- (4) Attention aux limites d'emploi du contact, relayer pour les contacteurs de fort calibre. Voir "Caractéristiques électriques", page 27.
- (5) Insérer un transformateur lorsque la tension du réseau est différente de celle admissible par le contrôle de l'ATS 48. Voir "Caractéristiques électriques", page 27.
- (6) Voir "Commande 2 fils", page 28.
- (7) Voir "Commande 3 fils", page 28.
- (8) Inductances de ligne éventuelles



Lorsque le contacteur de court-circuitage est utilisé, la détection du défaut "PHF" peut-être allongée.




ATS 48 : 1 sens de marche, arrêt libre ou contrôlé, contacteur de ligne, court-circuitage moteur, PV/GV avec deux jeux de paramètres



(1) Mise en place de fusibles ultra rapides dans le cas de la coordination type 2 (selon IEC 60 947-4-2).

(2) Insérer un transformateur lorsque la tension du réseau est différente de celle admissible par le contrôle de l'ATS 48. Voir "Caractéristiques électriques", page 27.

(3) S'assurer de la concordance des sens de rotation du moteur pour les 2 vitesses.



(4) Attention aux limites d'emploi du contact, relayer pour les contacteurs de fort calibre. Voir "Caractéristiques électriques", page 27.


(5) Affectation du relais R1 : relais d'isolement (r11). Attention aux limites d'emploi du contact, relayer pour les contacteurs de fort calibre. Voir "Caractéristiques électriques", page 27.

L13 = LIS (second jeu de paramètres moteur)

S3 : 1 = PV, 2 = GV



ATS 48 : 1 sens de marche avec contacteur de ligne, démarrage et ralentissement de plusieurs moteurs en cascade avec un seul Altistart



- (1) Mise en place de fusibles dans le cas de la coordination type 2 (selon IEC 60 947-4-2).
- (2) Insérer un transformateur lorsque la tension du réseau est différente de celle admissible par le contrôle de l'ATS 48. Voir "Caractéristiques électriques", page 27.
- (3) KM1 : à dimensionner en fonction de la puissance totale des moteurs.


Important :

- Il faut configurer une entrée logique de l'ATS48 "en cascade" (LI3 = LIC). Voir "Activation de la fonction cascade", page 58.
- En cas de défaut il n'est pas possible de décélérer ou de freiner les moteurs alors en service.
- Ajuster la protection thermique de chaque disjoncteur Qn1 au courant nominal moteur.


Schéma d'application

ATS 48 : 1 sens de marche avec contacteur de ligne, démarrage et ralentissement de plusieurs moteurs en cascade avec un seul Altistart.

Commande moteur 1



Commande moteur 2




BPM1 : Bouton "Marche" moteur 1
 BPM2 : Bouton "Marche" moteur 2

BPA1 : Bouton "Arrêt" moteur 1
 BPA2 : Bouton "Arrêt" moteur 2


Schéma d'application

ATS 48 : 1 sens de marche avec contacteur de ligne, démarrage et ralentissement de plusieurs moteurs en cascade avec un seul Altistart.

Commande moteur n



Commande cascade



BPMn : Bouton "Marche" moteur n

BPAAn : Bouton "Arrêt" moteur n

R1 doit être configuré en relais d'isolement ($r1 = r1l$)




Entre deux demandes d'arrêt consécutives, attendre la fin de la temporisation KALIT

Schéma d'application

ATS 48 : 1 sens de marche avec contacteur de ligne, démarrage et ralentissement de plusieurs moteurs en cascade avec un seul Altistart.

Commande cascade



MST : Bouton "Marche" général
MHT : Bouton "Arrêt" général.

ATS 48 : 1 sens de marche avec contacteur de ligne, démarrage et ralentissement de plusieurs moteurs en cascade avec un seul Altistart.

Explication de la séquence complète.

Démarrer avec MST pour faire monter KM1 (contacteur de ligne)

1 - 2 - 3

Presser BPM1 pour démarrer le moteur 1. Pour démarrer le moteur 2 presser BPM2, presser BPMn pour démarrer le moteur n.

Quand BPM1 est actionné, KAM1 monte, KM11 aussi parce que ACDEC est monté (l'ATS48 est sous tension avec MST et KM1).

KA monte parce que KAM1 est fermé. Après un temps ajustable KAT monte aussi.

4 - 5

L'ATS48 démarre le moteur parce qu'il y a eu un ordre de marche sur RUN avec KA et KAT.

KAM1 retombe par KAT.

KM11 reste fermé.

6 - 7

En fin de démarrage, R2 de l'ATS48 monte, SHUNT est fermé, KM12 est fermé par SHUNT et KM11 reste fermé.

8 - 9

Après un court instant R2 retombe et R1 aussi (fonction court-circuitage démarreur).

KM11 s'ouvre parce que ACDEC est ouvert.

Le moteur reste alimenté par KM12.

L'ATS48 affiche un code d'état.

Pour démarrer un autre moteur, la même logique sera respectée. Pour démarrer le moteur n, utilisez BPMn et pour arrêter le moteur n utiliser BPA n. Il est possible de démarrer et d'arrêter n'importe quel moteur dans n'importe quel ordre.

Pour arrêter le moteur 1 presser BPA1. AR1 se ferme

a - b - c - d

K et KALI sont fermés.

LI de l'ATS48 reçoit un ordre de KALI et KALIT (LI doit être ajusté à la valeur LIC).

R1 et R2 de l'ATS48 montent (une impulsion sur R2 et R1 reste fermé jusqu'à l'arrêt complet du moteur).

e

KM11 se ferme.

Après un temps réglable KT et KALIT montent.

f

L'ATS48 reçoit un ordre d'arrêt par KALIT.

g

KM12 retombe.

L'ATS48 décélère le moteur.

h

R1 de l'ATS48 s'ouvre quand le moteur est totalement arrêté.

i


KM11 s'ouvre.

L'ATS48 est prêt à démarrer ou à arrêter un autre moteur.

Schéma d'application

ATS 48 : 1 sens de marche avec contacteur de ligne, démarrage et ralentissement de plusieurs moteurs en cascade avec un seul Altistart.

Chronogramme



Protection thermique du démarreur

Protection thermique par sonde CTP fixée sur le radiateur et par calcul de l'échauffement des thyristors.

Protection thermique du moteur

Le démarreur calcule en permanence l'échauffement du moteur à partir du courant nominal réglé I_n et du courant réellement absorbé.

Les échauffements peuvent être provoqués par une faible ou forte surcharge, de longue ou de courte durée. Les courbes de déclenchement pages suivantes sont établies en fonction du rapport entre le courant de démarrage I_d et le courant moteur (réglable) I_n .

La norme IEC60947-4-2 définit les classes de protection donnant les capacités de démarrage du moteur à chaud et à froid sans défaut thermique. Les différentes classes de protection sont données pour un état FROID (correspond à un état thermique moteur stabilisé, hors tension) et pour un état CHAUD (correspond à un état thermique moteur stabilisé, à puissance nominale).

En sortie d'usine, le démarreur est en classe de protection 10.
Il est possible de modifier cette classe de protection à partir du menu PrO.

La protection thermique affichée par le démarreur correspond à la constante de temps τ .

- une alarme surcharge qui prévient si le moteur dépasse son seuil d'échauffement nominal (état thermique moteur = 110 %).
- un défaut thermique qui arrête le moteur en cas de dépassement du seuil critique d'échauffement (état thermique moteur = 125 %).

Dans le cas d'un démarrage long le démarreur peut déclencher en défaut ou alarme thermique malgré une valeur affichée inférieure à la valeur de déclenchement.

Le défaut thermique peut être signalé par le relais R1, si la protection thermique n'a pas été inhibée.


Après un arrêt du moteur ou une mise hors tension du démarreur, le calcul de l'état thermique se poursuit, même si le contrôle n'est pas alimenté. Le contrôle thermique de l'Altistart interdit le redémarrage du moteur si son échauffement est encore trop élevé.

Dans le cas d'emploi d'un moteur spécial (antidéflagrant, immergé,...), prévoir une protection thermique par sondes PTC.

Protections thermiques

Protection thermique du moteur


Courbes à froid



Temps de déclenchement pour application standard (Classe 10)		Temps de déclenchement pour application sévère (Classe 20)	
3 In	5 In	3,5 In	5 In
46 s	15 s	63 s	29 s

Protection thermique du moteur

Courbes à chaud



Temps de déclenchement pour application standard (Classe 10)		Temps de déclenchement pour application sévère (Classe 20)	
3 In	5 In	3,5 In	5 In
23 s	7,5 s	32 s	15 s

Protection thermique moteur par sondes PTC

Il est possible de connecter au bornier de la carte contrôle des sondes PTC intégrées au moteur et mesurant sa température. Cette information analogique est gérée par le démarreur.


Le traitement de l'information " dépassement thermique sonde PTC " peut être utilisé de deux façons :

- arrêt sur défaut lorsque le signal est actif
- alarme lorsque le signal est actif. Cette alarme peut être visualisée dans un mot d'état du démarreur (liaison série) ou sur une sortie logique configurable.

Nota :

La protection par sondes PTC ne désactive pas la protection thermique moteur effectuée par calcul, les 2 protections peuvent cohabiter.

Fonctions des touches et de l'afficheur



L'action sur  ou  ne mémorise pas le choix.

Mémorisation, enregistrement du choix affiché : 


La mémorisation s'accompagne d'un clignotement de l'affichage

Règle d'affichage

Le principe d'affichage des nombres diffère selon l'échelle maxi du paramètre et sa valeur.

- Echelle maxi 9990 :
 - valeurs 0,1 à 99,9 (exemples : 05.5 = 5,5 ; 55.0 = 55 ; 55.5 = 55,5)
 - valeurs 100 à 999 (exemple : 555 = 555)
 - valeurs 1000 à 9990 (exemple : 5.55 = 5550)
- Echelle maxi 99900 :
 - valeurs 1 à 999 (exemples : 005 = 5 ; 055 = 55 ; 550 = 550)
 - valeurs 1000 à 9990 (exemple : 5.55 = 5550)
 - valeurs 10000 à 99900 (exemple : 55.5 = 55500)

Accès aux menus



(1) La gestion de la valeur "XXX" affichée est donnée dans le tableau ci-après.


(2) Le menu St2. n'est visible que si la fonction "second jeu de paramètres moteur" est configurée.

Accès aux paramètres

Mémorisation, enregistrement du choix affiché : ENT

La mémorisation s'accompagne d'un clignotement de l'affichage

Exemple :



Affichage de l'état du démarreur

La valeur "XXX" affichée suit les règles suivantes :

Valeur affichée	Condition
Code du défaut	Démarreur en défaut
nLP rdY	Démarreur sans ordre de marche et : <ul style="list-style-type: none">• Puissance non alimentée• Puissance alimentée
tbS	Temporisation de démarrage non écoulée
HEA	Chauffage moteur en cours
Paramètre de surveillance choisi par l'utilisateur (menu SUP). En réglage usine : courant moteur	Démarreur avec ordre de marche
brL	Démarreur en freinage
Stb	Attente d'un ordre de commande (RUN ou STOP) en mode cascade


Lorsque le démarreur est en limitation de courant, la valeur affichée "XXX" clignote.

Dès que le démarreur est en défaut, il affiche un code défaut, il reste possible de modifier des paramètres.


Option terminal déporté

Le terminal déporté **VW3 G48101** peut être monté sur la porte du coffret ou de l'armoire; il est fourni avec un joint qui permet un montage avec degré d'étanchéité IP65. Il est muni d'un câble de 3 m de long avec prises, la communication se fait par la connexion RJ45 / modbus du démarreur (**voir la notice fournie avec le terminal**). Il comporte le même affichage et les mêmes boutons de programmation que l'Altistart 48 avec en plus un commutateur de verrouillage d'accès aux menus.

Vue face avant :






Vue face arrière :




Gestion du commutateur du terminal déporté


Le commutateur 3 positions du terminal est utilisé de la manière suivante :

- position verrouillée  : seuls les paramètres de surveillance sont accessibles et la modification du choix du paramètre affiché lorsque le démarreur est en marche n'est pas possible.
- position mi-verrouillée  : accès limité aux paramètres des menus SET, PrO et SUP.
- position déverrouillée  : tous les paramètres sont accessibles.

Les éventuelles restrictions d'affichage dues au commutateur du terminal déporté restent applicables sur le démarreur après avoir été déconnecté y compris après une mise hors tension du démarreur.



Menu Réglages SEt




- Paramètres dans menu
- Sélection possible
- Paramètre apparaissant selon la sélection

Pour l'accès aux paramètres, page 44.

Menu Réglages SEt

La modification des paramètres de réglages n'est possible qu'à l'arrêt.

Code	Description	Plage de réglage	Préréglage usine
I_n	Courant nominal moteur	0,4 à 1,3 ICL	(1)
	Régler la valeur du courant nominal moteur indiqué sur la plaque signalétique, même dans le cas du couplage du démarreur dans l'enroulement triangle du moteur (dLt dans le menu PrO). Vérifier que ce courant est compris entre 0,4 et 1,3 ICL (ICL : Calibre du démarreur).		
ILt	Courant de limitation	150 à 700 % de I_n , limité à 500 % de ICL	400 % de I_n
	<p>Le courant de limitation ILt s'exprime en % de I_n. Il est limité à 500 % de ICL (calibre du démarreur, voir les tableaux "Association démarreur-moteur", page 12. Courant de limitation = $ILt \times I_n$.</p> <p>exemple 1 : $I_n = 22 \text{ A}$, $ILt = 300 \%$, courant de limitation = $300 \% \times 22 \text{ A} = 66 \text{ A}$ exemple 2 : ATS 48C21Q, avec ICL = 210 A $I_n = 195 \text{ A}$, $ILt = 700 \%$, courant de limitation = $700 \% \times 195 = 1365$, limité à $500 \% \times 210 = 1050 \text{ A}$</p>		
RCC	Temps de rampe d'accélération	1 à 60 s	15 s
	<p>C'est le temps de croissance du couple de démarrage entre 0 et le couple nominal C_n, c'est à dire la pente de la rampe de croissance de couple.</p> 		

(1) Réglage usine de I_n correspondant à la valeur usuelle d'un moteur normalisé 4 pôles en tension 400 V en classe 10 (pour ATS 48***Q).



Réglage usine de I_n correspondant à la valeur usuelle d'un moteur normalisé suivant NEC en tension 460 V, en classe 10 (pour ATS 48***Y).

Menu Réglages SET

Code	Description	Plage de réglage	Préréglage usine
4 9 0	Couple initial de décollage	0 à 100 % de Cn	20 %
<p>Réglage du couple initial lors des phases de démarrage, varie de 0 à 100 % du couple nominal</p>			
5 4 9	Choix du type d'arrêt	d-b-F	-F-
<p>Trois types d'arrêts sont possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> - d - : Arrêt décéléré par contrôle du couple. Le démarreur applique un couple moteur afin de décélérer progressivement sur la rampe, évitant un arrêt brutal. Ce type d'arrêt permet de réduire efficacement les coups de bélier sur une pompe. - b - : Arrêt en freinage dynamique, le démarreur générant un couple de freinage dans le moteur, afin d'assurer le ralentissement en cas d'inertie importante. - F - : Arrêt en roue libre, aucun couple n'est appliqué au moteur par le démarreur. <p>Nota : Si le démarreur est couplé dans l'enroulement triangle du moteur seul l'arrêt type b n'est pas autorisé.</p>			

Menu Réglages SEt


FRANÇAIS

Code	Description	Plage de réglage	Préréglage usine
dEC	Temps de rampe de décélération	1 à 60 s	15 s
	<p>Ce paramètre n'est accessible que si StY = -d-. Permet de régler un temps compris entre 1 à 60 s, pour passer du couple estimé au couple nul (= pente de la rampe de décroissance de couple lors d'un arrêt -d-). Ceci adapte la progressivité de la décélération et évite les chocs hydrauliques sur les applications pompe par une modification de la pente de la référence couple.</p> 		
E dC	Seuil de passage en roue libre en fin de décélération	0 à 100 %	20 %
	<p>Ce paramètre n'est accessible que si StY = -d- et si le paramètre CLP du menu entraînement (drC) est resté en préréglage usine (On). Permet de régler le niveau du couple final compris entre 0 et 100 % du couple estimé en début de décélération.</p> <p>Dans les applications du type pompe, le contrôle de la décélération n'est pas nécessairement effective en dessous d'un niveau de charge réglé par Edc.</p> <p>Si le couple estimé en début de décélération est en dessous de 20, c'est-à-dire 20 % du couple nominal, la décélération contrôlée n'est pas activée, passage en roue libre.</p> 		

Menu Réglages SET

Code	Description	Plage de réglage	Préréglage usine
b r C	<p>Niveau de couple de freinage interne</p> <p>Ce paramètre n'est accessible que si StY = -b-. Pour arrêt type -b-, permet de régler l'intensité de freinage.</p> <p>Le freinage est actif jusqu'à 20 % de la vitesse nominale, l'arrêt total du moteur s'ajuste en réglant le temps de l'injection de courant pseudo continu dans le moteur (sur deux phases). Voir paramètre suivant EbA.</p> <p>Temps injection pseudo continu : $T2 = T1 \times EbA$</p> <p>Nota : le temps T1 n'est pas déterminé par brC. T1 est le temps en secondes qu'il a fallu au moteur pour passer de 100 % de la vitesse nominale à 20 % (dépend donc des caractéristiques moteur et de l'application).</p>	0 à 100 %	50 %
E b A	<p>Temps de freinage pseudo continu</p> <p>Ce Paramètre N'est Accessible Que Si Sty = -b-. Pour Arrêt Type -b-, Ajustement Du Temps D'injection De Courant En Fin De Freinage. Permet D'ajuster Le Temps D'injection De Courant. Réglable De 20 À 100 % Du Temps De Freinage Dynamique (T1).</p> <p>Exemple : Freinage Dynamique = 10 S (T1) Le Temps D'arrêt Peut Varier De 2 À 10 S (T2)</p> <p>Eba = 20 Correspond À Un Temps D'injection De 2 S Eba = 100 Correspond À Un Temps D'injection De 10 S</p> <p>Réglage Usine : 20</p>	20 à 100 %	20 %

Menu Protection Pro



- Paramètres dans menu
- Sélection possible
- Paramètre apparaissant selon la sélection

Pour l'accès aux paramètres, page 44.

La modification des paramètres de protection n'est possible qu'à l'arrêt.

Code	Description	Plage de réglage	Préréglage usine
t HP	Protection thermique moteur		10
	Voir "Protection thermiques", page 39. 30 : classe 30 25 : classe 25 20 : classe 20 (application sévère) 15 : classe 15 10 : classe 10 (application standard) 10A : classe 10A 2 : sous classe 2 OFF : pas de protection		
ULL	Activation sous-charge moteur		OFF
	En cas de couple moteur inférieur à un seuil réglable LUL pendant un temps supérieur à une valeur réglable tUL : - ALA : activation d'une alarme (bit interne et sortie logique configurable) - dEF : verrouillage du démarreur et affichage du défaut ULL - OFF : pas de protection		
	<p>Le graphique illustre le comportement du couple moteur C (Cn) au cours du temps t. Une ligne horizontale à 100% Cn représente le couple nominal. Une autre ligne horizontale à LUL représente le seuil de sous-charge. La courbe du couple descend sous LUL, puis remonte au-dessus de LUL + 10% (hystérésis) pendant un temps < tUL. Ensuite, elle reste sous LUL pendant un temps tUL avant de déclencher le défaut ULL. Le seuil LUL est réglable de 20% à 100% de Cn.</p>		
LUL	Seuil de sous-charge moteur	20% à 100% de Cn	60 %
	Ce paramètre n'est pas disponible si ULL = OFF. LUL est ajustable de 20% à 100% du couple nominal moteur.		
tUL	Temps de sous-charge moteur	1 à 60 s	60 s
	Ce paramètre n'est pas disponible si ULL = OFF. La temporisation tUL est activée dès que le couple moteur est inférieur au seuil LUL, elle est remise à zéro si le couple repasse ce seuil LUL de + 10% (hystérésis).		
t L 5	Temps de démarrage trop long	10 à 999 s ou OFF	OFF
	Si le temps de démarrage dépasse la valeur de tLS, le démarreur se verrouille et affiche le défaut StF. Les conditions qui déterminent la fin d'un démarrage sont : tension réseau appliquée au moteur (angle d'allumage mini) et courant moteur inférieur à 1,3 In. - OFF : pas de protection		



La configuration d'une surveillance en alarme (ALA) prévient de la présence d'un défaut mais n'assure pas de protection directe de l'installation

Menu Protection Pro

FRANÇAIS

Code	Description	Plage de réglage	Préréglage usine
0 IL	Activation surcharge courant		OFF
	<p>Fonction active uniquement en régime établi. Si le courant moteur dépasse un seuil réglable LOC pendant un temps supérieur à une valeur réglable tOL :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALA : activation d'une alarme (bit interne et sortie logique configurable) - dEF : verrouillage du démarreur et affichage du défaut OLC - OFF : pas de protection 		
L O C	Seuil de surcharge courant	50% à 300% de I _n	80 %
	<p>Ce paramètre n'est pas disponible si OIL = OFF. LOC est ajustable de 50% à 300% du courant nominal moteur.</p>		
t O L	Temps de surcharge courant	0,1 à 60 s	10 s
	<p>Ce paramètre n'est pas disponible si OIL = OFF. La temporisation tOL est activée dès que le courant moteur est supérieur au seuil LOC, elle est remise à zéro si le courant redescend sous ce seuil LOC d'au moins 10% (hystérésis).</p>		



La configuration usine surveillance en alarme (ALA) prévient de la présence d'un défaut mais n'assure pas de protection directe de l'installation

Menu Protection Pro

Code	Description	Plage de réglage	Préréglage usine
PHr	Protection contre l'inversion des phases du réseau	321 ou 123 ou no	no
	Si les phases du réseau ne sont pas dans l'ordre configuré, le démarreur se verrouille et affiche le défaut PIF. - 321 : sens inverse (L3 - L2 - L1) - 123 : sens direct (L1 - L2 - L3) - no : pas de surveillance		
t b 5	Temps avant redémarrage	0 à 999 s	2 s
	Evite des démarrages consécutifs trop rapprochés pouvant surchauffer le moteur. La temporisation est déclenchée à partir du passage en roue libre. En commande 2 fils le redémarrage s'effectue après la temporisation si l'entrée de commande RUN est restée actionnée. En commande 3 fils le redémarrage s'effectue après la temporisation si on donne un nouvel ordre de commande RUN (front montant). Le démarreur affiche "tbS" pendant la temporisation.		
PHL	Seuil de perte phase	5 à 10 %	10 %
	Si le courant moteur devient inférieur à ce seuil dans une phase pendant 0,5 s ou dans les trois phases pendant 0,2 s, le démarreur se verrouille et affiche le défaut PHF. Réglable entre 5 et 10 % du calibre du démarreur ICL.		
P t C	Activation surveillance moteur par sondes PTC		OFF
	Les sondes PTC du moteur doivent être connectées à l'entrée analogique adéquate. Cette protection est indépendante de la protection thermique calculée (paramètre tHP), les deux protections peuvent être utilisées conjointement. - ALA : activation d'une alarme (bit interne et sortie logique affectable) - dEF : verrouillage du démarreur et affichage du défaut OtF - OFF : pas de protection		
R r 5	Redémarrage automatique	On - OFF	OFF
	Après verrouillage sur défaut, si celui-ci a disparu et que les autres conditions de fonctionnement le permettent. Le redémarrage s'effectue par une série de tentatives automatiques séparées de 60 s. Si le démarrage ne s'est pas effectué au bout de 6 tentatives, la procédure est abandonnée et le démarreur reste verrouillé jusqu'à sa mise hors puis sous tension ou son réarmement manuel (voir chapitre "Défauts - causes - remèdes" page 75). Les défauts qui autorisent cette fonction sont: PHF FrF, CLF, USF. Le relais de sécurité du démarreur reste alors enclenché si la fonction est active. L'ordre de marche doit rester maintenu. Cette fonction n'est utilisable qu'en commande 2 fils. - OFFp: Fonction inactive - Onp: Fonction active  S'assurer que le redémarrage intempestif ne présente pas de danger humain ou matériel		
r t H	Remise à zéro de l'état thermique moteur calculée par le démarreur	no - YES	no
	- no : Fonction inactive - YES : Fonction active		



La configuration usine surveillance en alarme (ALA) prévient de la présence d'un défaut mais n'assure pas de protection directe de l'installation




Menu Réglages avancés drC

	▼ ▲
Limitation de couple en % du couple nominal	<input type="text" value="t L 1"/>
	▼ ▲
Niveau du Boost en tension	<input type="text" value="b 5 t"/>
	▼ ▲
Couplage du démarreur dans l'enroulement triangle	<input type="text" value="d L t"/>
	▼ ▲
Essais sur petit moteur	<input type="text" value="5 5 t"/>
	▼ ▲
Commande en couple	<input type="text" value="C L P"/>
	▼ ▲
Compensation de pertes statoriques	<input type="text" value="L 5 C"/>
	▼ ▲
Gain en décélération	<input type="text" value="t 1 G"/>
	▼ ▲
Activation de la fonction cascade	<input type="text" value="C 5 C"/>
	▼ ▲
Tension réseau (pour le calcul de P en kW)	<input type="text" value="U L n"/>
	▼ ▲
Fréquence réseau	<input type="text" value="F r C"/>
	▼ ▲
Remise à zéro des kWh ou du temps de fonctionnement	<input type="text" value="r P r"/>
	▼ ▲
Retour aux réglages usine	<input type="text" value="F C 5"/>

Paramètres dans menu

Menu Réglages avancés drC

La modification des paramètres de Réglages avancés n'est possible qu'à l'arrêt.

Code	Description	Plage de réglage	Préréglage usine
t L l	Limitation de couple.	10 à 200 % ou OFF	OFF
	<p>Permet d'écarter la référence couple pour éviter des passages en hypersynchrone sur des applications à forte inertie. Permet un démarrage à couple constant si tq0 = tLl.</p> <p>- OFF : pas de limitation - 10 à 200 : réglage de la limitation en % du couple nominal</p>		
b 5 t	Niveau du Boost en tension.	50 à 100 % ou OFF	OFF
	<p>Possibilité d'appliquer à l'apparition d'un ordre de marche pendant 100 ms une tension réglable. A l'issue de cette durée, le démarreur reprend une rampe d'accélération standard à partir de la valeur de couple initial réglé (tq0).</p> <p>Cette fonction permet de vaincre un éventuel couple "de décollage" (phénomène d'adhérence à l'arrêt ou dur mécanique).</p> <p>- OFF : Fonction inactive - 50 à 100p: réglage en % de la tension nominale moteur</p>		
	 <p>Le graphique illustre le comportement de la tension U au démarrage. L'axe vertical est la tension U, avec des repères à 100% Un, 50% Un et tq0. L'axe horizontal est le temps t, avec un repère à 100 ms. La courbe montre une montée à 100% Un pendant 100 ms, une chute à une valeur C, puis Cd, et enfin une rampe de couple à partir de tq0.</p>		
	<p> En cas de surclassement du démarreur (I_m moteur > I_m ATS48), une valeur trop élevée du paramètre bSt peut provoquer un verrouillage du démarreur en OCF</p>		
d L t	Couplage du démarreur dans l'enroulement triangle.	on - OFF	OFF
	<p>Cette disposition permet un surclassement de 1,7 en puissance du démarreur, mais n'autorise pas de freinage dynamique.</p> <p>- OFF : couplage normal en ligne - On : couplage dans l'enroulement triangle du moteur</p> <p>Le courant nominal moteur In reste celui de la plaque signalétique du moteur, et l'affichage du courant correspond au courant ligne du réseau d'alimentation. La valeur du courant nominal In (menu SEt) reste la valeur plaquée moteur pour le couplage triangle, le démarreur effectuant lui-même la conversion pour contrôler le courant dans les enroulements.</p> <p>Ce paramètre n'est accessible que pour les démarreurs ATS 48***Q ou ATS48***YS316.</p> <p> • Avec cette fonction, le freinage dynamique n'est pas possible. • Pas de fonction cascade • Pas de préchauffage • Respecter impérativement le schéma de raccordement page 31</p>		

Menu Réglages avancés drC

FRANÇAIS

Code	Description	Plage de réglage	Préréglage usine
5 5 t	Essais sur petit moteur	On-OFF	OFF
	<p>Pour vérifier le démarreur dans un environnement de test ou de maintenance, sur un moteur de puissance très inférieure au calibre du démarreur (en particulier pour les démarreurs de forte puissance).</p> <p>Le paramètre commande en couple CLP est automatiquement désactivé.</p> <p>- OFF : fonction inactive - On : fonction active</p> <p>SSt revient à l'état OFF dès la coupure de la tension contrôle. A la remise sous-tension suivante le défaut PHF et le paramètre CLP retrouvent leur configuration initiale.</p>		
CLP	Commande en couple (type de commande).	On-OFF	On
	<p>- OFF : fonction inactive - On : fonction active</p> <p>En position On le démarrage et le ralentissement se font en rampe de couple. En position OFF le démarrage et le ralentissement se font par une variation de tension.</p> <p>Pour les applications mettant en jeu des moteurs en parallèle sur un même démarreur ou un moteur de très faible puissance par rapport au calibre du démarreur (utilisation d'un moteur sous-dimensionné pour essai du démarreur), la commande en tension est préconisée (CLP = OFF).</p>		
L 5 C	Compensation des pertes statoriques	0 à 90 %	50 %
	<p>Paramètre actif en phases d'accélération (et de décélération si StY = -d-).</p> <p>En cas d'oscillations de couple, réduire ce paramètre progressivement jusqu'à un fonctionnement correct.</p> <p>Les phénomènes d'oscillations sont principalement rencontrés en cas de couplage du démarreur dans l'enroulement triangle du moteur et en cas de moteurs à fort glissement.</p>		
t IG	Gain en décélération (pour commande en couple).	10 à 50 %	40 %
	<p>Ce paramètre n'est accessible que si CLP = On et si le paramètre StY (menu réglages SEt) = -d-.</p> <p>Permet d'éliminer les instabilités en décélération.</p> <p>Ajuster en plus ou moins en fonction des oscillations.</p>		
L 5 C	Activation de la fonction cascade	On-OFF	OFF
	<p>Voir schéma page .</p> <p>- On : fonction active - OFF : fonction inactive</p> <p>Ce paramètre n'est accessible que si le relais R1 a été préalablement affecté à la fonction "relais d'isolement" et si les fonctions "forçage arrêt roue libre", "couplage du démarreur dans l'enroulement triangle du moteur" et "préchauffage" ne sont pas configurées.</p> <p>Affecter une entrée LI = LIC.</p> <p>255 moteurs maxi.</p>		
UL n	Tension réseau.	170 à 460 V (ATS48••Q) 180 à 790 V (ATS48••Y)	400 V (ATS48••Q) 460 V (ATS48••Y)
	<p>Ce paramètre sert au calcul de la puissance affichée (paramètres LPr et LAP du menu SUP). La précision de l'affichage dépend du réglage correct de ce paramètre.</p>		


Menu Réglages avancés drC

Code	Description	Plage de réglage	Préréglage usine
FrL	Fréquence réseau.	50-60-AUt	AUt
	- 50 : 50 Hz (tolérance de surveillance du défaut fréquence FrF = $\pm 20\%$). - 60 : 60 Hz (tolérance de surveillance du défaut fréquence FrF = $\pm 20\%$). - AUt : reconnaissance automatique de la fréquence du réseau par le démarreur avec une tolérance de surveillance du défaut fréquence FrF = $\pm 5\%$. Les choix 50 et 60 sont recommandés en cas d'alimentation par groupe électrogène, compte tenu de leur grande tolérance.		
rPr	Remise à zéro des kWh ou du temps de fonctionnement	no-APH-trE	no
	- no : fonction inactive - APH : remise à zéro des kWh (1) - trE : remise à zéro du temps de fonctionnement Une confirmation de l'ordre de remise à zéro est à faire par ENT. Les actions de APH et trE sont immédiates, puis le paramètre revient automatiquement à no.		
FL5	Retour aux réglages usine.	no-YES	no
	Permet de réinitialiser tous les paramètres à leur valeur "sortie d'usine". - no : fonction inactive - YES : fonction active, nécessite un appui prolongé (2 s environ) pour être prise en compte, puis confirmation par un clignotement de l'affichage. Le retour à no du paramètre FCS se fait ensuite automatiquement à l'appui sur ESC. Ce paramètre n'est pas modifiable via le terminal déporté.		

(1) Cette information "kWh consommés" est accessible seulement avec l'atelier logiciel PowerSuite ou en ligne avec Modbus (adresse W4074).


Menu Affectation des entrées / sorties IO

FRANÇAIS



Menu Affectation des entrées / sorties IO

La modification des paramètres d'affectation des entrées / sorties n'est possible qu'à l'arrêt.

Code	Description	Plage de réglage	Préréglage usine
L 13 L 14	Entrées logiques		LIA LIL
	<p>La fonction choisie est active si l'entrée est sous tension. - no : non affectée. - LIA : forçage arrêt roue libre dès l'apparition d'un ordre STOP. Ce choix n'apparaît pas si le paramètre CSC du menu drC est sur "On". Force la configuration de l'arrêt en type roue libre, mais ne commande pas l'arrêt. - LIE : défaut externe. Permet au démarreur de prendre en compte un défaut utilisateur externe (niveau, pression,...). Le moteur s'arrête en roue libre et le démarreur affiche EtF. - LIH : (1) préchauffage moteur. Ce choix n'apparaît pas si le paramètre CSC du menu drC est sur "On". Permet de protéger le moteur contre le gel ou contre des écarts de température pouvant provoquer de la condensation. A l'arrêt du moteur un courant réglable IPr traverse celui ci après une temporisation réglable tPr, si l'entrée est activée. Ce courant chauffe le moteur sans entraîner sa rotation. IPr et tPr doivent être ajustés (voir ci après).</p>  <p>Le préchauffage est établi lorsque l'entrée est sous tension et que le moteur est arrêté, après que les temporisations tPr et tbS (menu PrO) soient écoulées. Le préchauffage s'arrête si l'entrée est désactivée, ou si un ordre de marche est donné, ou si l'entrée STOP est actionnée.</p> <ul style="list-style-type: none"> - LIL : forçage en mode de commande locale. En cas d'utilisation de la liaison série, permet de passer du mode ligne (commande par liaison série) au mode local (commande par le bornier). - LLI : (1) inhibition de toutes les protections. Attention cette utilisation entraîne la perte de la garantie du démarreur. Permet une marche forcée du démarreur dans les cas d'urgence (désenfumage par exemple). - LIt : réarmement du défaut thermique moteur. - LIC : activation de la fonction cascade. Dans ce cas la protection thermique moteur est inhibée et le relais R1 doit être configuré en relais d'isolement. Permet de démarrer et de décélérer plusieurs moteurs identiques à la suite avec un seul démarreur (voir schéma d'application). - LIr : réarmement des défauts réarmables. - LIS : activation du second jeu de paramètres moteur. Permet de démarrer et de décélérer deux moteurs différents à la suite ou un moteur avec deux configurations différentes avec un seul démarreur. 		

(1) Cette affectation nécessite un appui sur ENT pendant 10 s pour être validée. (Confirmation par un clignotement de l'affichage).

Ce paramètre n'est pas modifiable via le terminal déporté.

Menu Affectation des entrées / sorties IO

FRANÇAIS

Code	Description	Plage de réglage	Préréglage usine
IPr	Niveau de préchauffage.	0 à 100 %	0 %
	<p>Ce paramètre apparaît après l'affectation de LI3 ou de LI4 à la fonction LIH : préchauffage moteur. Il permet de régler le courant de préchauffage. Pour régler le niveau de courant moteur, utiliser un ampèremètre à lecture courant efficace vrai. Le paramètre In n'a aucune influence sur le courant IPr.</p>		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>ATTENTION</p> <p>RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DU MOTEUR Si la fréquence de ligne est fluctuant, il est obligatoire d'utiliser un appareil externe pour contrôler la fréquence et de désactiver la fonction de préchauffage en cas de fluctuations. Le non respect de ces instructions entrainera la mort ou des blessures graves.</p> </div>		
tPr	Temporisation avant préchauffage.	0 à 999 mn	5 mn
	<p>Ce paramètre apparaît après l'affectation de LI3 ou de LI4 à la fonction LIH : préchauffage moteur. Le préchauffage est enclenché lorsque l'entrée est sous tension, après que les temporisations tPr et tbS (menu PrO) soient écoulées.</p>		
L01 L02	Sorties logiques		tAl rnl
	<ul style="list-style-type: none"> - no : non affectée. - tAl : alarme thermique moteur. Voir page 39. - rnl : moteur alimenté (informe qu'il y a potentiellement du courant dans le moteur). - AIL : alarme courant moteur (seuil OIL et temps tOL du menu PrO dépassés). Voir "Fonction active uniquement en régime établi.", page 54. - AUL : alarme sous-charge moteur (seuil LUL et temps tUL du menu PrO dépassés). Voir page 53. - APC : alarme sonde PTC moteur. Voir "Activation surveillance moteur par sondes PTC", page 55. - AS2 : second jeu de paramètres moteur activé. Voir LIS "Entrées logiques", page 61. 		
r1	Relais R1		rIF
	<ul style="list-style-type: none"> - r1F : relais de défaut. Le relais R1 est activé lorsque le démarreur est sous-tension (contrôle CL1/CL2 au minimum). Le relais R1 est désactivé lorsqu'un défaut apparaît, le moteur passe en roue libre. Voir cas particulier lorsque la fonction redémarrage automatique est activée et voir "Défauts - causes - remèdes", page 75 à page 79. - r1I : relais d'isolement. Le relais R1 est destiné à commander le contacteur de ligne à partir des ordres de commande RUN et STOP et à signaler un défaut. Le relais R1 est activé sur un ordre de marche RUN (ou de préchauffage). Il est désactivé en fin de freinage, de décélération, ou lors du passage en roue libre après un ordre d'arrêt STOP. Il est également désactivé dès l'apparition d'un défaut, le moteur passe en roue libre. 		
r3	Relais R3		rnl
	<ul style="list-style-type: none"> - no : non affectée. - tAl : alarme thermique moteur. Voir page 39. - rnl : moteur alimenté (informe qu'il y a potentiellement du courant dans le moteur). - AIL : alarme courant moteur (seuil OIL et temps tOL du menu PrO dépassés). Voir "Fonction active uniquement en régime établi.", page 54. - AUL : alarme sous-charge moteur (seuil LUL et temps tUL du menu PrO dépassés). Voir page 53. - APC : alarme sonde PTC moteur. Voir "Activation surveillance moteur par sondes PTC", page 55. - AS2 : second jeu de paramètres moteur activé. Voir LIS "Entrées logiques", page 61. 		

Menu Affectation des entrées / sorties IO

Relais R2 de fin de démarrage (non affectable)

Le relais de fin de démarrage R2 est enclenché lorsque le démarreur est sous tension, qu'il n'est pas en défaut, et que le démarrage du moteur est terminé. Il est déclenché sur demande d'arrêt et sur défaut. Il comporte un contact à fermeture (NO).


Il peut être utilisé pour autoriser le court-circuitage de l'ATS 48 en fin de démarrage.

Code	Description	Plage de réglage	Préréglage usine
# 0	Sortie analogique		OCr
	- no : non affectée - OCr : courant moteur - Otr : couple moteur - OtH : état thermique moteur - OCO : cosinus φ - OPr : puissance active		
0 4	Configuration du type de signal délivré par la sortie AO.	020 - 420	020
	- 020 : signal 0 - 20 mA - 420 : signal 4 - 20 mA		
# 5 C	Mise à l'échelle du signal maxi de la sortie analogique	50 à 500 %	200
	En pourcentage de la valeur nominale du paramètre configuré ou de 1 pour le cosinus φ .		

Menu Paramètres 2^{ème} moteur St2

Les paramètres du 1^{er} ou 2^{ème} moteur sont sélectionnés à partir de l'entrée logique (LIS). Par contre la prise en compte des paramètres moteur sélectionnés se fait :

FRANÇAIS




 Paramètres dans menu

 Paramètre apparaissant selon la sélection et l'affectation de StY dans le menu SEt

Menu Paramètres 2ème moteur St2



Ce menu n'est visible que si une entrée logique est affectée à la fonction activation du second jeu de paramètres moteur (LIS) dans le menu Affectation des entrées / sorties I O.

Code	Description	Plage de réglage	Préréglage usine
In 2	Courant nominal moteur	0,4 à 1,3 ICL	(1)
	Régler la valeur du courant nominal moteur indiqué sur la plaque signalétique, même dans le cas du couplage du démarreur dans l'enroulement triangle du moteur (PrO). Vérifier que ce courant est compris entre 0,4 et 1,3 ICL (ICL : Calibre du démarreur). Voir "Association démarreur-moteur", page 12.		
IL 2	Courant de limitation	150 à 700 % de In, limité à 500 % de ICL	400 % de In
	Le courant de limitation IL2 s'exprime en % de In2. Il est limité à 500 % de ICL (calibre du démarreur, voir les tableaux "Association démarreur-moteur", page 12). Courant de limitation = IL2 x In2 exemple 1 : In2 = 21 A, IL2 = 300 %, courant de limitation = 300 % x 22 A = 66 A exemple 2 : ATS 48C21Q, avec ICL = 210 A In2 = 195 A, IL2 = 700 %, courant de limitation = 700 % x 195 = 1365, limité à 500 % x 210 = 1050 A		
AC 2	Temps de rampe d'accélération	1 à 60 s	15 s
	C'est le temps de croissance du couple de démarrage entre 0 et le couple nominal Cn, c'est à dire la pente de la rampe de croissance de couple. 		

- (1) Réglage usine de In2 correspondant à la valeur usuelle d'un moteur normalisé 4 pôles en tension 400 V en classe 10 (pour ATS 48***Q).
Réglage usine de In2 correspondant à la valeur usuelle d'un moteur normalisé suivant NEC en tension 460 V, en classe 10 (pour ATS 48***Y).

Menu Paramètres 2ème moteur St2


FRANÇAIS

Code	Description	Plage de réglage	Préréglage usine
t 92	<p>Couple initial de décollage</p> <p>Réglage du couple initial lors des phases de démarrage, varie de 0 à 100 % du couple nominal.</p> 	0 à 100 % de Cn	20 %
dE2	<p>Temps de rampe de décélération</p> <p>Ce paramètre n'est accessible que si StY = -d-. Permet de régler un temps compris entre 1 à 60 s, pour passer du couple estimé au couple nul (= pente de la rampe de décroissance de couple lors d'un arrêt -d-). Ceci adapte la progressivité de la décélération et évite les chocs hydrauliques sur les applications pompe par une modification de la pente de la référence couple.</p> 	1 à 60 s	15 s

Menu Paramètres 2ème moteur St2

Code	Description	Plage de réglage	Préréglage usine
Ed2	<p>Seuil de passage en roue libre en fin de décélération</p> <p>Ce paramètre n'est accessible que si StY = -d- et si le paramètre CLP du menu entraînement (drC) est resté en préréglage usine (On). Permet de régler le niveau du couple final compris entre 0 et 100 % du couple estimé en début de décélération.</p> <p>Dans les applications du type pompe, le contrôle de la décélération n'est pas nécessairement en dessous d'un niveau de charge réglé par Ed2.</p> <p>Si le couple estimé en début de décélération est en dessous de 20, c'est-à-dire 20 % du couple nominal, la décélération contrôlée n'est pas activée, passage en roue libre.</p>	0 à 100 %	20 %
tL2	<p>Limitation du couple maximal.</p> <p>Permet d'écrêter la référence couple pour éviter des passages en hypersynchrone sur des applications à forte inertie. Permet un démarrage à couple constant si tq2 = tL2.</p> <ul style="list-style-type: none"> - OFF : pas de limitation - 10 à 200 : réglage de la limitation en % du couple nominal 	10 à 200 % ou OFF	OFF
tE2	<p>Gain en décélération (pour commande en couple).</p> <p>Ce paramètre n'est accessible que si CLP = On et si le paramètre StY (menu réglages SEt) = -d-. Permet d'éliminer les instabilités en décélération. Ajuster en plus ou moins en fonction des oscillations.</p>	10 à 50 %	40 %

Menu Communication COP



 Paramètres dans menu

Menu Communication COP

La modification des paramètres du menu Communication n'est possible qu'à l'arrêt.


































Le protocole utilisé en interne est Modbus.

Code	Description	Plage de réglage	Préréglage usine
<i>R d d</i>	Adresse du démarreur par la liaison série RS485.	0 à 31	0
<i>t b r</i>	Vitesse de communication en kilobits par seconde.	4,8 - 9,6 - 19,2	19,2
<i>F O r</i>	Format de communication 8o1 : 8 bits de données, parité impaire, 1 bit de stop 8E1 : 8 bits de données, parité paire, 1 bit de stop 8n1 : 8 bits de données, sans parité, 1 bit de stop 8n2 : 8 bits de données, sans parité, 2 bits de stop		8n1
<i>t L P</i>	Réglage du time out de la liaison série (1)	0,1 à 60 s	5 s
<i>P C t</i>	Configuration de la liaison série pour communiquer avec le terminal déporté On : fonction active. Configure temporairement le démarreur (tbr et FOr) pour communiquer avec le terminal déporté, à utiliser dans le cas où tbr et FOr ne sont pas à la valeur par défaut. OFF : fonction configuration temporaire inactive. PCT revient à l'état OFF dès la coupure de la tension contrôle. A la remise sous-tension suivante les paramètres tbr et FOr retrouvent leur configuration initiale.		OFF



(1) S'assurer que le temps réglé est compatible avec la sécurité de fonctionnement de la machine

Menu Paramètre visualisé SUP

Cosinus φ	  
Etat thermique moteur en %	  
Courant moteur	  
Durée de fonctionnement depuis la dernière remise à 0	  
Puissance active en %	  
Couple moteur en %	  
Puissance active en kW	  
Visualisation de l'état en cours (ACC, rUn, dEC, ...)	  
Dernier défaut survenu	  
Sens de rotation des phases 1-2-3 ou 3-2-1	  
Code de verrouillage du terminal	  

Régler ULn dans le menu drC

 Paramètres dans menu

Menu Paramètre visualisé SUP

La modification du paramètre à visualiser est possible à l'arrêt ou en fonctionnement.


En réglage usine le courant moteur est affiché (paramètre LCr).

L'affichage choisi est enregistré par :

- 1^{er} appui sur la touche ENT : le choix est provisoire, il sera effacé à la prochaine mise hors tension.
- 2^{ème} appui sur la touche ENT pendant 2 secondes : l'affichage clignote, le choix est définitif sauf modification.

Code	Paramètre	Unité
CD5	Cosinus φ	0,01
tHr	Etat thermique moteur Varie de 0 à 125 % 100 % correspond à l'état thermique nominal pour le courant In réglé.	%
LCr	Courant moteur En ampères jusqu'à 999 A (exemples : 01.5 = 1,5 A ; 15.0 = 15 A ; 150 = 150 A) En kilo-ampères à partir de 1000 A (exemples : 1.50 = 1500 A ; 1.15 = 1150 A)	A ou kA
rn t	Durée de fonctionnement en heures depuis la dernière remise à zéro. En heures jusqu'à 999 h (exemples : 001 = 1 h ; 111 = 111 h) En kilo-heures de 1000 à 65535 (exemples : 1.11 = 1110 h ; 11.1 = 11100 h) Au delà de 65535 h (65.5) l'affichage est remis à zéro Le temps de fonctionnement est compté lorsque le moteur n'est pas à l'arrêt, c'est à dire lorsqu'on amorce les thyristors (chauffage, accélération, régime permanent, décélération, freinage) et en régime permanent court-circuité. La remise à zéro du compteur d'heures peut s'effectuer en ligne par le mot de commande et par le terminal à l'arrêt. A la mise hors tension du contrôle le compteur d'heures est sauvegardé en EEPROM.	h ou kh
LP r	Puissance active Varie de 0 à 255 % 100 % correspondant à la puissance au courant nominal et à la pleine tension.	%
LE r	Couple moteur Varie de 0 à 255 % 100 % correspond au couple nominal.	%
LAP	Puissance active en kW Ce paramètre nécessite de configurer la valeur exacte de la tension réseau ULn dans le menu drC.	kW
ELR	Visualisation de l'état en cours <ul style="list-style-type: none"> - nLP : démarreur sans ordre de marche et puissance non alimentée - rdY : démarreur sans ordre de marche et puissance alimentée - tbS : temporisation de démarrage non écoulée - ACC : accélération en cours - dEC : décélération en cours - rUn : marche en régime établi - brL : freinage en cours - CLI : démarreur en limitation de courant - nSt : forçage arrêt roue libre via la liaison série 	
LF t	Dernier défaut apparu (page 75). Lorsqu'aucun défaut n'a été mémorisé, l'afficheur indique nDF . Lorsque les défauts ont été inhibés, l'afficheur affiche InH .	
PHE	Sens de rotation des phases vues du démarreur <ul style="list-style-type: none"> - 123 : sens direct (L1-L2-L3) - 321 : sens inverse (L3-L2-L1) 	

Menu Paramètre visualisé SUP

Code	Paramètre
C D d	<p>Code de verrouillage du terminal Permet de protéger la configuration du démarreur par un code d'accès.</p> <p> Attention : Avant d'entrer un code, ne pas oublier de le noter soigneusement</p> <ul style="list-style-type: none">• OFF : aucun code ne verrouille l'accès<ul style="list-style-type: none">- Pour verrouiller l'accès, composer un code (2 à 999) en incrémentant l'affichage par ▲ puis appuyer sur ENT. "On" s'affiche alors, l'accès au paramètre est verrouillé.• On : un code verrouille l'accès (2 à 999)<ul style="list-style-type: none">- Pour déverrouiller l'accès, composer le code en incrémentant l'affichage par ▲ puis appuyer sur ENT. Le code reste alors affiché, l'accès est déverrouillé jusqu'à la prochaine mise hors tension. A la remise sous tension suivante l'accès au paramètre redevient verrouillé.- Si on entre un code erroné, l'affichage repasse à "On", l'accès au paramètre reste verrouillé.• XXX : l'accès au paramètre est déverrouillé (le code reste affiché).<ul style="list-style-type: none">- Pour réactiver le verrouillage avec le même code, l'accès au paramètre étant déverrouillé, revenir à "On" par la touche ▼, puis appuyer sur ENT. "On" reste affiché, l'accès au paramètre est verrouillé.- Pour verrouiller l'accès avec un nouveau code, l'accès au paramètre étant déverrouillé, composer le nouveau code en incrémentant l'affichage par ▲ ou ▼ puis appuyer sur ENT. "On" s'affiche alors, l'accès au paramètre est verrouillé.- Pour supprimer le verrouillage, l'accès au paramètre étant déverrouillé, revenir à "OFF" par la touche ▼, puis appuyer sur ENT. "OFF" reste affiché, l'accès au paramètre est déverrouillé et le reste même après mise hors puis sous tension.

Lorsque l'accès est verrouillé par un code, seuls les paramètres de surveillance sont accessibles, avec choix provisoire du paramètre affiché uniquement.

Tableau de compatibilité

Le choix des fonctions d'application peut être limité par l'incompatibilité de certaines fonctions entre elles. Les fonctions qui ne sont pas listées dans ce tableau ne font l'objet d'aucune incompatibilité.

Fonctions	Arrêt en décélération	Arrêt en freinage dynamique	Forçage arrêt roue libre	Protection thermique	Perte d'une phase moteur	Câblage dans l'enroulement triangle du moteur	Essais sur petit moteur	Cascade	Préchauffage
Arrêt en décélération									
Arrêt en freinage dynamique									
Forçage arrêt roue libre									
Protection thermique									(2)
Perte d'une phase moteur									
Câblage dans l'enroulement triangle du moteur									
Essais sur petit moteur									
Cascade									
Préchauffage				(2)					

	Fonctions compatibles
	Fonctions incompatibles
	Sans objet

(1) Perte d'une phase moteur non détectée

(2) Pendant le préchauffage moteur, la protection thermique n'est pas assurée. Régler correctement le courant de préchauffage IPr

Entretien

L'Altistart 48 ne nécessite pas d'entretien préventif. Il est néanmoins conseillé à intervalles réguliers de :

- vérifier l'état et le serrage des connexions
- s'assurer que la température au voisinage de l'appareil reste à un niveau acceptable et que la ventilation reste efficace (durée de vie moyenne des ventilateurs : 3 à 5 ans selon les conditions d'exploitation)
- dépoussiérer le refroidisseur si nécessaire

Assistance à la maintenance

En cas d'anomalie à la mise en service ou en exploitation, s'assurer tout d'abord que les recommandations relatives à l'environnement, au montage et aux raccordements ont été respectées.

Le premier défaut détecté est mémorisé et affiché sur l'écran : le démarreur se verrouille, et les relais R1 et R2 changent d'état, selon leur affectation.

Effacement du défaut

Couper l'alimentation contrôle du démarreur en cas de défaut non réarmable.

Attendre l'extinction totale de l'afficheur.

Rechercher la cause du défaut pour l'éliminer.

Rétablir l'alimentation : ceci a pour effet d'effacer le défaut si celui-ci a disparu.

Dans certains cas, il peut y avoir redémarrage automatique après disparition du défaut, si cette fonction a été programmée.

Menu surveillance

Il permet la prévention et la recherche des causes de défauts par affichage de l'état du démarreur et de ses valeurs courantes.

Rechanges et réparations

Consulter les services de Schneider Electric. Il permet la prévention et la recherche des causes de défauts par affichage de l'état du démarreur et de ses valeurs courantes.

En règle générale, quand il y a une anomalie à la mise en route du démarreur, il est préférable de faire un réglage usine et de refaire les réglages étape par étape.

Non démarrage sans affichage de défaut

- Pas d'affichage : vérifier la présence réseau sur l'alimentation contrôle CL1/CL2 (page 27)
- Vérifier que le code affiché ne correspond pas à l'état normal du démarreur (page 45)
- Vérifier la présence des ordres de marche RUN/STOP (page 28)

Défauts non réarmables

Lorsque ce type de défaut apparaît, le démarreur se verrouille, le moteur passe en roue libre.

Signalisation :

- Ouverture du relais fin de démarrage R2
- Ouverture du relais R1 (suite au verrouillage du démarreur)
- Clignotement du code défaut sur l'afficheur
- Mémorisation des 5 derniers défauts, visibles avec l'atelier logiciel PowerSuite

Conditions de redémarrage :

- Disparition des causes du défaut
- Coupure puis rétablissement de l'alimentation contrôle

Défaut affiché	Cause probable	Procédure, remède
<i>I n F</i>	Défaut interne	Couper puis rétablir l'alimentation contrôle. Si le défaut persiste faire appel aux services Schneider Electric.
<i>D C F</i>	Surintensité : <ul style="list-style-type: none">• court-circuit impédant en sortie du démarreur• court-circuit interne• contacteur de court-circuitage collé• surclassement démarreur	Mettre le démarreur hors tension. <ul style="list-style-type: none">• Vérifier les câbles de liaison et l'isolement moteur• Vérifier les thyristors• vérifier le contacteur de court-circuitage (contact collé)• Vérifier la valeur du paramètre bSt dans le menu drC page .
<i>P I F</i>	Inversion de phases. La rotation des phases du réseau n'est pas concordante avec la sélection faite par PHr dans le menu Protection.	Inverser deux phases du réseau ou mettre PHr = no
<i>E E F</i>	Défaut mémoire interne	Couper puis rétablir l'alimentation contrôle. Si le défaut persiste faire appel aux services Schneider Electric.

Défauts réarmables spontanément à la disparition de leurs causes

Lorsque ce type de défaut apparaît, le démarreur se verrouille, le moteur passe en roue libre.

Signalisation :

- Ouverture du relais fin de démarrage R2
- Ouverture du relais R1, seulement s'il est configuré en relais d'isolement
- Clignotement du code défaut sur l'afficheur, tout le temps de la présence du défaut
- Mémorisation des 5 derniers défauts, visibles avec l'atelier logiciel PowerSuite

Conditions de redémarrage :

- Disparition des causes du défaut
- En commande 2 fils, il faut que l'ordre de marche soit maintenu sur l'entrée RUN
- En commande 3 fils, il faut un nouvel ordre de marche (front montant) sur l'entrée RUN

Défaut affiché	Cause probable	Procédure, remède
<i>FFF</i>	Configuration invalide à la mise sous tension.	<ul style="list-style-type: none">• Faire un retour au réglage usine dans le menu entraînement drC.• Reconfigurer le démarreur.
<i>CFI</i>	Configuration invalide La configuration chargée dans le démarreur par liaison série est incohérente.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier la configuration précédemment chargée.• Charger une configuration cohérente

Défauts réarmables manuellement pouvant faire l'objet d'un redémarrage automatique (1)

Lorsque ce type de défaut apparaît, le démarreur se verrouille, le moteur passe en roue libre.

Signalisation avec redémarrage automatique :

- Ouverture du relais fin de démarrage R2.
- Ouverture du relais R1, seulement s'il est configuré en relais d'isolement. R1 reste fermé s'il est configuré en relais de défaut, page 62.
- Clignotement du code défaut sur l'afficheur, tout le temps de la présence du défaut.
- Mémorisation des 5 derniers défauts, visibles avec l'atelier logiciel PowerSuite.

Conditions de redémarrage pour les défauts suivants avec un redémarrage automatique (en commande 2 fils uniquement) :

- Disparition des causes du défaut.
- Ordre de marche maintenu sur l'entrée RUN.
- 6 tentatives de redémarrage espacées de 60 secondes chacune sont effectuées. A la sixième, si le défaut est toujours présent, il devient un défaut réarmable manuellement (voir page suivante) et R1 s'ouvre s'il est configuré en relais de défaut.

Défaut affiché	Cause probable	Procédure, remède
<i>PHF</i>	<p>Perte d'une phase réseau</p> <p>Perte d'une phase moteur Si le courant moteur devient inférieur à un seuil réglable PHL dans une phase pendant 0,5 s ou dans les trois phases pendant 0,2 s. Ce défaut est configurable dans le menu protection PrO, paramètre PHL.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le réseau, le raccordement du démarreur, et les appareils de séparation éventuellement situés entre le réseau et le démarreur (contacteur, fusibles, disjoncteur,...). • Vérifier le raccordement du moteur, et les appareils de séparation situés éventuellement entre le démarreur et le moteur (contacteurs, disjoncteurs,...). • Vérifier l'état du moteur. • Vérifier que la configuration du paramètre PHL est compatible avec le moteur utilisé.
<i>FrF</i>	<p>Fréquence réseau hors tolérance. Ce défaut est configurable dans le menu Réglages avancés drC, paramètre FrC.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le réseau. • Vérifier que la configuration du paramètre FrC est compatible avec le réseau utilisé (groupe électrogène par exemple).

Nota : l'outil DIAG 48 peut également être utilisé pour déterminer avec précision la cause du défaut PHF.

Conditions de redémarrage pour les défauts suivants :

- Disparition des causes du défaut
- Ordre de marche maintenu (commande 2 fils seulement)

Défaut affiché	Cause probable	Procédure, remède
<i>U5F</i>	<p>Défaut d'alimentation puissance lors d'un ordre de marche.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier la tension et le circuit d'alimentation puissance.
<i>CLF</i>	<p>Perte alimentation contrôle</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Coupure supérieure à 200 ms sur CL1/CL2

(1) Si la fonction redémarrage automatique n'est pas sélectionnée, page 78 pour la signalisation et conditions de redémarrage de ces défauts

Défauts réarmables manuellement uniquement

Lorsque ce type de défaut apparaît, le démarreur se verrouille, le moteur passe en roue libre.

Signalisation :

- Ouverture du relais fin de démarrage R2.
- Ouverture du relais R1.
- Clignotement du code défaut sur l'afficheur, tout le temps de la présence du défaut.
- Mémorisation des 5 derniers défauts, visibles avec l'atelier logiciel PowerSuite.

Conditions de redémarrage :

- Disparition des causes du défaut.
- Un ordre de marche (commande 2 fils ou 3 fils, nécessite un front montant sur l'entrée RUN) pour réarmer le défaut (1).
- Un autre ordre de marche (commande 2 fils ou 3 fils, nécessite un front montant sur l'entrée RUN) pour démarrer le moteur.

Défaut affiché	Cause probable	Procédure, remède
<i>5 L F</i>	Défaut liaison série	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le raccordement de la prise RS485.
<i>E E F</i>	Défaut externe	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le défaut pris en compte.
<i>5 E F</i>	Démarrage trop long	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier la mécanique (usure, dur mécanique, lubrification, obstacle,...). • Vérifier la valeur du réglage tLS dans le Menu PrO page 53. • Vérifier le dimensionnement démarreur-moteur par rapport au besoin mécanique.
<i>DL L</i>	Surcharge courant.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier la mécanique (usure, dur mécanique, lubrification, obstacle,...). • Vérifier la valeur des paramètres LOC et tOL dans le menu PrO page 54.
<i>DL F</i>	Défaut thermique moteur.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier la mécanique (usure, dur mécanique, lubrification, obstacle,...). • Vérifier le dimensionnement démarreur-moteur par rapport au besoin mécanique. • Vérifier la valeur du paramètre tHP dans le Menu PrO page 53 et celle du paramètre In dans le Menu SEt page 48. • Vérifier le bon isolement électrique du moteur. • Attendre le refroidissement du moteur avant de redémarrer.
<i>DHF</i>	Défaut thermique démarreur.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier la mécanique (usure, dur mécanique, lubrification, obstacle,...). • Vérifier le dimensionnement du démarreur par rapport au moteur et au besoin mécanique. • Vérifier le fonctionnement du ventilateur si l'ATS48 utilisé en est équipé, ainsi que le libre passage de l'air et la propreté du radiateur. S'assurer que les précautions de montage sont respectées. • Attendre le refroidissement de l'ATS48 avant de redémarrer.

(1) Le réarmement sur un ordre de marche est inactif si LI est affectée à la fonction "réarmement défaut (LIr)".

Défauts réarmables manuellement uniquement

Défaut affiché	Cause probable	Procédure, remède
<i>U L F</i>	Défaut thermique moteur détecté par les sondes PTC.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier la mécanique (usure, dur mécanique, lubrification, obstacle,...).• Vérifier le dimensionnement démarreur- moteur par rapport au besoin mécanique.• Vérifier la valeur du paramètre PtC dans le Menu PrO page 55.• Attendre le refroidissement du moteur avant de redémarrer.
<i>U L F</i>	Sous-charge moteur.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier le circuit hydraulique.• Vérifier la valeur des paramètres LUL et tUL dans le menu protection PrO page 53.
<i>L r F</i>	Rotor bloqué en régime permanent. Ce défaut est actif uniquement en régime permanent avec contacteur de court-circuitage démarreur. Il est détecté si le courant dans une phase est supérieur ou égal à 5 In pendant plus de 0,2 s.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier la mécanique (usure, dur mécanique, lubrification, obstacle,...).
<i>E r r 7</i>	Possible seulement sur le terminal déporté : Valeurs incorrectes de tbr et FOr	<ul style="list-style-type: none">• Configurer tbr = 19,2 et FOr = 8n1 ou PCt = On (voir page 69)

Réarmement des défauts par une entrée logique

Si une entrée logique LI est configurée en "Réarmement du défaut thermique moteur" ou en "Réarmement des défauts réarmables", il faut :

- Une impulsion sur l'entrée logique LI
- En commande 2 fils, le moteur redémarre si l'ordre de marche est maintenu sur l'entrée RUN
- En commande 3 fils, le moteur redémarre sur un nouvel ordre de marche (front montant) sur l'entrée RUN

Tableaux de mémorisation configuration/réglages

Démarrreur ATS 48.....
 n° identification client éventuel.....
 Code d'accès éventuel.....

Menu Réglages SÉt

Code	Réglage usine	Réglage client	Code	Réglage usine	Réglage client
<i>l n</i>	(1)		<i>d E C</i>	15 s	
<i>l L t</i>	400 %		<i>E d C</i>	20 %	
<i>R C C</i>	15 s		<i>b r C</i>	50 %	
<i>t 9 0</i>	20 %		<i>E b R</i>	20 %	
<i>5 t 4</i>	-F-				

Les paramètres grisés apparaissent si les fonctions correspondantes ont été configurées.

Menu Protection PrO


Code	Réglage usine	Réglage client	Code	Réglage usine	Réglage client
<i>t H P</i>	10		<i>t D L</i>	10,0	
<i>U L L</i>	OFF		<i>P H r</i>	no	
<i>L U L</i>	60 %		<i>t b 5</i>	2 s	
<i>t U L</i>	60 %		<i>P H L</i>	10 %	
<i>t L 5</i>	OFF		<i>P t C</i>	OFF	
<i>D I L</i>	OFF		<i>R r 5</i>	OFF	
<i>L D C</i>	80 %		<i>r t H</i>	no	

Les paramètres grisés apparaissent si les fonctions correspondantes ont été configurées.

(1) Dépend du calibre du démarreur.


Menu Réglages avancés drC

Code	Réglage usine	Réglage client	Code	Réglage usine	Réglage client
<i>L L 1</i>	OFF		<i>L 5 C</i>	50 %	
<i>b 5 t</i>	OFF		<i>t 1 G</i>	40 %	
<i>d L t</i>	OFF		<i>C 5 C</i>	OFF	
<i>5 5 t</i>	OFF		<i>U L n</i>	(1)	
<i>C L P</i>	On		<i>F r C</i>	AUt	

 Les paramètres grisés apparaissent si les fonctions correspondantes ont été configurées.

Menu Affectation des entrées / sorties IO

Code	Réglage usine	Réglage client	Code	Réglage usine	Réglage client
<i>L 1 3</i>	LIA		<i>r 1</i>	r1l	
<i>L 1 4</i>	LIL		<i>r 3</i>	m1	
<i>I P r</i>	0 %		<i>R 0</i>	OCr	
<i>t P r</i>	5 mn		<i>D 4</i>	020	
<i>L D 1</i>	tA1		<i>R 5 C</i>	200	
<i>L D 2</i>	m1				

 Les paramètres grisés apparaissent si les fonctions correspondantes ont été configurées.

- (1) -ATS 48***Q : 400 V
- ATS 48***Y : 460 V

Menu Paramètres 2^{ème} moteur St2

Ce menu n'est visible que si une entrée logique est affectée à la fonction activation du second jeu de paramètres moteur (LIS) dans le menu Affectation des entrées / sorties I O.

Code	Réglage usine	Réglage client	Code	Réglage usine	Réglage client
<i>lnZ</i>	(1)		<i>dEZ</i>	15 s	
<i>lLZ</i>	400 %		<i>E dZ</i>	20 %	
<i>RLZ</i>	15 s		<i>ELZ</i>	OFF	
<i>LRZ</i>	20 %		<i>LIZ</i>	40 %	

Menu Communication COP

Code	Réglage usine	Réglage client	Code	Réglage usine	Réglage client
<i>Rdd</i>	0		<i>LLP</i>	5 s	
<i>Lbr</i>	19,2 kBits / s		<i>PCL</i>	OFF	
<i>FDr</i>	8n1				

(1) Dépend du calibre du démarreur.

As a rule, the Altistart 48 control (CL1 - CL2) and power (1/L1 - 3/L2 - 5/L3) supplies must be disconnected before any operation on either the electrical or mechanical parts of the installation or machine.

During operation the motor can be stopped by cancelling the run command. The starter remains powered up. If personnel safety requires prevention of sudden restarts, this electronic locking system is not sufficient: fit a breaker on the power circuit.

The starter is fitted with safety devices which, in the event of a fault, can stop the starter and consequently the motor. The motor itself may be stopped by a mechanical blockage. Finally, voltage variations or line supply failures can also cause shutdowns.

If the cause of the shutdown disappears, there is a risk of restarting which may endanger certain machines or installations, especially those which must conform to safety regulations. In this case the user must take precautions against the possibility of restarts, in particular by using a low speed detector to cut off power to the starter if the motor performs an unprogrammed shutdown.

The products and equipment described in this document may be changed or modified at any time, either from a technical point of view or in the way they are operated. Their description can in no way be considered contractual.

This starter must be installed and set up in accordance with both international and national standards. Bringing the device into conformity is the responsibility of the systems integrator who must observe the EMC directive among others within the European Union.

The specifications contained in this document must be applied in order to comply with the essential requirements of the EMC directive.

The Altistart 48 must be considered as a component: it is neither a machine nor a device ready for use in accordance with European directives (machinery directive and electromagnetic compatibility directive). It is the responsibility of the final integrator to guarantee conformity to the relevant standards.

Contents

Steps for setting up the starter _____	86
Factory configuration _____	88
Preliminary recommendations _____	89
Technical specifications _____	90
Operating recommendations _____	91
Starter-motor combinations _____	94
Dimensions _____	100
Mounting recommendations _____	102
Mounting in a wall-fixing or floor-standing enclosure _____	103
Power terminals _____	104
Control terminals _____	109
Wiring/RUN - STOP commands _____	110
Application diagram _____	111
Thermal protection _____	121
Display unit and programming _____	125
Remote terminal option _____	128
Settings menu (Set) _____	129
Protection menu (PrO) _____	134
Advanced settings menu (drC) _____	138
I/O menu (IO) _____	142
2nd motor parameters menu (St2) _____	146
Communication menu (COP) _____	150
Parameter displayed menu (SUP) _____	152
Compability table _____	155
Maintenance _____	156
Faults - causes - remedies _____	157
Configuration/Settings tables _____	162

Steps for setting up the starter

1 – Delivery of the Altistart 48

- Check that the starter reference printed on the label is the same as that on the delivery note corresponding to the purchase order.
- Remove the Altistart 48 from its packaging and check that it has not been damaged in transit.

2 - Fit the Altistart 48 in accordance with the recommendations on page 102 and page 103


3 - Connect the following to the Altistart 48:

- The control line supply (CL1 – CL2), ensuring that it is off
- The power line supply (1/L1 - 3/L2 - 5/L3), ensuring that it is off
- The motor (2/T1 - 4/T2 - 6/T3), ensuring that its coupling corresponds to the supply voltage

Note: If a bypass contactor is used, connect it to L1 L2 L3 on the line supply side and to terminals A2 B2 C2 provided for this purpose on the Altistart 48. See the diagrams on page 112.


If the ATS48***Q / ATS48***YS316 is used in the motor delta windings, follow the recommendations on page 92, page 93 and the diagrams on page 113.

Block diagram of the power part of the ATS48:



Steps for setting up the starter

Factory configuration of the control terminals:



**Wire the fault relay in the line contactor power supply sequence in order to open the electrical circuit in the event of a fault.
 For further details refer to the application diagrams.**

Connect the RUN and STOP commands and if necessary the other terminal inputs/outputs.

Stop at 1 (on) and RUN at 1 (on): start command.
 Stop at 0 (off) and RUN at 1 or at 0: stop command.

4 - Essential information before starting up the Altistart 48:

Read the information on the motor rating plate. The values will be used to set parameter (In) in the SEt menu.

5 - Powering up the control part (CL1-CL2) without the power part and without giving the run command

The starter displays: nLP (to indicate that the power is switched off).

The ATS 48 starter is factory-configured for a standard application which does not require specific functions. It has motor protection class 10.

The settings can be changed by accessing the parameters as described on page 126.

In all cases the In parameter must be set to the current value indicated on the motor rating plate.

6 - Powering up the power part (1/L1 - 3/L2 - 5/L3)

The starter displays: rdY (to indicate that the starter is powered up and ready).
 Send a "RUN" command to start the system.

Factory settings

The Altistart 48 is factory-set for the most common operating conditions:

- The ATS 48 is used on the motor line supply (it is not inserted as a delta connection in the motor windings)
- Nominal motor current I_n :
 - ATS 48 **•••Q**: preset for a standard 400 V 4-pole motor
 - ATS 48 **•••Y**: preset for NEC current, 460 V motor
- Limiting current (ILt): 400% of the motor current I_n
- Acceleration ramp (ACC): 15 seconds
- Initial torque on starting (tq_0): 20% of the nominal torque
- Stop (StY): Freewheel stop (-F-)
- Motor thermal protection (tHP): class 10 protection curve
- Display: rdY (starter ready) with power and control voltage present, motor current operating
- Logic inputs:
 - LI1: STOP
 - LI2: RUN
 - LI3: Forced freewheel stop (LIA)
 - LI4: Forced local mode (LIL)
- Logic outputs:
 - LO1: Motor thermal alarm (tA1)
 - LO2: Motor powered (ml)
- Relay outputs:
 - R1: Fault relay (r1l)
 - R2: Bypass relay at the end of starting
 - R3: Motor powered (ml)
- Analog output:
 - AO: Motor current (OCr, 0 - 20 mA)
- Communication parameters:
 - Connected via the serial link, the starter has the logic address (Add) = "0"
 - Transmission speed (tbr): 19200 bits per second
 - Communication format (FOr): 8 bits, no parity, 1 stop bit (8nl)

If the above values are compatible with the application, the starter can be used without changing the settings.

Preliminary recommendations

Handling and storage


To ensure the starter is protected before installation, handle and store the device in its packaging.

Handling on installation

The Altistart 48 range comprises 6 sizes of device, with various weights and dimensions.

Small starters can be removed from their packaging and installed without a handling device.

A handling device must be used with large starters; for this reason they are supplied with handling "lugs". The precautions described below must be observed:



Do not handle the starter by the power rails

Technical specifications


Environment

Degree of protection	<ul style="list-style-type: none">• IP 20 for ATS 48D17• to C11•• IP00 for ATS 48C14• to M12• (1)
Vibration resistance	Conforming to IEC 68-2-6: <ul style="list-style-type: none">• 1.5 mm peak from 2 to 13 Hz• 1 gn from 13 to 200 Hz
Shock resistance	Conforming to IEC 68-2-27: <ul style="list-style-type: none">• 15 g, 11 ms
Maximum ambient pollution	Degree 3 conforming to IEC 947-4-2
Maximum relative humidity	93% without condensation or dripping water conforming to IEC 68-2-3
Ambient temperature around the unit	Storage: - 25 °C to + 70 °C Operation: <ul style="list-style-type: none">• - 10 °C to + 40 °C without derating• up to +60 °C, derating the current by 2% for each °C above 40 °C
Maximum operating altitude	1000 m without derating (above this, derate the current by 2 % for each additional 100 m)
Operating position	Vertical at $\pm 10^\circ$



(1) ATS 48 starters with degree of protection IP00 must be fitted with a protective bar to protect personnel against electrical contact

Available torque



Curves T_s and I_s represent the direct line starting of an asynchronous motor.

Curve T_{a1} indicates the total torque range available with an ATS 48, which is dependent on the limiting current I_{Lt} . The progression of the starter is controlled by the motor torque within this range.

T_r : Resistive torque, which must always be less than the T_{s1} torque.

Selecting the soft start - soft stop unit

S1 motor duty corresponds to starting followed by operation at constant load enabling the thermal equilibrium to be reached.

S4 motor duty corresponds to a cycle comprising starting, operation at constant load and an idle period. This cycle is characterised by a load factor.

The Altistart 48 must be selected depending on the type of application ("standard" or "severe") and the nominal power of the motor. "Standard" or "severe" applications define the limiting values of the current and the cycle for motor duties S1 and S4.



Caution: Do not use the Altistart 48 upstream of loads other than motors (for example transformers and resistors are forbidden). Do not connect power factor correction capacitors to the terminals of a motor controlled by an Altistart 48

Standard application

Example: centrifugal pump

In standard applications, the Altistart 48 is designed to provide:

- in S1 duty: starting at 4 I_n for 23 seconds or starting at 3 I_n for 46 seconds from a cold state.
- in S4 duty: a load factor of 50% and 10 starts per hour, with 3 I_n for 23 seconds or 4 I_n for 12 seconds or an equivalent thermal cycle.

In this case, the motor thermal protection must conform to protection class 10.

Severe application

Example: grinder

In severe applications, the Altistart 48 is designed for S4 duty with a load factor of 50% and 5 starts per hour at 4 I_n for 23 seconds or an equivalent thermal cycle.

In this case, the motor thermal protection must conform to protection class 20. Current **in must not remain at its factory setting** but must be set to the value indicated on the motor rating plate.


Note: The starter can be oversized by one rating, for example by selecting an ATS 48D17Q for an 11 kW - 400 V motor in motor duty S4.

To do this, short-circuit the Altistart at the end of starting. This permits 10 starts per hour at 3 times I_n for 23 seconds maximum or equivalent and the thermal motor protection must conform to class 10.


Operating recommendations

The Altistart 48 Q range (230-415 V) connected in line with the motor or in the motor delta winding

The Altistart 48 connected in the motor supply line



The motor connection depends on the supply voltage, **which in this example is a star connection.**



The motor connection depends on the supply voltage, **which in this example is a delta connection.**

Operating recommendations

The Altistart 48 connected in the motor delta winding in series with each winding

ATS48***Q or ATS48***YS316 starters connected to motors with delta connections can be inserted in series in the motor windings. They are powered by a current which is less than the line current by a factor of $\sqrt{3}$, which enables a starter with a lower rating to be used.

This option can be configured in the Advanced settings menu (dLt = On).


The nominal current and limiting current settings as well as the current displayed during operation are on-line values and so do not have to be calculated by the user.



The Altistart 48 can only be connected in the motor delta winding for ATS48*Q or ATS48***YS316 starters. This means that:**

- dynamic braking stop is not possible
- cascading is not possible
- preheating is not possible

See the tables on page 94 for more information about starter-motor combinations.



Connection in the motor delta winding

Example:

A 400 V - 110 kW motor with a line current of 195 A (nominal current for the delta connection).

The current in each winding is equal to $195/\sqrt{3}$ or 114 A.

The rating is determined by selecting the starter with a maximum permanent nominal current just above this current, i.e. 140 A (ATS48C14Q for a standard application).

To avoid having to calculate the rating in this way, use the tables on page 96 and 97 which indicate the rating of the starter corresponding to the motor power for each application type.



Standard application, 230/415 V supply, starter with line connection

Motor		Starter 230/415 V (+ 10% - 15%) - 50/60 Hz		
Nominal motor power		Max. permanent current in class 10	ICL rating	Starter reference
230 V	400 V			
kW	kW	A	A	
4	7.5	17	17	ATS 48D17Q
5.5	11	22	22	ATS 48D22Q
7.5	15	32	32	ATS 48D32Q
9	18.5	38	38	ATS 48D38Q
11	22	47	47	ATS 48D47Q
15	30	62	62	ATS 48D62Q
18.5	37	75	75	ATS 48D75Q
22	45	88	88	ATS 48D88Q
30	55	110	110	ATS 48C11Q
37	75	140	140	ATS 48C14Q
45	90	170	170	ATS 48C17Q
55	110	210	210	ATS 48C21Q
75	132	250	250	ATS 48C25Q
90	160	320	320	ATS 48C32Q
110	220	410	410	ATS 48C41Q
132	250	480	480	ATS 48C48Q
160	315	590	590	ATS 48C59Q
(1)	355	660	660	ATS 48C66Q
220	400	790	790	ATS 48C79Q
250	500	1000	1000	ATS 48M10Q
355	630	1200	1200	ATS 48M12Q

The nominal motor current I_n must not exceed the max. permanent current in class 10.

(1) Value not indicated when there is no corresponding standardised motor.

Temperature derating

The information in the table above is based on operation at a maximum ambient temperature of 40°C.

The ATS 48 can be used up to an ambient temperature of 60°C as long as the max. permanent current in class 10 is derated by 2% for each degree above 40°C.

Example: ATS 48D32Q at 50°C derated by $10 \times 2\% = 20\%$, 32 A becomes $32 \times 0.8 = 25.6$ A (max. nominal motor current).



Severe application, 230/415 V supply, starter with line connection

Motor		Starter 230/415 V (+ 10% - 15%) - 50/60 Hz		
Nominal motor power		Max. permanent current in class 20	ICL rating	Starter reference
230 V	400 V			
kW	kW	A	A	
3	5.5	12	17	ATS 48D17Q
4	7.5	17	22	ATS 48D22Q
5.5	11	22	32	ATS 48D32Q
7.5	15	32	38	ATS 48D38Q
9	18.5	38	47	ATS 48D47Q
11	22	47	62	ATS 48D62Q
15	30	62	75	ATS 48D75Q
18.5	37	75	88	ATS 48D88Q
22	45	88	110	ATS 48C11Q
30	55	110	140	ATS 48C14Q
37	75	140	170	ATS 48C17Q
45	90	170	210	ATS 48C21Q
55	110	210	250	ATS 48C25Q
75	132	250	320	ATS 48C32Q
90	160	320	410	ATS 48C41Q
110	220	410	480	ATS 48C48Q
132	250	480	590	ATS 48C59Q
160	315	590	660	ATS 48C66Q
(1)	355	660	790	ATS 48C79Q
220	400	790	1000	ATS 48M10Q
250	500	1000	1200	ATS 48M12Q

The nominal motor current I_n must not exceed the max. permanent current in class 20.

(1) Value not indicated when there is no corresponding standardised motor.

Temperature derating

The information in the table above is based on operation at a maximum ambient temperature of 40°C.

The ATS 48 can be used up to an ambient temperature of 60°C as long as the max. permanent current in class 20 is derated by 2% for each degree above 40°C.

Example: ATS 48D32Q at 50°C derated by $10 \times 2\% = 20\%$, 22 A becomes $22 \times 0.8 = 17.6$ A (max. nominal motor current).



Standard application, 230/415 V supply, starter with delta connection

Motor		Starter 230/415 V (+ 10% - 15%) - 50/60 Hz		
Nominal motor power		Max. permanent current in class 10	ICL rating	Starter reference
230 V	400 V			
kW	kW	A	A	
7.5	15	29	29	ATS 48D17Q
9	18.5	38	38	ATS 48D22Q
15	22	55	55	ATS 48D32Q
18.5	30	66	66	ATS 48D38Q
22	45	81	81	ATS 48D47Q
30	55	107	107	ATS 48D62Q
37	55	130	130	ATS 48D75Q
45	75	152	152	ATS 48D88Q
55	90	191	191	ATS 48C11Q
75	110	242	242	ATS 48C14Q
90	132	294	294	ATS 48C17Q
110	160	364	364	ATS 48C21Q
132	220	433	433	ATS 48C25Q
160	250	554	554	ATS 48C32Q
220	315	710	710	ATS 48C41Q
250	355	831	831	ATS 48C48Q
(1)	400	1022	1022	ATS 48C59Q
315	500	1143	1143	ATS 48C66Q
355	630	1368	1368	ATS 48C79Q
(1)	710	1732	1732	ATS 48M10Q
500	(1)	2078	2078	ATS 48M12Q

The nominal motor current I_n must not exceed the max. permanent current in class 10.

(1) Value not indicated when there is no corresponding standardised motor.

Temperature derating

The information in the table above is based on operation at a maximum ambient temperature of 40°C.

The ATS 48 can be used up to an ambient temperature of 60°C as long as the max. permanent current in class 10 is derated by 2% for each degree above 40°C.

Example: ATS 48D32Q at 50°C derated by $10 \times 2\% = 20\%$, 55 A becomes $55 \times 0.8 = 44$ A (max. nominal motor current).



Severe application, 230/415 V supply, starter with delta connection

Motor		Starter 230/415 V (+ 10% - 15%) - 50/60 Hz		
Nominal motor power		Max. permanent current in class 20	ICL rating	Starter reference
230 V	400 V			
kW	kW	A	A	
5.5	11	22	29	ATS 48D17Q
7.5	15	29	38	ATS 48D22Q
9	18.5	38	55	ATS 48D32Q
15	22	55	66	ATS 48D38Q
18.5	30	66	81	ATS 48D47Q
22	45	81	107	ATS 48D62Q
30	55	107	130	ATS 48D75Q
37	55	130	152	ATS 48D88Q
45	75	152	191	ATS 48C11Q
55	90	191	242	ATS 48C14Q
75	110	242	294	ATS 48C17Q
90	132	294	364	ATS 48C21Q
110	160	364	433	ATS 48C25Q
132	220	433	554	ATS 48C32Q
160	250	554	710	ATS 48C41Q
220	315	710	831	ATS 48C48Q
250	355	831	1022	ATS 48C59Q
(1)	400	1022	1143	ATS 48C66Q
315	500	1143	1368	ATS 48C79Q
355	630	1368	1732	ATS 48M10Q
(1)	710	1732	2078	ATS 48M12Q

The nominal motor current I_n must not exceed the max. permanent current in class 20.

(1) Value not indicated when there is no corresponding standardised motor.

Temperature derating

The information in the table above is based on operation at a maximum ambient temperature of 40°C.

The ATS 48 can be used up to an ambient temperature of 60°C as long as the max. permanent current in class 20 is derated by 2% for each degree above 40°C.

Example: ATS 48D32Q at 50°C derated by $10 \times 2\% = 20\%$, 38 A becomes $38 \times 0.8 = 30.4$ A (max. nominal motor current).



Standard application, 208/690 V supply, starter with line connection

Motor							Starter 208/690 V (+ 10% - 15%) - 50/60 Hz		
Nominal motor power							Max. permanent current in class 10	ICL rating	Starter reference
208 V	230 V	440 V	460 V	500 V	575 V	690 V			
HP	HP	kW	HP	kW	HP	kW	A	A	
3	5	7.5	10	9	15	15	17	17	ATS 48D17Y
5	7.5	11	15	11	20	18.5	22	22	ATS 48D22Y
7,5	10	15	20	18.5	25	22	32	32	ATS 48D32Y
10	(1)	18.5	25	22	30	30	38	38	ATS 48D38Y
(1)	15	22	30	30	40	37	47	47	ATS 48D47Y
15	20	30	40	37	50	45	62	62	ATS 48D62Y
20	25	37	50	45	60	55	75	75	ATS 48D75Y
25	30	45	60	55	75	75	88	88	ATS 48D88Y
30	40	55	75	75	100	90	110	110	ATS 48C11Y
40	50	75	100	90	125	110	140	140	ATS 48C14Y
50	60	90	125	110	150	160	170	170	ATS 48C17Y
60	75	110	150	132	200	200	210	210	ATS 48C21Y
75	100	132	200	160	250	250	250	250	ATS 48C25Y
100	125	160	250	220	300	315	320	320	ATS 48C32Y
125	150	220	300	250	350	400	410	410	ATS 48C41Y
150	(1)	250	350	315	400	500	480	480	ATS 48C48Y
(1)	200	355	400	400	500	560	590	590	ATS 48C59Y
200	250	400	500	(1)	600	630	660	660	ATS 48C66Y
250	300	500	600	500	800	710	790	790	ATS 48C79Y
350	350	630	800	630	1000	900	1000	1000	ATS 48M10Y
400	450	710	1000	800	1200	(1)	1200	1200	ATS 48M12Y

The nominal motor current I_n must not exceed the max. permanent current in class 10.

(1) Value not indicated when there is no corresponding standardised motor.

Temperature derating

The information in the table above is based on operation at a maximum ambient temperature of 40°C.

The ATS 48 can be used up to an ambient temperature of 60°C as long as the max. permanent current in class 10 is derated by 2% for each degree above 40°C.

Example: ATS 48D32Y at 50°C derated by $10 \times 2\% = 20\%$, 32 A becomes $32 \times 0.8 = 25.6$ A (max. nominal motor current).



Severe application, 208/690 V supply, starter with line connection

Motor								Starter 208/690 V (+ 10% - 15%) - 50/60 Hz		
Nominal motor power								Max. permanent current in class 20	ICL rating	Starter reference
208 V	230 V	440 V	460 V	500 V	575 V	690 V				
HP	HP	kW	HP	kW	HP	kW	A	A		
2	3	5.5	7.5	7.5	10	11	12	17	ATS 48D17Y	
3	5	7.5	10	9	15	15	17	22	ATS 48D22Y	
5	7.5	11	15	11	20	18.5	22	32	ATS 48D32Y	
7,5	10	15	20	18.5	25	22	32	38	ATS 48D38Y	
10	(1)	18.5	25	22	30	30	38	47	ATS 48D47Y	
(1)	15	22	30	30	40	37	47	62	ATS 48D62Y	
15	20	30	40	37	50	45	62	75	ATS 48D75Y	
20	25	37	50	45	60	55	75	88	ATS 48D88Y	
25	30	45	60	55	75	75	88	110	ATS 48C11Y	
30	40	55	75	75	100	90	110	140	ATS 48C14Y	
40	50	75	100	90	125	110	140	170	ATS 48C17Y	
50	60	90	125	110	150	160	170	210	ATS 48C21Y	
60	75	110	150	132	200	200	210	250	ATS 48C25Y	
75	100	132	200	160	250	250	250	320	ATS 48C32Y	
100	125	160	250	220	300	315	320	410	ATS 48C41Y	
125	150	220	300	250	350	400	410	480	ATS 48C48Y	
150	(1)	250	350	315	400	500	480	590	ATS 48C59Y	
(1)	200	355	400	400	500	560	590	660	ATS 48C66Y	
200	250	400	500	(1)	600	630	660	790	ATS 48C79Y	
250	300	500	600	500	800	710	790	1000	ATS 48M10Y	
350	350	630	800	630	1000	900	1000	1200	ATS 48M12Y	

The nominal motor current I_n must not exceed the max. permanent current in class 20.

(1) Value not indicated when there is no corresponding standardised motor.

Temperature derating


The information in the table above is based on operation at a maximum ambient temperature of 40°C.

The ATS 48 can be used up to an ambient temperature of 60°C as long as the max. permanent current in class 20 is derated by 2% for each degree above 40°C.

Example: ATS 48D32Y at 50°C derated by $10 \times 2\% = 20\%$, 22 A becomes $22 \times 0.8 = 17.6$ A (max. nominal motor current).

Dimensions


ATS 48D17 • ...C66 •



ATS 48	a mm	b mm	c mm	e mm	G mm	H mm	Ø mm	Weight kg
D17Q, D17Y D22Q, D22Y D32Q, D32Y D38Q, D38Y D47Q, D47Y	160	275	190	6.6	100	260	7	4.9
D62Q, D62Y D75Q, D75Y D88Q, D88Y C11Q, C11Y	190	290	235	10	150	270	7	8.3
C14Q, C14Y C17Q, C17Y	200	340	265	10	160	320	7	12.4
C21Q, C21Y C25Q, C25Y C32Q, C32Y	320	380	265	15	250	350	9	18.2
C41Q, C41Y C48Q, C48Y C59Q, C59Y C66Q, C66Y	400	670	300	20	300	610	9	51.4

Dimensions

ATS 48C79 • ...M12 •



ENGLISH


ATS 48	a mm	b mm	c mm	e mm	G mm	H mm	Ø mm	Weight kg
C79Q, C79Y M10Q, M10Y M12Q, M12Y	770	890	315	20	350	850	11	115

Mounting recommendations

Install the unit vertically, at $\pm 10^\circ$.

Do not install the unit close to, especially above, heating elements.

Leave sufficient free space to ensure that the air required for cooling purposes can circulate from the bottom to the top of the unit.



Check that no liquids, dust or conductive objects can fall into the starter (degree of protection IP00 from above)

Starter ventilation

On starters fitted with a cooling fan, the fan is switched on automatically as soon as the heatsink temperature reaches 50°C . It is switched off when the temperature falls back to 40°C .

Fan flow rate:

ATS 48 D32 • and D38 •	: 14 m ³ /hour
ATS 48 D47 •	: 28 m ³ /hour
ATS 48 D62 • to C11 •	: 86 m ³ /hour
ATS 48 C14 • and C17 •	: 138 m ³ /hour
ATS 48 C21 • to C32 •	: 280 m ³ /hour
ATS 48 C41 • to C66 •	: 600 m ³ /hour
ATS 48 C79 • to M12 •	: 1,200 m ³ /hour


Mounting in a wall-fixing or floor-standing enclosure

Metal wall-fixing or floor-standing enclosure with IP 23 degree of protection

Observe the mounting recommendations on the previous page.

To ensure proper air circulation in the drive:

- Fit ventilation grilles.
- Ensure that ventilation is adequate: if not install a forced ventilation unit, with a filter if necessary.



Power dissipated by the starters, not bypassed, at their nominal current

Starter reference ATS 48	Power in W	Starter reference ATS 48	Power in W
D17Q, D17Y	59	C21Q, C21Y	580
D22Q, D22Y	74	C25Q, C25Y	695
D32Q, D32Y	104	C32Q, C32Y	902
D38Q, D38Y	116	C41Q, C41Y	1339
D47Q, D47Y	142	C48Q, C48Y	1386
D62Q, D62Y	201	C59Q, C59Y	1731
D75Q, D75Y	245	C66Q, C66Y	1958
D88Q, D88Y	290	C79Q, C79Y	2537
C11Q, C11Y	322	M10Q, M10Y	2865
C14Q, C14Y	391	M12Q, M12Y	3497
C17Q, C17Y	479		

Note: When the starters are bypassed the amount of power dissipated is extremely small (between 15 and 30 W)

Control consumption (all ratings): 25 W non-ventilated

ATS48D32 to C17 Q/Y: 30 W ventilated



ATS48C21 to D32 Q/Y: 50 W ventilated

ATS48C41 to M12 Q/Y: 80 W ventilated

Power terminals

Terminals	Functions	Maximum connection capacity Terminal tightening torque					
		ATS 48 D17 • D22 • D32 • D38 • D47 •	ATS 48 D62 • D75 • D88 • C11 •	ATS 48 C14 • C17 •	ATS 48 C21 • C25 • C32 •	ATS 48 C41 • C48 • C59 • C66 •	ATS 48 C79 • M10 • M12 •
⏚	Earth connections connected to earth	10 mm ² 1.7 N.m	16 mm ² 3 N.m	120 mm ² 27 N.m	120 mm ² 27 N.m	240 mm ² 27 N.m	2x240 mm ² 27 N.m
		8 AWG 15 lb.in	4 AWG 26 lb.in	Busbar 238 lb.in	Busbar 238 lb.in	Busbar 238 lb.in	Busbar 238 lb.in
1/L1 3/L2 5/L3	Power supply	16 mm ² 3 N.m	50 mm ² 10 N.m	95 mm ² 34 N.m	240 mm ² 34 N.m	2x240 mm ² 57 N.m	4x240 mm ² 57 N.m
		8 AWG 26 lb.in	2/0 AWG 88 lb.in	2/0 AWG 300 lb.in	Busbar 300 lb.in	Busbar 500 lb.in	Busbar 500 lb.in
2/T1 4/T2 6/T3	Outputs to motor	16 mm ² 3 N.m	50 mm ² 10 N.m	95 mm ² 34 N.m	240 mm ² 34 N.m	2x240 mm ² 57 N.m	4x240 mm ² 57 N.m
		8 AWG 26 lb.in	2/0 AWG 88 lb.in	2/0 AWG 300 lb.in	Busbar 300 lb.in	Busbar 500 lb.in	Busbar 500 lb.in
A2 B2 C2	Starter bypass	16 mm ² 3 N.m	50 mm ² 10 N.m	95 mm ² 34 N.m	240 mm ² 34 N.m	2x240 mm ² 57 N.m	4x240 mm ² 57 N.m
		8 AWG 26 lb.in	2/0 AWG 88 lb.in	2/0 AWG 300 lb.in	Busbar 300 lb.in	Busbar 500 lb.in	Busbar 500 lb.in


Layout of the power terminals, ATS 48D17 • to C11 •



Motor to be connected to 2/T1, 4/T2, 6/T3

Power terminals


Layout of the power terminals, ATS 48C14 • and C17 •



Power terminals


Layout of the power terminals, ATS 48C21 • to C32 •

ENGLISH



Power terminals


Layout of the power terminals, ATS 48C41 • to C66 •



Power terminals

Layout of the power terminals, ATS 48C79 • to M12 •

ENGLISH



Control terminals

The control terminals are fitted with one way plug-in connectors.


Maximum connection capacity : 2.5 mm² (12 AWG)
 Maximum tightening torque : 0.4 N.m (3.5 lb.in)

In order to access the control terminals on ATS 48C17 • to M12 • starters, the protective cover must be removed.

Electrical characteristics

Terminals	Function	Characteristics
CL1 CL2	Altistart control power supply	ATS 48 •••Q: 220 to 415 V + 10% - 15%, 50/60 Hz ATS 48 •••Y: 110 to 230 V + 10% - 15%, 50/60 Hz Consumption see page 103.
R1A R1C	Normally open (N/O) contact of programmable relay r1	Min. switching capacity • 10 mA for 6 V --- Max. switching capacity on inductive load (cos φ = 0.5 and L/R = 20 ms): • 1.8 A for 230 V~ and 30 V --- Max. voltage 400 V
R2A R2C	Normally open (N/O) contact of end of starting relay r2	
R3A R3C	Normally open (N/O) contact of programmable relay r3	
STOP RUN LI3 LI4	Stop starter (state 0 = stop) Run starter (state 1 = run if STOP is at 1) Programmable input Programmable input	4 x 24 V logic inputs with 4.3 kW impedance U _{max} = 30 V, I _{max} = 8 mA state 1: U > 11 V - I > 5 mA state 0: U < 5 V - I < 2 mA
24V	Logic input power supply	+24 V ± 25% isolated and protected against short-circuits and overloads, maximum current: 200 mA
LO+	Logic output power supply	To be connected to 24 V or an external source
LO1 LO2	Programmable logic outputs	2 open collector outputs, compatible with level 1 PLC, IEC 65A-68 standard. • Power supply +24 V (min. 12 V, max. 30 V) • Max. current 200 mA per output with an external source
AO1	Programmable analog output	Output can be configured as 0 - 20 mA or 4 - 20 mA • accuracy ± 5% of the max. value, max. load impedance 500 Ω
COM	I/O common	0 V
PTC1 PTC2	Input for PTC probes	Total resistance of probe circuit 750 W at 25°C (3 x 250 W probes in series, for example)
(RJ 45)	Connector for • remote terminal • PowerSuite • communication bus	RS 485 Modbus

Layout of control terminals



(RJ 45)

Wiring/RUN - STOP commands

Wiring recommendations

Power

Observe the cable cross-sectional areas recommended in the standards.

The starter must be earthed to conform to the regulations concerning leakage currents. When the use of an upstream "residual current device" for protection is required by the installation standards, an A-Si type device must be used (to avoid accidental tripping during power up). Check its compatibility with the other protective devices. If the installation involves several starters on the same line, each starter must be earthed separately. If necessary, fit a line choke (consult the catalogue).

Keep the power cables separate from circuits in the installation with low-level signals (detectors, PLCs, measuring apparatus, video, telephone).

Control

Keep the control circuits away from the power cables.

Functions of the RUN and STOP logic inputs (See application diagram see page 112)

2-wire control

Run and stop are controlled by state 1 (run) or 0 (stop), which is taken into account at the same time on the RUN and STOP inputs.

On power-up or a manual fault reset the motor will restart if the RUN command is present.


3-wire control

Run and stop are controlled by 2 different logic inputs.
A stop is obtained on opening (state 0) the STOP input.
The pulse on the RUN input is stored until the stop input opens.

On power-up or a manual fault reset or after a stop command, the motor can only be powered once the RUN input has been opened (state 0) followed by a new pulse (state 1).




ATS 48: Non-reversing, with line contactor, freewheel stop, type 1 coordination



- (1) Installation of fast-acting fuses for type 2 coordination (conforming to IEC 60 947-4-2)
- (2) Assignment of relay R1: isolating relay (r1l). See "Electrical characteristics", page 109. Beware of the operating limits of the contact, for example when connecting to high rating contactors.
- (3) Insert a transformer if the supply voltage is different to that permitted by the ATS 48 control. See "Electrical characteristics", page 109.



ATS 48: Non-reversing with line contactor, bypass, freewheel or controlled stop, type 1 coordination




- (1) Installation of fast-acting fuses for type 2 coordination (conforming to IEC 60 947-4-2)
- (2) Assignment of relay R1: isolating relay (r11). Beware of the operating limits of the contact, for example when connecting to high rating contactors. See "Electrical characteristics", page 109.
- (3) Beware of the operating limits of the contact, for example when connecting to high rating contactors. See "Electrical characteristics", page 109.
- (4) Insert a transformer if the supply voltage is different to that permitted by the ATS 48 control. See "Electrical characteristics", page 109.
- (5) See "2-wire control", page 110.
- (6) See "3-wire control", page 110.

Application diagram



ATS 48: Non-reversing, freewheel stop, type 1 coordination, with line contactor, bypass, connection to delta in the motor, ATS 48...Q or ATS 48...YS316



ENGLISH



- (1) Installation of fast-acting fuses for type 2 coordination (conforming to IEC 60 947-4-2).
- (2) It is mandatory to use KM1. External differential thermal protection will need to be added type Vigirex pour Compact NS80, bloc Vigi pour Compact NS400 à 630, consulter le catalogue Merlin Gérin pour les calibres supérieurs.
- (3) Assignment of relay R1: isolating relay (r11). Beware of the operating limits of the contact, for example when connecting to high rating contactors. See "Electrical characteristics", page 109.
- (4) Beware of the operating limits of the contact, for example when connecting to high rating contactors. See "Electrical characteristics", page 109.
- (5) Insert a transformer if the supply voltage is different to that permissible by the ATS 48 control. See "Electrical characteristics", page 109.
- (6) See "2-wire control", page 110.
- (7) See "3-wire control", page 110.
- (8) Inductances de lignes éventuelles





If the bypass contactor is used, "PHF" fault detection can be extended.

Application diagram




ATS 48: Non-reversing, freewheel or controlled stop, line contactor, motor bypass, LSP/HSP with two sets of parameters





ATS 48: Non-reversing with line contactor, starting and deceleration of several cascaded motors with a single Altistart



- (1) Installation of fuses for type 2 coordination (conforming to IEC 60 947-4-2)
- (2) Insert a transformer if the supply voltage is different to that permitted by the ATS 48 control. See "Electrical characteristics", page 109.
- (3) KM1: Must be sized in accordance with the total power of the motors.


Important:

- A "cascading" logic input must be configured on the ATS48 (LI3 = LIC). See "Activation of the cascade function", page 140.
- In the event of a fault it will not be possible to decelerate or brake any motors that may be running at that time.
- Adjust the thermal protection of each circuit breaker Qn1 to the nominal motor current.


Application diagram

ATS 48: Non-reversing with line contactor, starting and deceleration of several cascaded motors with a single Altistart

Motor 1 control



Motor 2 control




BPM1: "Run" button motor 1
BPM2: "Run" button motor 2

BPA1: "Stop" button motor 1
BPA2: "Stop" button motor 2


Application diagram

ATS 48: Non-reversing with line contactor, starting and deceleration of several cascaded motors with a single Altistart

Motor n control



Cascade control



BPMn: "Run" button motor n
 BPAn: "Stop" button motor n

R1 must be configured as an isolating relay ($r1 = r11$)




Wait for the end of the timer KALIT between 2 consecutive stop requests

Application diagram

ATS 48: Non-reversing with line contactor, starting and deceleration of several cascaded motors with a single Altistart

Cascade control



MST: General "Run" button
MHT: General "Stop" button

Application diagram

ATS 48: Non-reversing with line contactor, starting and deceleration of several cascaded motors with a single Altistart

Description of the complete sequence

Start with MST so that KM1 rises (line contactor)

1 - 2 - 3

Press BPM1 to start motor 1. Press BPM2 to start motor 2, press BPMn to start motor n.

When BPM1 is pressed, KAM1 rises, as does KM11 because ACDEC is activated (the ATS48 is powered by MST and KM1).

KA rises because KAM1 is closed. KAT also rises after an adjustable time delay.

4 - 5

The ATS48 starts the motor following a run command on RUN with KA and KAT.

KAM1 drops out due to KAT.

KM11 remains closed.

6 - 7

At the end of starting, R2 on the ATS48 rises, SHUNT is closed, KM12 is closed by SHUNT and KM11 remains closed.

8 - 9

After a short time R2 drops out followed by R1 (starter bypass function).

KM11 opens because ACDEC is open.

The motor continues to be powered by KM12.

ATS48 display a status code.

Follow the same procedure to start the next motor. To start motor n use BPMn and to stop motor n use BPA_n. The motors can be started and stopped in any order.

To stop motor 1 press BPA1. AR1 closes

a - b - c - d

K and KAL1 are closed.

LI on the ATS48 receives a command from KALI and KALIT (LI must be adjusted to value LIC).

R1 and R2 on the ATS48 rise (a pulse on R2 and R1 remains closed until the motor has come to a complete stop).

e

KM11 closes.

After an adjustable time delay, KT and KALIT rise.

f

The ATS48 receives a stop command from KALIT.

g

KM12 drops out.

The ATS48 decelerates the motor.

h

R1 on the ATS48 opens when the motor has come to a complete stop.

i


KM11 opens.

The ATS48 is ready to start or stop another motor.

Application diagram

ATS 48: Non-reversing with line contactor, starting and deceleration of several cascaded motors with a single Altistart

Trend diagram



Starter thermal protection

Thermal protection is provided by the PTC probe fitted on the heatsink and by calculating the temperature rise of the thyristors.

Motor thermal protection

The starter continuously calculates the temperature rise of the motor based on the controlled nominal current I_n and the actual current absorbed.

Temperature rises can be caused by a low or high overload with a long or short duration. The tripping curves on the following pages are based on the relationship between the starting current I_s and the (adjustable) motor current I_n .

Standard IEC60947-4-2 defines the protection classes giving the starting capacities of the motor (warm or cold start) without thermal faults. Different protection classes are given for a COLD state (corresponding to a stabilised motor thermal state, switched off) and for a WARM state (corresponding to a stabilised motor thermal state, at nominal power).

The starter is factory-set to protection class 10.
This protection class can be modified using the PrO menu.

The thermal protection displayed by the starter corresponds to the iron time constant.

- An overload alarm is activated if the motor exceeds its nominal temperature rise threshold (motor thermal state = 110%).
- A thermal fault stops the motor if it exceeds the critical temperature rise threshold (motor thermal state = 125%).

In the event of a prolonged start, the starter can trip on a fault or thermal alarm even if the value displayed is less than the trip value.

The thermal fault can be indicated by relay R1 if thermal protection has not been disabled.


After the motor has stopped or the starter has been switched off, the thermal state is calculated even if the control circuit is not powered. The Altistart thermal control prevents the motor from restarting if the temperature rise is too high.

If a special motor is used (flameproof, submersible, etc.) thermal protection should be provided by PTC probes.

Thermal protection

Motor thermal protection


Cold curves



Trip time for a standard application (class 10)		Trip time for a severe application (class 20)	
3 In	5 In	3.5 In	5 In
46 s	15 s	63 s	29 s

Motor thermal protection

Warm curves



Trip time for a standard application (class 10)		Trip time for a severe application (class 20)	
3 In	5 In	3.5 In	5 In
23 s	7.5 s	32 s	15 s

Motor thermal protection with PTC probes

PTC probes integrated in the motor to measure its temperature can be connected to the control card terminals. This analog value is managed by the starter.

The "PTC probe thermal overshoot" value can be processed and used in two ways:


- stop in the event of a fault if the signal is active
- activate an alarm if the signal is active. This alarm can be displayed in a starter status word (serial link) or on a configurable logic output.



Note:

PTC probe protection does not deactivate the motor thermal protection provided by the calculation. Both types of protection can operate in parallel.

Display unit and programming

Functions of the keys and the display



Pressing  or  does not store the choices.

Store, save the displayed choice: 

The display flashes when a value is stored.


Display principle

The display principle for numbers differs depending on the maximum scale of the parameter and its value.

- Max. scale 9990:
 - values 0.1 to 99.9 (examples: 05.5 = 5.5; 55.0 = 55; 55.5 = 55.5)
 - values 100 to 999 (example: 555 = 555)
 - values 1000 to 9990 (example: 5.55 = 5550)
- Max. scale 99900:
 - values 1 to 999 (examples: 005 = 5; 055 = 55; 550 = 550)
 - values 1000 to 9990 (example: 5.55 = 5550)
 - values 10000 to 99900 (example: 55.5 = 55500)

Display unit and programming

Accessing menus




- (1) Management of the displayed value "XXX" is given in the table on the next page.
 (2) Menu St2. is only visible if the "second set of motor parameters" function is configured.

Accessing parameters

Store, save the displayed choice: (ENT)

The display flashes when a value is stored.

Example:



Display unit and programming

Display of starter status

The displayed value "XXX" follows the following rules:

Value displayed	Condition
Fault code	Faulty starter
nLP rdY	Starter without run command and: <ul style="list-style-type: none">• Power not supplied• Power supplied
tbS	Starting time delay not elapsed
HEA	Motor heating in progress
Monitoring parameter selected by the user (SUP menu). Factory setting: motor current	Starter with run command
brL	Starter braking
Stb	Waiting for a command (RUN or STOP) in cascade mode


When current limiting is applied to the starter, the displayed value "XXX" flashes.

It is still possible to modify the parameters even if a fault occurs on the starter.


Remote terminal option

The **VW3 G48101** remote terminal can be mounted on the door of the wall-mounted or floor-standing enclosure with a seal which offers IP 65 protection. It has a 3 m cable with connectors and communication is via the RJ45/Modbus connection on the starter (**see the manual supplied with the terminal**). It has the same display and the same programming buttons as the Altistart 48 with the addition of a menu access locking switch.

View of the front panel:






View of the rear panel:




Control of the remote terminal switch


The 3-position switch on the terminal is used as follows:

- locked position  : only the monitoring parameters can be accessed. When the starter is running, it is not possible to select a different parameter to be displayed.
- partly locked position  : limited access to the SEt, PrO and SUP menu parameters.
- unlocked position  : all parameters can be accessed.

Any display restrictions applied to the starter by the remote terminal switch will still be in force once the starter has been disconnected and even after it has been switched off.



Settings menu (Set)




- Parameters in menu
- Can be selected
- Parameter appears according to selection

To access the parameters, see page 126.

Settings menu (Set)


The settings parameters can only be modified when the motor is stopped.

Code	Description	Setting range	Factory setting
I_n	Nominal motor current Adjust the value of the nominal motor current indicated on the rating plate, even if the starter is connected in the motor delta winding (dLt in the PrO menu). Check that the current is between 0.4 and 1.3 ICL (ICL: starter rating).	0.4 to 1.3 ICL	(1)
I_{Lt}	Limiting current The limiting current I_{Lt} is expressed as a % of I_n . It is limited to 500% of ICL (starter rating, see "Starter-motor combinations", page 94). Limiting current = $I_{Lt} \times I_n$. Example 1: $I_n = 22$ A, $I_{Lt} = 300\%$, limiting current = $300\% \times 22$ A = 66 A Example 2: ATS 48C21Q, with ICL = 210 A $I_n = 195$ A, $I_{Lt} = 700\%$, limiting current = $700\% \times 195 = 1365$, limited to $500\% \times 210 = 1050$ A	150 to 700% of I_n , limited to 500% of ICL	400% of I_n
RCC	Acceleration ramp time This is the rise time of the starter torque between 0 and the nominal torque T_n , i.e. the gradient of the torque ramp on acceleration. 	1 to 60 s	15 s

(1) Factory setting of I_n corresponding to the usual value of a 4-pole 400 V standardised motor with class 10 protection (for ATS 48***Q).



Factory setting of I_n corresponding to the usual value of a 460 V standardised motor in accordance with NEC and with class 10 protection (for ATS 48***Y).

Settings menu (Set)

Code	Description	Setting range	Factory setting
4 9 0	Initial starting torque Initial torque setting during the starting phases, varies from 0 to 100% of the nominal torque. 	0 to 100% of T _n	20%
5 4 9	Selection of the type of stop Three types of stop are possible: - d -: Soft stopping by control of torque. The starter applies a motor torque in order to decelerate progressively on the ramp, avoiding a rapid stop. This type of stop reduces the risk of water hammer on a pump. - b -: Dynamic braking stop: The starter generates a braking torque in the motor which will slow the motor down if there is considerable inertia. - F -: Freewheel stop: No torque is applied to the motor by the starter. Note : If the starter is connected to "delta in the motor", stop type b is not permitted.	d-b-F	-F-


ENGLISH

Settings menu (Set)


Code	Description	Setting range	Factory setting
dEC	<p>Deceleration ramp time</p> <p>This parameter can only be accessed if StY = -d-. Can be used to set a time between 1 to 60 s to switch from the estimated torque to zero torque (= gradient of the torque ramp on deceleration when a -d- stop is applied). This modifies the progression of the deceleration and avoids hydraulic shocks in pump applications by modifying the gradient of the torque reference.</p> 	1 to 60 s	15 s
EdC	<p>Threshold for changing to freewheel stop mode at the end of deceleration</p> <p>This parameter can only be accessed if StY = -d- and if the CLP parameter in the drive menu (drC) is still set to the factory setting (On). Can be used to set the final torque level between 0 and 100% of the estimated torque at the start of deceleration. In pump applications, deceleration control is not necessarily effective below a load level set by Edc. If the estimated torque at the start of deceleration is below 20, i.e. 20% of the nominal torque, controlled deceleration is not activated, and the motor changes to freewheel mode.</p> 	0 to 100%	20%

ENGLISH

Settings menu (Set)

Code	Description	Setting range	Factory setting
b r C	<p>Internal braking torque level</p> <p>This parameter can only be accessed if StY = -b-. For stop type -b-, used to adjust the braking intensity.</p> <p>Braking is active up to 20% of the nominal speed. The total stop of the motor is configured by adjusting the injection time of the pseudo-continuous current in the motor (on two phases). See the next parameter EbA.</p>  <p>Pseudo-continuous injection time: $T2 = T1 \times EbA$</p> <p>Note: Time T1 is not determined by brC. T1 is the time required in seconds for the motor to fall from 100% of the nominal speed to 20% (depends on the motor and application characteristics).</p>	0 to 100%	50%
E b A	<p>Pseudo-continuous braking time</p> <p>This parameter can only be accessed if StY = -b-. For stop type -b-, adjustment of the current injection time at the end of braking. Can be used to adjust the current injection time. Can be set at 20 to 100% of the dynamic braking time (T1).</p> <p>Example: Dynamic braking = 10 s (T1) The stopping time can vary from 2 to 10 s (T2)</p> <p>EbA = 20 Corresponds to an injection time of 2 s EbA = 100 Corresponds to an injection time of 10 s</p> <p>Factory setting: 20</p>	20 to 100%	20%

Protection menu (PrO)



- Parameters in menu
- Can be selected
- Parameter appears according to selection

To access the parameters, see page 126.

Protection menu (PrO)

The protection parameters can only be modified when the motor is stopped.

Code	Description	Setting range	Factory setting
ϵ HP	Motor thermal protection		10
	See "Thermal protection", page 121. 30: class 30 25: class 25 20: class 20 (severe application) 15: class 15 10: class 10 (standard application) 10A: class 10A 2: sub-class 2 OFF: no protection		
ULL	Activation of motor underload		OFF
	If the motor torque is less than an adjustable threshold LUL for a period of time longer than an adjustable value tUL: - ALA: an alarm is activated (internal bit and configurable logic output) - dEF: the starter is locked and the ULF fault is displayed - OFF: no protection		
L UL	Motor underload threshold	20% to 100% of Tn	60%
	This parameter is not available if ULL = OFF. LUL can be set at between 20% and 100% of the nominal motor torque.		
ϵ UL	Motor underload time	1 to 60 s	60 s
	This parameter is not available if ULL = OFF. Time delay tUL is activated as soon as the motor torque falls below threshold LUL. It is reset to zero if the torque rises above this threshold LUL by + 10% (hysteresis).		
ϵ L 5	Excessive starting time	10 to 999 s or OFF	OFF
	If the starting time exceeds the value of tLS, the starter is locked and displays the fault StF. The conditions for the end of starting are: line voltage applied to the motor (min. firing angle) and motor current less than 1.3 In. - OFF: no protection		



The configuration of a monitoring alarm (ALA) indicates the presence of a fault but will not directly protect the installation


Protection menu (PrO)

Code	Description	Setting range	Factory setting
0 IL	Activation of current overload		OFF
	<p>Function active only in steady state If the motor current exceeds an adjustable threshold LOC for a period of time longer than an adjustable value tOL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALA: an alarm is activated (internal bit and configurable logic output) - dEF: the starter is locked and the OLC fault is displayed - OFF: no protection 		
L OL	Current overload threshold	50% to 300% of In	80%
	<p>This parameter is not available if OIL = OFF. LOC can be set at between 50% and 300% of the nominal motor current.</p>		
t OL	Current overload time	0.1 to 60 s	10 s
	<p>This parameter is not available if OIL = OFF. Time delay tOL is activated as soon as the motor current rises above threshold LOC. It is reset to zero if the current falls below this threshold LOC again by at least 10% (hysteresis).</p>		



The factory configuration of a monitoring alarm (ALA) indicates the presence of a fault but will not directly protect the installation

Protection menu (PrO)

Code	Description	Setting range	Factory setting
<i>PHr</i>	Protection against line phase inversion	321 or 123 or no	no
	If the line phases are not in the order configured, the starter locks and displays the fault PIF. - 321: reverse (L3 - L2 - L1) - 123: forward (L1 - L2 - L3) - no: no monitoring		
<i>tbS</i>	Time before starting	0 to 999 s	2 s
	Avoids starts in quick succession which may overheat the motor. The time delay starts when the motor changes to freewheel mode. In 2-wire control, the motor is restarted after the time delay if the RUN command input is still activated. In 3-wire control, the motor is restarted after the time delay if a new RUN command is sent (rising edge). The starter displays "tbS" during the time delay.		
<i>PHL</i>	Phase loss threshold	5 to 10%	10%
	If the motor current falls below this threshold in one phase for 0.5 s or in all three phases for 0.2 s, the starter locks and displays the fault PHF. Can be set at between 5 and 10% of the ICL starter rating.		
<i>PtC</i>	Activation of motor monitoring by PTC probes		OFF
	The PTC probes on the motor must be connected to the correct analog input. This protection is independent of the calculated thermal protection (tHP parameter). Both types of protection can be used simultaneously. - ALA: an alarm is activated (internal bit and assignable logic output) - dEF: the starter is locked and the OtF fault is displayed - OFF: no protection		
<i>RrS</i>	Automatic restart	On - OFF	OFF
	After locking on a fault, if the fault has disappeared and the other operating conditions permit the restart. A series of automatic attempts are made to restart the starter at intervals of 60 s. If a restart has not been possible after 6 attempts, the procedure is abandoned and the starter remains locked until it is switched off then switched on again or reset manually (see "Faults - causes - remedies" page 157). The following faults permit this function: PHF, FrF, CLF, USF. The starter fault relay remains activated if this function is active. The run command must be maintained. This function can only be used in 2-wire control. - OFF: Function inactive - On: Function active  Check that an accidental start will not endanger personnel or equipment in any way		
<i>rLH</i>	Reset motor thermal state calculated by the starter	no - YES	no
	- no: Function inactive - YES: Function active		



The factory configuration of a monitoring alarm (ALA) indicates the presence of a fault but will not directly protect the installation




Advanced settings menu (drC)

	▼ ▲
Torque limit as a % of the nominal torque	ELI
	▼ ▲
Voltage boost level	bSt
	▼ ▲
Starter with delta winding connection	dLt
	▼ ▲
Tests on small motor	SSt
	▼ ▲
Torque control	CLP
	▼ ▲
Stator loss compensation	LSc
	▼ ▲
Deceleration gain	tIG
	▼ ▲
Activation of the cascade function	CSL
	▼ ▲
Line voltage (to calculate P in kW)	ULn
	▼ ▲
Line frequency	Frc
	▼ ▲
Reset kWh or the operating time	rPr
	▼ ▲
Return to factory settings	FLS

 Parameters in menu

Advanced settings menu (drC)

The Advanced setting parameters can only be modified when the motor is stopped.

Code	Description	Setting range	Factory setting
t L l	Torque limit	10 to 200% or OFF	OFF
	<p>Can be used to limit the torque reference to avoid regenerative behaviour in applications with high inertia. Can be used for constant torque starting if $tq0 = tL$.</p> <ul style="list-style-type: none"> - OFF: no limit - 10 to 200: limit set as a % of the nominal torque 		
b 5 t	Voltage boost level	50 to 100% or OFF	OFF
	<p>An adjustable voltage can be applied when a run command is present for 100 ms. Once this time has elapsed, the starter follows a standard acceleration ramp starting at the initial torque value set ($tq0$).</p> <p>This function can be used to avoid any "starting" torque (phenomenon caused by friction on stopping or by mechanical play).</p> <ul style="list-style-type: none"> - OFF: Function inactive - 50 to 100: setting as a % of the nominal motor voltage 		
	 <p>The graph plots voltage (U) and torque (T) against time (t). The vertical axis has markers for 100% Un, 50% Un, and tq0. The horizontal axis has a 100 ms interval marked. The voltage curve shows a constant level at 100% Un for 100 ms, then drops to 50% Un. The torque curve shows a constant level at Ts for 100 ms, then ramps up linearly from a value labeled tq0. An arrow points to the linear portion of the torque curve with the label 'Torque ramp'.</p>		
	<p> In the case of overrating the starter ($I_m \text{ motor} > I_m \text{ ATS48}$), a value of the parameter $b5t$ too high can cause the starter to trip in OCF</p>		
d L t	Starter with delta winding connection	on - OFF	OFF
	<p>This configuration will permit a rating increase of 1.7 in the starter power but does not permit braking or deceleration.</p> <ul style="list-style-type: none"> - OFF: normal line torque - On: motor with delta winding connection <p>The nominal motor current I_n is the same as that specified on the motor rating plate and the current displayed corresponds to the line current of the line supply. The nominal current value I_n (SEt menu) is the same as that specified on the motor rating plate for the delta connection. The starter carries out the conversion itself to control the current in the windings.</p> <p>This parameter can only be accessed for ATS 48***Q or ATS 48*** YS316 starters.</p>		
	<p> • With this function, dynamic braking stop is not possible. • Cascading is not possible • Preheating is not possible •The wiring diagram page 113 must be respected</p>		

Advanced settings menu (drC)


Code	Description	Setting range	Factory setting
55t	Tests on small motor	On - OFF	OFF
	<p>To check the starter in a testing or maintenance environment, on a motor whose power is very much lower than the starter rating (in particular for high power starters). The torque control parameter CLP is automatically deactivated. - OFF: function inactive - On: function active SSt returns to the OFF state as soon as the control voltage is disconnected. On the next power up, the PHF fault and the CLP parameter return to their initial configuration.</p>		
CLP	Torque control (type of control)	On-OFF	On
	<p>- OFF: function inactive - On: function active In the On position, starting and deceleration follow the torque ramp. In the OFF position, starting and deceleration are controlled by voltage variation. Voltage control is recommended for applications which use motors in parallel on one starter or a motor whose power is very low in relation to the starter rating (use of an undersized motor to test the starter) (CLP = OFF).</p>		
L5C	Stator loss compensation	0 to 90%	50%
	<p>Parameter active in acceleration phases (and deceleration phases if StY = -d-). In the event of torque oscillations, reduce this parameter gradually until the device is functioning correctly. Oscillations are most common if the starter is connected in the motor delta winding or in motors with excessive slip.</p>		
tIG	Deceleration gain (for torque control)	10 to 50%	40%
	<p>This parameter can only be accessed if CLP = On and if the StY parameter (SEt Settings menu) = -d-. Can be used to eliminate instability during deceleration. Adjust the parameter in accordance with the oscillations.</p>		
CC	Activation of the cascade function	On-OFF	OFF
	<p>See page 120 - On: function active - OFF: function inactive This parameter can only be accessed if relay R1 has previously been assigned to the "isolating relay" function and if the "forced freewheel stop", "starter in the motor delta winding" and "preheating" functions are not configured. Assign an input LI = LIC. 255 motors max.</p>		
ULn	Line voltage	170 to 460 V (ATS48**Q) 180 to 790 V (ATS48**Y)	400 V (ATS48**Q) 460 V (ATS48**Y)
	<p>This parameter is used to calculate the power displayed (LPr and LAP parameters from the SUP menu). The display will only be accurate if this parameter has been set correctly.</p>		

Advanced settings menu (drC)

Code	Description	Adjustment range	Factory setting
<i>F r L</i>	Line frequency - 50: 50 Hz (monitoring tolerance of frequency fault FrF = ± 20%). - 60: 60 Hz (monitoring tolerance of frequency fault FrF = ± 20%). - AUt: automatic recognition of the line frequency by the starter with frequency fault monitoring tolerance FrF = ± 5%. Selections 50 and 60 are recommended if the power supply is provided by a generating set, given their high tolerance.	50-60-AUt	AUt
<i>r P r</i>	Reset kWh or the operating time - no: function inactive - APH: kWh reset to zero (1) - trE: operating time reset to zero The reset command must be confirmed with ENT. APH and trE take effect immediately. The parameter then automatically returns to no.	no-APH-trE	no
<i>F L 5</i>	Return to factory settings Used to reset all parameters to their factory settings. - no: function inactive - YES: function active, must be pressed and held down (for approx. 2 s) in order to be taken into account. The display flashes to confirm. The FCS parameter is then automatically reset to no by pressing ESC. This parameter cannot be modified via the remote terminal.	no-YES	no

(1) This information « kWh consumed » is only visible with the PowerSuite software workshop or online with Modbus (address W4074).

I/O menu (IO)



Note
Logic input RUN: cannot be assigned
Logic input STOP: cannot be assigned
Starter bypass contactor control: cannot be assigned (R2)

I/O menu (IO)

The I/O parameters can only be modified when the motor is stopped.

Code	Description	Setting range	Factory setting
L 13 L 14	<p>Logic inputs</p> <p>The selected function is active if the input is powered up.</p> <ul style="list-style-type: none"> - no: not assigned. - LIA: forced freewheel stop as soon as a STOP command is received. This selection does not appear if the CSC parameter in the drC menu is set to "On". Forces the configuration of a freewheel type stop, but does not control the stop. - LIE: external fault. Enables the starter to detect an external user fault (level, pressure, etc.). The motor comes to a freewheel stop and the starter displays EtF. - LIH: (1) motor preheating. This selection does not appear if the CSC parameter in the drC menu is set to "On". Used to prevent the motor from freezing or to prevent temperature deviations which may cause condensation. Once the motor has stopped an adjustable current IPr flows through it after an adjustable time delay tPr, if the input is active. This current heats the motor without causing it to rotate. IPr and tPr must be adjusted (see below). 		LIA LIL
	<p>Preheating starts when the input is activated and the motor has stopped, after time delays tPr and tbS (PrO menu) have elapsed. Preheating stops if the input is deactivated, if a run command is sent or if the STOP input is activated.</p> <ul style="list-style-type: none"> - LIL: force to local control mode. If a serial link is used, changes from line mode (control via serial link) to local mode (control via terminals). - LLI: (1) inhibits all protection. Warning: This type of use invalidates the starter warranty. Used to override the starter in the event of an emergency (smoke extraction system for example). - LIt: reset motor thermal fault - LIC: activation of the cascade function. In this case motor thermal protection is disabled and relay R1 must be configured as an isolating relay. Can be used to start and decelerate several identical motors one after the other with a single starter (see application diagram). - LIr: reset faults which can be reset - LIS: activation of second set of motor parameters. Used to start and decelerate two different motors one after the other or one motor with two different configurations using a single starter. 		

(1) In order for this assignment to take effect, ENT must be pressed for 10 s (confirmed by flashing display).
This parameter cannot be modified via the remote terminal.

I/O menu (IO)

Code	Description	Setting range	Factory setting
<i>IPr</i>	Preheating level	0 to 100%	0%
	<p>This parameter appears after LI3 or LI4 have been assigned to function LIH: motor preheating. It can be used to set the preheating current. Use a true value current reading ammeter to set the motor current level. Parameter In has no effect on the current IPr.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>CAUTION</p> <p>RISK OF DAMAGE TO THE MOTOR If the line frequency is fluctuating, it is mandatory to use an external device to monitor the frequency and switch off the preheating function in case of fluctuations. Failure to follow these instructions can result in equipment damage.</p> </div>		
<i>tPr</i>	Time delay before preheating	0 to 999 mn	5 mn
	<p>This parameter appears after LI3 or LI4 have been assigned to function LIH: motor preheating. Preheating starts when the input is activated, after time delays tPr and tbS (PrO menu) have elapsed.</p>		
<i>L O 1</i> <i>L O 2</i>	Logic outputs		tAl rnl
	<ul style="list-style-type: none"> - no: not assigned. - tAl: motor thermal alarm. See page 121. - rnl: motor powered (indicates that there may be current in the motor). - AIL: motor current alarm (threshold OIL and time tOL of PrO menu exceeded). See "Function active only in steady state", page 136. - AUL: motor underload alarm (threshold LUL and time tUL of PrO menu exceeded). See page 135. - APC: motor PTC probe alarm. See "Activation of motor monitoring by PTC probes", page 137. - AS2: second set of motor parameters activated. See LIS "Logic inputs", page 143. 		
<i>r 1</i>	Relay R1		r1F
	<ul style="list-style-type: none"> - r1F: fault relay. Relay R1 is activated when the starter is powered up (minimum CL1/CL2 control). Relay R1 is deactivated when a fault occurs and the motor switches to freewheel mode. See the special case when the automatic restart function is activated and Faults - causes - remedies page 158 to 161. - r1I: isolating relay. Relay R1 is designed to control the line contactor on the basis of the RUN and STOP commands and to indicate faults. Relay R1 is activated by a RUN command (or a preheating command). It is deactivated at the end of braking or deceleration or when the motor switches to freewheel mode after a STOP command. It is also deactivated when a fault occurs. The motor switches to freewheel mode at this point. 		
r3	Relay R3		rnl
	<ul style="list-style-type: none"> - no: not assigned. - tAl: motor thermal alarm. See page 121. - rnl: motor powered (indicates that there may be current in the motor). - AIL: motor current alarm (threshold OIL and time tOL of PrO menu exceeded). See "Function active only in steady state", page 136. - AUL: motor underload alarm (threshold LUL and time tUL of PrO menu exceeded). See page 135. - APC: motor PTC probe alarm. See "Activation of motor monitoring by PTC probes", page 137. - AS2: second set of motor parameters activated. See LIS "Logic inputs", page 143. 		

End of starting relay R2 (cannot be assigned)


The end of starting relay R2 is activated when the starter is powered up, no faults are present and the motor has completed the start-up phase. It is deactivated in the event of a stop request or a fault. It has one normally open contact (N/O).

It can be used to bypass the ATS 48 at the end of the starting phase.

Code	Description	Setting range	Factory setting
# 0	Analog output		OCr
	- no: not assigned - OCr: motor current - Otr: motor torque - OtH: motor thermal state - OCO: cosine φ - OPPr: active power		
# 4	Configuration of the type of signal supplied by output AO	020 - 420	020
	- 020: 0 - 20 mA signal - 420: 4 - 20 mA signal		
# 5 C	Scale setting of max. signal of the analog output	50 to 500%	200
	As a percentage of the nominal value of the parameter configured or of 1 for the cosine φ .		

2nd motor parameters menu (St2)

The parameters for 1st or 2nd motor are selected by the logic input (LIS). Taking into account the motor parameters selected :




 Parameters in menu

 Paramèter appears according to the selection and to the assignment of StY in the SEt menu

2nd motor parameters menu (St2)

This menu is only visible if a logic input is assigned to the function for activating a second set of motor parameters (LIS) in the I/O menu.



Code	Description	Setting range	Factory setting
<i>In2</i>	Nominal motor current	0.4 to 1.3 ICL	(1)
	Adjust the value of the nominal motor current indicated on the rating plate, even if the starter is connected in the motor delta winding (PrO). Check that the current is between 0.4 and 1.3 ICL (ICL: starter rating). See "Starter-motor combinations", page 94.		
<i>IL2</i>	Limiting current	150 to 700% of I_n , limited to 500% of ICL	400% of I_n
	The limiting current $IL2$ is expressed as a % of I_n . It is limited to 500% of ICL (starter rating, see "Starter-motor combinations", page 94). Limiting current = $IL2 \times I_n$ Example 1: $I_n = 21 \text{ A}$, $IL2 = 300\%$, limiting current = $300\% \times 21 \text{ A} = 63 \text{ A}$ Example 2: ATS 48C21Q, with ICL = 210 A $I_n = 195 \text{ A}$, $IL2 = 700\%$, limiting current = $700\% \times 195 = 1365$, limited to $500\% \times 210 = 1050 \text{ A}$		
<i>AC2</i>	Acceleration ramp time	1 to 60 s	15 s
	This is the rise time of the starter torque between 0 and the nominal torque T_n , i.e. the gradient of the torque ramp on acceleration. 		

(1) Factory setting of I_n2 corresponding to the usual value of a 4-pole 400 V standardised motor with class 10 protection (for ATS 48***Q).


Factory setting of I_n2 corresponding to the usual value of a 460 V standardised motor in accordance with NEC and with class 10 protection (for ATS 48***Y).

2nd motor parameters menu (St2)

ENGLISH

Code	Description	Setting range	Factory setting
t 92	<p>Initial starting torque</p> <p>Initial torque setting during the starting phases, varies from 0 to 100% of the nominal torque.</p> 	0 to 100% of Tn	20%
dE2	<p>Deceleration ramp time</p> <p>This parameter can only be accessed if StY = -d-. Used to set a time between 1 to 60 s to switch from the estimated torque to zero torque (= gradient of the torque ramp on deceleration when a -d- stop is applied). This modifies the progression of the deceleration and avoids hydraulic shocks in pump applications by modifying the gradient of the torque reference.</p> 	1 to 60 s	15 s


2nd motor parameters menu (St2)


Code	Description	Setting range	Factory setting
Ed2	<p>Threshold for changing to freewheel stop mode at the end of deceleration</p> <p>This parameter can only be accessed if StY = -d- and if the CLP parameter in the drive menu (drc) is still set to the factory setting (On). Used to set the final torque level between 0 and 100% of the torque estimated at the beginning of deceleration. In pump applications, deceleration control is not necessarily below a load level set by Ed2. If the estimated torque at the start of deceleration is below 20, i.e. 20% of the nominal torque, controlled deceleration is not activated, and the motor changes to freewheel mode.</p> 	0 to 100%	20%
tL2	<p>Maximum torque limit</p> <p>Used to limit the torque reference to avoid regenerative behaviour in applications with high inertia. Can be used for constant torque starting if tq2 = tL2. - OFF: no limit - 10 to 200: limit set as a % of the nominal torque</p>	10 to 200% or OFF	OFF
tI2	<p>Deceleration gain (for torque control)</p> <p>This parameter can only be accessed if CLP = On and if the StY parameter (SEt Settings menu) = -d-. Used to eliminate instability during deceleration. Adjust the parameter in accordance with the oscillations.</p>	10 to 50%	40%

ENGLISH

Communication menu (COP)

ENGLISH



 Parameters in menu

Communication menu COP

The communication menu parameters can only be modified when the motor is stopped.
The internal protocol used is Modbus.























Code	Description	Setting range	Factory setting
<i>R d d</i>	Starter address by the RS485 serial link	0 to 31	0
<i>t b r</i>	Communication speed in kbps.	4.8 - 9.6 - 19.2	19.2
<i>F O r</i>	Communication format 8o1: 8 data bits, odd parity, 1 stop bit 8E1: 8 data bits, even parity, 1 stop bit 8n1: 8 data bits, no parity, 1 stop bit 8n2: 8 data bits, no parity, 2 stop bits		8n1
<i>t L P</i>	Serial link timeout setting (1)	0.1 to 60 s	5 s
<i>P C t</i>	Configuration of the serial link for communication with the remote terminal On: function active. Temporarily configures the starter (tbr and FO r) for communication with the remote terminal, to be used in case of tbr and For a not a factory value. OFF : Temporary configuration function inactive. PCT returns to the OFF state as soon as the control voltage is disconnected. On the next power up, the tbr and FO r parameters return to their initial configuration.		OFF



(1) Check that the time set will not interfere with the safe operation of the machine

Parameter displayed menu (SUP)

ENGLISH

Cosine φ	  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">C O 5</div>	
Motor thermal state as a %	  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">t H r</div>	
Motor current	  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">L C r</div>	
Operating time since the last reset	  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">r n t</div>	
Active power as a %	  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">L P r</div>	
Motor torque as a %	  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">L t r</div>	
Active power in kW	  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">L A P</div>	Set ULn in the drC menu
Display of the current state (ACC, rUn, dEC, etc.)	  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">E t A</div>	
Last fault detected	  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">L F t</div>	
Phase rotation direction, 1-2-3 or 3-2-1	  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">P H E</div>	
Terminal locking code	  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">C O d</div>	

 Parameters in menu

Parameter displayed menu (SUP)

The parameter to be displayed can be modified with the motor stopped or running.


The factory setting displays the motor current (parameter LCr).

The display chosen is saved by:

- Pressing the ENT key once: the choice is temporary, it will be cleared at the next power up.
- Pressing the ENT key again for 2 seconds: the display flashes, the choice is permanent and cannot be modified.

Code	Parameter	Unit
L D 5	Cosine φ	0.01
t H r	Motor thermal state Varies from 0 to 125% 100% corresponds to the nominal thermal state for the current In set.	%
L C r	Motor current In amperes up to 999 A (examples: 01.5 = 1.5 A; 15.0 = 15 A; 150 = 150 A) In kiloamperes starting at 1000 A (examples: 1.50 = 1500 A; 1.15 = 1150 A)	A or kA
r n t	Operating time in hours since the last reset. In hours up to 999 hrs (examples: 001 = 1 hr; 111 = 111 hrs) In kilo-hours from 1000 to 65535 (examples: 1.11 = 1110 hrs; 11.1 = 11100 hrs) Above 65535 hrs (65.5) the display is reset to zero. Operating time is counted when the motor is not stopped, i.e. when the thyristors are fired (heating, acceleration, steady state, deceleration, braking) and in continuous bypass operation. The hour counter can be reset in line mode using the control word or via the terminal with the motor stopped. When the control part is switched off the hour counter is saved in the EEPROM.	h or kh
L P r	Active power Varies from 0 to 255% 100% corresponds to the power at nominal current and at full voltage.	%
L t r	Motor torque Varies from 0 to 255% 100% corresponds to the nominal torque.	%
L A P	Active power in kW This parameter requires configuration of the exact value of the line voltage ULn in the drC menu.	kW
E t A	Display of the current state <ul style="list-style-type: none"> - nLP: starter without run command and power not supplied - rdY: starter without run command and power supplied - tbS: starting time delay not elapsed - ACC: acceleration in progress - dEC: deceleration in progress - rUn: steady state operation - brL: braking in progress - CLl: starter in current limiting mode - nSt : force to freewheel stop by serial link 	
L F t	Last fault detected (see page 157). If no faults have been saved, the display shows n F . If faults have been inhibited, the display shows l n h .	
P H E	Phase rotation direction viewed from the starter <ul style="list-style-type: none"> - 123: forward (L1 - L2 - L3) - 321: reverse (L3 - L2 - L1) 	

Parameter displayed menu (SUP)

Code	Parameter
C 0 d	<p>Terminal locking code Enables the starter configuration to be protected using an access code.</p> <p> Caution: Before entering a code, do not forget to make a careful note of it</p> <ul style="list-style-type: none">• OFF: no access locking codes<ul style="list-style-type: none">- To lock access, enter a code (2 to 999). The display can be incremented using the ▲ key. Now press ENT. "On" appears on the screen to indicate that the parameters have been locked.• On: a code is locking access (2 to 999)<ul style="list-style-type: none">- To unlock access, enter the code (incrementing the display using the ▲ key) and press ENT. The code remains on the display and access is unlocked until the next power down. Parameter access will be locked again on the next power-up.- If an incorrect code is entered, the display changes to "On" and the parameters remain locked.• XXX: parameter access is unlocked (the code remains on the screen).<ul style="list-style-type: none">- To reactivate locking with the same code when the parameters have been unlocked, return to "On" using the ▼ button then press ENT. "On" appears on the screen to indicate that the parameters have been locked.- To lock access with a new code when the parameters have been unlocked, enter a new code (increment the display using the ▲ or ▼ keys) and press ENT. "On" appears on the screen to indicate that the parameters have been locked.- To clear locking when the parameters have been unlocked, return to "OFF" using the ▼ button and press ENT. "OFF" remains on the screen. The parameters are unlocked and will remain unlocked until the next restart.

When access is locked using a code, only the monitoring parameters can be accessed, with only a temporary choice of parameter displayed.

Compatibility table

The choice of application functions can be limited by the incompatibility between certain functions. The functions that are not listed in the table are not incompatible with any other functions.

Functions	Soft stop	Dynamic braking stop	Force freewheel stop	Thermal protection	Loss of a motor phase	Connecting to "delta in the motor"	Test on small motor	Cascade	Preheating
Soft stop	Compatible	Incompatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Dynamic braking stop	Incompatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Incompatible	Compatible	Compatible	Compatible
Force freewheel stop	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Incompatible	Compatible
Thermal protection	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Incompatible	(2)
Loss of a motor phase	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Incompatible
Connecting to "delta in the motor"	Compatible	Incompatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible
Test on small motor	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Incompatible	Compatible	Incompatible	Compatible
Cascade	Compatible	Compatible	Incompatible	Incompatible	Compatible	Incompatible	Incompatible	Compatible	Incompatible
Preheating	Compatible	Compatible	Compatible	(2)	Incompatible	Incompatible	Compatible	Incompatible	Compatible

- Compatible functions
- Incompatible functions
- Not significant

(1) Motor phase loss not detected

(2) While motor's preheating, the thermal protection is not assured. Set the preheating current IPr.

Maintenance

Servicing

The Altistart 48 does not require any preventative maintenance. It is nevertheless advisable to perform the following regularly:

- Check the condition and tightness of connections
- Ensure that the temperature around the unit remains at an acceptable level and that ventilation is effective (average service life of fans: 3 to 5 years depending on the operating conditions)
- Remove any dust from the heatsink if necessary

Assistance with maintenance

If a problem arises during setup or operation, ensure that the recommendations relating to the environment, mounting and connections have been observed.

The first fault detected is memorized and displayed on the screen: the starter locks and relays R1 and R2 change state according to their assignment.

Clearing the fault

Switch off the starter power supply in the event of a fault which cannot be reset.

Wait for the display to go off completely.

Find the cause of the fault in order to correct it.

Restore the power supply: this clears the fault if it has disappeared.

In some cases there may be an automatic restart once the fault has disappeared if this function has been programmed.

Monitoring menu

This is used to prevent and find the causes of faults by displaying the starter status and its current values.

Spares and repairs

Consult Schneider Electric product support.

Faults - causes - remedies

As a general rule, if a problem arises when the starter is started, it is advisable to return to the factory settings and repeat your settings step by step.

Starter does not start, no fault displayed

- No display: check that the line supply is present on the control supply CL1/CL2 (see page 109).
- Check that the code displayed does not correspond to the normal state of the starter (see page 127).
- Check for the presence of the RUN/STOP commands (see page 110).

Faults which cannot be reset

When this type of fault appears the starter locks and the motor switches to freewheel mode.

Signalling:

- Opening of end of starting relay R2
- Opening of relay R1 (following starter locking)
- Fault code flashes on the display
- Storing of the last 5 faults, visible with the PowerSuite software workshop

Restart conditions:

- Disappearance of the causes of the fault
- Disconnection and reconnection of the control supply

Fault displayed	Probable cause	Procedure, remedy
<i>I n F</i>	Internal fault	Disconnect and reconnect the control supply. If the fault persists, contact Schneider Electric product support.
<i>□ C F</i>	Overcurrent: <ul style="list-style-type: none">• impeding short-circuit on starter output• internal short-circuit• bypass contactor stuck• overrate starter	Switch the starter off. <ul style="list-style-type: none">• Check the connecting cables and the motor isolation• Check the thyristors• Check the bypass contactor (contact stuck)• Check the parameter value bSt in the menu drC page 139
<i>P I F</i>	Phase inversion Line phase inversion does not conform to the selection made by PHr in the Protection menu.	Invert two line phases or set PHr = no
<i>E E F</i>	Internal memory fault	Disconnect and reconnect the control supply. If the fault persists, contact Schneider Electric product support.

Faults - causes - remedies

Faults which can be reset as soon as their causes disappear

When this type of fault appears the starter locks and the motor switches to freewheel mode.

Signalling:

- Opening of end of starting relay R2.
- Opening of relay R1 only if it is configured as an isolating relay.
- The fault code flashes on the display as long as the fault is present.
- Storing of the last 5 faults, visible with the PowerSuite software workshop.

Restart conditions:

- Disappearance of the causes of the fault.
- In 2-wire control the run command must be maintained on the RUN input.
- In 3-wire control a new run command (rising edge) is required on the RUN input.

Fault displayed	Probable cause	Procedure, remedy
<i>CF F</i>	Invalid configuration on power-up	<ul style="list-style-type: none">• Revert to the factory setting in the drive menu drC.• Reconfigure the starter.
<i>CF I</i>	Invalid configuration The configuration loaded in the starter via the serial link is incompatible.	<ul style="list-style-type: none">• Check the configuration loaded previously.• Load a compatible configuration.

Faults which can be reset manually and can generate an automatic restart

(1)

When this type of fault appears the starter locks and the motor switches to freewheel mode.

Signalling with automatic restart:

- Opening of end of starting relay R2
- Opening of relay R1 only if it is configured as an isolating relay. R1 remains closed if it is configured as a fault relay, see page 144
- The fault code flashes on the display as long as the fault is present
- Storing of the last 5 faults, visible with the PowerSuite software workshop

Restart conditions for the following faults with automatic restarting (in 2-wire control only):

- Disappearance of the causes of the fault
- Run command maintained on the RUN input
- 6 restart attempts are carried out at intervals of 60 seconds. At the 6th attempt if the fault is still present it trips requiring a manual reset (see following page) and R1 opens if it is configured as a fault relay

Fault displayed	Probable cause	Procedure, remedy
<i>PHF</i>	<p>Loss of a line phase</p> <p>Loss of a motor phase If the motor current falls below an adjustable threshold PHL in one phase for 0.5 s or in the three phases for 0.2 s. This fault can be configured in the Protection menu PrO, parameter PHL.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Check the line, the connection to the starter and any isolating devices located between the line and the starter (contactor, fuses, circuit-breaker, etc.). • Check the motor connection and any isolating devices located between the starter and the motor (contactors, circuit-breakers, etc.). • Check the motor state. • Check that the configuration of the PHL parameter is compatible with the motor used.
<i>FrF</i>	<p>Line frequency, out of tolerance This fault can be configured in the Advanced settings menu drC, parameter FrC.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Check the line. • Check that the configuration of the FrC parameter is compatible with the line used (generating set for example).

When this type of fault appears the starter locks and the motor switches to freewheel mode.

Restart conditions for the following faults:

- Disappearance of the causes of the fault
- Run command maintained (2-wire control only)

Fault displayed	Probable cause	Procedure, remedy
<i>U5F</i>	Power supply fault on a run command	<ul style="list-style-type: none"> • Check the power supply circuit and voltage.
CLF	Control line failure	<ul style="list-style-type: none"> • Loss of CL1/CL2 for more than 200 ms

1 If the automatic restart function is not selected, see page 160 for the signalling and restart conditions of these faults.

Faults which can be manually reset only

When this type of fault appears the starter locks and the motor switches to freewheel mode.

Signalling:

- Opening of end of starting relay R2
- Opening of relay R1
- The fault code flashes on the display as long as the fault is present
- Storing of the last 5 faults, visible with the PowerSuite software workshop

Restart conditions:

- Disappearance of the causes of the fault
- A run command (2 or 3-wire control, requires a rising edge on the RUN input) to reset the fault (1)
- Another run command (2 or 3-wire control, requires a rising edge on the RUN input) to restart the motor

Fault displayed	Probable cause	Procedure, remedy
5 L F	Serial link fault	<ul style="list-style-type: none"> • Check the RS485 connection.
E L F	External fault	<ul style="list-style-type: none"> • Check the fault taken into account.
5 L F	Excessive starting time	<ul style="list-style-type: none"> • Check the mechanism (wear, mechanical play, lubrication, blockages, etc.). • Check the value of the tLs setting in the PrO menu page 135. • Check the sizing of the starter-motor in relation to the mechanical requirement.
OL L	Current overload	<ul style="list-style-type: none"> • Check the mechanism (wear, mechanical play, lubrication, blockages, etc.). • Check the value of the LOC and tOL parameters in the PrO menu page 136.
OL F	Motor thermal fault	<ul style="list-style-type: none"> • Check the mechanism (wear, mechanical play, lubrication, blockages, etc.). • Check the sizing of the starter-motor in relation to the mechanical requirement. • Check the value of the tHP parameter in the PrO menu page 135 and that of the In parameter in the SEt menu page 130. • Check the electrical isolation of the motor. • Wait for the motor to cool before restarting.
OH F	Starter thermal fault	<ul style="list-style-type: none"> • Check the mechanism (wear, mechanical play, lubrication, blockages, etc.). • Check the sizing of the starter in relation to the motor and the mechanical requirement. • Check the operation of the fan (if the ATS48 used has one), ensuring that the air passage is not obstructed in any way and the heatsink is clean. Ensure that the mounting recommendations are observed. • Wait for the ATS48 to cool before restarting.

(1) A reset will not take place on a run command if LI is assigned to the "fault reset (LIr)" function.

Faults - causes - remedies

Faults which can be manually reset only

Fault displayed	Probable cause	Procedure, remedy
<i>D t F</i>	Motor thermal fault detected by the PTC probes	<ul style="list-style-type: none">• Check the mechanism (wear, mechanical play, lubrication, blockages, etc.).• Check the sizing of the starter-motor in relation to the mechanical requirement.• Check the value of the PtC setting in the PrO menu page 137.• Wait for the motor to cool before restarting.
<i>U L F</i>	Motor underload	<ul style="list-style-type: none">• Check the hydraulic circuit.• Check the value of the LUL and tUL parameters in the Pro protection menu page 135.
<i>L r F</i>	Locked rotor in steady state This fault is only active in steady state with starter bypass contactor. It is detected if the current in a phase is greater than or equal to 5 In for more than 0.2 s.	<ul style="list-style-type: none">• Check the mechanism (wear, mechanical play, lubrication, blockages, etc.).
<i>E r r 7</i>	Only possible on the remote terminal: incorrect values for tbr and FO _r	<ul style="list-style-type: none">• Configured tbr = 19,2 and FO_r = 8n1 or PCt = On see page 151

Reset faults using a logic input

If a logic input LI is configured as "reset motor thermal fault" or "reset faults which can be reset", the following conditions must be met:


- A pulse on logic input LI
- In 2-wire control the motor will restart if the run command is maintained on the RUN input
- In 3-wire control the motor will restart on a new run command (rising edge) on the RUN input

Configuration/Settings tables

ATS 48 starter.....
 Customer identification no.(if applicable).....
 Access code (if applicable).....


Settings menu *5 E t*

Code	Factory setting	Customer setting	Code	Factory setting	Customer setting
<i>l n</i>	(1)		<i>d E C</i>	15 s	
<i>l L t</i>	400%		<i>E d C</i>	20%	
<i>R C C</i>	15 s		<i>b r C</i>	50%	
<i>t 9 0</i>	20%		<i>E b R</i>	20%	
<i>5 t 4</i>	-F-				

 The parameters in shaded boxes appear if the corresponding functions have been configured.

Protection menu *P r 0*

Code	Factory setting	Customer setting	Code	Factory setting	Customer setting
<i>t H P</i>	10		<i>t 0 L</i>	10.0	
<i>U L L</i>	OFF		<i>P H r</i>	no	
<i>L U L</i>	60%		<i>t b 5</i>	2 s	
<i>t U L</i>	60%		<i>P H L</i>	10%	
<i>t L 5</i>	OFF		<i>P t C</i>	OFF	
<i>0 I L</i>	OFF		<i>R r 5</i>	OFF	
<i>L 0 C</i>	80%		<i>r t H</i>	no	


 The parameters in shaded boxes appear if the corresponding functions have been configured.

(1) Depends on the starter rating.

Configuration/Settings tables


Advanced settings menu *d r C*

Code	Factory setting	Customer setting	Code	Factory setting	Customer setting
<i>ℓ L 1</i>	OFF		<i>L 5 C</i>	50%	
<i>b 5 ℓ</i>	OFF		<i>ℓ 1 G</i>	40%	
<i>d L ℓ</i>	OFF		<i>C 5 C</i>	OFF	
<i>5 5 ℓ</i>	OFF		<i>U L n</i>	(1)	
<i>C L P</i>	On		<i>F r C</i>	AUt	

 The parameters in shaded boxes appear if the corresponding functions have been configured.

I/O menu *1 0*

Code	Factory setting	Customer setting	Code	Factory setting	Customer setting
<i>L 1 3</i>	LIA		<i>r 1</i>	r1l	
<i>L 1 4</i>	LIL		<i>r 3</i>	rn1	
<i>1 P r</i>	0%		<i>R 0</i>	OCr	
<i>ℓ P r</i>	5 mn		<i>0 4</i>	020	
<i>L 0 1</i>	tA1		<i>R 5 C</i>	200	
<i>L 0 2</i>	rn1				

 The parameters in shaded boxes appear if the corresponding functions have been configured.

- (1) -ATS 48 ***Q: 400 V
- ATS 48***Y: 460 V

Configuration/Settings tables

2nd motor parameters menu *5 t 2*

This menu is only visible if a logic input is assigned to the function for activating a second set of motor parameters (LIS) in the I/O menu.

Code	Factory setting	Customer setting	Code	Factory setting	Customer setting
<i>ln 2</i>	(1)		<i>dE 2</i>	15 s	
<i>IL 2</i>	400%		<i>E d 2</i>	20%	
<i>RC 2</i>	15 s		<i>tL 2</i>	OFF	
<i>t 9 2</i>	20%		<i>t 1 2</i>	40%	

Communication menu *C D P*

Code	Factory setting	Customer setting	Code	Factory setting	Customer setting
<i>R d d</i>	0		<i>t L P</i>	5 s	
<i>t b r</i>	19.2 kbps		<i>P C t</i>	OFF	
<i>F D r</i>	8n1				

(1) Depends on the starter rating.

Grundsätzlich muss die Spannungsversorgung des Steuerteils (CL1 - CL2) und des Leistungsteils (1/L1 - 3/L2 - 5/L3) des Altistart 48 ausgeschaltet werden, bevor elektrische oder mechanische Eingriffe an der Anlage oder im Gerät erfolgen.

Während des Betriebs kann es durch das Rücksetzen des Fahrbefehls zu einem Anhalten des Motors kommen, wobei der Sanftanlasser jedoch unter Spannung bleibt. Falls es zur Sicherheit des Personals erforderlich ist, ein plötzliches Wiederanlaufen zu verhindern, ist eine elektronische Sperre nicht ausreichend: Sehen Sie zu diesem Zweck eine Trennung des Leistungsschaltkreises vor.

Der Sanftanlasser verfügt über Sicherheitsvorrichtungen, die bei Störungen das Gerät selbst und damit auch den Motor abschalten können. Der Motor kann auch durch mechanische Fehler blockiert werden. Ebenso können Schwankungen der Versorgungsspannung oder Stromausfälle die Ursache für das Anhalten der Motoren sein.

Nach Beseitigung der Ursache, die das Anhalten ausgelöst hat, kann es bei einigen Maschinen und Anlagen durch den automatischen Wiederanlauf zu einem erhöhten Risiko kommen; insbesondere ist dies bei Maschinen zu berücksichtigen, die bestimmten Sicherheitsanforderungen entsprechen müssen.

Sofern dies der Fall ist, hat der Betreiber durch die Verwendung von Drehzahlwächtern, die die Versorgungsspannung des Sanftanlassers abschalten, dafür Sorge zu tragen, dass ein Wiederanfahren des Motors nach einem nicht vorgesehenen Anhaltevorgang nicht möglich ist.

Technische und betriebsrelevante Änderungen zu den in diesen Unterlagen aufgeführten Produkten und Geräten sind jederzeit auch ohne Vorankündigung vorbehalten. Die hierin enthaltenen Beschreibungen sind unverbindlich.

Einbau und Inbetriebnahme dieses Sanftanlassers müssen den internationalen IEC-Normen und den am Einbauort geltenden nationalen Normen entsprechen. Der Anwender ist für die Einhaltung dieser Normen verantwortlich. Innerhalb der Europäischen Union sind außerdem die entsprechenden Vorschriften zur Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) zu befolgen. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben müssen angewendet werden, um die grundlegenden Anforderungen der EMV-Richtlinie zu erfüllen.

Der Altistartp48 muss als Komponente angesehen werden. Er ist weder eine Maschine noch ein einsatzbereites Gerät nach europäischen Vorschriften (Maschinenrichtlinie und Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit). Es liegt in der Verantwortung des Anlagenherstellers, dafür zu sorgen, daß seine Anlage diesen Vorschriften entspricht.

Vorgehensweise zur Inbetriebnahme	168
Werkseitige Konfiguration	170
Einleitende Empfehlungen	171
Technische Daten	172
Einsatzempfehlungen	173
Zuordnung von Sanftanlasser und Motor	176
Abmessungen	182
Vorsichtsmaßnahmen beim Einbau	184
Einbau in ein Gehäuse oder einen Schaltschrank	185
Leistungsklemmenleisten	186
Steuerklemmenleisten	191
Verdrahtung / Befehle RUN - STOP	192
Schaltungsempfehlung	193
Thermische Schutzvorrichtungen	203
Anzeige und Programmierung	207
Option Bedienterminal	210
Menü "Einstellung" SEt	211
Menü "Schutz" PrO	216
Menü "Zusätzliche Einstellungen" drC	220
Menü "Belegung der Eingänge / Ausgänge" IO	224
Menü "Parameter 2. Motor" St2	228
Menü "Kommunikation" COP	232
Menü "Angezeigter Parameter" SUP	234
Tabelle Kompatibilität	237
Wartung	238
Störungen - Ursachen - Behebung	239
Tabellen für Konfiguration / Einstellungen	244

Vorgehensweise zur Inbetriebnahme

1 - Empfang des Altistart 48

- Überprüfen, ob die Angaben auf dem Typenschild des Sanftanlassers mit der Bezeichnung auf dem Bestellschein und auf dem Lieferschein übereinstimmen.
- Verpackung öffnen und überprüfen, dass der Altistart 48 nicht während des Transportes beschädigt wurde.


2 - Den Altistart 48 entsprechend den Empfehlungen Seite 184 und Seite 185 montieren

3 - An den Altistart 48 folgendes anschließen:

- Das Versorgungsnetz für den Steuerteil (CL1 - CL2): Achten Sie darauf, dass es ausgeschaltet ist
- Das Versorgungsnetz für den Leistungsteil (1/L1 - 3/L2 - 5/L3): Achten Sie darauf, dass es ausgeschaltet ist
- Den Motor (2/T1 - 4/T2 - 6/T3): Achten Sie darauf, dass seine Schaltung der Netzspannung entspricht


Hinweis: Falls ein Überbrückungsschütz verwendet wird, muss es netzseitig an L1 L2 L3 und an den dafür vorgesehenen Klemmen A2 B2 C2 des Altistart 48 angeschlossen werden. Siehe Schaltplan auf Seite 194. Bei Verwendung des ATS48***Q oder ATS48***YS316 in den Dreieckswicklungen des Motors bitte nach den Empfehlungen auf Seite 174, Seite 175 und dem Schaltplan auf Seite 195 vorgehen.

Blockschaltbild des Leistungsteils des ATS48:



Vorgehensweise zur Inbetriebnahme

Werkseitige Konfiguration der Steuerklemmenleiste:



Das Störmelderelais in der Spannungsversorgung des Netzschützes verdrahten, damit bei einer Störung der elektrische Schaltkreis geöffnet wird
Detailliertere Informationen entnehmen Sie bitte den Schaltungsempfehlungen

Schließen Sie die Steuerbefehle RUN (Ein) und STOP (Aus) und gegebenenfalls die weiteren Eingänge / Ausgänge der Klemmenleiste an.

Stop auf logisch 1 (unter Spannung) und RUN auf logisch 1 (unter Spannung): Anlaufbefehl.
Stop auf logisch 0 (spannungslos) und RUN auf logisch 1 oder 0: Anhaltebefehl.

4 - Erforderliche Informationen vor dem Einschalten des Altistart 48:

Das Leistungsschild des Motors ablesen. Die Werte dienen zur Aufnahme des Parameters (In) im Menü SET.

5 - Den Steuerteil einschalten (CL1-CL2), ohne dass der Leistungsteil eingeschaltet wird und ohne dass ein Fahrbefehl erteilt wird

Der Sanftanlasser zeigt an: nLP (gibt an, dass der Leistungsteil spannungslos ist).

Der Sanftanlasser ATS 48 ist werkseitig so konfiguriert, dass er eine Standardanwendung, die keine spezifische Funktion erfordert, bei einem Motorschutz der Klasse 10 anlaufen lassen kann.

Eine Veränderung der Einstellungen bleibt entsprechend dem Verfahren des Zugriffs auf die Parameter möglich, siehe Seite 208.

In jedem Fall muss der Parameter In auf den Wert des auf dem Leistungsschild des Motors angegebenen Bemessungsstroms eingestellt werden.

6 - Den Leistungsteil einschalten (1/L1 - 3/L2 - 5/L3)

Der Sanftanlasser zeigt an: rDY (gibt an, dass der Sanftanlasser unter Spannung und betriebsbereit ist)
Ereilen Sie den Befehl "RUN", um die Anlage anzulassen.

Voreinstellungen

Der Altstart 48 wurde werkseitig für die am häufigsten benötigten Anwendungen voreingestellt:

- Verwendung des ATS 48 im Versorgungsnetz des Motors (und nicht im "Dreieck" in die Motorwicklungen integriert)
- Nennstrom In des Motors:
 - ATS 48 ***Q: voreingestellt für einen 4-poligen Standardmotor 400 V
 - ATS 48 ***Y: voreingestellt auf den Strom NEC, Motor 460 V
- Motorbegrenzungsstrom (ILt): 400% des Nennstroms In des Motors
- Hochlaufzeit (ACC): 15 Sekunden
- Losbrechmoment beim Hochlauf (tq0): 20% des Nennmomentes
- AUS (StY): Anhalten im freien Auslauf (-F-)
- Thermischer Motorschutz (tHP): Auslösekennlinie der Klasse 10
- Anzeige: rdY (Sanftanlasser bereit), Spannung von Leistungs- und Steuerteil liegt an, Motorstrom in Betrieb
- Logikeingänge:
 - LI1 : STOP
 - LI2 : RUN
 - LI3 : Anhalten im freien Auslauf (LIA)
 - LI4 : LOCAL-Betrieb (LIL)
- Logikausgänge:
 - LO1 : Alarm Thermische Überlast Motor (tA1)
 - LO2 : Motor in Betrieb (rnl)
- Relaisausgänge:
 - R1 : Störmelderelais (r1l)
 - R2 : Überbrückungsrelais am Ende des Anlaufs (By-Pass)
 - R3 : Motor in Betrieb (rnl)
- Analogausgang:
 - AO : Motorstrom (OCr, 0 - 20 mA)
- Kommunikationsparameter:
 - Anschluss über die serielle Schnittstelle, der Sanftanlasser hat die logische Adresse (Add) = " 0 "
 - Datenübertragungsrate (tbr): 19200 Bit pro Sekunde
 - Datenübertragungsformat (FOr): 8 Bit, keine Parität, 1 Stoppbit (8n1)

Wenn die oben genannten Werte mit der Anwendung vereinbar sind, kann der Sanftanlasser ohne Modifizierung der Einstellungen eingesetzt werden.

Einleitende Empfehlungen

Handhabung und Lagerung


Um den Schutz des Sanftanlassers vor der Montage sicherzustellen, sollte das Gerät in seiner Verpackung bewegt und gelagert werden.

Handhabung bei der Montage

Die Baureihe Altistart 48 besteht aus 6 Baugrößen von Sanftanlassern, die sich in ihrem Gewicht und den Abmessungen unterscheiden.

Die kleinen Sanftanlasser lassen sich ohne zusätzliche Hilfe auspacken und montieren.

Für die großen Sanftanlasser ist ein Hebezeug notwendig, sie sind daher mit Transportösen ausgestattet. Die nachfolgenden Vorsichtsmaßnahmen beachten:



DEUTSCH



Den Sanftanlasser nicht mit Hilfe der Leistungsanschlüsse (Kupferschienen) handhaben


Umgebungsbedingungen

Schutzart	<ul style="list-style-type: none">• IP 20 bei ATS 48D17• bis C11•• IP00 bei ATS 48C14• bis M12• (1)
Schockfestigkeit	Gemäß IEC 68-2-6: <ul style="list-style-type: none">• 1,5 mm Spitze zu Spitze von 2 bis 13 Hz• 1 gn von 13 bis 200Hz
Stoßfestigkeit	Gemäß IEC 68-2-27: <ul style="list-style-type: none">• 15 gn, 11 ms
Maximaler Verschmutzungsgrad	Grad β 3 gemäß IEC 947-4-2.
Maximale relative Luftfeuchtigkeit	93 % ohne Kondensation und Tropfwasser, gemäß IEC 68-2-3
Umgebungslufttemperatur	Lagerung: - 25 °C bis +70 °C Betrieb: <ul style="list-style-type: none">• - 10 °C bis + 40 °C ohne Leistungsminderung• bis zu + 60 °C durch Reduzierung des Stroms um 2 % pro °C über 40 °C
Max. Aufstellhöhe für Betrieb	1000 m ohne Leistungsminderung (Reduzierung des Stroms um 2 % je zusätzliche 100 m)
Einbaulage	Vertikal bei $\pm 10^\circ$



(1) Die ATS 48 mit der Schutzart IP00 müssen mit einer Schutzabdeckung ausgestattet werden, um die Sicherheit des Personals vor elektrischen Berührungen zu gewährleisten

Verfügbares Drehmoment



Die Kennlinien M_A und I_A stellen den Anlauf eines Asynchronmotors direkt am Versorgungsnetz dar.

Die Kennlinie M_{A1} gibt die Hüllkurve des mit einem ATS 48 verfügbaren Drehmoments an, das vom Begrenzungsstrom I_{Lt} abhängt. Der progressive Anlauf wird durch die Steuerung des Motordrehmoments innerhalb dieser Hüllkurve erreicht.

M_L : Gegenmoment, muss immer kleiner als das Drehmoment M_{A1} sein.

Auswahl des Sanftanlassers

Die Betriebsart S1 des Motors entspricht einem Anlauf, gefolgt von einem Betrieb mit konstanter Belastung, dessen Dauer ausreicht, den thermischen Beharrungszustand zu erreichen.

Die Betriebsart S4 des Motors entspricht einem Zyklus, der einen Anlauf, einen Betrieb mit konstanter Belastung und eine Pause umfasst. Dieser Zyklus wird durch eine relative Einschaltdauer gekennzeichnet.

Der Altstart 48 muss in Abhängigkeit des Anwendungstyps "Standard" oder "Schweranlauf" und der Nennleistung des Motors ausgewählt werden. Die Anwendungen "Standard" oder "Schweranlauf" legen die Grenzwerte für Stromstärke und Zyklus bei den Betriebsarten S1 und S4 des Motors fest.



Achtung: Den Altstart 48 nicht vor anderen Verbrauchern als Motoren einsetzen (beispielsweise Transformatoren oder Widerstände sind unzulässig). An den Klemmen eines über einen Altstart 48 gesteuerten Motors keine Kondensatoren zur Kompensation des Leistungsfaktors anschließen

Anwendung "Standard"

Beispiel: Zentrifugalpumpe.

Bei Standardanwendungen ist der Altstart 48 so dimensioniert, dass er folgenden Kenndaten entspricht:

- in Betriebsart S1: ein Anlauf bei $4 I_e$ während 23 Sekunden oder ein Anlauf bei $3 I_e$ während 46 Sekunden, ausgehend von kaltem Zustand des Motors.
- in Betriebsart S4: eine relative Einschaltdauer von 50 % und 10 Anlaufvorgänge pro Stunde, bei $3 I_e$ während 23 Sekunden oder $4 I_e$ während 12 Sekunden bzw. ein thermisch damit vergleichbarer Zyklus.

In diesem Fall muss der thermische Motorschutz auf Auslöseklasse 10 eingestellt sein.

Anwendung "Schweranlauf"

Beispiel: Brechwerk.

Bei Anwendungen mit Schweranlauf ist der Altstart 48 so dimensioniert, dass er einer Betriebsart S4 mit einer relativen Einschaltdauer von 50 % und 5 Anlaufvorgängen pro Stunde entspricht, bei $4 I_e$ während 23 Sekunden oder einem thermisch damit vergleichbaren Zyklus.

In diesem Fall muss der thermische Motorschutz auf Auslöseklasse 20 eingestellt sein. Der Strom I_e **darf nicht auf seiner Werkseinstellung bleiben**, er muss auf den auf dem Leistungsschild des Motors gestempelten Wert eingestellt werden.


Anmerkung: Der Sanftanlasser kann um eine Leistungsstufe überdimensioniert werden, beispielsweise die Auswahl eines ATS 48D17Q für einen Motor 11 kW - 400 V bei Betriebsart S4 des Motors.

Dazu muss der Altstart am Ende des Anlaufvorgangs überbrückt werden. Dies ermöglicht maximal 10 Anlaufvorgänge pro Stunde bei $3 I_e$ während 23 Sekunden oder thermisch damit vergleichbare Vorgänge, und der thermische Motorschutz muss auf Auslöseklasse 10 eingestellt sein.


Einsatzempfehlungen

Altistart 48 Reihe Q (230-415 V) in der Zuleitung der Motors oder in der Dreieckwicklung des Motors angeschlossen

Altistart 48 in der Zuleitung des Motors angeschlossen



Die Schaltung des Motors hängt von der Versorgungsspannung ab, **hier in Sternschaltung**



Die Schaltung des Motors hängt von der Versorgungsspannung ab, **hier in Dreieckschaltung**

Altstart 48 in der Dreieckwicklung des Motors in Reihe mit jeder Wicklung angeschlossen (Wurzel-3-Schaltung)

Die Typen ATS48***Q oder ATS48***YS316 zusammen mit Motoren in Dreieckschaltung können in Serie in die Wicklungen des Motors integriert werden. Auf diese Weise unterliegen sie einem Strom, der im Verhältnis $\sqrt{3}$ niedriger als der Netzstrom ist. Dies wiederum ermöglicht die Verwendung eines Sanftanlassers einer geringeren Leistungsstufe.

Diese Möglichkeit kann im Menü "Zusätzliche Einstellungen" konfiguriert werden (dLt = On).

Die Einstellungen von Nennstrom und Begrenzungsstrom sowie der während des Betriebs angezeigte Strom bleiben dabei die im Netz vorliegenden Werte und vermeiden so die Notwendigkeit einer Umrechnung durch den Anwender.




Die Schaltung des Altstart 48, bei der er in der Dreieckwicklung des Motors angeschlossen wird, ist nur mit den Sanftanlassern der Typen ATS48*Q oder ATS48***YS316 möglich.**

Diese Schaltung lässt folgendes zu:

- Keine Anhalten dynamischer Bremsung
- keine Funktion "Kaskadenbetrieb"
- keine Funktion "Motorheizung"

Siehe die Tabellen auf Seite 176 zur Festlegung der Zuordnung von Sanftanlasser und Motor.



Schaltung in der Dreieckwicklung des Motors (Wurzel-3-Schaltung)

Beispiel:

Gegeben ist ein 400-V-Motor mit 110 kW und einem Netzstrom von 195 A (für die Dreieckschaltung gestempelter Strom).

Der Strom in jeder Wicklung ist gleich $195/1,7$ also 114 A.

Man wählt die Baugröße des Sanftanlassers mit dem maximalen Dauer-Nennstrom, der direkt über diesem Strom liegt, d. h. die Baugröße 140 A (ATS48C14Q für eine Standardanwendung).

Diese Berechnung können Sie vermeiden, wenn Sie die Tabellen auf Seite 178 et 179 verwenden, die in Abhängigkeit des Anwendungstyps direkt die Baugröße des Sanftanlassers angeben, die der Motorleistung entspricht.



Standardanwendung, Netz 230 / 415 V, Sanftanlasser in der Zuleitung

Motor		Sanftanlasser 230 / 415 V (+ 10 % - 15 %) - 50 / 60 Hz		
Motorleistung lt. Typenschild		Max. Dauerstrom in Klasse 10	Kaliber ICL	Typ Sanftanlasser
230 V	400 V			
kW	kW	A	A	
4	7,5	17	17	ATS 48D17Q
5,5	11	22	22	ATS 48D22Q
7,5	15	32	32	ATS 48D32Q
9	18,5	38	38	ATS 48D38Q
11	22	47	47	ATS 48D47Q
15	30	62	62	ATS 48D62Q
18,5	37	75	75	ATS 48D75Q
22	45	88	88	ATS 48D88Q
30	55	110	110	ATS 48C11Q
37	75	140	140	ATS 48C14Q
45	90	170	170	ATS 48C17Q
55	110	210	210	ATS 48C21Q
75	132	250	250	ATS 48C25Q
90	160	320	320	ATS 48C32Q
110	220	410	410	ATS 48C41Q
132	250	480	480	ATS 48C48Q
160	315	590	590	ATS 48C59Q
(1)	355	660	660	ATS 48C66Q
220	400	790	790	ATS 48C79Q
250	500	1000	1000	ATS 48M10Q
355	630	1200	1200	ATS 48M12Q

Der Motorbemessungs-Betriebsstrom I_e darf den maximalen Dauerstrom in Klasse 10 nicht überschreiten.

(1) Keine Angabe eines Wertes, da es keinen entsprechenden Normmotor gibt.

Leistungsminderung in Abhängigkeit der Temperatur

Die Tabelle auf dieser Seite geht von einem Einsatz bei einer Umgebungstemperatur von maximal 40 °C aus. Der ATS 48 kann bis zu einer Umgebungstemperatur von 60 °C eingesetzt werden, vorausgesetzt dass der maximale Dauerstrom in Klasse 10 pro Grad über 40 °C um 2 % herabgestuft wird.

Beispiel: ATS 48D32Q bei 50 °C mit Herabstufung um $10 \times 2 \% = 20 \%$, 32 A werden zu $32 \times 0,8 = 25,6$ A (maximaler Nennstrom des Motors).



Anwendung mit Schweranlauf, Netz 230 / 415 V, Sanftanlasser in der Zuleitung

Motor		Sanftanlasser 230 / 415 V (+ 10 % - 15 %) - 50 / 60 Hz		
Motorleistung lt. Typenschild		Max. Dauerstrom in Klasse 20	Kaliber ICL	Typ Sanftanlasser
230 V	400 V			
kW	kW	A	A	
3	5,5	12	17	ATS 48D17Q
4	7,5	17	22	ATS 48D22Q
5,5	11	22	32	ATS 48D32Q
7,5	15	32	38	ATS 48D38Q
9	18,5	38	47	ATS 48D47Q
11	22	47	62	ATS 48D62Q
15	30	62	75	ATS 48D75Q
18,5	37	75	88	ATS 48D88Q
22	45	88	110	ATS 48C11Q
30	55	110	140	ATS 48C14Q
37	75	140	170	ATS 48C17Q
45	90	170	210	ATS 48C21Q
55	110	210	250	ATS 48C25Q
75	132	250	320	ATS 48C32Q
90	160	320	410	ATS 48C41Q
110	220	410	480	ATS 48C48Q
132	250	480	590	ATS 48C59Q
160	315	590	660	ATS 48C66Q
(1)	355	660	790	ATS 48C79Q
220	400	790	1000	ATS 48M10Q
250	500	1000	1200	ATS 48M12Q

Der Motorbemessungs-Betriebsstrom I_B darf den maximalen Dauerstrom in Klasse 20 nicht überschreiten.
 (1) Keine Angabe eines Wertes, da es keinen entsprechenden Normmotor gibt.

Leistungsminderung in Abhängigkeit der Temperatur

Die Tabelle auf dieser Seite geht von einem Einsatz bei einer Umgebungstemperatur von maximal 40 °C aus. Der ATS 48 kann bis zu einer Umgebungstemperatur von 60 °C eingesetzt werden, vorausgesetzt dass der maximale Dauerstrom in Klasse 20 pro Grad über 40 °C um 2 % herabgestuft wird.

Beispiel: ATS 48D32Q bei 50 °C mit Herabstufung um $10 \times 2 \% = 20 \%$, 22 A werden zu $22 \times 0,8 = 17,6$ A (maximaler Nennstrom des Motors).



Standardanwendung, Netz 230 / 415 V, Sanftanlasser in Dreieckschaltung (Wurzel-3-Schaltung)

Motor		Sanftanlasser 230 / 415 V (+ 10 % - 15 %) - 50 / 60 Hz		
Motorleistung lt. Typenschild		Max. Dauerstrom in Klasse 10	Kaliber ICL	Typ Sanftanlasser
230 V	400 V			
kW	kW	A	A	
7,5	15	29	29	ATS 48D17Q
9	18,5	38	38	ATS 48D22Q
15	22	55	55	ATS 48D32Q
18,5	30	66	66	ATS 48D38Q
22	45	81	81	ATS 48D47Q
30	55	107	107	ATS 48D62Q
37	55	130	130	ATS 48D75Q
45	75	152	152	ATS 48D88Q
55	90	191	191	ATS 48C11Q
75	110	242	242	ATS 48C14Q
90	132	294	294	ATS 48C17Q
110	160	364	364	ATS 48C21Q
132	220	433	433	ATS 48C25Q
160	250	554	554	ATS 48C32Q
220	315	710	710	ATS 48C41Q
250	355	831	831	ATS 48C48Q
(1)	400	1022	1022	ATS 48C59Q
315	500	1143	1143	ATS 48C66Q
355	630	1368	1368	ATS 48C79Q
(1)	710	1732	1732	ATS 48M10Q
500	(1)	2078	2078	ATS 48M12Q

Der Motorbemessungs-Betriebsstrom I_e darf den maximalen Dauerstrom in Klasse 10 nicht überschreiten.

(1) Keine Angabe eines Wertes, da es keinen entsprechenden Normmotor gibt.

Leistungsminderung in Abhängigkeit der Temperatur

Die Tabelle auf dieser Seite geht von einem Einsatz bei einer Umgebungstemperatur von maximal 40 °C aus. Der ATS 48 kann bis zu einer Umgebungstemperatur von 60 °C eingesetzt werden, vorausgesetzt dass der maximale Dauerstrom in Klasse 10 pro Grad über 40 °C um 2 % herabgestuft wird.

Beispiel: ATS 48D32Q bei 50 °C mit Herabstufung um $10 \times 2 \% = 20 \%$, 55 A werden zu $55 \times 0,8 = 44$ A (maximaler Nennstrom des Motors).



Anwendung mit Schweranlauf, Netz 230 / 415 V, Sanftanlasser in Dreieckschaltung (Wurzel-3-Schaltung)

Motor		Sanftanlasser 230 / 415 V (+ 10 % - 15 %) - 50 / 60 Hz		
Motorleistung lt. Typenschild		Max. Dauerstrom in Klasse 20	Kaliber ICL	Typ Sanftanlasser
230 V	400 V			
kW	kW	A	A	
5,5	11	22	29	ATS 48D17Q
7,5	15	29	38	ATS 48D22Q
9	18,5	38	55	ATS 48D32Q
15	22	55	66	ATS 48D38Q
18,5	30	66	81	ATS 48D47Q
22	45	81	107	ATS 48D62Q
30	55	107	130	ATS 48D75Q
37	55	130	152	ATS 48D88Q
45	75	152	191	ATS 48C11Q
55	90	191	242	ATS 48C14Q
75	110	242	294	ATS 48C17Q
90	132	294	364	ATS 48C21Q
110	160	364	433	ATS 48C25Q
132	220	433	554	ATS 48C32Q
160	250	554	710	ATS 48C41Q
220	315	710	831	ATS 48C48Q
250	355	831	1022	ATS 48C59Q
(1)	400	1022	1143	ATS 48C66Q
315	500	1143	1368	ATS 48C79Q
355	630	1368	1732	ATS 48M10Q
(1)	710	1732	2078	ATS 48M12Q

Der Motorbemessungs-Betriebsstrom I_B darf den maximalen Dauerstrom in Klasse 20 nicht überschreiten.
(1) Keine Angabe eines Wertes, da es keinen entsprechenden Normmotor gibt.

Leistungsminderung in Abhängigkeit der Temperatur

Die Tabelle auf dieser Seite geht von einem Einsatz bei einer Umgebungstemperatur von maximal 40 °C aus. Der ATS 48 kann bis zu einer Umgebungstemperatur von 60 °C eingesetzt werden, vorausgesetzt dass der maximale Dauerstrom in Klasse 20 pro Grad über 40 °C um 2 % herabgestuft wird.

Beispiel: ATS 48D32Q bei 50 °C mit Herabstufung um $10 \times 2 \% = 20 \%$, 38 A werden zu $38 \times 0,8 = 30,4$ A (maximaler Nennstrom des Motors).



Standardanwendung, Netz 208 / 690 V, Sanftanlasser in der Zuleitung

Motor							Sanftanlasser 208 / 690 V (+ 10 % - 15 %) - 50 / 60 Hz			
Motorleistung lt. Typenschild							Max. Dauerstrom in Klasse 10	Kaliber ICL	Typ Sanftanlasser	
208 V	230 V	440 V	460 V	500 V	575 V	690 V				
HP	HP	kW	HP	kW	HP	kW	A	A		
3	5	7,5	10	9	15	15	17	17	ATS 48D17Y	
5	7,5	11	15	11	20	18,5	22	22	ATS 48D22Y	
7,5	10	15	20	18,5	25	22	32	32	ATS 48D32Y	
10	(1)	18,5	25	22	30	30	38	38	ATS 48D38Y	
(1)	15	22	30	30	40	37	47	47	ATS 48D47Y	
15	20	30	40	37	50	45	62	62	ATS 48D62Y	
20	25	37	50	45	60	55	75	75	ATS 48D75Y	
25	30	45	60	55	75	75	88	88	ATS 48D88Y	
30	40	55	75	75	100	90	110	110	ATS 48C11Y	
40	50	75	100	90	125	110	140	140	ATS 48C14Y	
50	60	90	125	110	150	160	170	170	ATS 48C17Y	
60	75	110	150	132	200	200	210	210	ATS 48C21Y	
75	100	132	200	160	250	250	250	250	ATS 48C25Y	
100	125	160	250	220	300	315	320	320	ATS 48C32Y	
125	150	220	300	250	350	400	410	410	ATS 48C41Y	
150	(1)	250	350	315	400	500	480	480	ATS 48C48Y	
(1)	200	355	400	400	500	560	590	590	ATS 48C59Y	
200	250	400	500	(1)	600	630	660	660	ATS 48C66Y	
250	300	500	600	500	800	710	790	790	ATS 48C79Y	
350	350	630	800	630	1000	900	1000	1000	ATS 48M10Y	
400	450	710	1000	800	1200	(1)	1200	1200	ATS 48M12Y	

Der Motorbemessungs-Betriebsstrom I_e darf den maximalen Dauerstrom in Klasse 10 nicht überschreiten.

(1) Keine Angabe eines Wertes, da es keinen entsprechenden Normmotor gibt.

Leistungsminderung in Abhängigkeit der Temperatur

Die Tabelle auf dieser Seite geht von einem Einsatz bei einer Umgebungstemperatur von maximal 40 °C aus. Der ATS 48 kann bis zu einer Umgebungstemperatur von 60 °C eingesetzt werden, vorausgesetzt dass der maximale Dauerstrom in Klasse 10 pro Grad über 40 °C um 2 % herabgestuft wird.

Beispiel: ATS 48D32Y bei 50 °C mit Herabstufung um $10 \times 2 \% = 20 \%$, 32 A werden zu $32 \times 0,8 = 25,6$ A (maximaler Nennstrom des Motors).



Anwendung mit Schweranlauf, Netz 208 / 690 V, Sanftanlasser in der Zuleitung

Motor								Sanftanlasser 208 / 690 V (+ 10 % - 15 %) - 50 / 60 Hz		
Motorleistung lt. Typenschild								Max. Dauerstrom in Klasse 20	Kaliber ICL	Typ Sanftanlasser
208 V	230 V	440 V	460 V	500 V	575 V	690 V				
HP	HP	kW	HP	kW	HP	kW	A	A		
2	3	5,5	7,5	7,5	10	11	12	17	ATS 48D17Y	
3	5	7,5	10	9	15	15	17	22	ATS 48D22Y	
5	7,5	11	15	11	20	18,5	22	32	ATS 48D32Y	
7,5	10	15	20	18,5	25	22	32	38	ATS 48D38Y	
10	(1)	18,5	25	22	30	30	38	47	ATS 48D47Y	
(1)	15	22	30	30	40	37	47	62	ATS 48D62Y	
15	20	30	40	37	50	45	62	75	ATS 48D75Y	
20	25	37	50	45	60	55	75	88	ATS 48D88Y	
25	30	45	60	55	75	75	88	110	ATS 48C11Y	
30	40	55	75	75	100	90	110	140	ATS 48C14Y	
40	50	75	100	90	125	110	140	170	ATS 48C17Y	
50	60	90	125	110	150	160	170	210	ATS 48C21Y	
60	75	110	150	132	200	200	210	250	ATS 48C25Y	
75	100	132	200	160	250	250	250	320	ATS 48C32Y	
100	125	160	250	220	300	315	320	410	ATS 48C41Y	
125	150	220	300	250	350	400	410	480	ATS 48C48Y	
150	(1)	250	350	315	400	500	480	590	ATS 48C59Y	
(1)	200	355	400	400	500	560	590	660	ATS 48C66Y	
200	250	400	500	(1)	600	630	660	790	ATS 48C79Y	
250	300	500	600	500	800	710	790	1000	ATS 48M10Y	
350	350	630	800	630	1000	900	1000	1200	ATS 48M12Y	

Der Motorbemessungs-Betriebsstrom I_b darf den maximalen Dauerstrom in Klasse 20 nicht überschreiten.

(1) Keine Angabe eines Wertes, da es keinen entsprechenden Normmotor gibt.


Leistungsminderung in Abhängigkeit der Temperatur

Die Tabelle auf dieser Seite geht von einem Einsatz bei einer Umgebungstemperatur von maximal 40 °C aus. Der ATS 48 kann bis zu einer Umgebungstemperatur von 60 °C eingesetzt werden, vorausgesetzt dass der maximale Dauerstrom in Klasse 20 pro Grad über 40 °C um 2 % herabgestuft wird.

Beispiel: ATS 48D32Y bei 50 °C mit Herabstufung um $10 \times 2 \% = 20 \%$, 22 A werden zu $22 \times 0,8 = 17,6$ A (maximaler Nennstrom des Motors).

Abmessungen


ATS 48D17 • ...C66 •



ATS 48	a mm	b mm	c mm	e mm	G mm	H mm	Ø mm	Gewicht kg
D17Q, D17Y D22Q, D22Y D32Q, D32Y D38Q, D38Y D47Q, D47Y	160	275	190	6,6	100	260	7	4,9
D62Q, D62Y D75Q, D75Y D88Q, D88Y C11Q, C11Y	190	290	235	10	150	270	7	8,3
C14Q, C14Y C17Q, C17Y	200	340	265	10	160	320	7	12,4
C21Q, C21Y C25Q, C25Y C32Q, C32Y	320	380	265	15	250	350	9	18,2
C41Q, C41Y C48Q, C48Y C59Q, C59Y C66Q, C66Y	400	670	300	20	300	610	9	51,4

Abmessungen

ATS 48C79 • ...M12 •



DEUTSCH


ATS 48	a mm	b mm	c mm	e mm	G mm	H mm	Ø mm	Gewicht kg
C79Q, C79Y M10Q, M10Y M12Q, M12Y	770	890	315	20	350	850	11	115

Vorsichtsmaßnahmen beim Einbau

Die Installation des Gerätes erfolgt vertikal, bis $\pm 10^\circ$.

Nicht in der Nähe von Wärmequellen einbauen, insbesondere wenn diese sich unter dem Gerät befinden.

Ausreichend Freiraum lassen, damit genug Luft für Kühlung zirkulieren kann. Das Gerät wird von unten nach oben belüftet.



Darauf achten, dass keine Flüssigkeit, kein Staub oder leitender Gegenstand in den Sanftanlasser fällt (Schutzart IP00 von oben)

Belüftung des Sanftanlassers

Bei den mit einem Lüfter ausgestatteten Baugrößen schaltet sich dieser automatisch ein, sobald die Temperatur des Kühlkörpers 50°C erreicht. Sobald die Temperatur wieder auf 40°C absinkt, schaltet er sich aus.

Durchsatz der geräteinternen Lüfter:

ATS 48 D32 • und D38 • : $14\text{ m}^3/\text{Stunde}$
ATS 48 D47 • : $28\text{ m}^3/\text{Stunde}$
ATS 48 D62 • bis C11 • : $86\text{ m}^3/\text{Stunde}$
ATS 48 C14 • und C17 • : $138\text{ m}^3/\text{Stunde}$
ATS 48 C21 • bis C32 • : $280\text{ m}^3/\text{Stunde}$
ATS 48 C41 • bis C66 • : $600\text{ m}^3/\text{Stunde}$
ATS 48 C79 • bis M12 • : $1200\text{ m}^3/\text{Stunde}$


Einbau in ein Gehäuse oder einen Schaltschrank

Gehäuse oder Schaltschrank aus Metall (Schutzart IP23)

Die Einbauempfehlungen auf der vorhergehenden Seite müssen beachtet werden.

Zur Gewährleistung der Luftzirkulation im Sanftanlasser:

- Belüftungsschlitze vorsehen
- Prüfen, ob die Belüftung ausreicht. Falls nicht, Fremdbelüftung gegebenenfalls mit einem Filter installieren



Verlustleistung der Sanftanlasser, ohne By-Pass Betrieb (Überbrückungsschutz), bei Betrieb mit Nennstrom

Typ Sanftanlasser ATS 48	Leistung in W	Typ Sanftanlasser ATS 48	Leistung in W
D17Q, D17Y	59	C21Q, C21Y	580
D22Q, D22Y	74	C25Q, C25Y	695
D32Q, D32Y	104	C32Q, C32Y	902
D38Q, D38Y	116	C41Q, C41Y	1339
D47Q, D47Y	142	C48Q, C48Y	1386
D62Q, D62Y	201	C59Q, C59Y	1731
D75Q, D75Y	245	C66Q, C66Y	1958
D88Q, D88Y	290	C79Q, C79Y	2537
C11Q, C11Y	322	M10Q, M10Y	2865
C14Q, C14Y	391	M12Q, M12Y	3497
C17Q, C17Y	479		

Hinweis: Wenn die Sanftanlasser überbrückt sind, kann ihre Verlustleistung vernachlässigt werden (zwischen 15 und 30 W).

Leistungsaufnahme Steuerteil (alle Baugrößen): 25 W ohne Lüfter

ATS48D32 bis C17 Q/Y: 30 W mit Lüfter



ATS48C21 bis D32 Q/Y: 50 W mit Lüfter

ATS48C41 bis M12 Q/Y: 80 W mit Lüfter

Leistungsklemmenleisten

Klemmen	Funktionen	Maximale Anschlusskapazität Anzugsmoment der Klemmen					
		ATS 48 D17 • D22 • D32 • D38 • D47 •	ATS 48 D62 • D75 • D88 • C11 •	ATS 48 C14 • C17 •	ATS 48 C21 • C25 • C32 •	ATS 48 C41 • C48 • C59 • C66 •	ATS 48 C79 • M10 • M12 •
⊥	Erdungs- klemmen mit Anschluss an die Erde	10 mm ² 1,7 Nm	16 mm ² 3 Nm	120 mm ² 27 Nm	120 mm ² 27 Nm	240 mm ² 27 Nm	2x240 mm ² 27 Nm
		8 AWG 15 lb.in	4 AWG 26 lb.in	Schiene 238 lb.in	Schiene 238 lb.in	Schiene 238 lb.in	Schiene 238 lb.in
1/L1 3/L2 5/L3	Leistungs- versorgung	16 mm ² 3 Nm	50 mm ² 10 Nm	95 mm ² 34 Nm	240 mm ² 34 Nm	2x240 mm ² 57 Nm	4x240 mm ² 57 Nm
		8 AWG 26 lb.in	2/0 AWG 88 lb.in	2/0 AWG 300 lb.in	Schiene 300 lb.in	Schiene 500 lb.in	Schiene 500 lb.in
2/T1 4/T2 6/T3	Ausgänge zum Motor	16 mm ² 3 Nm	50 mm ² 10 Nm	95 mm ² 34 Nm	240 mm ² 34 Nm	2x240 mm ² 57 Nm	4x240 mm ² 57 Nm
		8 AWG 26 lb.in	2/0 AWG 88 lb.in	2/0 AWG 300 lb.in	Schiene 300 lb.in	Schiene 500 lb.in	Schiene 500 lb.in
A2 B2 C2	Über- brücken des Sanft- anlassers (By-Pass)	16 mm ² 3 Nm	50 mm ² 10 Nm	95 mm ² 34 Nm	240 mm ² 34 Nm	2x240 mm ² 57 Nm	4x240 mm ² 57 Nm
		8 AWG 26 lb.in	2/0 AWG 88 lb.in	2/0 AWG 300 lb.in	Schiene 300 lb.in	Schiene 500 lb.in	Schiene 500 lb.in


Anordnung der Leistungsklemmen, ATS 48D17 • bis C11 •



Anschluss des Motors an 2/T1, 4/T2, 6/T3

Leistungsklemmenleisten



Anordnung der Leistungsklemmen, ATS 48C14 • und C17 •



DEUTSCH

Leistungsklemmenleisten


Anordnung der Leistungsklemmen, ATS 48C21 • bis C32 •



DEUTSCH

Leistungsklemmenleisten


Anordnung der Leistungsklemmen, ATS 48C41 • bis C66 •



Motor

DEUTSCH

Anordnung der Leistungsklemmen, ATS 48C79 • bis M12 •



Steuerklemmenleisten

Die Steuerklemmenleisten besitzen steckbare Klemmen mit Verwechslungsschutz.

Maximale Anschlusskapazität : 2,5 mm² (12 AWG)
 Maximales Anzugsmoment : 0,4 Nm (3,5 lb.in)

Bei den Sanftanlassern ATS 48C17 • bis M12 • muss für den Zugang zu den Steuerklemmenleisten die Schutzabdeckung entfernt werden.

Elektrische Kenndaten

Klemmen	Funktion	Technische Daten
CL1 CL2	Spannungsversorgung des Steuerteils des Altstart	ATS 48 •••Q : 220 bis 415 V + 10% - 15%, 50 / 60 Hz ATS 48 •••Y : 110 bis 230 V + 10% - 15%, 50 / 60 Hz Leistungsaufnahme 185.
R1A R1C	Schließer (NO) des programmierbaren Relais r1	Minimales Schaltvermögen: • 10 mA bei 6 V $\overline{\text{---}}$
R2A R2C	Schließer (NO) des Relais für das Ende des Anlaufvorgangs r2	Maximales Schaltvermögen bei induktiver Belastung (cos φ = 0,5 und L/R = 20 ms): • 1,8 A bei 230 V $\overline{\text{---}}$ und 30 V \sim
R3A R3C	Schließer (NO) des programmierbaren Relais r3	Spannung maximal 400 V
STOP RUN LI3 LI4	Sanftanlasser AUS (logisch 0 = AUS) Sanftanlasser EIN (logisch 1 = EIN, wenn STOP auf logisch 1) Programmierbarer Eingang Programmierbarer Eingang	4 Logikeingänge 24 V mit einer Impedanz von 4,3 k Ω U _{max} = 30 V, I _{max} = 8 mA logisch 1: U > 11 V - I > 5 mA logisch 0: U < 5 V - I < 2 mA
24V	Spannungsversorgung der Logikeingänge	+ 24V \pm 25% getrennt und geschützt vor Kurzschlüssen und Überlastung, maximaler Strom: 200 μ A
LO+	Spannungsversorgung der Logikausgänge	Anschluss an 24 V oder eine externe Spannungsquelle
LO1 LO2	Programmierbare Logikausgänge	2 Ausgänge mit Open Collector, kompatibel mit SPS-Steuerungen Niveau 1, Norm IEC 65A-68 • Spannungsversorgung +24 V (min. 12 V, max. 30 V) • Max. Strom 200 mA pro Ausgang bei einer externen Spannungsquelle
AO1	Programmierbarer Analogausgang	Ausgang konfigurierbar für 0 - 20 mA oder 4 - 20 mA • Genauigkeit \pm 5 % des maximalen Wertes, max. Lastimpedanz 500 Ω
COM	Gemeinsamer der Ein- und Ausgänge	0 V
PTC1 PTC2	Eingang für PTC-Fühler	Gesamtwiderstand des Fühler-Schaltkreises 750 Ω bei 25 °C (z. B. 3 Fühler von 250 Ω in Reihe)
(RJ 45)	Steckbuchse für • Bedienterminal • Power Suite • Kommunikationsbus	RS 485 Modbus

DEUTSCH

Anordnung der Steuerklemmen

CL1	CL2	R1A	R1C	R2A	R2C	R3A	R3C	STOP	RUN	LI3	LI4	24V	LO+	LO1	LO2	AO1	COM	PTC1	PTC2
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------



Empfehlungen zur Verdrahtung

Leistungsteil

Die Empfehlungen für Kabelquerschnitte befolgen, die in den Normen angegeben sind.

Der Sanftanlasser muss geerdet werden, um die Vorschriften hinsichtlich der Ableitströme zu erfüllen. Wenn die Installationsvorschriften einen Einsatz eines F1-Schutzschalters vorsehen, müssen Sie ein Gerät vom Typ A-Si verwenden, das ein versehentliches Auslösen beim Einschalten vermeidet. Prüfen Sie die Vereinbarkeit mit den anderen Schutzgeräten. Wenn mehrere Sanftanlasser an einer Netzzuleitung installiert sind, muss jeder Sanftanlasser separat geerdet werden. Es wird empfohlen, gegebenenfalls eine Netzdrossel vorzusehen (siehe Katalog).

Die Leistungskabel getrennt von den niedrigpegeligen Signalkreisen in der Installation (Detektoren, SPS-Steuerungen, Messvorrichtungen, Video, Telefon) verlegen.

Steuerteil

Die Steuerkreise und Leistungskabel voneinander getrennt halten.

Funktionen der Logikeingänge RUN und STOP (Siehe Schaltungsempfehlung 194)

2-Draht-Steuerung

EIN und AUS werden durch logisch 1 (EIN) oder 0 (AUS) gesteuert, die gleichzeitig an den Eingängen RUN und STOP berücksichtigt werden.

Beim Einschalten oder einem manuellen Reset nach einer Störung läuft der Motor wieder an, wenn der Befehl RUN vorliegt.


3-Draht-Steuerung

EIN und AUS werden über 2 verschiedene Logikeingänge gesteuert. Das Anhalten wird durch das Öffnen (logisch 0) des Eingangs STOP erreicht. Der Impuls des Eingangs RUN wird bis zum Öffnen des Eingangs STOP gespeichert.

Bei einem Einschalten oder einem manuellen Reset nach einer Störung bzw. nach einem Haltebefehl kann der Motor erst nach dem Öffnen (logisch 0) und einem anschließenden neuen Impuls (logisch 1) am Eingang RUN wieder anlaufen.




ATS 48: 1 Drehrichtung mit Netzschütz, Anhalten im freien Auslauf, Koordination Typ 1



- (1) Einsatz superflinker Sicherungen bei einer Koordination Typ 2 (gemäß IEC 60 947-4-2).
- (2) Belegung von Relais R1: Netzschützensteuerung (r11). Siehe "Elektrische Kenndaten", Seite 191. Beachten Sie die Einsatzgrenzen des Kontaktes, bei Schützen großer Baugröße ggf. Koppelschütz vorsehen.
- (3) Einen Transformator integrieren, wenn die Netzspannung von der für den Steuerteil des ATS 48 zulässigen Spannung abweicht. Siehe "Elektrische Kenndaten", Seite 191.



ATS 48: 1 Drehrichtung mit Netzschütz, Überbrückungsschaltung (By-Pass), freier oder geführter Auslauf, Koordination Typ 1




- (1) Einsatz superflinker Sicherungen bei einer Koordination Typ 2 (gemäß IEC 60 947-4-2).
- (2) Belegung von Relais R1: Netzschützensteuerung (r11). Beachten Sie die Einsatzgrenzen des Kontaktes, bei Schützen großer Baugröße ggf. Koppelschütz vorsehen. Siehe "Elektrische Kenndaten", Seite 191.
- (3) Beachten Sie die Einsatzgrenzen des Kontaktes, bei Schützen großer Baugröße ggf. Koppelschütz vorsehen.
Siehe "Elektrische Kenndaten", Seite 191.
- (4) Einen Transformator integrieren, wenn die Netzspannung von der für den Steuerteil des ATS 48 zulässigen Spannung abweicht. Siehe "Elektrische Kenndaten", Seite 191.
- (5) Siehe "2-Draht-Steuerung", Seite 192.
- (6) Siehe "3-Draht-Steuerung", Seite 192.

Schaltungsempfehlung



ATS 48: 1 Drehrichtung, freier Auslauf, Koordination Typ 1, mit Netzschütz Überbrückungsschaltung (By-Pass), Wurzel-3-Schaltung im Motor, ATS 48...Q oder ATS 48...YS 316.




- (1) Einsatz superflinker Sicherungen bei einer Koordination Typ 2 (gemäß IEC 60 947-4-2).
- (2) Verwendung von KM1 obligatorisch. Es muß ein externer thermischer Schutz vorgesehen werden type Vigirex pour Compact NS 80, bloc Vigi pour Compact NS 400 à 630, consulter le catalogue Merlin Gérin pour les calibres supérieurs.
- (3) Belegung von Relais R1: Netzschützensteuerung (r11). Beachten Sie die Einsatzgrenzen des Kontaktes, bei Schützen großer Baugröße ggf. Koppelschütz vorsehen. Siehe "Elektrische Kenndaten", Seite 191.
- (4) Beachten Sie die Einsatzgrenzen des Kontaktes, bei Schützen großer Baugröße ggf. Koppelschütz vorsehen. Siehe "Elektrische Kenndaten", Seite 191.
- (5) Einen Transformator integrieren, wenn die Netzspannung von der für den Steuerteil des ATS 48 zulässigen Spannung abweicht. Siehe "Elektrische Kenndaten", Seite 191.
- (6) Siehe "2-Draht-Steuerung", Seite 192.
- (7) Siehe "3-Draht-Steuerung", Seite 192.
- (8) Inductances de lignes éventuelles




Wenn das Überbrückungsschütz (By-Pass) eingesetzt wird, kann die Erkennung der Störung "PHF" verlängert werden.



ATS 48: 1 Drehrichtung, freier oder geführter Auslauf, Netzschütz, Überbrückungsschaltung (By-Pass), Motor kleine/große Drehzahl mit zwei Parametersätzen




- (1) Einsatz superflinker Sicherungen bei einer Koordination Typ 2 (gemäß IEC 60947-4-2).
- (2) Einen Transformator integrieren, wenn die Netzspannung von der für den Steuerteil des ATS 48 zulässigen Spannung abweicht. Siehe "Elektrische Kenndaten", Seite 191.
- (3) Die Übereinstimmung der Drehrichtungen des Motors für die beiden Drehzahlen überprüfen.



- (4) Beachten Sie die Einsatzgrenzen des Kontaktes, bei Schützen großer Baugröße ggf. Koppelschütz vorsehen. Siehe "Elektrische Kenndaten", Seite 191.
- (5) Belegung von Relais R1: Netzschützensteuerung (r11). Beachten Sie die Einsatzgrenzen des Kontaktes, bei Schützen großer Baugröße ggf. Koppelschütz vorsehen. Siehe "Elektrische Kenndaten", Seite 191.
L13 = LIS (zweiter Parametersatz Motor)
S3: 1 = kleine Drehzahl, 2 = große Drehzahl



ATS 48: 1 Drehrichtung mit Netzschütz, Anlauf und Auslauf mehrerer Motoren in Kaskadenschaltung mit einem einzigen Altstart



- (1) Einsatz von Sicherungen bei einer Koordination Typ 2 (gemäß IEC 60 947-4-2).
- (2) Einen Transformator integrieren, wenn die Netzspannung von der für den Steuerteil des ATS 48 zulässigen Spannung abweicht. Siehe "Elektrische Kenndaten", Seite 191.
- (3) KM1 muss in Bezug auf die Gesamtleistung des Motors ausgewählt werden.


Wichtig:

- Ein Logikeingang des ATS48 muss in "Kaskadenbetrieb" (LI3 = LIC) konfiguriert werden. Siehe "Aktivierung der Funktion "Kaskadenbetrieb"", Seite 222.
- Bei einer Störung können die dann in Betrieb befindlichen Motoren nicht herunter geführt oder gebremst werden.
- Stellen Sie den thermischen Schutz des Leistungsschalters Qn1 auf den Motornennstrom ein.


Schaltungsempfehlung

ATS 48: 1 Drehrichtung mit Netzschütz, Anlauf und Auslauf mehrerer Motoren in Kaskadenschaltung mit einem einzigen Altstart.

Steuerung Motor 1



Steuerung Motor 2




BPM1: Taster "EIN" Motor 1
BPM2: Taster "EIN" Motor 2

BPA1: Taster "AUS" Motor 1
BPA2: Taster "AUS" Motor 2


Schaltungsempfehlung

ATS 48: 1 Drehrichtung mit Netzschütz, Anlauf und Auslauf mehrerer Motoren in Kaskadenschaltung mit einem einzigen Altstart.

Steuerung Motor n



Steuerung der Kaskade



BPM_N: Taster "EIN" Motor n
BPA_N: Taster "AUS" Motor n

R1 muss als Netzschützsteuerung konfiguriert werden ($r1 = r11$)




Zwischen zwei aufeinanderfolgenden Haltebefehlen: auf das Ende der Verzögerungszeit KALIT warten

Schaltungsempfehlung

ATS 48: 1 Drehrichtung mit Netzschütz, Anlauf und Auslauf mehrerer Motoren in Kaskadenschaltung mit einem einzigen Altstart.

Steuerung der Kaskade



MST: Taster "EIN" allgemein
MHT: Taster "AUS" allgemein.

ATS 48: 1 Drehrichtung mit Netzschütz, Anlauf und Auslauf mehrerer Motoren in Kaskadenschaltung mit einem einzigen Altistart.

Erklärung der vollständigen Sequenz.

Mit MST starten, damit KM1 (Netzschütz) anzieht

1 - 2 - 3

BPM1 drücken, um Motor 1 zu starten. BPM2 drücken, um Motor 2 zu starten, und BPMn drücken, um Motor n zu starten.

Wenn BPM1 betätigt ist, zieht KAM1 an, ebenso KM11, da ACDEC angezogen hat (der ATS48 ist mit MST und KM1 eingeschaltet).

KA zieht an, da KAM1 geschlossen ist. Nach einer einstellbaren Zeit zieht auch KAT an.

4 - 5

Der ATS48 startet den Motor, da ein Fahrbefehl auf RUN mit KA und KAT erteilt wurde.

KAM1 fällt über KAT wieder ab.

KM11 bleibt geschlossen.

6 - 7

Am Ende des Anlaufvorgangs zieht R2 des ATS48 an, SHUNT ist geschlossen, KM12 ist über SHUNT geschlossen, und KM11 bleibt geschlossen.

8 - 9

Nach einem kurzen Augenblick fällt R2 und ebenso R1 wieder ab (Funktion zur Überbrückung des Sanftanlassers).

KM11 öffnet sich, da ACDEC offen ist.

Der Motor bleibt über KM12 in Betrieb.

Der die ATS48 zeigt eine Status-Code.

Zum Starten eines weiteren Motors wird dieselbe Logik eingehalten. Zum Starten des Motors n verwenden Sie BPMn und zum Anhalten des Motors n BPAn. Jeder beliebige Motor kann in jeder beliebigen Reihenfolge gestartet und angehalten werden.

BPA1 drücken, um Motor 1 anzuhalten. AR1 schließt sich

a - b - c - d

K und KALI sind geschlossen.

LI des ATS48 empfängt einen Befehl von KALI und KALIT (LI muss auf den Wert LIC eingestellt werden).

R1 und R2 des ATS48 ziehen an (ein Impuls auf R2 und R1 bleibt geschlossen, bis der Motor vollständig angehalten hat).

e

KM11 schließt sich.

Nach einer einstellbaren Zeit ziehen KT und KALIT an.

f

Der ATS48 empfängt einen Haltebefehl über KALIT.

g

KM12 fällt ab.

Der ATS48 verzögert den Motor.

h

R1 des ATS48 öffnet sich, wenn der Motor vollständig angehalten hat.

i


KM11 öffnet sich.

Der ATS48 ist zum Starten oder Anhalten eines weiteren Motors bereit.

Schaltungsempfehlung

ATS 48: 1 Drehrichtung mit Netzschütz, Anlauf und Auslauf mehrerer Motoren in Kaskadenschaltung mit einem einzigen Altistart.

Steuerungsdiagramm



Thermischer Schutz des Sanftanlassers

Thermischer Schutz über PTC-Fühler auf dem Kühlkörper und durch Berechnung der Erwärmung der Thyristoren.

Thermischer Schutz des Motors

Der Sanftanlasser berechnet andauernd die Erwärmung des Motors ausgehend vom eingestellten Nennstrom I_n und dem tatsächlich aufgenommenen Strom.

Die Erwärmungen können durch eine geringe oder starke Überlastung mit langer oder kurzer Dauer beeinflusst werden. Die Auslösekennlinien auf den folgenden Seiten wurden in Abhängigkeit des Verhältnisses zwischen dem Anlaufstrom I_A und dem (einstellbaren) Motorstrom I_e erstellt.

Die Norm IEC60947-4-2 legt die Auslöseklassen fest und gibt dabei die Anlaufkapazitäten des Motors in warmem und kaltem Zustand ohne Auftreten von thermischen Störungen an. Die verschiedenen Auslöseklassen werden für KALTEN Zustand (entspricht einem stabilisierten thermischen Zustand des Motors ohne Spannung) und WARMEN Zustand (entspricht einem stabilisierten thermischen Zustand des Motors bei Nennleistung) angegeben.

Werkseitig wird der Sanftanlasser auf Auslöseklasse 10 eingestellt. Diese Auslöseklasse kann über das Menü PrO verändert werden.

Der vom Sanftanlasser angezeigte thermische Schutz entspricht der Zeitkonstante von Eisen.

- ein Überlastalarm, der ausgelöst wird, wenn der Motor seinen Schwellwert für die Nennerwärmung überschreitet (thermischer Zustand des Motors = 110 %).
- eine thermische Störung, die den Motor bei Überschreiten des kritischen Erwärmungsschwellwertes anhält (thermischer Zustand des Motors = 125 %).

Bei einem langen Hochlauf kann der Sanftanlasser mit einer Störung oder einem thermischen Alarm auslösen, obwohl ein Wert angezeigt wird, der unter dem Auslösewert liegt.


Die thermische Störung kann über das Relais R1 angezeigt werden, falls der thermische Schutz nicht aufgehoben wurde.

Nach einem Anhalten des Motors oder einem Ausschalten des Sanftanlassers wird die Berechnung des thermischen Zustands fortgesetzt, selbst wenn die Steuerung nicht mit Spannung versorgt wird. Die thermische Überwachung des Altstart verhindert den Wiederanlauf des Motors, wenn seine Erwärmungszustand noch zu hoch ist.

Bei Einsatz eines Sondermotors (explosionsgeschützter Motor, Tauchmotor,...) muss ein thermischer Schutz über PTC-Fühler vorgesehen werden.

Thermischer Schutz des Motors


Auslösekennlinien in kaltem Zustand



Auslösezeit für Standardbetrieb (Klasse 10)		Auslösezeit für Schweranlauf (Klasse 20)	
$3 I_e$	$5 I_e$	$3,5 I_e$	$5 I_e$
46 s	15 s	63 s	29 s

Thermischer Schutz des Motors

Auslösekennlinien in warmem Zustand



Auslösezeit für Standardbetrieb (Klasse 10)		Auslösezeit für Schweranlauf (Klasse 20)	
$3 I_e$	$5 I_e$	$3,5 I_e$	$5 I_e$
23 s	7,5 s	32 s	15 s

Thermischer Schutz des Motors über PTC-Fühler

An der Klemmenleiste der Steuerkarte können in den Motor integrierte PTC-Fühler angeschlossen werden, die die Temperatur des Motors messen. Diese analoge Information wird vom Sanftanlasser verwaltet.


Die Verarbeitung der Information " thermisches Überschreiten PTC-Fühler " kann auf zwei verschiedene Arten eingesetzt werden:

- Anhalten über Störung, wenn das Signal aktiviert ist
- Alarm, wenn das Signal aktiviert ist. Dieser Alarm kann in einem Statuswort des Sanftanlassers (serielle Schnittstelle) oder über einen konfigurierbaren Logikausgang angezeigt werden


Hinweis:

Der Schutz über PTC-Fühler deaktiviert nicht den über eine Berechnung ausgeführten thermischen Schutz des Motors, beide Schutzfunktionen können zusammen verwendet werden.

Funktionen der Tasten und der Anzeige

- 
- Wechselt in das vorhergehende Menü oder in den vorhergehenden Parameter oder erhöht den angezeigten Wert
 - Wechselt in das nächste Menü oder in den nächsten Parameter oder verringert den angezeigten Wert
 - Verlässt ein Menü oder einen Parameter oder kehrt vom angezeigten Wert zum zuletzt gespeicherten Wert zurück
 - 3-stellige 7-Segment Anzeige
 - Wechselt in ein Menü oder in einen Parameter oder speichert den Parameter oder den angezeigten Wert



Über  oder  erfolgt keine Speicherung der Auswahl.

Speicherung der angezeigten Auswahl:


Bei Speicherung blinkt die Anzeige

Anzeigemaßstab

Das Anzeigeprinzip der Zahlen ist je nach maximaler Skala des Parameters und seines Wertes unterschiedlich.

- Maximale Skala 9990:
 - Werte 0,1 bis 99,9 (Beispiele: 05.5 = 5,5 ; 55.0 = 55 ; 55.5 = 55,5)
 - Werte 100 bis 999 (Beispiel: 555 = 555)
 - Werte 1000 bis 9990 (Beispiel: 5.55 = 5550)
- Maximale Skala 99900:
 - Werte 1 bis 999 (Beispiele: 005 = 5 ; 055 = 55 ; 550 = 550)
 - Werte 1000 bis 9990 (Beispiel: 5.55 = 5550)
 - Werte 10000 bis 99900 (Beispiel: 55.5 = 55500)

Zugriff auf die Menüs



(1) Die Handhabung des angezeigten Wertes "XXX" wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben.


(2) Das Menü St2 ist nur sichtbar, wenn die Funktion "Zweiter Parametersatz Motor" konfiguriert ist.

Zugang zu den Parametern

Speicherung der angezeigten Auswahl: (ENT)

Bei Speicherung blinkt die Anzeige

Beispiel:



Anzeige des Zustands des Sanftanlassers

Der angezeigte Wert "XXX" unterliegt den nachfolgenden Regeln:

Angezeigter Wert	Zustand
Störungscode	Sanftanlasser in Störung
nLP rdY	Sanftanlasser ohne Fahrbefehl und: <ul style="list-style-type: none">• Leistungsteil nicht mit Spannung versorgt• Leistungsteil mit Spannung versorgt
tbS	Anlaufverzögerung nicht verstrichen
HEA	Motorheizung aktiv
Vom Anwender ausgewählter Überwachungsparameter (Menü SUP). In Werkseinstellung: Motorstrom	Sanftanlasser mit Fahrbefehl
brL	Sanftanlasser in Bremsbetrieb
Stb	Warten auf einen Steuerbefehl (RUN oder STOP) im Modus "Kaskadenbetrieb"


Wenn sich der Sanftanlasser in Strombegrenzung befindet, blinkt der angezeigte Wert "XXX".

Sobald sich der Sanftanlasser in Störung befindet, zeigt er einen Störungscode an. Die Veränderung von Parametern bleibt jedoch weiter möglich.


Option Bedienterminal

Das Bedienterminal **VW3 G48101** kann auf der Tür des Gehäuses oder des Schaltschranks montiert werden. Im Lieferumfang befindet sich eine Dichtung, mit deren Hilfe sich eine Dichtigkeit gemäß Schutzart IP65 herstellen lässt. Es besitzt ein 3 m langes Kabel mit Steckbuchsen, die Kommunikation erfolgt über den Anschluss RJ45 / Modbus des Sanftanlassers (**siehe mit dem Bedienterminal geliefertes Handbuch**). Es verfügt über dieselbe Anzeige und dieselben Programmieretaster wie der Altistart 48. Zusätzlich besitzt das Terminal einen Schalter zur Sperrung des Zugriffs auf die Menüs.

Vorderansicht:






Rückansicht:




Handhabung des Schalters des Bedienterminals


Der Schalter mit 3 Positionen des Bedienterminals wird auf folgende Weise verwendet:

- Gesperrte Position  : Nur auf die Überwachungsparameter kann zugegriffen werden. Die Veränderung der Auswahl des angezeigten Parameters ist nicht möglich, wenn der Sanftanlasser in Betrieb ist.
- Halbgesperrte Position  : Zugriff eingeschränkt auf die Parameter der Menüs SEt, PrO und SUP.
- Entsperrte Position  : Alle Parameter sind zugänglich.

Die eventuellen Einschränkungen der Anzeige aufgrund des Schalters am Bedienterminal bleiben nach einer Unterbrechung der Verbindung mit dem Bedienterminal sowie nach einem Ausschalten des Sanftanlassers direkt am Gerät weiterhin bestehen.



Menü "Einstellung" SEt



- Parameter im Menü
- Auswahl möglich
- Je nach Auswahl erscheinender Parameter

Angaben zum Zugriff auf die Parameter 208.


Menü "Einstellung" SET

Die Änderung der Einstellparameter ist nur im Stillstand möglich.



Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werkeinstellung
I_n	Motorbemessungs-Betriebsstrom	0,4 bis 1,3 ICL	(1)
	Den auf dem Leistungsschild angegebenen Nennstrom des Motors einstellen, selbst wenn der Sanftanlasser in der Dreieckwicklung des Motors geschaltet wird (dLt im Menü PrO). Überprüfen, dass dieser Strom zwischen 0,4 und 1,3 ICL liegt (ICL: Baugröße des Sanftanlassers).		
ILt	Motorbegrenzungsstrom	150 bis 700 % von I_n , begrenzt auf 500 % von ICL	400 % von I_n
	Der Motorbegrenzungsstrom ILt wird in % von I_n angegeben. Er ist begrenzt auf 500 % von ICL (Baugröße des Sanftanlassers, siehe die Tabellen "Zuordnung von Sanftanlasser und Motor", Seite 176). Begrenzungsstrom = $ILt \times I_n$. Beispiel 1: $I_n = 22 \text{ A}$, $ILt = 300 \%$, Begrenzungsstrom = $300 \% \times 22 \text{ A} = 66 \text{ A}$ Beispiel 2: ATS 48C21Q, wobei ICL = 210 A $I_n = 195 \text{ A}$, $ILt = 700 \%$, Begrenzungsstrom = $700 \% \times 195 = 1365$, begrenzt auf $500 \% \times 210 = 1050 \text{ A}$		
RCC	Hochlaufzeit	1 bis 60 s	15 s
	In dieser Zeit steigt das Anlaufmoment zwischen 0 und dem Nennmoment M_N an, d. h. sie beschreibt die Steigung der Rampe bei zunehmendem Drehmoment.		

- (1) Werkeinstellung von I_n entsprechend dem gebräuchlichen Wert eines 4-poligen Normmotors mit 400 V Netzspannung in Klasse 10 (bei ATS 48***Q).
Werkeinstellung von I_n entsprechend dem gebräuchlichen Wert eines Normmotors gemäß NEC mit 460 V Netzspannung in Klasse 10 (bei ATS 48***Y).


Menü "Einstellung" SEt

Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werkeinstellung
4 9 0	Losbrechmoment beim Hochlauf	0 bis 100 % von M_N	20 %
	<p>Einstellung des Losbrechmomentes in den Anlaufphasen, einstellbar von 0 bis 100 % des Nennmomentes.</p>  <p>Das Diagramm zeigt ein Koordinatensystem mit der vertikalen Achse M_N (Drehmoment) und der horizontalen Achse 'Zeit (s)'. Die Y-Achse ist von 0 bis 100 in Schritten von 20 skaliert. Die X-Achse ist mit '0' und 'ACC' (Anlaufzeit) markiert. Eine gestrichelte Linie beginnt im Ursprung (0,0) und verläuft linear bis zum Punkt (40, 100). Ein Wert 'tq0 = 40' ist neben der Linie angegeben. Gestrichelte Linien verbinden den Punkt (40, 100) mit den Achsen.</p>		
5 4 9	Auswahl der Auslaufarten	d-b-F	-F-
	<p>Drei Auslaufarten sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> - d - : Auslauf bis Halt über Drehmomentsteuerung. Der Sanftanlasser beaufschlagt ein Motordrehmoment um entlang der Rampe auszulaufen; es wird so ein heftiger Bremsruck verhindert. Dieses Auslaufverfahren vermindert sehr effektiv z.B. Wasserschläge auf eine Pumpe. - b - : Anhalten mit dynamischer Bremsung; der Sanftanlasser erzeugt dabei ein Bremsmoment im Motor, um die Verzögerung bei großem Massenträgheitsmoment gewährleisten zu können. - F - : Anhalten im freien Auslauf, der Sanftanlasser legt kein Drehmoment am Motor an (Austrudeln). <p>Wenn der Sanftanlasser in der Dreieckswicklung des Motors verdrahtet ist, ist nur die Auslaufart F zulässig.</p>		


Menü "Einstellung" SEt

Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werks-einstellung
dEC	Auslaufzeit	1 bis 60 s	15 s
	<p>Dieser Parameter ist nur zugänglich, wenn StY = -d-.</p> <p>Ermöglicht die Einstellung einer Zeit zwischen 1 und 60 s, um vom geschätzten Drehmoment zum Drehmoment Null zu gelangen (= geführter Auslauf mit abnehmendem Drehmoment beim Anhalten in Auslaufart -d-).</p> <p>Diese Funktion passt die Progressivität des Auslaufvorgangs an und vermeidet hydraulische Stöße bei Pumpenanwendungen durch eine Anpassung des Drehmomentsollwertes.</p>  <p style="text-align: center;">Geschätztes Drehmoment in % des Nennmomentes</p> <p style="text-align: center;">Zeit (s)</p> <p style="text-align: center;">dEC</p>		
E dC	Schwellwert Übergang in freien Auslauf am Ende des Auslaufphase	0 bis 100 %	20 %
	<p>Dieser Parameter ist nur zugänglich, wenn StY = -d- und wenn sich der Parameter CLP des Menüs Antrieb (drC) in Werkseinstellung befindet (On).</p> <p>Ermöglicht die Einstellung der Höhe des Enddrehmomentes zwischen 0 und 100 % des am Anfang des Auslaufvorgangs geschätzten Drehmomentes.</p> <p>Bei Pumpenanwendungen ist ein geführter Auslauf unterhalb des mit Edc eingestellten Wertes normalerweise nicht notwendig.</p> <p>Wenn das am Anfang des Auslaufvorgangs geschätzte Drehmoment unter 20 liegt, d. h. 20 % des Nennmomentes, wird der geführte Auslauf nicht aktiviert, und es erfolgt ein freier Auslauf.</p>  <p style="text-align: center;">Geschätztes Drehmoment in % des Nennmomentes</p> <p style="text-align: center;">Zeit (s)</p> <p style="text-align: center;">EdC</p> <p style="text-align: center;">Ende des geführten Auslaufs</p> <p style="text-align: center;">dEC</p>		

Menü "Einstellung" SEt

Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werks-einstellung
brC	Stärke des internen Bremsmoments	0 bis 100 %	50 %
	<p>Dieser Parameter ist nur zugänglich, wenn StY = -b-. Bei einem Anhalten in Auslaufart -b- lässt sich mit diesem Parameter die Stärke der Bremsung regeln.</p> <p>Die Bremsung ist nur bis 20 % der Nenndrehzahl möglich; das endgültige Anhalten des Motors wird durch die Einstellung der Einspeisezeit von Gleichstrom im Motor (auf zwei Phasen) geregelt. Siehe nächster Parameter EbA.</p>  <p>Einspeisezeit Gleichstrom: $T2 = T1 \times EbA$</p> <p>Hinweis: Die Zeit T1 wird nicht über brC festgelegt. T1 ist die Zeit in Sekunden, die der Motor benötigt hat, um von 100 % der Nenndrehzahl zu 20 % zu gelangen (hängt somit von den Kenndaten des Motors und der Anwendung ab).</p>		
EbA	Einstellzeit für Gleichstrombremsung	20 bis 100 %	20 %
	<p>Dieser Parameter ist nur zugänglich, wenn StY = -b-. Bei einem Anhalten in Auslaufart -b- legt dieser Parameter die Einspeisezeit für Gleichstrom am Ende der Bremsung fest. Ermöglicht die Einstellung der Einspeisezeit für Gleichstrom. Einstellbar von 20 bis 100 % der dynamischen Bremszeit (T1).</p> <p>Beispiel: Dynamische Bremsung = 10 s (T1) Die Anhaltezeit kann zwischen 2 und 10 s (T2) schwanken</p> <p>EbA = 20 entspricht einer Einspeisezeit von 2 s EbA = 100 entspricht einer Einspeisezeit von 10 s</p> <p>Werkseinstellung: 20</p>		

Menü "Schutz" PrO



- Parameter im Menü
- Auswahl möglich
- Je nach Auswahl erscheinender Parameter

Angaben zum Zugriff auf die Parameter 208.

Menü "Schutz" Pro

Die Änderung der Schutzparameter ist nur im Stillstand möglich.

Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werks-einstellung
tHP	Thermischer Motorschutz		10
	<p>Siehe "Thermische Schutzvorrichtungen", Seite 203.</p> <p>30 : Klasse 30 25 : Klasse 25 20 : Klasse 20 (Schweranlauf) 15 : Klasse 15 10 : Klasse 10 (Standardbetrieb) 10A : Klasse 10A 2 : Unterklasse 2 OFF : kein Schutz</p>		
ULL	Aktivierung Unterlasterkennung Motor		OFF
	<p>Bei einem Motordrehmoment unterhalb eines einstellbaren Schwellwertes LUL während einer Zeit, die länger als ein einstellbarer Wert tUL ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALA: Aktivierung eines Alarms (internes Bit und konfigurierbarer Logikausgang) - dEF: Sperren des Sanftanlassers und Anzeige der Störung ULF - OFF: kein Schutz 		
LUL	Schwellwert Unterlast Motor	20% bis 100% von M_N	60 %
	<p>Dieser Parameter ist nicht verfügbar, wenn ULL = OFF. LUL ist einstellbar von 20% bis 100% des Motor-Nennmomentes.</p>		
tUL	Verweilzeit Unterlast Motor	1 bis 60 s	60 s
	<p>Dieser Parameter ist nicht verfügbar, wenn ULL = OFF. Die Verzögerung tUL ist aktiviert, sobald das Motormoment unterhalb des Schwellwertes LUL liegt. Sie wird auf Null zurückgesetzt, wenn das Drehmoment diesen Schwellwert LUL wieder um + 10% (Hysterese) überschreitet.</p>		
tL5	Überschreitung Hochlaufzeit	10 bis 999 s oder OFF	OFF
	<p>Wenn die Hochlaufzeit den Wert von tLS überschreitet, sperrt sich der Sanftanlasser und zeigt die Störung StF an. Die Bedingungen, die das Ende eines Anlaufvorgangs festlegen, sind: Netzspannung liegt am Motor an (minimaler Zündwinkel) und Motorstrom unter 1,3 In. - OFF: kein Schutz</p>		



Die Konfiguration einer Alarmüberwachung (ALA) meldet das Vorliegen einer Störung, gewährleistet jedoch keinen direkten Schutz für die Anlage


Menü "Schutz" Pro

Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werks-einstellung
0 IL	Aktivierung Überstromüberwachung		OFF
	<p>Funktion nur aktiv bei stabilem Betrieb. Wenn der Motorstrom einen einstellbaren Schwellwert LOC während einer Zeitdauer überschreitet, die länger als ein einstellbarer Wert tOL ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALA: Aktivierung eines Alarms (internes Bit und konfigurierbarer Logikausgang) - dEF: Sperren des Sanftanlassers und Anzeige der Störung OLC - OFF: kein Schutz 		
L OL	Schwellwert des Überstroms	50% bis 300% von In	80 %
	<p>Dieser Parameter ist nicht verfügbar, wenn OIL = OFF. LOC ist einstellbar von 50% bis 300% des Motor-Nennstroms.</p>		
t OL	Verweilzeit des Überstroms	0,1 bis 60 s	10 s
	<p>Dieser Parameter ist nicht verfügbar, wenn OIL = OFF. Die Verzögerung tOL ist aktiviert, sobald der Motorstrom oberhalb des Schwellwertes LOC liegt. Sie wird auf Null zurückgesetzt, wenn der Strom diesen Schwellwert LOC wieder um mindestens 10% (Hysterese) unterschreitet.</p>		



Die werkseitige Konfiguration einer Alarmüberwachung (ALA) meldet das Vorliegen einer Störung, gewährleistet jedoch keinen direkten Schutz für die Anlage

Menü "Schutz" Pro

Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werkeinstellung
<i>PHr</i>	Aktivierung der Drehfeldüberwachung	321 oder 123 oder no	no
	Wenn sich die Phasen des Netzes nicht in der konfigurierten Reihenfolge befinden, sperrt sich der Sanftanlasser und zeigt die Störung PIF an. - 321 : umgekehrte Drehrichtung (L3 - L2 - L1) - 123 : direkte Drehrichtung (L1 - L2 - L3) - no : keine Überwachung		
<i>t b 5</i>	Startverzögerung	0 bis 999 s	2 s
	Vermeidet zeitlich zu dicht liegende aufeinanderfolgende Anlaufvorgänge, die den Motor überhitzen können. Die Verzögerung wird ausgelöst, sobald der Motor in den freien Auslauf übergeht. Bei 2-Draht-Steuerung erfolgt der Wiederanlauf nach der Verzögerung, wenn der Eingang des Befehls RUN gehalten wurde. Bei 3-Draht-Steuerung erfolgt der Wiederanlauf nach der Verzögerung, wenn ein neuer Befehl RUN (ansteigende Flanke) erteilt wird. Der Sanftanlasser zeigt während der Verzögerung "tbS" an.		
<i>PHL</i>	Schwellwert Motorphasenverlust	5 bis 10 %	10 %
	Wenn der Motorstrom in einer Phase während 0,5 s oder in den drei Phasen während 0,2 s unter diesen Schwellwert abfällt, sperrt sich der Sanftanlasser und zeigt die Störung PHF an. Einstellbar zwischen 5 und 10 % der Baugröße des Sanftanlassers ICL.		
<i>PtC</i>	Aktivierung der Überwachung des Motors über PTC-Fühler.		OFF
	Die PTC-Fühler des Motors müssen an den entsprechenden Analogeingang angeschlossen werden. Dieser Schutz ist unabhängig von dem berechneten thermischen Schutz (Parameter tHP), beide Schutzvorrichtungen können gemeinsam eingesetzt werden. - ALA: Aktivierung eines Alarms (internes Bit und belegbarer Logikausgang) - dEF: Sperren des Sanftanlassers und Anzeige der Störung OtF - OFF: kein Schutz		
<i>Rr 5</i>	Automatischer Wiederanlauf	On - OFF	OFF
	Nach Sperren infolge einer Störung, wenn die Störung beseitigt wurde und die übrigen Betriebsbedingungen ein Wiederanlaufen zulassen. Das Wiederanlaufen erfolgt über eine Reihe automatischer Versuche im Abstand von 60 s. Wenn der Sanftanlasser nach dem 6. Versuch nicht in Betrieb geht, bleibt er verriegelt und es muß ein manueller Reset erfolgen bzw. ein kurzes Wegschalten der Versorgungsspannung (siehe Kapitel "Störungen – Ursachen - Behebung" seite 239). Folgende Störmeldungen lassen diese Funktion zu: PHF, FrF, CLF, USF. Das Sicherheitsrelais des Sanftanlassers bleibt angezogen, wenn die Funktion aktiv ist. Der Fahrbefehl muss gehalten werden. Diese Funktion kann nur bei einer 2-Draht-Steuerung verwendet werden. - OFF: Funktion inaktiv - On: Funktion aktiv  Stellen Sie sicher, dass ein plötzlicher Wiederanlauf keine Gefahren für Mensch oder Maschine birgt		
<i>r t H</i>	Zurücksetzen des berechneten thermischen Motorzustands durch den Sanftanlasser	no - YES	no
	- no: Funktion inaktiv - YES: Funktion aktiv		



Die werkseitige Konfiguration einer Alarmüberwachung (ALA) meldet das Vorliegen einer Störung, gewährleistet jedoch keinen direkten Schutz für die Anlage



Menü "Zusätzliche Einstellungen" drC

	▼ ▲
Begrenzung des Drehmoments in % des Nennmoments	<input type="text" value="t L 1"/>
	▼ ▲
Höhe der Boost-Spannung	<input type="text" value="b 5 t"/>
	▼ ▲
Schaltung des Sanftanlassers in der Dreieckwicklung des Motors (Wurzel-3-Schaltung)	<input type="text" value="d L t"/>
	▼ ▲
Test an Motor mit geringer Leistung	<input type="text" value="5 5 t"/>
	▼ ▲
Drehmomentsteuerung	<input type="text" value="C L P"/>
	▼ ▲
Kompensation der Statorverluste	<input type="text" value="L 5 C"/>
	▼ ▲
Verstärkung während des Auslaufs	<input type="text" value="t 1 G"/>
	▼ ▲
Aktivierung der Funktion "Kaskadenbetrieb"	<input type="text" value="C 5 C"/>
	▼ ▲
Bereich der Netzspannung (für die Berechnung von P in kW)	<input type="text" value="U L n"/>
	▼ ▲
Netzfrequenz	<input type="text" value="F r C"/>
	▼ ▲
Reset der kWh oder der Betriebszeit auf Null	<input type="text" value="r P r"/>
	▼ ▲
Rückkehr zu den Werkseinstellungen	<input type="text" value="F C 5"/>

Parameter im Menü

Menü "Zusätzliche Einstellungen" drC

Die Änderung der Parameter im Menü „Zusätzliche Einstellungen“ ist nur im Stillstand möglich.

Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werks-einstellung
t L l	Drehmomentbegrenzung	10 bis 200 % oder OFF	OFF
	<p>Ermöglicht die Begrenzung des Drehmomentsollwerts, um Übergänge in übersynchronen Betrieb bei Anwendungen mit hohem Massenträgheitsmoment zu vermeiden. Ein Hochlauf mit konstantem Drehmoment ist möglich, wenn $t_{q0} = t_{LI}$.</p> <p>- OFF: keine Begrenzung - 10 bis 200: Einstellung der Begrenzung in % des Nennmoments</p>		
b 5 t	Höhe der Boost-Spannung	50 bis 100 % oder OFF	OFF
	<p>Ermöglicht bei Vorliegen eines Fahrbefehls während 100 ms das Anlegen einer einstellbaren Spannung. Am Ende dieser Dauer nimmt der Sanftanlasser wieder eine standardmäßige Hochlauframpe ausgehend von dem eingestellten Wert des Ausgangsdrehmoments (t_{q0}) an. Mit dieser Funktion kann ein eventuelles "Losbrechmoment" (Haftreibung im Stillstand oder einer mechanischen Schwergängigkeit) überwunden werden.</p> <p>- OFF: Funktion inaktiv - 50 bis 100: Einstellung in % der Nennspannung des Motors</p>  <p>Bei Überdimensionierung des Sanftanlassers ($I_{\text{Motor}} > I_{\text{ATS48}}$), kann ein zu hoher Wert des Parameters bSt eine Verriegelung des Sanftanlassers mit OCF auslösen</p>		
d L t	Schaltung des Sanftanlassers in der Dreieckwicklung des Motors (Wurzel-3-Schaltung)	on - OFF	OFF
	<p>Diese Schaltung ermöglicht bezogen auf die Leistung eine 1,7fache Überdimensionierung des Sanftanlassers, Bremsung oder Auslauf sind jedoch nicht möglich.</p> <p>- OFF: normale Schaltung in der Zuleitung - On: Schaltung in der Dreieckwicklung des Motors</p> <p>Der Nennstrom I_n des Motors bleibt der auf dem Leistungsschild des Motors angegebene Strom, und die Anzeige des Stroms entspricht dem Netzstrom des Versorgungsnetzes. Der Wert des Nennstroms I_n (Menü SEt) bleibt der auf dem Leistungsschild des Motors gestempelte Wert für die Dreieckschaltung, da der Sanftanlasser selbst die Umrechnung für die Steuerung des Stroms in den Wicklungen vornimmt.</p> <p>Dieser Parameter ist nur bei den Sanftanlassern ATS 48***Q zugänglich oder ATS 48*** YS 316.</p> <p> • Mit dieser Funktion ist dynamisches Bremsen nicht möglich • Keine Funktion "Kaskadenbetrieb" • Keine Motorheizung • Das Verdrahtungsdiagramm auf Seite 195 muss beachtet werden</p>		

Menü "Zusätzliche Einstellungen" drC

Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werks-einstellung
55t	Test an Motor mit geringer Leistung	On-OFF	OFF
	<p>Zur Überprüfung des Sanftanlassers in einer Test- oder Wartungsumgebung an einem Motor mit einer Leistung, die deutlich unter der Baugröße des Sanftanlassers liegt (insbesondere bei Sanftanlassern mit hoher Leistung). Der Parameter "Drehmomentsteuerung" CLP ist automatisch deaktiviert. - OFF: Funktion inaktiv - On: Funktion aktiv SSt kehrt in den Zustand OFF zurück, sobald die Steuerspannung unterbrochen ist. Beim darauffolgenden Wiedereinschalten nehmen die Störung PHF und der Parameter CLP wieder ihre Ausgangskonfiguration ein.</p>		
CLP	Drehmomentsteuerung (Steuerungsart).	On-OFF	On
	<p>- OFF: Funktion inaktiv - On: Funktion aktiv In der Position On erfolgen Hochlauf und Auslauf über eine Drehmomentrampe. In der Position OFF erfolgen Hochlauf und Auslauf über eine Spannungsänderung. Bei Anwendungen mit am selben Sanftanlasser parallelgeschalteten Motoren oder einem Motor mit sehr geringer Leistung bezogen auf die Baugröße des Sanftanlassers (Verwendung eines unterdimensionierten Motors zum Testen des Sanftanlassers) wird die Spannungssteuerung (CLP = OFF) empfohlen.</p>		
L5C	Kompensation der Statorverluste	0 bis 90 %	50 %
	<p>Parameter aktiv während der Hochlaufphasen (und der Auslaufphasen bei StY = -d-). Bei Drehmomentschwankungen muss dieser Parameter solange verringert werden, bis sich ein korrekter Betrieb einstellt. Schwingungserscheinungen treten im wesentlichen bei Schaltung des Sanftanlassers in der Dreieckwicklung des Motors und bei Motoren mit starkem Schlupf auf.</p>		
tIG	Verstärkung während des Auslaufs (bei Drehmomentsteuerung).	10 bis 50 %	40 %
	<p>Dieser Parameter ist nur zugänglich, wenn CLP = On und wenn der Parameter StY (Menü Einstellung SEt) = -d-. Ermöglicht die Eliminierung von Instabilitäten während des Auslaufs. Je nach den auftretenden Schwingungen auf einen größeren oder kleineren Wert einstellen.</p>		
CLC	Aktivierung der Funktion "Kaskadenbetrieb"	On-OFF	OFF
	<p>Siehe Steuerungsdiagramm auf Seite 202. - On: Funktion aktiv - OFF: Funktion inaktiv Dieser Parameter ist nur dann zugänglich, wenn das Relais R1 zuvor mit der Funktion "Netzschützensteuerung" belegt wurde und wenn die Funktionen "Anhalten im freien Auslauf", "Schaltung des Sanftanlassers in der Dreieckwicklung des Motors" und "Motorheizung" nicht konfiguriert sind. Einem Eingang LI = LIC zuordnen. Maximal 255 Motoren.</p>		
ULn	Bereich der Netzspannung	170 bis 460 V (ATS48**Q) 180 bis 790 V (ATS48**Y)	400 V (ATS48**Q) 460 V (ATS48**Y)
	<p>Dieser Parameter dient der Berechnung der angezeigten Leistung (Parameter LPr und LAP im Menü SUP). Die Genauigkeit der Anzeige hängt von der korrekten Einstellung dieses Parameters ab.</p>		

DEUTSCH

Menü "Zusätzliche Einstellungen" drC

Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werks-einstellung
FrL	Netzfrequenz	50-60-AUt	AUt
	- 50 : 50 Hz (Überwachungstoleranz der Störung "Netzfrequenz außerhalb Toleranz" FrF = $\pm 20\%$). - 60 : 60 Hz (Überwachungstoleranz der Störung "Netzfrequenz außerhalb Toleranz" FrF = $\pm 20\%$). - AUt : Automatische Erkennung der Netzfrequenz durch den Sanftanlasser mit einer Überwachungstoleranz der Störung "Netzfrequenz außerhalb Toleranz" FrF = $\pm 5\%$ Die Wahlmöglichkeiten 50 und 60 werden bei Spannungsversorgung über einen Generator aufgrund der auftretenden großen Toleranzen empfohlen.		
rPr	Reset der kWh oder der Betriebszeit auf Null	no-APH-trE	no
	- no: Funktion inaktiv - APH: Rücksetzen der kWh auf Null (1) - trE: Rücksetzen der Betriebszeit auf Null Eine Bestätigung des Reset-Befehls muß über ENT erfolgen. Die Ausführung von APH und trE erfolgt unmittelbar, der Parameter stellt sich anschließend automatisch auf no zurück.		
FL5	Rückkehr zu den Werkseinstellungen	no-YES	no
	Reinitialisieren aller Parameter auf ihren Ausgangswert "Werkseinstellung". - no: Funktion inaktiv - YES: Funktion aktiv, erfordert ein längeres Betätigen (etwa 2 s) zur Berücksichtigung, anschließend blinkt die Anzeige zur Bestätigung. Die Rückkehr des Parameters FCS auf den Wert no erfolgt automatisch bei Betätigen von ESC. Dieser Parameter lässt sich nicht über das Bedienterminal verändern.		

(1) Die Information "verbrauchte kWh" ist nur mit der Software PowerSuite oder online mit Modbus (Adresse W4074) sichtbar.

Menü "Belegung der Eingänge / Ausgänge" IO

Die Änderung der Parameter für die Belegung der Eingänge / Ausgänge ist nur im Stillstand möglich.

Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werks-einstellung
L 13 L 14	Logikeingänge		LIA LIL
	<p>Die gewählte Funktion ist aktiv, wenn der Eingang unter Spannung ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> - no: nicht belegt. - LIA: Anhalten im freien Auslauf, sobald ein STOP-Befehl erteilt wird. Diese Auswahl erscheint nicht, wenn der Parameter CSC im Menü drC auf "On" eingestellt ist. Erzwingt die Konfiguration des Anhaltens im freien Auslauf, aber steuert nicht das Anhalten. - LIE: externer Fehler. Ermöglicht dem Sanftanlasser die Berücksichtigung einer anwenderseitigen externen Störung (Niveau, Druck,...). Der Motor hält im freien Auslauf an, und der Sanftanlasser zeigt EtF an. - LIH: (1) Motorheizung. Diese Auswahl erscheint nicht, wenn der Parameter CSC im Menü drC auf "On" eingestellt ist. Ermöglicht den Schutz des Motors vor Frost oder Temperaturschwankungen, die zur Kondenswasserbildung führen können. Im Stillstand des Motors fließt ein einstellbarer Strom IPr nach einer einstellbaren Verzögerung tPr durch den Motor, wenn der Eingang aktiviert ist. Dieser Strom erwärmt den Motor, ohne dass der Motor sich dreht. IPr und tPr müssen eingestellt werden (siehe unten). <div style="text-align: center;"> <p>The diagram shows the following signals over time:</p> <ul style="list-style-type: none"> Drehzahl: Motor speed, which starts at a high level, drops to zero during a stop period, and then returns to high. RUN: Motor run signal, which is high during the stop period and low during the start period. LI: Logic input signal, which is high during the stop period and low during the start period. Strom IPr: Heating current, which is zero during the stop period and rises to a constant level during the start period. tbS: Delay time parameter, which is high during the stop period and low during the start period. tPr: Delay time parameter, which is high during the stop period and low during the start period. </div> <p>Die Motorheizung wird eingeschaltet, wenn der Eingang unter Spannung und der Motor im Stillstand ist, nachdem die Verzögerungen tPr und tbS (Menü PrO) verstrichen sind. Die Motorheizung endet, wenn der Eingang deaktiviert wird oder wenn ein Fahrbefehl erteilt wird bzw. wenn der Eingang STOP betätigt wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> - LIL: Modus LOCAL-Betrieb. Bei Verwendung der seriellen Schnittstelle ermöglicht dies ein Umschalten vom REMOTE-Betrieb (Steuerung über die serielle Schnittstelle) in den LOCAL-Betrieb (Steuerung über die Klemmenleiste). - LLI: (1) Unterdrückung aller Schutzfunktionen. Achtung, diese Betriebsart führt zum Erlöschen der Garantie des Sanftanlassers. Ermöglicht einen erzwungenen Betrieb des Sanftanlassers in Notfällen (z. B. Absaugen von Rauchgasen). - LIi: Reset der thermischen Störung des Motors. - LIC: Aktivierung der Funktion "Kaskadenbetrieb". In diesem Fall wird der thermische Schutz des Motors unterdrückt, und das Relais R1 muss als Netzschützensteuerung konfiguriert werden. Ermöglicht Hochlauf und Auslauf mehrerer identischer Motoren nacheinander über einen einzigen Sanftanlasser (siehe Schaltungsempfehlung). - LIr: Reset der Störungen, die ein Wiedereinschalten zulassen. - LIS: Aktivierung des zweiten Parametersatzes des Motors. Ermöglicht Hochlauf und Auslauf von zwei unterschiedlichen Motoren nacheinander oder eines Motors mit zwei unterschiedlichen Konfigurationen über nur einen Sanftanlasser. 		

(1) Diese Belegung erfordert ein Betätigen von ENT für die Dauer von 10 s, damit eine Berücksichtigung erfolgt. (Bestätigung durch Blinken der Anzeige).

Dieser Parameter lässt sich nicht über das Bedienterminal verändern.

Menü "Belegung der Eingänge / Ausgänge" IO

Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werkeinstellung
IPr	Stärke der Motorheizung	0 bis 100 %	0 %
	Dieser Parameter erscheint nach der Belegung von LI3 oder LI4 mit der Funktion LIH: Motorheizung. Er ermöglicht die Einstellung des Stroms, der während der Motorheizung fließt. Benutzen Sie ein Amperemeter (Effektivwert) um den Motorstrom zu setzen. Der Parameter In hat keinen Einfluss auf den Strom IPr.		
	VORSICHT GEFAHR FÜR MOTORSCHÄDEN Wenn die Netzfrequenz schwankt, ist es notwendig ein externes Gerät zur Überwachung der Frequenz zu benutzen und die Funktion Stillstandsheizung zu deaktivieren. Zuwendungen können in Materialschäden resultieren.		
tPr	Wartezeit bis Beginn Motorheizung	0 bis 999 mn	5 mn
	Dieser Parameter erscheint nach der Belegung von LI3 oder LI4 mit der Funktion LIH: Motorheizung. Die Motorheizung wird eingeschaltet, wenn der Eingang unter Spannung ist, nachdem die Verzögerungen tPr und tPS (Menü PrO) verstrichen sind.		
LO1 LO2	Logikausgänge		tAl ,rnl
	- no: nicht belegt. - tAl: Alarm Thermische Überlast Motor. Siehe Seite 203. - rnl: Motor in Betrieb (informiert, dass potentiell Strom im Motor fließt). - AIL: Alarm Motorstrom (Schwellwert OIL und Zeit tOL im Menü PrO überschritten). Siehe "Funktion nur aktiv bei stabilem Betrieb.", Seite 218. - AUL: Alarm Unterlast Motor (Schwellwert LUL und Zeit tUL im Menü PrO überschritten). Siehe Seite 217. - APC: Alarm PTC-Fühler Motor. Siehe "Aktivierung der Überwachung des Motors über PTC-Fühler.", Seite 219. - AS2: Zweiter Parametersatz Motor aktiviert. Siehe LIS "Logikeingänge", Seite 225.		
r1	Relais R1		r1F
	- r1F: Störmelderelais. Das Relais R1 wird aktiviert, wenn der Sanftanlasser unter Spannung ist (zumindest Steuerteil CL1/CL2). Das Relais R1 wird deaktiviert, wenn eine Störung auftritt, der Motor geht dann in den freien Auslauf über. Siehe Sonderfall, wenn die Funktion "Automatischer Wiederanlauf" aktiviert ist, und Störungen - Ursachen - Behebung. Seite 239 bis 243 - r1I: Netzschützensteuerung. Das Relais R1 dient der Steuerung des Netzschützes ausgehend von den Steuerbefehlen RUN und STOP und der Signalisierung einer Störung. Das Relais R1 wird bei einem Fahrbefehl RUN (oder einem Befehl für die Motorheizung) aktiviert. Es wird am Ende der Bremsung und des Auslaufs oder beim Übergang in den freien Auslauf nach einem Haltebefehl STOP deaktiviert. Bei Auftreten einer Störung wird es ebenfalls deaktiviert, der Motor geht dann in den freien Auslauf über.		
r3	Relais R3		rnl
	- no: nicht belegt - tAl: Alarm Thermische Überlast Motor. Siehe Seite 203. - rnl: Motor in Betrieb (informiert, dass potentiell Strom im Motor fließt). - AIL: Alarm Motorstrom (Schwellwert OIL und Zeit tOL im Menü PrO überschritten). Siehe "Funktion nur aktiv bei stabilem Betrieb.", Seite 218. - AUL: Alarm Unterlast Motor (Schwellwert LUL und Zeit tUL im Menü PrO überschritten). Siehe Seite 217. - APC: Alarm PTC-Fühler Motor. Siehe "Aktivierung der Überwachung des Motors über PTC-Fühler.", Seite 219. - AS2: Zweiter Parametersatz Motor aktiviert. Siehe LIS "Logikeingänge", Seite 225.		

Menü "Belegung der Eingänge / Ausgänge" IO

Relais R2 "Ende des Hochlaufvorgangs" (nicht belegbar)

Das Relais R2 "Ende des Hochlaufvorgangs" wird eingeschaltet, wenn der Sanftanlasser unter Spannung ist, keine Störung vorliegt, und das Hochlaufen des Motors beendet ist. Bei einer Halteanforderung und bei einer Störung wird es ausgeschaltet. Es besteht aus einem Schließer (NO).

















Dieses Relais kann eingesetzt werden, um die Überbrückung des ATS 48 am Ende des Hochlaufs zu ermöglichen.

Analogausgang


Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werks-einstellung
# 0	Analogausgang		OCr
	- no: nicht belegt - OCr: Motorstrom - Otr: Motordrehmoment - OtH: Thermischer Zustand des Motors - OCO: Cosinus φ - OPr: Wirkleistung		
# 4	Konfiguration des vom Ausgang AO gelieferten Signaltyps	020 - 420	020
	- 020 : Signal 0 - 20 mA - 420 : Signal 4 - 20 mA		
# 5 C	Skalierung des maximalen Signals des Analogausgangs	50 bis 500 %	200
	In Prozent des Nennwerts des konfigurierten Parameters oder von 1 für den Cosinus φ .		

Menü "Parameter 2. Motor" St2

Die Parameter des ersten oder zweiten Motors werden über digitalen Eingang ausgewählt (LIS). Sie werden aktiviert:

Motorbemessungs-Betriebsstrom	 	Beim nächsten Anlaufvorgang
Begrenzungsstrom	 	Sofort
Hochlaufzeit	 	Beim nächsten Anlaufvorgang
Losbrechmoment beim Hochlauf	 	Beim nächsten Anlaufvorgang
Auslaufzeit	 	Beim nächsten Auslaufvorgang
Schwellwert Übergang in freien Auslauf am Ende des Auslaufs	 	Beim nächsten Auslaufvorgang
Drehmomentbegrenzung	 	Sofort
Verstärkung während des Auslaufs	 	Beim nächsten Auslaufvorgang

 Parameter im Menü

 Aktualisierung der Parameter je nach Auswahl von StY im Menü SEt

Menü "Parameter 2. Motor" St2



Dieses Menü ist nur sichtbar, wenn ein Logikeingang mit der Funktion "Aktivierung des zweiten Parametersatzes für den Motor" (LIS) im Menü "Belegung der Eingänge / Ausgänge I O" belegt ist.

Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werks-einstellung
I_{n2}	Motorbemessungs-Betriebsstrom	0,4 bis 1,3 ICL	(1)
	Den auf dem Leistungsschild angegebenen Nennstrom des Motors einstellen, selbst wenn der Sanftanlasser in der Dreieckwicklung des Motors geschaltet wird (PrO). Überprüfen, dass dieser Strom zwischen 0,4 und 1,3 ICL liegt (ICL: Baugröße des Sanftanlassers). Siehe "Zuordnung von Sanftanlasser und Motor", Seite 176.		
$IL2$	Motorbegrenzungsstrom	150 bis 700 % von I_n , begrenzt auf 500 % von ICL	400 % von I_n
	Der Motorbegrenzungsstrom $IL2$ wird in % von I_{n2} angegeben. Er ist begrenzt auf 500 % von ICL (Baugröße des Sanftanlassers, siehe die Tabellen "Zuordnung von Sanftanlasser und Motor", Seite 176). Begrenzungsstrom = $IL2 \times I_{n2}$ Beispiel 1: $I_{n2} = 21 \text{ A}$, $IL2 = 300 \%$, Begrenzungsstrom = $300 \% \times 22 \text{ A} = 66 \text{ A}$ Beispiel 2: ATS 48C21Q, wobei ICL = 210 A $I_{n2} = 195 \text{ A}$, $IL2 = 700 \%$, Begrenzungsstrom = $700 \% \times 195 = 1365$, begrenzt auf $500 \% \times 210 = 1050 \text{ A}$		
$AC2$	Hochlaufzeit	1 bis 60 s	15 s
	In dieser Zeit steigt das Anlaufmoment zwischen 0 und dem Nennmoment M_N an, d. h. sie beschreibt die Steigung der Rampe bei zunehmendem Drehmoment.		
	<p>Referenz-Drehmoment in % von M_N</p> <p>Zeit (s)</p> <p>AC2</p>		

(1) Werkseinstellung von I_{n2} entsprechend dem gebräuchlichen Wert eines 4-poligen Normmotors mit 400 V Netzspannung in Klasse 10 (bei ATS 48***Q).

Werkseinstellung von I_{n2} entsprechend dem gebräuchlichen Wert eines Normmotors gemäß NEC mit 460 V Netzspannung in Klasse 10 (bei ATS 48***Y).

Menü "Parameter 2. Motor" St2

Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werkeinstellung
t 92	Losbrechmoment beim Hochlauf	0 bis 100 % von M_N	20 %
<p>Einstellung des Losbrechmomentes in den Anlaufphasen, einstellbar von 0 bis 100 % des Nennmomentes.</p> 			
d E 2	Auslaufzeit	1 bis 60 s	15 s
<p>Dieser Parameter ist nur zugänglich, wenn $StY = -d$. Ermöglicht die Einstellung einer Zeit zwischen 1 und 60 s, um vom geschätzten Drehmoment zum Drehmoment Null zu gelangen (= geführter Auslauf mit abnehmendem Drehmoment beim Anhalten in Auslaufart -d-). Diese Funktion passt die Progressivität des Auslaufvorgangs an und vermeidet hydraulische Stöße bei Pumpenanwendungen durch eine Anpassung des Drehmomentsollwertes.</p> 			

DEUTSCH

Menü "Parameter 2. Motor" St2

Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werks-einstellung
Ed2	Schwellwert Übergang in freien Auslauf am Ende der Auslaufphase	0 bis 100 %	20 %
	<p>Dieser Parameter ist nur zugänglich, wenn StY = -d- und wenn sich der Parameter CLP des Menüs Antrieb (drC) in Werkseinstellung befindet (On). Ermöglicht die Einstellung der Höhe des Endmomentes zwischen 0 und 100 % des am Anfang des Auslaufvorgangs geschätzten Drehmomentes. Bei Pumpenanwendungen ist ein geführter Auslauf unterhalb des mit Ed2 eingestellten Wertes normalerweise nicht notwendig. Wenn das am Anfang des Auslaufvorgangs geschätzte Drehmoment unter 20 liegt, d. h. 20 % des Nennmomentes, wird der geführte Auslauf nicht aktiviert, und es erfolgt ein freier Auslauf.</p>		
	<p>Das Diagramm zeigt ein Koordinatensystem mit der Y-Achse 'Geschätztes Drehmoment in % des Nennmomentes' (Skala 0 bis 100) und der X-Achse 'Zeit (s)'. Eine durchgezogene Linie fällt von 80% auf 20% ab. Eine gestrichelte Linie fällt von 20% auf 0% ab. Ein vertikaler Strich markiert das 'Ende des geführten Auslaufs' bei einem Drehmoment von 20%. Die Zeitdauer bis zu diesem Punkt ist als 'dE2' bezeichnet. Der Wert 'Ed2' ist auf der Y-Achse bei 20% markiert.</p>		
tL2	Drehmomentbegrenzung	10 bis 200 % oder OFF	OFF
	<p>Ermöglicht die Begrenzung des Drehmomentsollwerts, um Übergänge in übersynchronen Betrieb bei Anwendungen mit hohem Massenträgheitsmoment zu vermeiden. Ein Hochlauf mit konstantem Drehmoment ist möglich, wenn $tq2 = tL2$. - OFF: keine Begrenzung - 10 bis 200: Einstellung der Begrenzung in % des Nennmomentes</p>		
tI2	Verstärkung während des Auslaufs (bei Drehmomentsteuerung)	10 bis 50 %	40 %
	<p>Dieser Parameter ist nur zugänglich, wenn CLP = On und wenn der Parameter StY (Menü Einstellung SEt) = -d-. Ermöglicht die Eliminierung von Instabilitäten während des Auslaufs. Je nach den auftretenden Schwingungen auf einen größeren oder kleineren Wert einstellen.</p>		

Menü "Kommunikation" COP

Adresse des Sanftanlassers	▼ ▲ A d d
Datenübertragungsgeschwindigkeit	▼ ▲ t b r
Datenübertragungsformat	▼ ▲ F D r
Einstellung des Time Out der seriellen Schnittstelle	▼ ▲ t L P
Konfiguration der Schnittstelle für die Kommunikation mit dem Bedienterminal	▼ ▲ P C t

Parameter im Menü

Menü "Kommunikation" COP























Die Änderung der Parameter des Menüs „Kommunikation“ ist nur im Stillstand möglich.
Intern wird das Modbus-Protokoll verwendet.


Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werks-einstellung
<i>R d d</i>	Adresse des Sanftanlassers über die serielle Schnittstelle RS485	0 bis 31	0
<i>t b r</i>	Datenübertragungsrate in Kilobit pro Sekunde	4,8 - 9,6 - 19,2	19,2
<i>F 0 r</i>	Datenübertragungsformat 8o1 : 8 Datenbits, ungerade Parität, 1 Stoppbit 8E1 : 8 Datenbits, gerade Parität, 1 Stoppbit 8n1 : 8 Datenbits, keine Parität, 1 Stoppbit 8n2 : 8 Datenbits, keine Parität, 2 Stoppbits		8n1
<i>t L P</i>	Einstellung des Time Out der seriellen Schnittstelle (1)	0,1 bis 60 s	5 s
<i>P C t</i>	Konfiguration der seriellen Schnittstelle für die Kommunikation mit dem Bedienterminal On: Funktion aktiv. Konfiguriert den Sanftanlasser vorübergehend (tbr und FOr) für die Kommunikation mit dem Bedienterminal. Konfiguriert den Anlasser (tbr und For) temporär auf die Kommunikation mit dem externen Terminal, kommt zum Einsatz wenn tbr und FOr nicht in Werkseinstellung ist. OFF: Funktion temporäre Konfiguration inaktiv PCt kehrt in den Zustand OFF zurück, sobald die Steuerspannung unterbrochen ist. Beim darauffolgenden Wiedereinschalten nehmen die Parameter tbr und FOr wieder ihre Ausgangskonfiguration ein		OFF



(1) Überprüfen Sie, dass die eingestellte Zeit mit der Betriebssicherheit der Maschine vereinbar ist

Menü "Angezeigter Parameter" SUP

Cosinus φ	 	C D 5	
Thermischer Zustand des Motors in %	 	t H r	
Motorstrom	 	L C r	
Betriebszeit nach letztem Reset	 	r n t	
Wirkleistung in %	 	L P r	
Motorlast/-moment in %	 	L t r	
Wirkleistung in kW	 	L A P	ULn im Menü drC einstellen
Anzeige des aktuellen Zustands (ACC, rUn, dEC, ...)	 	E t A	
Letzter Fehler	 	L F t	
Phasenfolge 1-2-3 oder 3-2-1	 	P H E	
Zugriffscod des Terminals	 	C D d	

 Parameter im Menü

Menü "Angezeigter Parameter" SUP

Der angezeigte Parameter kann im Stillstand oder während des Betriebs verändert werden.


In der Werkseinstellung wird der Motorstrom angezeigt (Parameter LCr).

Die gewählte Anzeige wird wie folgt gespeichert:

- 1. Drücken der ENT-Taste: Die Auswahl ist vorübergehend und wird beim nächsten Abschalten gelöscht.
- 2. Drücken der ENT-Taste für die Dauer von 2 Sekunden: Die Anzeige blinkt, und die Auswahl ist außer bei einer Veränderung definitiv.

Code	Parameter	Einheit
LD5	Cosinus φ	0,01
tHr	Thermischer Zustand des Motors Dieser Parameter nimmt Werte von 0 bis 125 % an. 100 % entspricht dem thermischen Nennzustand für den eingestellten Strom In.	%
LCr	Motorstrom In Ampere bis 999 A (Beispiele: 01.5 = 1,5 A ; 15.0 = 15 A ; 150 = 150 A) In Kilo-Ampere ab 1000 A (Beispiele: 1.50 = 1500 A ; 1.15 = 1150 A)	A oder kA
rne	Betriebszeit in Stunden nach dem letzten Reset. In Stunden bis 999 h (Beispiele: 001 = 1 h ; 111 = 111 h) In tausend Stunden von 1000 bis 65535 (Beispiele: 1.11 = 1110 h ; 11.1 = 11100 h) Über 65535 h (65.5) wird die Anzeige auf Null zurückgesetzt. Die Betriebszeit wird gezählt, wenn der Motor sich nicht im Stillstand befindet, d. h. sobald die Thyristoren gezündet werden (Heizung, Hochlauf, Dauerbetrieb, Auslauf, Bremsung) und im Dauerbetrieb mit überbrücktem Sanftanlasser. Der Reset des Betriebsstundenzählers kann online über ein Steuerungswort und über das Terminal im Stillstand erfolgen. Beim Abschalten des Steuerungsteils wird der Betriebsstundenzähler im EEPROM gespeichert.	h oder kh
LP r	Wirkleistung Dieser Parameter nimmt Werte von 0 bis 255 % an. 100 % entspricht der Leistung bei Nennstrom und voller Spannung.	%
Lt r	Motorlast-moment Dieser Parameter nimmt Werte von 0 bis 255 % an. 100 % entspricht dem Nennmoment.	%
LAP	Wirkleistung in kW Für diesen Parameter muss der exakte Wert der Netzspannung ULn im Menü drc konfiguriert werden.	kW
E t R	Anzeige des aktuellen Zustands <ul style="list-style-type: none"> - nLP : Sanftanlasser ohne Fahrbefehl und Leistung nicht mit Spannung versorgt - rdY : Sanftanlasser ohne Fahrbefehl und Leistung mit Spannung versorgt - tbS : Startverzögerung nicht verstrichen - ACC : im Hochlauf - dEC : im Auslauf - rUn : Funktion im stabilen Betrieb - brL : in Bremsung - CLI : Sanftanlasser in Strombegrenzung - nSt : Erzwungener " Freier Auslauf " über serielle Schnittstelle 	
L F t	Letzter Fehler (239). Wenn keine Störung gespeichert wurde, erscheint auf der Anzeige nDF . Wenn Fehler unterdrückt wurden, zeigt das Display INH an.	
PHE	Phasenfolge vom Sanftanlasser aus gesehen (Drehfeldüberwachung) <ul style="list-style-type: none"> - 123 : direkte Drehrichtung (L1-L2-L3) - 321 : umgekehrte Drehrichtung (L3-L2-L1) 	

Menü "Angezeigter Parameter" SUP

Code	Parameter
C D d	<p>Zugriffscodes des Terminals Ermöglicht den Schutz der Konfiguration des Sanftanlassers über einen Zugriffscode.</p> <p> Achtung: Vor der Eingabe eines Codes sollten Sie diesen sorgfältig notieren</p> <ul style="list-style-type: none">• OFF : Der Zugriff wird durch keinen Code gesperrt.<ul style="list-style-type: none">- Um den Zugriff zu sperren, geben Sie einen Code (2 bis 999) ein. Erhöhen Sie die Anzeige dabei über ▲, und drücken Sie anschließend auf ENT. Darauf erscheint "On", und der Zugriff auf den Parameter ist gesperrt.• On : Der Zugriff wird über einen Code (2 bis 999) gesperrt.<ul style="list-style-type: none">- Um den Zugriff freizuschalten, geben Sie den Code ein. Erhöhen Sie die Anzeige dabei über ▲, und drücken Sie anschließend auf ENT. Der Code wird weiterhin angezeigt, und der Zugriff ist bis zum nächsten Abschalten freigegeben. Beim nächsten Einschalten wird der Zugriff auf den Parameter wieder gesperrt.- Wird ein fehlerhafter Code eingegeben, schaltet die Anzeige wieder auf "On", und der Zugriff auf den Parameter bleibt gesperrt.• XXX : Der Zugriff auf den Parameter ist freigegeben (der Code wird weiterhin angezeigt).<ul style="list-style-type: none">- Um die Sperre mit demselben Code zu reaktivieren, wenn der Zugriff auf den Parameter freigegeben ist, kommen Sie über die Taste ▼ zurück auf "On", und drücken anschließend auf ENT. "On" wird weiterhin angezeigt, und der Zugriff auf den Parameter ist gesperrt.- Um den Zugriff mit einem neuen Code zu sperren, wenn der Zugriff auf den Parameter freigegeben ist, geben Sie den neuen Code ein und verändern dabei die Anzeige über ▲ oder ▼ und drücken anschließend auf ENT. Darauf erscheint "On", und der Zugriff auf den Parameter ist gesperrt.- Um die Sperre zu entfernen, wenn der Zugriff auf den Parameter freigegeben ist, kommen Sie über die Taste ▼ zurück auf "OFF" und drücken anschließend auf ENT. "OFF" wird weiterhin angezeigt, der Zugriff auf den Parameter ist freigegeben und bleibt dies auch nach einem Abschalten und anschließendem Wiedereinschalten.

Wenn der Zugriff über einen Code gesperrt ist, sind nur die Überwachungsparameter zugänglich, und der angezeigte Parameter kann nur provisorisch ausgewählt werden.

Tabelle Kompatibilität

Die Auswahl der Applikationsfunktionen kann durch Inkompatibilitäten von Funktionen untereinander beschränkt sein. Die Funktionen, die nicht aufgelistet sind, sind nicht von solchen Einschränkungen betroffen.

Funktionen	Halt über geführten Auslauf	Halt über gebremsten Auslauf	Erzwungener Freier Auslauf	Thermischer Schutz	Verlust einer Motorphase	Verdrahtung in der Dreieckswicklung des Motors	Test an Motor mit geringer Leistung	Kaskade	Motorheizung
Halt über geführten Auslauf	Ohne Bezug	Funktion nicht kompatibel							
Halt über gebremsten Auslauf	Funktion nicht kompatibel	Ohne Bezug				Funktion nicht kompatibel			
Erzwungener Freier Auslauf			Ohne Bezug					Funktion nicht kompatibel	
Thermischer Schutz				Ohne Bezug				Funktion nicht kompatibel	(2)
Verlust einer Motorphase					Ohne Bezug				Funktion nicht kompatibel
Verdrahtung in der Dreieckswicklung des Motors		Funktion nicht kompatibel				Ohne Bezug	Funktion nicht kompatibel	Funktion nicht kompatibel	Funktion nicht kompatibel
Test an Motor mit geringer Leistung						Funktion nicht kompatibel	Ohne Bezug	Funktion nicht kompatibel	
Kaskade			Funktion nicht kompatibel	Funktion nicht kompatibel		Funktion nicht kompatibel	Funktion nicht kompatibel	Ohne Bezug	Funktion nicht kompatibel
Motorheizung				(2)	Funktion nicht kompatibel	Funktion nicht kompatibel		Funktion nicht kompatibel	Ohne Bezug

	Funktion kompatibel
	Funktion nicht kompatibel
	Ohne Bezug

(1) Verlust einer nicht überwachten Motorphase

(2) Während der Motorheizung ist der thermische Motorschutz nicht gewährleistet. Regel : Einen entsprechenden Heizstromwert IP_r einstellen

Wartung

Der Altstart 48 erfordert keine vorbeugende Wartung. Dennoch sollten in regelmäßigen Abständen:

- Zustand und Festigkeit der Verbindungen kontrolliert werden
- geprüft werden, dass die Temperatur in der Nähe des Gerätes im zulässigen Bereich bleibt und dass die Belüftung wirksam arbeitet (durchschnittliche Lebensdauer von Lüftern: 3 bis 5 Jahre, je nach Einsatzbedingungen)
- der Kühlkörper, falls erforderlich, entstaubt werden

Unterstützung bei der Wartung

Bei einer Störung während der Inbetriebnahme oder des Betriebs muss zunächst sichergestellt werden, dass die Empfehlungen bezüglich Umgebung, Einbau und Anschluss befolgt wurden.

Die zuerst festgestellte Störung wird gespeichert und auf dem Terminal angezeigt: Der Sanftanlasser sperrt sich, und die Relais R1 und R2 ändern je nach Belegung ihren Zustand.

Löschen von Störungen/Fehlern

Bei einer Störung, die ein Wiedereinschalten nicht zulässt, die Spannungsversorgung des Steuerteils des Sanftanlassers unterbrechen.

Abwarten, bis die Anzeige komplett erloschen ist.

Den Grund für die Störung feststellen, und diese beseitigen.

Spannung wieder herstellen: Ist die Störung behoben, wird die Fehleranzeige gelöscht.

In bestimmten Fällen erfolgt nach Verschwinden der Störung ein automatischer Wiederanlauf, falls diese Funktion programmiert wurde.

Menü Überwachung

Dieses Menü unterstützt bei der Vorbeugung und Ursachenforschung von Störungen mittels Anzeige des Zustandes des Sanftanlassers und seiner aktuellen Werte.

Ersatzteile und Reparatur

Wenden Sie sich bitte an die Service-Abteilung von Schneider Electric.

Störungen - Ursachen - Behebung

Tritt eine Störung bei der Inbetriebnahme des Gerätes auf, sollte in der Regel auf die Werkseinstellung zurückgegriffen werden, um danach die benötigten Einstellungen schrittweise vorzunehmen.

Kein Hochlaufen ohne Fehleranzeige

- Keine Anzeige: Prüfen, ob die Netzspannung an der Spannungsversorgung des Steuerteils CL1/CL2 anliegt (191)
- Prüfen, ob der angezeigte Code nicht dem normalen Betriebszustand des Gerätes entspricht (209)
- Prüfen, ob die Fahrbefehle RUN/STOP erteilt wurden (192)

Störungen, die ein Wiedereinschalten nicht zulassen

Bei diesem Störungstyp sperrt sich der Sanftanlasser, und der Motor geht in den freien Auslauf über.

Signalisierung:

- Öffnen des Relais "Ende des Hochlaufvorgangs" R2
- Öffnen des Relais R1 (infolge des Sperrens des Sanftanlassers)
- Aufleuchten des Fehlercodes auf der Anzeige
- Speichern der fünf letzten Fehlermeldungen, die mit der Software PowerSuite angezeigt werden können

Bedingungen für den Wiederanlauf:

- Behebung der Störungsursachen
- Unterbrechung, dann Wiederherstellung der Spannungsversorgung des Steuerteils

Angezeigte Störung	Wahrscheinliche Ursache	Maßnahme, Behebung
<i>In F</i>	Interner Fehler	Spannungsversorgung des Steuerteils unterbrechen, dann wiederherstellen. Besteht die Störung weiterhin, wenden Sie sich bitte an Schneider Electric.
<i>DC F</i>	Überstrom: <ul style="list-style-type: none">• Impedanter Kurzschluss am Ausgang des Sanftanlassers• Interner Kurzschluss• Überbrückungsschutz verklebt• Überdimensionierung Sanftanlasser	Sanftanlasser spannungslos machen. <ul style="list-style-type: none">• Verbindungskabel und Isolierung des Motors überprüfen• Thyristoren überprüfen• Überbrückungsschutz überprüfen (Kontakt verklebt)• Kontrollieren Sie den Parameter bSt im Menü drC auf Seite 221.
<i>P I F</i>	Drehfeldänderung Die Phasenfolge des Netzes stimmt nicht mit der über PHr im Menü Schutz getroffenen Auswahl überein.	Zwei Phasen des Netzes vertauschen oder PHr = no setzen
<i>EE F</i>	Störung des internen Speichers (EEPROM)	Spannungsversorgung des Steuerteils unterbrechen, dann wiederherstellen. Besteht die Störung weiterhin, wenden Sie sich bitte an Schneider Electric.

Störungen - Ursachen - Behebung

Störungen, die bei Verschwinden der Ursachen von selbst ein Wiedereinschalten zulassen

Bei diesem Störungstyp sperrt sich der Sanftanlasser, und der Motor geht in den freien Auslauf über.

Signalisierung:

- Öffnen des Relais "Ende des Hochlaufvorgangs" R2.
- Öffnen des Relais R1, aber nur wenn es als Netzschützensteuerung konfiguriert ist.
- Aufleuchten des Fehlercodes auf der Anzeige, solange die Störung andauert.
- Speichern der fünf letzten Fehlermeldungen, die mit der Software PowerSuite angezeigt werden können.

Bedingungen für den Wiederanlauf:

- Behebung der Störungsursachen.
- Bei 2-Draht-Steuerung muss der Fahrbefehl am Eingang RUN gehalten werden.
- Bei 3-Draht-Steuerung ist ein neuer Fahrbefehl (ansteigende Flanke) am Eingang RUN erforderlich.

Angezeigte Störung	Wahrscheinliche Ursache	Maßnahme, Behebung
<i>CF F</i>	Unzulässige Konfiguration beim Motorstart.	<ul style="list-style-type: none">• Im Menü Antrieb drC zur Werkseinstellung zurückkehren.• Sanftanlasser neu konfigurieren.
<i>CF I</i>	Unzulässige Konfiguration Die über die serielle Schnittstelle in das Gerät geladene Konfiguration ist inkonsistent.	<ul style="list-style-type: none">• Die zuvor geladene Konfiguration überprüfen.• Eine konsistente Konfiguration laden

Störungen - Ursachen - Behebung

Störungen, die ein Wiedereinschalten zulassen und bei denen es zu einem automatischen Wiederanlauf kommen kann (1)

Bei diesem Störungstyp sperrt sich der Sanftanlasser, und der Motor geht in den freien Auslauf über.

Signalisierung bei automatischem Wiederanlauf:

- Öffnen des Relais "Ende des Hochlaufvorgangs" R2
- Öffnen des Relais R1, aber nur wenn es als Netzschützensteuerung ausgeführt ist. R1 bleibt geschlossen, wenn es als Fehlermelderrelais ausgeführt ist, 226
- Aufleuchten des Fehlercodes auf der Anzeige, solange die Störung andauert
- Speichern der fünf letzten Fehlermeldungen, die mit der Software PowerSuite angezeigt werden können

Bedingungen für den Wiederanlauf bei folgenden Störungen mit automatischem Wiederanlauf (nur bei 2-Draht-Steuerung):

- Behebung der Störungsursachen
- Fahrbefehl am Eingang RUN gehalten
- Es werden 6 Versuche für einen Wiederanlauf im Zeitzyklus von 60 Sekunden durchgeführt. Beim sechsten Versuch, und noch vorhandenem Fehler, muß ein manueller Reset erfolgen (siehe nachstehende Seite) und R1 wird geöffnet, wenn es als Fehlerrelais konfiguriert wurde.

Angezeigte Störung	Wahrscheinliche Ursache	Maßnahme, Behebung
<i>PHF</i>	<p>Ausfall einer Netzphase</p> <p>Ausfall einer Motorphase Wenn der Motorstrom in einer Phase für 0,5 s oder in allen drei Phasen für 0,2 s unter einen eingestellten Schwellwert PHL sinkt. Diese Störung kann im Menü Schutz PrO, Parameter PHL, konfiguriert werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Netz, Anschluss des Sanftanlassers und die eventuell zwischen Netz und Sanftanlasser geschalteten Trennvorrichtungen (Schütz, Sicherungen, Trennschalter,...) prüfen. • Anschluss des Motors und die eventuell zwischen Sanftanlasser und Motor geschalteten Trennvorrichtungen (Schütze, Trennschalter, ...) prüfen. • Zustand des Motors prüfen. • Prüfen, ob die Konfiguration des Parameters PHL zum eingesetzten Motor passt.
<i>F r F</i>	<p>Netzfrequenz außerhalb Toleranz. Diese Störung kann im Menü "Zusätzliche Einstellungen" drC, Parameter FrC, konfiguriert werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Netz prüfen. • Prüfen, ob die Konfiguration des Parameters FrC mit dem angeschlossenen Netz vereinbar ist (z. B. Generator).

Bemerkung: Das DIAG 48 Tool kann benutzt werden, um die Ursache des PHF Fehlers zu bestimmen.

Bedingungen für den Wiederanlauf bei folgenden Störungen:

- Behebung der Störungsursachen
- Fahrbefehl wird gehalten (nur bei 2-Draht-Steuerung)

Angezeigte Störung	Wahrscheinliche Ursache	Maßnahme, Behebung
<i>U5F</i>	Netz nicht vorhanden bei einem Fahrbefehl.	<ul style="list-style-type: none"> • Spannung und Schaltkreis der Leistungsversorgung prüfen.
<i>CLF</i>	Ausfall der Spannungsversorgung des Steuerteils	<ul style="list-style-type: none"> • Unterbrechung von mehr als 200 ms an CL1/CL2

1 Ist die Funktion automatischer Wiederanlauf nicht gewährt, 242 bezüglich Signalisierung und Bedingungen für den Wiederanlauf bei diesen Störungen

Störungen - Ursachen - Behebung

Fehler, die über einen manuellen Reset quittiert werden können

Bei diesem Störungstyp sperrt sich der Sanftanlasser, und der Motor geht in den freien Auslauf über.

Signalisierung:

- Öffnen des Relais "Ende des Hochlaufvorgangs" R2.
- Öffnen des Relais R1.
- Aufleuchten des Fehlercodes auf der Anzeige, solange die Störung andauert.
- Speichern der fünf letzten Fehlermeldungen, die mit der Software PowerSuite angezeigt werden können.

Bedingungen für den Wiederanlauf:

- Behebung der Störungsursachen.
- Ein Fahrbefehl (2- oder 3-Draht-Steuerung, erfordert eine ansteigende Flanke am Eingang RUN), um die Störung rückzustellen (1).
- Ein weiterer Fahrbefehl (2- oder 3-Draht-Steuerung, erfordert eine ansteigende Flanke am Eingang RUN), um den Motor anlaufen zu lassen.

Angezeigte Störung	Wahrscheinliche Ursache	Maßnahme, Behebung
5 L F	Fehler serielle Schnittstelle	<ul style="list-style-type: none"> • Anschluss des Steckers RS485 prüfen.
E L F	Externer Fehler	<ul style="list-style-type: none"> • Berücksichtigte Störung prüfen.
5 L F	Hochlaufzeit zu lang	<ul style="list-style-type: none"> • Mechanik prüfen (Verschleiss, mechanische Schwergängigkeit, Schmierung, Hindernisse,...). • Wert der Einstellung tLS im Menü PrO prüfen Seite 217. • Prüfen, ob Sanftanlasser und Motor für die bestehende mechanische Beanspruchung ausgelegt sind.
DL C	Überstrom.	<ul style="list-style-type: none"> • Mechanik prüfen (Verschleiss, mechanische Schwergängigkeit, Schmierung, Hindernisse,...). • Werte der Parameter LOC und tOL im Menü PrO prüfen Seite 218.
DL F	Thermischer Fehler des Motors.	<ul style="list-style-type: none"> • Mechanik prüfen (Verschleiss, mechanische Schwergängigkeit, Schmierung, Hindernisse,...). • Prüfen, ob Sanftanlasser und Motor für die bestehende mechanische Beanspruchung ausgelegt sind. • Wert des Parameters tHP im Menü PrO Seite 217 und des Parameters In im Menü SEt Seite 212 prüfen. • Korrekte elektrische Isolierung des Motors prüfen. • Vor dem Wiederanlauf Abkühlung des Motors abwarten.
DL F	Thermischer Fehler des Sanftanlassers.	<ul style="list-style-type: none"> • Mechanik prüfen (Verschleiss, mechanische Schwergängigkeit, Schmierung, Hindernisse,...). • Prüfen, ob der Sanftanlasser für den eingesetzten Motor und die bestehende mechanische Beanspruchung ausgelegt ist. • Funktionstüchtigkeit des Lüfters prüfen, falls beim eingesetzten ATS48 vorhanden, ebenso ungehinderten Luftdurchfluss und Sauberkeit des Kühlkörpers. Sicherstellen, dass die Montagevorschriften eingehalten wurden. • Vor dem Wiederanlauf Abkühlung des ATS48 abwarten.

(1) Das Rückstellen bei einem Fahrbefehl ist inaktiv, wenn LI mit der Funktion "Reset Störung (LIr)" belegt ist.

Störungen - Ursachen - Behebung

Fehler, die über einen manuellen Reset quittiert werden können unique-ment

Angezeigte Störung	Wahrscheinliche Ursache	Maßnahme, Behebung
<i>DLF</i>	Durch die PTC-Fühler festgestellte thermische Störung des Motors.	<ul style="list-style-type: none">• Mechanik prüfen (Verschleiss, mechanische Schwergängigkeit, Schmierung, Hindernisse,...).• Prüfen, ob Sanftanlasser und Motor für die bestehende mechanische Beanspruchung ausgelegt sind.• Wert des Parameters PtC im Menü Pro prüfen Seite 219• Vor dem Wiederanlauf Abkühlung des Motors abwarten.
<i>LUL</i>	Unterlast Motor.	<ul style="list-style-type: none">• Hydraulischen Kreislauf prüfen.• Wert der Parameter LUL und tUL im Menü Schutz Pro prüfen (Seite 217).
<i>LrF</i>	Rotor blockiert im Nennbetrieb. Diese Störung ist nur im Dauerbetrieb bei vorhandenem Überbrückungsschutz des Sanftanlassers aktiviert. Sie wird festgestellt, wenn der Strom in einer Phase für mehr als 0,2 s größer oder gleich 5 In ist.	<ul style="list-style-type: none">• Mechanik prüfen (Verschleiss, mechanische Schwergängigkeit, Schmierung, Hindernisse,...).
<i>Err 7</i>	Nur möglich mit dem remote Terminal: Die Werte für tbr und For sind nicht korrekt.	<ul style="list-style-type: none">• koniguriert tbr = 19,2 und FOr = 8n1 oder PCt = siehe auf Seite 233

Rückstellen der Störungen über einen Logikeingang

Wenn ein Logikeingang LI mit "Reset der thermischen Störung des Motors" oder "Reset der Störungen, die ein Wiedereinschalten zulassen" konfiguriert ist, wird dazu folgendes benötigt:


- Ein Impuls am Logikeingang LI
- Bei 2-Draht-Steuerung läuft der Motor wieder an, wenn der Fahrbefehl am Eingang RUN gehalten wird
- Bei 3-Draht-Steuerung läuft der Motor bei einem neuen Fahrbefehl (ansteigende Flanke) am Eingang RUN wieder an.

Tabellen für Konfiguration / Einstellungen

Sanftanlasser ATS 48.....
 Kundenspezifische Bezeichnung :.....
 Eventueller Zugriffscode :.....


Menü "Einstellung" *5 E E*

Code	Werkseinstellung	Einstellung des Kunden	Code	Werkseinstellung	Einstellung des Kunden
<i>I n</i>	(1)		<i>d E C</i>	15 s	
<i>I L E</i>	400 %		<i>E d C</i>	20 %	
<i>R C C</i>	15 s		<i>b r C</i>	50 %	
<i>E 9 D</i>	20 %		<i>E b R</i>	20 %	
<i>5 E Y</i>	-F-				

 Die grau hinterlegten Parameter erscheinen, wenn die entsprechenden Funktionen konfiguriert wurden.

Menü "Schutz" *P r D*

Code	Werkseinstellung	Einstellung des Kunden	Code	Werkseinstellung	Einstellung des Kunden
<i>E H P</i>	10		<i>E D L</i>	10,0	
<i>U L L</i>	OFF		<i>P H r</i>	no	
<i>L U L</i>	60 %		<i>E b S</i>	2 s	
<i>E U L</i>	60 %		<i>P H L</i>	10 %	
<i>E L S</i>	OFF		<i>P E C</i>	OFF	
<i>D I L</i>	OFF		<i>R r S</i>	OFF	
<i>L D C</i>	80 %		<i>r E H</i>	no	


 Die grau hinterlegten Parameter erscheinen, wenn die entsprechenden Funktionen konfiguriert wurden.

(1) Hängt von der Baugröße des Sanftanlassers ab.

Tabellen für Konfiguration / Einstellungen


Menü "Zusätzliche Einstellungen" *d r C*

Code	Werkseinstellung	Einstellung des Kunden	Code	Werkseinstellung	Einstellung des Kunden
<i>L L I</i>	OFF		<i>L 5 C</i>	50 %	
<i>b 5 t</i>	OFF		<i>t I G</i>	40 %	
<i>d L t</i>	OFF		<i>C 5 C</i>	OFF	
<i>5 5 t</i>	OFF		<i>U L n</i>	(1)	
<i>C L P</i>	On		<i>F r C</i>	AUt	

 Die grau hinterlegten Parameter erscheinen, wenn die entsprechenden Funktionen konfiguriert wurden.

Menü "Belegung der Eingänge / Ausgänge" *I O*

Code	Werkseinstellung	Einstellung des Kunden	Code	Werkseinstellung	Einstellung des Kunden
<i>L I 3</i>	LIA		<i>r I</i>	r1l	
<i>L I 4</i>	LIL		<i>r 3</i>	m1	
<i>I P r</i>	0 %		<i>R O</i>	OCr	
<i>t P r</i>	5 mn		<i>O 4</i>	020	
<i>L O I</i>	tA1		<i>R 5 C</i>	200	
<i>L O 2</i>	m1				

 Die grau hinterlegten Parameter erscheinen, wenn die entsprechenden Funktionen konfiguriert wurden.

- (1) -ATS 48***Q : 400 V
- ATS 48***Y : 460 V

Tabellen für Konfiguration / Einstellungen

Menü "Parameter 2. Motor" *5 6 7*

Dieses Menü ist nur sichtbar, wenn ein Logikeingang mit der Funktion "Aktivierung des zweiten Parametersatzes für den Motor" (LIS) im Menü "Belegung der Eingänge / Ausgänge I O" belegt ist.

Code	Werkseinstellung	Einstellung des Kunden	Code	Werkseinstellung	Einstellung des Kunden
<i>1n2</i>	(1)		<i>dE2</i>	15 s	
<i>1L2</i>	400 %		<i>E d2</i>	20 %	
<i>RL2</i>	15 s		<i>LL2</i>	OFF	
<i>LR2</i>	20 %		<i>L I2</i>	40 %	

Menü "Kommunikation" *C D P*

Code	Werkseinstellung	Einstellung des Kunden	Code	Werkseinstellung	Einstellung des Kunden
<i>Rdd</i>	0		<i>LLP</i>	5 s	
<i>Lbr</i>	19,2 kBit / s		<i>PLt</i>	OFF	
<i>FDr</i>	8n1				

(1) Hängt von der Baugröße des Sanftanlassers ab.

De forma general, cualquier intervención, tanto en la parte eléctrica como en la mecánica de la instalación o de la máquina, debe ir precedida de la interrupción de la alimentación de control (CL1 - CL2) y de potencia (1/L1 - 3/L2 - 5/L3) del Altistart 48.

En funcionamiento, el motor se puede parar eliminando la orden de marcha mientras el arrancador permanece en tensión. Si la seguridad del personal exige la prohibición de cualquier arranque intempestivo, este bloqueo electrónico se hace insuficiente: prevea una interrupción del circuito de potencia.

El arrancador incluye dispositivos de seguridad que pueden, en caso de que se produzcan fallos, controlar la parada del arrancador y la parada del motor. Este motor puede sufrir una parada debido a bloqueo mecánico. También, las variaciones de tensión o las interrupciones de alimentación también pueden ser el motivo de determinadas paradas.

La desaparición de las causas de las paradas puede provocar un re arranque que suponga un riesgo para determinadas máquinas o instalaciones, especialmente para las que deben ser conformes a las normas relativas a la seguridad.

Es importante, por tanto, para estos casos, que el usuario se proteja contra dichas posibilidades de re arranque con la ayuda de un detector de baja velocidad que provoque, en caso de parada no programada del motor, la interrupción de la alimentación del arrancador.

Los productos y materiales que se presentan en este documento son susceptibles de sufrir cambios o modificaciones tanto en el aspecto técnico como en el de utilización. La descripción de los mismos no puede, bajo ningún concepto, revestir un carácter contractual.

La instalación y la puesta en marcha de este arrancador deben efectuarse según las normas internacionales IEC y las normas nacionales locales. Su cumplimiento es responsabilidad del integrador, que, si se encuentra en la comunidad europea, debe respetar, entre otras normas, la directiva CEM.

El respeto de estas normas fundamentales de la directiva CEM viene condicionado especialmente por la aplicación de las prescripciones que contiene el presente documento.

El Altistart 48 debe ser considerado como un componente; no es ni una máquina ni un aparato preparado para funcionar según las directivas europeas (directiva sobre maquinaria y directiva sobre compatibilidad electromagnética). Es responsabilidad del integrador final garantizar la conformidad de su máquina a la normativa.

Contenido

Etapas de la instalación	252
Configuración de fábrica	254
Recomendaciones preliminares	255
Especificaciones técnicas	256
Recomendaciones de empleo	257
Asociación arrancador - motor	260
Dimensiones	266
Precauciones de instalación	268
Montaje en cofre o en armario	269
Borneros de potencia	270
Borneros de control	275
Cableado / Control RUN - STOP	276
Esquema de aplicación	277
Protecciones térmicas	287
Visualizador y programación	291
Opción terminal remoto	294
Menú Ajustes SEt	295
Menú Protección PrO	300
Menú Ajustes avanzados drC	304
Menú Asignación de entradas / salidas IO	308
Menú Parámetros del 2º motor St2	312
Menú Comunicación COP	316
Menú Supervisión SUP	318
Tabla de compatibilidad	321
Mantenimiento	322
Fallos - causas - soluciones	323
Tablas de memorización configuración/ajustes	328

Etapas de la instalación

1 - Recepción del Altistart 48

- Asegúrese de que la referencia del arrancador que aparece inscrita en la etiqueta pertenece a la factura de entrega correspondiente a la orden de pedido.
- Abra el embalaje y compruebe que el Altistart 48 no ha sufrido daños durante el transporte.

2 - Fijación del Altistart 48 siguiendo las recomendaciones de la página 266 y la página 267


3 - Conectar al Altistart 48

- La red de alimentación de control (CL1 - CL2), asegurándose de que está sin tensión
- La red de alimentación de potencia (1/L1 - 3/L2 - 5/L3), asegurándose de que está sin tensión
- El motor (2/T1 - 4/T2 - 6/T3), asegurándose de que su acoplamiento corresponde a la tensión de la red

Observación: Si se utiliza un contactor para by-pass, es preciso conectarlo a L1 L2 L3 del lado de la red y a las bornas A2 B2 C2 previstas al efecto en el Altistart 48. Véanse los esquemas en la página 276.


En caso de utilizarse el ATS48***Q o ATS48***YS316 en los devanados del triángulo del motor, siga las recomendaciones de las páginas 256 y 257 y los esquemas de la página 277.

Sinóptico de la potencia del ATS48:



Etapas de la instalación

Configuración de fábrica del bornero de control:



**Cablear el relé de fallo en la secuencia de alimentación del contactor de línea para abrir el circuito eléctrico en caso de que se produzca un fallo.
Para obtener más información, consulte los esquemas de aplicación.**

Conectar las órdenes de control RUN (marcha) y STOP (parada) y, si fuera necesario, el resto de las entradas/salidas del bornero.

STOP en 1 (en tensión) y RUN en 1 (en tensión): control del arranque.
STOP en 0 (sin tensión) y RUN en 1 o en 0: control de la parada.

4 - Requisitos necesarios antes de poner en tensión el Altistart 48

Tomar los datos de la placa de características del motor. Los valores servirán para parametrizar el parámetro (In) del menú SET.

5 - Poner el control en tensión (CL1-CL2) sin la parte de potencia y sin dar la orden de marcha

El arrancador muestra: nLP (para indicar que la potencia está sin tensión)

El arrancador ATS 48 está configurado de fábrica para poder iniciar una aplicación estándar que no requiera funciones específicas y con un motor de clase de protección 10.

Se pueden modificar los ajustes siguiendo el método de acceso a los parámetros, página 290.

En cualquiera de los casos, el parámetro In debe ajustarse al valor de corriente indicado en la placa del motor.

6 - Poner la potencia en tensión (1/L1 - 3/L2 - 5/L3)

El arrancador muestra: rdY (para indicar que el arrancador está listo y en tensión)
Dar la orden "RUN" para arrancar la instalación.

Preajustes

El Altistart 48 se entrega preajustado de fábrica para las condiciones de uso más habituales:

- Utilización del ATS 48 en la red de alimentación del motor (en lugar de insertado en “triángulo” en los devanados del motor)
- Corriente nominal del motor In:
 - ATS 48 ●●Q: preajustado para un motor estándar de 400 voltios y 4 polos
 - ATS 48 ●●Y: preajustado a la corriente NEC, motor de 460 voltios
- Corriente de limitación (ILt): 400% de la corriente In del motor
- Rampa de aceleración (ACC): 15 segundos
- Para inicial en el arranque (tq0): 20% del par nominal
- Parada (StY): Parada en rueda libre (-F-)
- Protección térmica del motor (tHP): curva de protección de clase 10
- Visualización: rdY (arrancador listo) con tensión de potencia y control presentes, corriente del motor en funcionamiento
- Entradas lógicas:
 - LI1: STOP
 - LI2: RUN
 - LI3: Forzado de parada en rueda libre (LIA)
 - LI4: Forzado en modo local (LIL)
- Salidas lógicas:
 - LO1: Alarma térmica del motor (tA1)
 - LO2: Motor alimentado (rnl)
- Salidas de relé:
 - R1: Relé de fallo (r1l)
 - R2: Relé de by-pass al final del arranque
 - R3: Motor alimentado (rnl)
- Salida analógica:
 - AO: Corriente del motor (OCr, 0 - 20 mA)
- Parámetros de comunicación:
 - Conectado a través del enlace serie, el arrancador tiene la dirección lógica (Add) = « 0 »
 - Velocidad de transmisión (tbr): 19.200 bits por segundo
 - Formato de comunicación (FOr): 8 bits, sin paridad, 1 bit de parada (8n1)

En caso de que los valores mencionados sean compatibles con la aplicación, puede utilizarse el arrancador sin modificar los ajustes.

Recomendaciones preliminares

Manutención y almacenamiento


Para que el arrancador esté protegido antes de su instalación, proteja y almacene el aparato en su embalaje.

Manutención en la instalación

La gama Altistart 48 incluye aparatos de 6 tamaños, de peso y dimensiones diferentes.

Los arrancadores pequeños se pueden retirar de su embalaje e instalar sin manutención.

Los arrancadores grandes requieren un aparato de manutención, por lo que están equipados con "orejas" de manutención. Respetar las precauciones siguientes:



No manipular el arrancador por las barras de potencia

Especificaciones técnicas


Entorno

Grado de protección	<ul style="list-style-type: none">• IP 20 para ATS 48D17• a C11•• IP00 para ATS 48C14• a M12• (1)
Resistencia a las vibraciones	Según la norma IEC 68-2-6: <ul style="list-style-type: none">• 1,5 mm pico de 2 a 13 Hz• 1 gn de 13 a 200 Hz.
Resistencia a los choques	Según la norma IEC 68-2-27: <ul style="list-style-type: none">• 15 gn, 11 ms
Contaminación ambiente máxima	Grado β 3 según IEC 947-4-2.
Humedad relativa máxima	93% sin condensación ni goteo, según la norma IEC 68-2-3
Temperatura ambiente cerca del aparato	En almacenamiento: - 25 °C a +70 °C En funcionamiento: <ul style="list-style-type: none">• - 10 °C a + 40 °C sin desclasificación• hasta + 60 °C desclasificando la corriente un 2 % por °C por encima de los 40 °C
Altitud máxima de uso	1.000 m sin desclasificación (a mayor altitud, desclasifique la corriente un 2 % cada 100 m adicionales)
Posición de funcionamiento	Vertical a \pm 10°



(1) Los ATS 48 con grado de protección IP00 deben estar equipados con una barrera de protección para garantizar la seguridad de las personas contra los contactos eléctricos

Par disponible



Las curvas Md e Id representan el arranque de un motor asíncrono en modo directo en la red.

La curva Md1 indica la envolvente del par disponible con un ATS 48, que depende de la corriente de limitación ILt. La progresividad del arranque se obtiene mediante el control del par motor en el interior de esta envolvente.

Mr: par resistente, que siempre debe ser inferior al par Md1.

Selección del arrancador-ralentizador

Un servicio de motor S1 corresponde a un arranque seguido de un funcionamiento con carga constante que permite alcanzar el equilibrio térmico.

Un servicio de motor S4 corresponde a un ciclo que incluye un arranque, un funcionamiento con carga constante y un tiempo de reposo. Este ciclo se caracteriza por un factor de marcha.

El Altistart 48 debe elegirse en función del tipo de aplicación "estándar" o "severa" y de la potencia nominal del motor. Las aplicaciones "estándar" o "severas" definen los valores límites de corriente y de ciclo para los servicios de motor S1 y S4.



Atención: no utilizar el Altistart 48 aguas arriba de receptores que no sean los motores (por ejemplo, transformadores o resistencias). No conecte condensadores de compensación del factor de potencia a las bornas de un motor controlado por un Altistart 48

Aplicación estándar

Ejemplo: bomba centrífuga.

En aplicación estándar, el Altistart 48 está dimensionado para responder a:

- En servicio S1: un arranque a $4 I_n$ durante 23 segundos o un arranque a $3 I_n$ durante 46 segundos, partiendo del estado frío.
- En servicio S4: un factor de marcha del 50% y 10 arranques por hora, con $3 I_n$ durante 23 segundos o $4 I_n$ durante 12 segundos, o bien un ciclo térmicamente equivalente.

En este caso, la protección térmica del motor debe ajustarse en la clase de protección 10.

Aplicación severa

Ejemplo: trituradora.


En aplicación severa, el Altistart 48 está dimensionado para responder a un servicio S4 con un factor de marcha del 50% y 5 arranques por hora, a $4 I_n$ durante 23 segundos o bien un ciclo térmicamente equivalente. En este caso, la protección térmica del motor debe ajustarse en la clase de protección 20. La corriente **In no debe permanecer con el ajuste de fábrica**, sino que debe ajustarse al valor indicado en la placa del motor.

Nota: es posible sobreclasificar el arrancador de un calibre, por ejemplo: selección de un ATS 48D17Q para un motor de 11 kW - 400 V en servicio S4.


Para ello, es preciso cortocircuitar el Altistart al final del arranque. Esto permite realizar 10 arranques por hora a $3 I_n$ durante 23 segundos como máximo o equivalente y la protección térmica del motor debe ajustarse a la clase 10.

Altistart 48 de la gama Q (230-415 V) conectado en línea con el motor o en el devanado del triángulo del motor

Altistart 48 conectado a la línea de alimentación del motor



El acoplamiento del motor depende de la tensión de alimentación, **en este caso en estrella**



El acoplamiento del motor depende de la tensión de alimentación, **en este caso en triángulo**

Altistart 48 conectado en el devanado del triángulo del motor en serie con cada devanado

Los ATS48***Q o ATS48***YS316 asociados a motores acoplados en triángulo pueden insertarse en serie en los devanados del motor. De esta forma quedan sometidos a una corriente inferior a la corriente de línea en una relación $\sqrt{3}$, lo que permite utilizar un arrancador de calibre más bajo.

Esta posibilidad se puede configurar en el menú Ajustes avanzados (dLt = On).


Los ajustes de la corriente nominal y de la corriente de limitación, así como de la corriente mostrada en funcionamiento, siguen siendo los valores en línea, de forma que el usuario no tenga que calcularlos.



El montaje del Altistart 48 conectado en el devanado del triángulo del motor sólo es posible para los arrancadores ATS48*Q o ATS48***YS316. Este montaje:**

- No frenado dinámico
- No permite la función en cascada
- No permite la función de calentamiento previo

Véanse las tablas de la página 258 para definir la asociación entre el arrancador y el motor.



Acoplamiento en el devanado del triángulo del motor

Ejemplo:

Un motor de 400 V y 110 kW con una corriente de línea de 195 A (corriente que figura en la placa para el acoplamiento de triángulo).

La corriente de cada devanado es igual a $195/\sqrt{3}$, es decir, 114 A.

Se debe elegir el calibre del arrancador que posea la corriente nominal máxima permanente justo encima de esta corriente, es decir, el calibre 140 A (ATS48C14Q para una aplicación estándar).

Para evitar realizar este cálculo, utilice las tablas de la página 260 y 261, que indican directamente el calibre del arrancador correspondiente a la potencia del motor en función del tipo de aplicación.



Aplicación estándar, red de 230 / 415 V, arrancador en línea

Motor		Arrancador 230 / 415 V (+ 10% - 15%) - 50 / 60 Hz		
Potencia indicada en la placa del motor		Corriente máx. permanente en clase 10	Calibre ICL	Referencia del arrancador
230 V	400 V			
kW	kW	A	A	
4	7,5	17	17	ATS 48D17Q
5,5	11	22	22	ATS 48D22Q
7,5	15	32	32	ATS 48D32Q
9	18,5	38	38	ATS 48D38Q
11	22	47	47	ATS 48D47Q
15	30	62	62	ATS 48D62Q
18,5	37	75	75	ATS 48D75Q
22	45	88	88	ATS 48D88Q
30	55	110	110	ATS 48C11Q
37	75	140	140	ATS 48C14Q
45	90	170	170	ATS 48C17Q
55	110	210	210	ATS 48C21Q
75	132	250	250	ATS 48C25Q
90	160	320	320	ATS 48C32Q
110	220	410	410	ATS 48C41Q
132	250	480	480	ATS 48C48Q
160	315	590	590	ATS 48C59Q
(1)	355	660	660	ATS 48C66Q
220	400	790	790	ATS 48C79Q
250	500	1000	1000	ATS 48M10Q
355	630	1200	1200	ATS 48M12Q

La corriente nominal del motor I_n no debe superar la corriente máx. permanente en clase 10.

(1) Valor no indicado cuando no existe motor normalizado correspondiente.

Desclasificación de temperatura

La tabla anterior tiene en cuenta una utilización a una temperatura ambiente de 40 °C máx.

El ATS 48 puede utilizarse hasta una temperatura ambiente de 60 °C con la condición de aplicar a la corriente máx. permanente en clase 10 una desclasificación del 2% por grado por encima de 40 °C.

Ejemplo: ATS 48D32Q a 50 °C desclasificación de $10 \times 2\% = 20\%$, 32 A pasa a $32 \times 0,8 = 25,6$ A (corriente nominal máx. del motor).



Aplicación severa, red de 230 / 415 V, arrancador en línea

Motor		Arrancador 230 / 415 V (+ 10% - 15%) - 50 / 60 Hz		
Potencia indicada en la placa del motor		Corriente máx. permanente en clase 20	Calibre ICL	Referencia del arrancador
230 V	400 V			
kW	kW	A	A	
3	5,5	12	17	ATS 48D17Q
4	7,5	17	22	ATS 48D22Q
5,5	11	22	32	ATS 48D32Q
7,5	15	32	38	ATS 48D38Q
9	18,5	38	47	ATS 48D47Q
11	22	47	62	ATS 48D62Q
15	30	62	75	ATS 48D75Q
18,5	37	75	88	ATS 48D88Q
22	45	88	110	ATS 48C11Q
30	55	110	140	ATS 48C14Q
37	75	140	170	ATS 48C17Q
45	90	170	210	ATS 48C21Q
55	110	210	250	ATS 48C25Q
75	132	250	320	ATS 48C32Q
90	160	320	410	ATS 48C41Q
110	220	410	480	ATS 48C48Q
132	250	480	590	ATS 48C59Q
160	315	590	660	ATS 48C66Q
(1)	355	660	790	ATS 48C79Q
220	400	790	1000	ATS 48M10Q
250	500	1000	1200	ATS 48M12Q

La corriente nominal del motor I_n no debe superar la corriente máx. permanente en clase 20.

(1) Valor no indicado cuando no existe motor normalizado correspondiente.

Desclasificación de temperatura

La tabla anterior tiene en cuenta una utilización a una temperatura ambiente de 40 °C máx.

El ATS 48 puede utilizarse hasta una temperatura ambiente de 60 °C con la condición de aplicar a la corriente máx. permanente en clase 20 una desclasificación del 2% por grado por encima de 40 °C.

Ejemplo: ATS 48D32Q a 50 °C desclasificación de $10 \times 2\% = 20\%$, 22 A pasa a $22 \times 0,8 = 17,6$ A (corriente nominal máx. del motor).



Aplicación estándar, red de 230 / 415 V, arrancador en el triángulo

Motor		Arrancador 230 / 415 V (+ 10% - 15%) - 50 / 60 Hz		
Potencia indicada en la placa del motor		Corriente máx. permanente en clase 10	Calibre ICL	Referencia del arrancador
230 V	400 V			
kW	kW	A	A	
7,5	15	29	29	ATS 48D17Q
9	18,5	38	38	ATS 48D22Q
15	22	55	55	ATS 48D32Q
18,5	30	66	66	ATS 48D38Q
22	45	81	81	ATS 48D47Q
30	55	107	107	ATS 48D62Q
37	55	130	130	ATS 48D75Q
45	75	152	152	ATS 48D88Q
55	90	191	191	ATS 48C11Q
75	110	242	242	ATS 48C14Q
90	132	294	294	ATS 48C17Q
110	160	364	364	ATS 48C21Q
132	220	433	433	ATS 48C25Q
160	250	554	554	ATS 48C32Q
220	315	710	710	ATS 48C41Q
250	355	831	831	ATS 48C48Q
(1)	400	1022	1022	ATS 48C59Q
315	500	1143	1143	ATS 48C66Q
355	630	1368	1368	ATS 48C79Q
(1)	710	1732	1732	ATS 48M10Q
500	(1)	2078	2078	ATS 48M12Q

La corriente nominal del motor I_n no debe superar la corriente máx. permanente en clase 10.

(1) Valor no indicado cuando no existe motor normalizado correspondiente.

Desclasificación de temperatura

La tabla anterior tiene en cuenta una utilización a una temperatura ambiente de 40 °C máx.

El ATS 48 puede utilizarse hasta una temperatura ambiente de 60 °C con la condición de aplicar a la corriente máx. permanente en clase 10 una desclasificación del 2% por grado por encima de 40 °C.

Ejemplo: ATS 48D32Q a 50 °C desclasificación de $10 \times 2\% = 20\%$, 55 A pasa a $55 \times 0,8 = 44$ A (corriente nominal máx. del motor).



Aplicación severa, red de 230 / 415 V, arrancador en el triángulo

Motor		Arrancador 230 / 415 V (+ 10% - 15%) - 50 / 60 Hz		
Potencia indicada en la placa del motor		Corriente máx. permanente en clase 20	Calibre ICL	Referencia del arrancador
230 V	400 V			
kW	kW	A	A	
5,5	11	22	29	ATS 48D17Q
7,5	15	29	38	ATS 48D22Q
9	18,5	38	55	ATS 48D32Q
15	22	55	66	ATS 48D38Q
18,5	30	66	81	ATS 48D47Q
22	45	81	107	ATS 48D62Q
30	55	107	130	ATS 48D75Q
37	55	130	152	ATS 48D88Q
45	75	152	191	ATS 48C11Q
55	90	191	242	ATS 48C14Q
75	110	242	294	ATS 48C17Q
90	132	294	364	ATS 48C21Q
110	160	364	433	ATS 48C25Q
132	220	433	554	ATS 48C32Q
160	250	554	710	ATS 48C41Q
220	315	710	831	ATS 48C48Q
250	355	831	1022	ATS 48C59Q
(1)	400	1022	1143	ATS 48C66Q
315	500	1143	1368	ATS 48C79Q
355	630	1368	1732	ATS 48M10Q
(1)	710	1732	2078	ATS 48M12Q

La corriente nominal del motor I_n no debe superar la corriente máx. permanente en clase 20.

(1) Valor no indicado cuando no existe motor normalizado correspondiente.

Desclasificación de temperatura

La tabla anterior tiene en cuenta una utilización a una temperatura ambiente de 40 °C máx.

El ATS 48 puede utilizarse hasta una temperatura ambiente de 60 °C con la condición de aplicar a la corriente máx. permanente en clase 20 una desclasificación del 2% por grado por encima de 40 °C.

Ejemplo: ATS 48D32Q a 50 °C desclasificación de $10 \times 2\% = 20\%$, 38 A pasa a $38 \times 0,8 = 30,4$ A (corriente nominal máx. del motor).



Aplicación estándar, red de 208 / 690 V, arrancador en línea

Motor							Arrancador 208 / 690 V (+ 10% - 15%) - 50 / 60 Hz		
Potencia indicada en la placa del motor							Corriente máx. permanente en clase 10	Calibre ICL	Referencia arrancador
208 V	230 V	440 V	460 V	500 V	575 V	690 V			
HP	HP	KW	HP	KW	HP	KW	A	A	
3	5	7,5	10	9	15	15	17	17	ATS 48D17Y
5	7,5	11	15	11	20	18,5	22	22	ATS 48D22Y
7,5	10	15	20	18,5	25	22	32	32	ATS 48D32Y
10	(1)	18,5	25	22	30	30	38	38	ATS 48D38Y
(1)	15	22	30	30	40	37	47	47	ATS 48D47Y
15	20	30	40	37	50	45	62	62	ATS 48D62Y
20	25	37	50	45	60	55	75	75	ATS 48D75Y
25	30	45	60	55	75	75	88	88	ATS 48D88Y
30	40	55	75	75	100	90	110	110	ATS 48C11Y
40	50	75	100	90	125	110	140	140	ATS 48C14Y
50	60	90	125	110	150	160	170	170	ATS 48C17Y
60	75	110	150	132	200	200	210	210	ATS 48C21Y
75	100	132	200	160	250	250	250	250	ATS 48C25Y
100	125	160	250	220	300	315	320	320	ATS 48C32Y
125	150	220	300	250	350	400	410	410	ATS 48C41Y
150	(1)	250	350	315	400	500	480	480	ATS 48C48Y
(1)	200	355	400	400	500	560	590	590	ATS 48C59Y
200	250	400	500	(1)	600	630	660	660	ATS 48C66Y
250	300	500	600	500	800	710	790	790	ATS 48C79Y
350	350	630	800	630	1000	900	1000	1000	ATS 48M10Y
400	450	710	1000	800	1200	(1)	1200	1200	ATS 48M12Y

La corriente nominal del motor I_n no debe superar la corriente máx. permanente en clase 10.

(1) Valor no indicado cuando no existe motor normalizado correspondiente.

Desclasificación de temperatura

La tabla anterior tiene en cuenta una utilización a una temperatura ambiente de 40 °C máx.

El ATS 48 puede utilizarse hasta una temperatura ambiente de 60 °C con la condición de aplicar a la corriente máx. permanente en clase 10 una desclasificación del 2% por grado por encima de 40 °C.

Ejemplo: ATS 48D32Y a 50 °C desclasificación de $10 \times 2\% = 20\%$, 32 A pasa a $32 \times 0,8 = 25,6$ A (corriente nominal máx. del motor).



Aplicación severa, red de 208 / 690 V, arrancador en línea

Motor								Arrancador 208 / 690 V (+ 10% - 15%) - 50 / 60 Hz		
Potencia indicada en la placa del motor								Corriente máx. permanente en clase 20	Calibre ICL	Referencia arrancador
208 V	230 V	440 V	460 V	500 V	575 V	690 V				
HP	HP	kW	HP	kW	HP	kW	A	A		
2	3	5,5	7,5	7,5	10	11	12	17	ATS 48D17Y	
3	5	7,5	10	9	15	15	17	22	ATS 48D22Y	
5	7,5	11	15	11	20	18,5	22	32	ATS 48D32Y	
7,5	10	15	20	18,5	25	22	32	38	ATS 48D38Y	
10	(1)	18,5	25	22	30	30	38	47	ATS 48D47Y	
(1)	15	22	30	30	40	37	47	62	ATS 48D62Y	
15	20	30	40	37	50	45	62	75	ATS 48D75Y	
20	25	37	50	45	60	55	75	88	ATS 48D88Y	
25	30	45	60	55	75	75	88	110	ATS 48C11Y	
30	40	55	75	75	100	90	110	140	ATS 48C14Y	
40	50	75	100	90	125	110	140	170	ATS 48C17Y	
50	60	90	125	110	150	160	170	210	ATS 48C21Y	
60	75	110	150	132	200	200	210	250	ATS 48C25Y	
75	100	132	200	160	250	250	250	320	ATS 48C32Y	
100	125	160	250	220	300	315	320	410	ATS 48C41Y	
125	150	220	300	250	350	400	410	480	ATS 48C48Y	
150	(1)	250	350	315	400	500	480	590	ATS 48C59Y	
(1)	200	355	400	400	500	560	590	660	ATS 48C66Y	
200	250	400	500	(1)	600	630	660	790	ATS 48C79Y	
250	300	500	600	500	800	710	790	1000	ATS 48M10Y	
350	350	630	800	630	1000	900	1000	1200	ATS 48M12Y	

La corriente nominal del motor I_n no debe superar la corriente máx. permanente en clase 20.

(1) Valor no indicado cuando no existe motor normalizado correspondiente.

Desclasificación de temperatura


La tabla anterior tiene en cuenta una utilización a una temperatura ambiente de 40 °C máx.

El ATS 48 puede utilizarse hasta una temperatura ambiente de 60 °C con la condición de aplicar a la corriente máx. permanente en clase 20 una desclasificación del 2% por grado por encima de 40 °C.

Ejemplo: ATS 48D32Y a 50 °C desclasificación de $10 \times 2\% = 20\%$, 22 A pasa a $22 \times 0,8 = 17,6$ A (corriente nominal máx. del motor).

Dimensiones


ATS 48D17 • ...C66 •



ATS 48	a mm	b mm	c mm	e mm	G mm	H mm	Ø mm	Peso kg
D17Q, D17Y D22Q, D22Y D32Q, D32Y D38Q, D38Y D47Q, D47Y	160	275	190	6,6	100	260	7	4,9
D62Q, D62Y D75Q, D75Y D88Q, D88Y C11Q, C11Y	190	290	235	10	150	270	7	8,3
C14Q, C14Y C17Q, C17Y	200	340	265	10	160	320	7	12,4
C21Q, C21Y C25Q, C25Y C32Q, C32Y	320	380	265	15	250	350	9	18,2
C41Q, C41Y C48Q, C48Y C59Q, C59Y C66Q, C66Y	400	670	300	20	300	610	9	51,4

Dimensiones

ATS 48C79 • ...M12 •




ATS 48	a mm	b mm	c mm	e mm	G mm	H mm	Ø mm	Peso kg
C79Q, C79Y M10Q, M10Y M12Q, M12Y	770	890	315	20	350	850	11	115

Precauciones de instalación

Instale el aparato en posición vertical, a $\pm 10^\circ$.

Evite colocarlo cerca de elementos que irradian calor, especialmente cuando éstos estén por debajo.

Deje espacio libre suficiente para garantizar la circulación del aire necesario para el enfriamiento, que se realiza por ventilación de abajo hacia arriba.



Asegúrese de que los líquidos, el polvo o los objetos conductores no caigan dentro del arrancador (grado de protección IP00 por la parte superior)

Ventilación del arrancador

En los calibres provistos de un ventilador de refrigeración, éste se alimenta automáticamente en cuanto la temperatura del radiador alcanza 50°C y pasa a fuera de tensión cuando la temperatura vuelve a bajar a 40°C .

Caudal de los ventiladores:

ATS 48 D32 • y D38 •	: 14 m ³ /hora
ATS 48 D47 •	: 28 m ³ /hora
ATS 48 D62 • a C11 •	: 86 m ³ /hora
ATS 48 C14 • y C17 •	: 138 m ³ /hora
ATS 48 C21 • a C32 •	: 280 m ³ /hora
ATS 48 C41 • a C66 •	: 600 m ³ /hora
ATS 48 C79 • a M12 •	: 1.200 m ³ /hora


Montaje en cofre o en armario

Cofre o armario metálico con grado de protección IP23

Respete las precauciones de montaje que se indican en la página anterior.

Con el fin de asegurar la buena circulación de aire en el arrancador:

- Prevea rejillas de ventilación
- Asegúrese de que la ventilación es suficiente. En caso contrario, instale una ventilación forzada con filtro si fuera necesario.



Potencia disipada por los arrancadores (sin by-pass) a su corriente nominal

Referencia del arrancador ATS 48	Potencia en W	Referencia del arrancador ATS 48	Potencia en W
D17Q, D17Y	59	C21Q, C21Y	580
D22Q, D22Y	74	C25Q, C25Y	695
D32Q, D32Y	104	C32Q, C32Y	902
D38Q, D38Y	116	C41Q, C41Y	1339
D47Q, D47Y	142	C48Q, C48Y	1386
D62Q, D62Y	201	C59Q, C59Y	1731
D75Q, D75Y	245	C66Q, C66Y	1958
D88Q, D88Y	290	C79Q, C79Y	2537
C11Q, C11Y	322	M10Q, M10Y	2865
C14Q, C14Y	391	M12Q, M12Y	3497
C17Q, C17Y	479		

Atención: Cuando los arrancadores están by-paseados, su potencia disipada es irrelevante (entre 15 y 30 W).

Consumo de control (todos los calibres): 25 W sin ventiladores

ATS48D32 a C17 Q/Y: 30 W con ventiladores



ATS48C21 a D32 Q/Y: 50 W con ventiladores

ATS48C41 a M12 Q/Y: 80 W con ventiladores

Borneros de potencia

Bornas	Funciones	Capacidad máxima de conexión Par de ajuste de las bornas					
		ATS 48 D17 • D22 • D32 • D38 • D47 •	ATS 48 D62 • D75 • D88 • C11 •	ATS 48 C14 • C17 •	ATS 48 C21 • C25 • C32 •	ATS 48 C41 • C48 • C59 • C66 •	ATS 48 C79 • M10 • M12 •
⏚	Tomas de tierra conectadas a tierra	10 mm ² 1,7 N.m	16 mm ² 3 N.m	120 mm ² 27 N.m	120 mm ² 27 N.m	240 mm ² 27 N.m	2 x 240 mm ² 27 N.m
		8 AWG 15 lb.in	4 AWG 26 lb.in	Barra de bus 238 lb.in	Barra de bus 238 lb.in	Barra de bus 238 lb.in	Barra de bus 238 lb.in
1/L1 3/L2 5/L3	Alimentación de potencia	16 mm ² 3 N.m	50 mm ² 10 N.m	95 mm ² 34 N.m	240 mm ² 34 N.m	2 x 240 mm ² 57 N.m	4 x 240 mm ² 57 N.m
		8 AWG 26 lb.in	2/0 AWG 88 lb.in	2/0 AWG 300 lb.in	Barra de bus 300 lb.in	Barra de bus 500 lb.in	Barra de bus 500 lb.in
2/T1 4/T2 6/T3	Salidas hacia el motor	16 mm ² 3 N.m	50 mm ² 10 N.m	95 mm ² 34 N.m	240 mm ² 34 N.m	2 x 240 mm ² 57 N.m	4 x 240 mm ² 57 N.m
		8 AWG 26 lb.in	2/0 AWG 88 lb.in	2/0 AWG 300 lb.in	Barra de bus 300 lb.in	Barra de bus 500 lb.in	Barra de bus 500 lb.in
A2 B2 C2	Cortocircuito del arrancador	16 mm ² 3 N.m	50 mm ² 10 N.m	95 mm ² 34 N.m	240 mm ² 34 N.m	2 x 240 mm ² 57 N.m	4 x 240 mm ² 57 N.m
		8 AWG 26 lb.in	2/0 AWG 88 lb.in	2/0 AWG 300 lb.in	Barra de bus 300 lb.in	Barra de bus 500 lb.in	Barra de bus 500 lb.in


Disposición de las bornas de potencia, ATS 48D17 • a C11 •



Motor para conectar a 2/T1, 4/T2, 6/T3

Borneros de potencia


Disposición de las bornas de potencia, ATS 48C14 • y C17 •



ESPAÑOL

Borneros de potencia

Disposición de las bornas de potencia, ATS 48C21 • a C32 •



Borneros de control

Los borneros de control están provistos de conectores desconectables con decodificador.

Capacidad máxima de conexión : 2,5 mm² (12 AWG)
Par de ajuste máximo : 0,4 N.m (3,5 lb.in)

En los arrancadores ATS 48C17 • a M12 •, para acceder a los borneros de control es necesario retirar la tapa de protección.

Características eléctricas

Bornas	Función	Características
CL1 CL2	Alimentación del control del Altistart	ATS 48 •••Q: 220 a 415 V + 10% - 15%, 50 / 60 Hz ATS 48 •••Y: 110 a 230 V + 10% - 15%, 50 / 60 Hz Consumo véase la página 267.
R1A R1C	Contacto (NA) del relé programable r1	Poder de conmutación mín. : • 10 mA para 6 V ---
R2A R2C	Contacto (NA) del relé de final de arranque r2	Poder de conmutación máx. en carga inductiva (cos φ = 0,5 y L/R = 20 ms): • 1,8 A para 230 V --- y 30 V \sim
R3A R3C	Contacto (NA) del relé programable r3	Tensión máx. 400 V
STOP RUN LI3 LI4	Parada del arrancador (estado 0 = parada) Marcha del arrancador (estado 1 = marcha si STOP en estado 1) Entrada programable Entrada programable	4 entradas lógicas de 24 V con impedancia de 4,3 k Ω Umáx = 30 V, Imáx = 8 mA estado 1: U > 11 V - I > 5 mA estado 0: U < 5 V - I < 2 mA
24V	Alimentación de las entradas lógicas	+24V \pm 25% aislada y protegida contra los by-pass y las sobrecargas; consumo máximo: 200 mA
LO+	Alimentación de las salidas lógicas	Para conectar al 24 V o a una fuente externa
LO1 LO2	Salidas lógicas programables	2 salidas de colector abierto, compatibles con autómatas de nivel 1, norma IEC 65A-68 • Alimentación +24 V (mín. 12 V máx. 30 V) • Corriente máx. de 200 mA por salida con una fuente externa
AO1	Salida analógica programable	Salida configurable a 0 - 20 mA o 4 - 20 mA • precisión \pm 5% del valor máx., impedancia de carga máx. 500 Ω
COM	Común de las entradas/salidas	0 V
PTC1 PTC2	Entrada para sondas PTC	Resistencia total del circuito de la sonda 750 Ω a 25 °C (3 sondas de 250 Ω en serie, por ejemplo)
(RJ 45)	Toma para • terminal remoto • Power Suite • bus de comunicación	RS 485 Modbus

Disposición de las bornas de control

CL1	CL2	R1A	R1C	R2A	R2C	R3A	R3C	STOP	RUN	LI3	LI4	24V	LO+	LO1	LO2	AO1	COM	PTC1	PTC2
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------



(RJ 45)

Precauciones de cableado

Potencia

Respete las secciones de los cables recomendadas por las normas.

El arrancador debe conectarse obligatoriamente a tierra para cumplir con las normas relativas a las corrientes de fuga. Cuando la normativa exija la instalación de una protección de cabecera de "dispositivo diferencial residual", debe utilizarse un dispositivo de tipo A-Si (evita las activaciones inesperadas en la puesta en tensión). Compruebe la compatibilidad con los demás aparatos de protección. Si la instalación incluye más de un arrancador en la misma línea, conecte cada arrancador a tierra. En caso de que sea necesario, prevea una inductancia de línea (consulte el catálogo).

Aleje los cables de potencia de los circuitos con señales de bajo nivel de la instalación (detectores, autómatas programables, aparatos de medida, vídeo, teléfono).

Control

Separe los circuitos de control y los cables de potencia.

Funciones de las entradas lógicas RUN y STOP (Véase el esquema de aplicación véase la página 276)

Control 2 hilos

La marcha y la parada se controlan por el estado 1 (marcha) o 0 (parada), que se tiene en cuenta en las entradas RUN y STOP al mismo tiempo.

Cuando se produce una puesta en tensión o una reinicialización de fallo manual, el motor arranca de nuevo si está presente la orden RUN.

Control 3 hilos

La marcha y la parada están controladas por 2 entradas lógicas diferentes.


La parada se produce con la apertura (estado 0) de la entrada STOP.

El impulso en la entrada RUN permanece en la memoria hasta la apertura de la entrada STOP.

Cuando se produce una puesta en tensión o una reinicialización de fallo manual o tras una orden de parada, sólo se puede alimentar el motor una vez realizada una apertura previa (estado 0) y a continuación un nuevo impulso (estado 1) de la entrada RUN.




ATS 48: 1 sentido de marcha con contactor de línea, parada en rueda libre, coordinación de tipo 1



- (1) Colocación de fusibles ultrarrápidos en caso de coordinación de tipo 2 (según IEC 60 947-4-2).
- (2) Asignación del relé R1: relé de aislamiento (r1). Véase "Características eléctricas", página 273. Atención a los límites de empleo del contacto, relevar para los contactores de gran calibre.
- (3) Insertar un transformador cuando la tensión de la red sea diferente a la admitida por el control del ATS 48. Véase "Características eléctricas", página 273.




ATS 48: 1 sentido de marcha con contactor de línea, by-pass, parada libre o controlada, coordinación de tipo 1



- (1) Colocación de fusibles ultrarrápidos en caso de coordinación de tipo 2 (según IEC 60 947-4-2).
- (2) Asignación del relé R1: relé de aislamiento (r11). Atención a los límites de empleo del contacto, relevar para los contactores de gran calibre. Véase "Características eléctricas", página 273.
- (3) Atención a los límites de empleo del contacto, relevar para los contactores de gran calibre. Véase "Características eléctricas", página 273.
- (4) Insertar un transformador cuando la tensión de la red sea diferente a la admitida por el control del ATS 48. Véase "Características eléctricas", página 273.
- (5) Véase "Control 2 hilos", página 274.
- (6) Véase "Control 3 hilos", página 274.



ATS 48: 1 sentido de marcha, parada libre, coordinación de tipo 1, con contactor de línea, by-pass, acoplamiento en el triángulo del motor, ATS48...Q o ATS48...YS 316.




- (1) Colocación de fusibles ultrarrápidos en caso de coordinación de tipo 2 (según IEC 60 947-4-2).
- (2) Utilización de KM1 obligatoria. Prever una protección térmica diferencial externa type Vigirex pour Compact NS80, bloc Vigi pour Compac NS 400 à 630, consulter la catalogue Merlin Gérin pour les calibres supérieurs.
- (3) Asignación del relé R1: relé de aislamiento (r11). Atención a los límites de empleo del contacto, relevar para los contactores de gran calibre. Véase "Características eléctricas", página 273.
- (4) Atención a los límites de empleo del contacto, relevar para los contactores de gran calibre. Véase "Características eléctricas", página 273.
- (5) Insertar un transformador cuando la tensión de la red sea diferente a la admitida por el control del ATS 48. Véase "Características eléctricas", página 273.
- (6) Véase "Control 2 hilos", página 274.
- (7) Véase "Control 3 hilos", página 274.
- (8) Inductances de ligne éventuelles



Quando se utiliza el contactor de by-pass, la detección del fallo "PHF" se puede alargar




ATS 48: 1 sentido de marcha, parada libre o controlada, contactor de línea, by-pass del motor, PV/GV con dos juegos de parámetros



(1) Colocación de fusibles ultrarrápidos en el caso de la coordinación de tipo 2 (según IEC 60 947-4-2).

(2) Insertar un transformador cuando la tensión de la red sea diferente a la admitida por el control del ATS 48. Véase "Características eléctricas", página 273.

(3) Asegúrese de que los sentidos de giro del motor coincidan para las 2 velocidades.



(4) Atención a los límites de empleo del contacto, relevar para los contactores de gran calibre. Véase "Características eléctricas", página 273.


(5) Asignación del relé R1: relé de aislamiento (r11). Atención a los límites de empleo del contacto, relevar para los contactores de gran calibre. Véase "Características eléctricas", página 273.

LI3 = LIS (segundo juego de parámetros del motor)

S3: 1 = PV, 2 = GV



ATS 48: 1 sentido de marcha con contactor de línea, arranque y ralentización de varios motores en cascada con un solo Altistart



- (1) Colocación de fusibles en caso de la coordinación de tipo 2 (según IEC 60 947-4-2).
- (2) Insertar un transformador cuando la tensión de la red sea diferente a la admitida por el control del ATS 48. Véase "Características eléctricas", página 273.
- (3) KM1 debe dimensionarse en función de la potencia total de los motores.


Importante:

- Es preciso configurar una entrada lógica del ATS48 "en cascada" (LI3 = LIC). Véase "Activación de la función de cascada", página 304.
- En caso de fallo, no es posible ralentizar ni frenar los motores en servicio.
- Ajustar la protección térmica de cada disyuntor Qn1 a la corriente nominal del motor.


Esquema de aplicación

ATS 48: 1 sentido de marcha con contactor de línea, arranque y ralentización de varios motores en cascada con un solo Altistart

Control motor 1



Control motor 2




BPM1: botón "Marcha" motor 1
BPM2: botón "Marcha" motor 2

BPA1: botón "Parada" motor 1
BPA2: botón "Parada" motor 2


Esquema de aplicación

ATS 48: 1 sentido de marcha con contactor de línea, arranque y ralentización de varios motores en cascada con un solo Altistart

Control motor n



Control cascada



BPMn: botón "Marcha" motor n
BPA n: botón "Parada" motor n

R1 debe configurarse como relé de aislamiento ($r1 = r11$)




Entre dos órdenes de parada consecutivas, esperar al fin de la temporización KALIT

Esquema de aplicación

ATS 48: 1 sentido de marcha con contactor de línea, arranque y ralentización de varios motores en cascada con un solo Altistart

Control cascada



MST: botón "Marcha" general
MHT: botón "Parada" general

ATS 48: 1 sentido de marcha con contactor de línea, arranque y ralentización de varios motores en cascada con un solo Altistart

Explicación de la secuencia completa

Arranque con MST para hacer subir KM1 (contactor de línea)

1 - 2 - 3

Pulsar BPM1 para arrancar el motor 1. Para arrancar el motor 2, pulsar BPM2; pulsar BPMn para arrancar el motor n.

Cuando se acciona BPM1, KAM1 cierra y KM11 también porque ACDEC está cerrado (el ATS48 está en tensión con MST y KM1).

KA cierra porque KAM1 está cerrado. Después de un tiempo que se puede ajustar, KAT también cierra.

4 - 5

El ATS48 arranca el motor porque se ha producido una orden de marcha en RUN con KA y KAT.

KAM1 vuelve a caer por KAT.

KM11 permanece cerrado.

6 - 7

Al final del arranque, R2 del ATS48 cierra, SHUNT está cerrado, KM12 está cerrado por SHUNT y KM11 permanece cerrado.

8 - 9

Después de un breve instante, R2 vuelve a caer y R1 también (función de by-pass del arrancador).

KM11 se abre porque ACDEC está abierto.

El motor sigue alimentado por KM12.

ATS48 muestra un código de estado.

Para arrancar otro motor, se respetará la misma lógica. Para arrancar el motor n, utilice BPMn y para detener el motor n, utilice BPA n. Es posible arrancar y parar cualquier motor en cualquier orden.

Para parar el motor 1, pulse BPA1. AR1 se cierra

a - b - c - d

K y KALI están cerrados.

LI del ATS48 recibe una orden de KALI y KALIT (LI debe ajustarse al valor LIC).

R1 y R2 del ATS48 cierran (un impulso en R2 y R1 permanece cerrado hasta la parada completa del motor).

e

KM11 se cierra.

Después de un período que se puede ajustar, KT y KALIT suben.

f

El ATS48 recibe una orden de parada por KALIT.

g

KM12 vuelve a caer.

El ATS48 ralentiza el motor.

h

R1 del ATS48 se abre cuando el motor está totalmente parado.


i

KM11 se abre.

El ATS48 está listo para arrancar o parar otro motor.

Esquema de aplicación

ATS 48: 1 sentido de marcha con contactor de línea, arranque y ralentización de varios motores en cascada con un solo Altistart Cronograma



ESPAÑOL

Protección térmica del arrancador

Protección térmica por sonda CTP fijada al radiador y calculando el calentamiento de los tiristores.

Protección térmica del motor

El arrancador calcula permanentemente el calentamiento del motor a partir de la corriente nominal ajustada I_n y la corriente realmente absorbida.

Los calentamientos pueden deberse a una sobrecarga débil o fuerte, de larga o corta duración. Las curvas de disparo de las páginas siguientes se establecen en función de la relación entre la corriente de arranque I_d y la corriente del motor (ajustable) I_n .

La norma IEC60947-4-2 define las clases de protección que proporcionan las capacidades de arranque del motor en frío y en caliente sin fallo térmico. Las diferentes clases de protección se indican para un estado FRÍO (corresponde a un estado térmico del motor estabilizado, fuera de tensión) y para un estado CALIENTE (corresponde a un estado térmico del motor estabilizado, con potencia nominal).

En la salida de fábrica, el arrancador tiene una clase de protección 10. Esta clase de protección se puede modificar a partir del menú PrO.

La protección térmica que muestra el arrancador corresponde a la constante de tiempo fer.

- Una alarma de sobrecarga que avisa si el motor supera su umbral de calentamiento nominal (estado térmico del motor = 110%).
- Un fallo térmico que detiene el motor en caso de superarse el umbral crítico de calentamiento (estado térmico del motor = 125%).

En el caso de un arranque prolongado, el arrancador puede dispararse por fallo o alarma térmica a pesar de que el valor mostrado sea inferior al valor de disparo.


El fallo térmico puede señalarse mediante el relé R1 si no se ha inhibido la protección térmica.

Después de una parada del motor o de quitar tensión al arrancador, el cálculo del estado térmico continúa, aunque el control no esté alimentado. El control térmico del Altistart prohíbe el re arranque del motor si su estado térmico es aún demasiado elevado.

En caso de emplearse un motor especial (a prueba de explosiones, sumergido, etc.), debe preverse una protección térmica por sondas PTC.

Protección térmica del motor


Curvas en frío



Tiempo de disparo para aplicación estándar (Clase 10)		Tiempo de disparo para aplicación severa (Clase 20)	
3 In	5 In	3,5 In	5 In
46 s	15 s	63 s	29 s

Protección térmica del motor

Curvas en caliente



Tiempo de disparo para aplicación estándar (Clase 10)		Tiempo de disparo para aplicación severa (Clase 20)	
3 I_n	5 I_n	3,5 I_n	5 I_n
23 s	7,5 s	32 s	15 s

Protección térmica del motor por sondas PTC

Es posible conectar al bornero de la tarjeta de control sondas PTC integradas en el motor para medir su temperatura. El arrancador gestiona esta información analógica.

El tratamiento de la información "rebasamiento térmico de sonda PTC" puede utilizarse de dos formas:


- Parada por fallo cuando la señal está activa
- Alarma cuando la señal está activa. Esta alarma se puede ver en una palabra de estado del arrancador (enlace serie) o en una salida lógica configurable

Nota:

La protección por sondas PTC no desactiva la protección térmica del motor efectuada por cálculo: las 2 protecciones pueden existir al mismo tiempo.

Visualizador y programación

Funciones de las teclas y del visualizador

- 
- Para pasar al menú o al parámetro previo o para aumentar el valor mostrado
 - Para pasar al menú o al parámetro siguiente o para disminuir el valor mostrado
 - Para salir de un menú o un parámetro o para desechar el valor mostrado y volver al valor anterior grabado en la memoria
 - 3 visualizadores de "7 segmentos"
 - Para entrar en un menú o en un parámetro o para registrar el parámetro o el valor mostrado



Al pulsar el botón ▲ o ▼ no se graba en memoria el valor elegido.

Grabación en memoria y registro de los valores mostrados: (ENT)


Al grabar un valor en la memoria, el visualizador parpadea.

Reglas de visualización

El principio de visualización de los números varía en función de la escala máxima del parámetro y su valor.

- Escala máx. 9990:
 - Valores 0,1 a 99,9 (ejemplos: 05.5 = 5,5 ; 55.0 = 55 ; 55.5 = 55,5)
 - Valores 100 a 999 (ejemplo: 555 = 555)
 - Valores 1000 a 9990 (ejemplo: 5.55 = 5550)
- Escala máx. 99900:
 - Valores 1 a 999 (ejemplos: 005 = 5 ; 055 = 55 ; 550 = 550)
 - Valores 1000 a 9990 (ejemplo: 5.55 = 5550)
 - Valores 10000 a 99900 (ejemplo: 55.5 = 55500)

Acceso a los menús



(1) La gestión del valor "XXX" mostrado se indica en la tabla que figura a continuación.


(2) El menú St2, sólo se puede ver si se ha configurado la función "segundo juego de parámetros del motor".

Acceso a los parámetros

Grabación en memoria y registro de los valores mostrados:

Al grabar un valor en la memoria, el visualizador parpadea.

Ejemplo:



Visualización del estado del arrancador

El valor "XXX" mostrado sigue las reglas siguientes:

Valor mostrado	Condición
Código de fallo	Fallo en el arrancador
nLP rdY	Arrancador sin orden de marcha y: <ul style="list-style-type: none">• Potencia no alimentada• Potencia alimentada
tbS	Temporización antes de arranque no transcurrida
HEA	Calentamiento del motor en curso
Parámetro de control elegido por el usuario (menú SUP). Ajuste de fábrica: corriente motor	Arrancador con orden de marcha
brL	Arrancador en frenado
Stb	Espera de una orden de control (RUN o STOP) en modo cascada


Cuando el arrancador está en limitación de corriente, el valor mostrado "XXX" parpadea.

Desde el momento en el que el arrancador presenta un fallo, muestra un código y sigue siendo posible modificar los parámetros.


Opción terminal remoto

El terminal remoto **VW3 G48101** se puede montar en la puerta del cofre o del armario; se suministra con una junta que permite un montaje con grado de estanqueidad IP65. Está provisto de un cable de 3 m de longitud con tomas y la comunicación se efectúa a través de la conexión RJ45 / modbus del arrancador (**véanse las instrucciones suministradas con el terminal**). Incluye la misma visualización y los mismos botones de programación que el Altistart 48, además de un conmutador de bloqueo de acceso a los menús.

Vista de la parte delantera:



Vista de la parte trasera:




Gestión del conmutador del terminal remoto


El conmutador de 3 posiciones del terminal se utiliza como sigue:

- Posición bloqueada : sólo se puede acceder a los parámetros de control y no se puede modificar la selección del parámetro mostrado cuando el arrancador está en marcha.
- Posición semibloqueada : acceso limitado a los parámetros de los menús SEt, PrO y SUP.
- Posición desbloqueada : es posible acceder a todos los parámetros.

Las eventuales restricciones de visualización debidas al conmutador del terminal remoto siguen siendo aplicables al arrancador después de haberse desconectado, incluido después de quitar tensión al arrancador.



Menú Ajustes SET



- Parámetros en el menú
- Selección posible
- Parámetro que aparece según la selección

Para acceder a los parámetros, véase la página 290.

Menú Ajustes SEt

Los parámetros de ajuste sólo pueden modificarse con el motor parado.



Código	Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
I_n	Corriente nominal del motor	0,4 a 1,3 ICL	(1)
	Ajuste el valor de la corriente nominal del motor indicado en la placa de características, incluso en caso de acoplamiento del arrancador en el devanado del triángulo del motor (dLt en el menú PrO). Compruebe que esta corriente está comprendida entre 0,4 y 1,3 ICL (ICL: calibre del arrancador).		
ILt	Corriente de limitación	150 a 700% de I_n , limitado a 500% de ICL	400% de I_n
	<p>La corriente de limitación ILt se expresa en % de I_n. Está limitado al 500% de ICL (calibre del arrancador, véanse las tablas "Asociación arrancador - motor", página 258. Corriente de limitación = $ILt \times I_n$.</p> <p>Ejemplo 1: $I_n = 22$ A, $ILt = 300\%$, corriente de limitación = $300\% \times 22$ A = 66 A Ejemplo 2: ATS 48C21Q, con ICL = 210 A $I_n = 195$ A, $ILt = 700\%$, corriente de limitación = $700\% \times 195 = 1365$, limitado a $500\% \times 210 = 1.050$ A</p>		
RCC	Tiempo de rampa de aceleración	1 a 60 s	15 s
	<p>Tiempo de crecimiento del par de arranque entre 0 y el par nominal C_n, es decir, la pendiente de la rampa de crecimiento de par.</p>		

- (1) Ajuste de fábrica de I_n correspondiente al valor usual de un motor normalizado de 4 polos en tensión 400 V y clase 10 (para ATS 48***Q).
 Ajuste de fábrica de I_n correspondiente al valor usual de un motor normalizado según NEC en tensión 460 V y clase 10 (para ATS 48***Y).


Menú Ajustes SEt

Código	Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
4 9 0	Par inicial de arranque	0 a 100% de Cn	20%
	<p>Ajuste del par inicial en las fases de arranque, varía de 0 a 100% del par nominal.</p> <p>El gráfico muestra un eje vertical etiquetado como M_n con marcas en 0, 20, 40, 60, 80 y 100. El eje horizontal está etiquetado como 'Tiempo (s)'. Una línea diagonal comienza en el origen (0,0) y se eleva. Una línea horizontal a $M_n = 100$ y una línea vertical desde el punto de intersección de la línea diagonal con $M_n = 100$ indican un tiempo $t_{q0} = 40$. El tiempo de arranque 'ACC' está etiquetado en el eje horizontal desde el inicio hasta el punto de intersección.</p>		
5 4 9	Selección del tipo de parada	d-b-F	-F-
	<p>Existen tres tipos de parada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - d -: Parada en deceleración por control de par. El arrancador aplica un par al motor con el fin de parar progresivamente según la rampa, evitando una parada en seco. Este tipo de parada permite reducir eficazmente los golpes de arriete en una bomba. - b -: Parada en frenado dinámico; el arrancador genera un par de frenado en el motor para garantizar la ralentización en caso de inercia importante. - F -: Parada en rueda libre, el arrancador no aplica ningún par al motor. <p>Nota :Si el arrancador está conectado en el devanado del triángulo del motor, sólo la parada tipo F no está autorizada.</p>		


Menú Ajustes SEt

Código	Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
dEC	Tiempo de rampa de deceleración	1 a 60 s	15 s
	<p>Sólo se puede acceder a este parámetro si StY = -d-.</p> <p>Permite ajustar un intervalo de tiempo comprendido entre 1 y 60 s, para pasar del par estimado al par nulo (= pendiente de la rampa de reducción de par en una parada -d-).</p> <p>De esta forma se adapta la progresividad de la deceleración y se evitan choques hidráulicos en las aplicaciones de bombas, mediante la modificación de la pendiente de la referencia de par.</p> 		
E dC	Umbral de paso en rueda libre al final de la deceleración	0 a 100%	20%
	<p>Sólo se puede acceder a este parámetro si StY = -d- y si el parámetro CLP del menú accionamiento (drC) ha permanecido con el ajuste de fábrica (On).</p> <p>Permite ajustar el nivel del par final comprendido entre 0 y 100% del par estimado al principio de la deceleración.</p> <p>En las aplicaciones de tipo bomba, el control de la deceleración no se encuentra necesariamente por debajo de un nivel de carga ajustado por Edc.</p> <p>Si el par estimado al principio de la deceleración se encuentra por debajo de 20, es decir, 20% del par nominal, la deceleración controlada no se activa: paso en rueda libre.</p> 		

Menú Ajustes SEt

Código	Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
b r C	Nivel de par de frenado interno	0 a 100%	50%
	<p>Sólo se puede acceder a este parámetro si StY = -b-. En la parada de tipo -b-, permite ajustar la intensidad de frenado.</p> <p>El frenado está activo hasta el 20% de la velocidad nominal, la parada completa del motor se establece ajustando el tiempo de inyección de la corriente pseudo continua en el motor (en dos fases). Véase el parámetro EbA siguiente.</p>  <p>Tiempo de inyección pseudo continua: $T2 = T1 \times EbA$</p> <p>Nota: brC no determina el tiempo T1. T1 es el tiempo en segundos que ha necesitado el motor para pasar del 100% de la velocidad nominal al 20% (por lo tanto, depende de las características del motor y de la aplicación).</p>		
E b A	Tiempo de frenado pseudo continuo	20 a 100%	20%
	<p>Sólo se puede acceder a este parámetro si StY = -b-. Para la parada de tipo -b-, ajuste del tiempo de inyección de corriente al final del frenado. Permite ajustar el tiempo de inyección de corriente. Ajustable del 20 al 100% del tiempo de frenado dinámico (T1).</p> <p>Ejemplo: Frenado dinámico = 10 s (T1) El tiempo de parada puede variar de 2 a 10 s (T2)</p> <p>EbA = 20 Corresponde a un tiempo de inyección de 2 s EbA = 100 Corresponde a un tiempo de inyección de 10 s</p> <p>Ajuste de fábrica: 20</p>		

Menú Protección Pro



- Parámetros en el menú
- Selección posible
- Parámetro que aparece según la selección

Para acceder a los parámetros, véase la página 290.

Menú Protección Pro

Los parámetros de protección sólo pueden modificarse en la parada.

Código	Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
tHP	Protección térmica del motor		10
	Véase "Protecciones térmicas", página 285. 30: clase 30 25: clase 25 20: clase 20 (aplicación severa) 15: clase 15 10: clase 10 (aplicación estándar) 10A: clase 10A 2: en clase 2 OFF: sin protección		
ULL	Activación subcarga del motor		OFF
	En caso de un par motor inferior a un umbral ajustable LUL durante un tiempo superior a un valor ajustable tUL: - ALA: activación de una alarma (bit interno y salida lógica configurable) - dEF: bloqueo del arrancador y visualización del fallo ULF - OFF: sin protección		
LUL	Umbral de subcarga del motor	20% a 100% de Mn	60%
	Este parámetro no está disponible si ULL = OFF. LUL se puede ajustar del 20 al 100% del par nominal del motor.		
tUL	Tiempo de subcarga del motor	1 a 60 s	60 s
	Este parámetro no está disponible si ULL = OFF. La temporización tUL se activa desde que el par motor es inferior al umbral LUL y se reinicializa si el par pasa este umbral LUL de + 10% (histéresis).		
tLS	Tiempo de arranque demasiado largo	10 a 999 s u OFF	OFF
	Si el tiempo de ajuste supera el valor de tLS, el arrancador se bloquea y muestra el fallo StF. Las condiciones que determinan el final de un arranque son las siguientes: tensión de red aplicada al motor (ángulo de encendido mínimo) y corriente del motor inferior a 1,3 In. - OFF: sin protección		



La configuración de un control de alarma (ALA) notifica la presencia de un fallo pero no garantiza la protección directa de la instalación

Menú Protección Pro

Código	Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
IL	Activación sobrecarga de corriente		OFF
	<p>Función activa únicamente en el régimen establecido. Si la corriente del motor supera el umbral ajustable LOC durante un tiempo superior a un valor ajustable tOL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALA: activación de una alarma (bit interno y salida lógica configurable) - dEF: bloqueo del arrancador y visualización del fallo OLC - OFF: sin protección 		
	<p>El gráfico muestra la corriente I en el eje vertical y el tiempo t en el eje horizontal. Una línea horizontal superior representa el umbral LOC. Una línea horizontal inferior representa el nivel de histéresis, etiquetado como -10%. Una línea horizontal inferior más baja está etiquetada como 50%. Una línea horizontal superior más alta está etiquetada como 300%. Una curva de corriente comienza en el origen, sube por encima del nivel de histéresis, cruza el umbral LOC, alcanza un pico y luego desciende por debajo del nivel de histéresis. El tiempo que la corriente permanece por encima del umbral LOC se indica como $< tOL$. El tiempo que la corriente permanece por encima del nivel de histéresis se indica como tOL. Se marcan los puntos de 'detección' y 'OIL'.</p>		
LOC	Umbral de sobrecarga de corriente	50% a 300% de I_n	80%
	<p>Este parámetro no está disponible si $OIL = OFF$. LOC se puede ajustar del 50% al 300% de la corriente nominal del motor.</p>		
tOL	Tiempo de sobrecarga de corriente	0,1 a 60 s	10 s
	<p>Este parámetro no está disponible si $OIL = OFF$. La temporización tOL se activa desde el momento en el que la corriente del motor es superior al umbral LOC y se reinicializa si la corriente vuelve a descender por debajo de dicho umbral de al menos un 10% (histéresis).</p>		



La configuración de fábrica de un control de alarma (ALA) notifica la presencia de un fallo pero no garantiza la protección directa de la instalación

Menú Protección PrO

Código	Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
PHr	Protección contra la inversión de las fases de red	321 o 123 o no	no
	Si las fases de la red no están en el orden configurado, el arrancador se bloquea y muestra el fallo PIF. - 321: sentido inverso (L3 - L2 - L1) - 123: sentido directo (L1 - L2 - L3) - no: sin control		
t b 5	Tiempo antes del rearmar que	0 a 999 s	2 s
	Evita arranques consecutivos demasiado próximos que puedan calentar excesivamente el motor. La temporización se dispara a partir del paso en rueda libre. En el control de 2 hilos, el rearmar que se efectúa después de la temporización si la entrada de control RUN ha permanecido accionada. En el control de 3 hilos, el rearmar que se efectúa después de la temporización si se da una nueva orden de control RUN (frente ascendente). El arrancador muestra "tbS" durante la temporización.		
PHL	Umbral de pérdida de fase	5 a 10%	10%
	Si la corriente del motor pasa a ser inferior a este umbral en una fase durante 0,5 s o en las tres fases durante 0,2 s, el arrancador se bloquea y muestra el fallo PHF. Ajustable entre el 5 y el 10% del calibre del arrancador ICL.		
PtC	Activación del control del motor por sondas PTC		OFF
	Las sondas PTC del motor deben conectarse a la entrada analógica adecuada. Esta protección es independiente de la protección térmica calculada (parámetro tHP); las dos protecciones se pueden utilizar conjuntamente. - ALA: activación de una alarma (bit interno y salida lógica asignable) - dEF: bloqueo del arrancador y visualización del fallo OtF - OFF: sin protección		
Rr 5	Rearranque automático	On - OFF	OFF
	Después del bloqueo por fallo, siempre que éste haya desaparecido y las demás condiciones de funcionamiento lo permitan. El rearmar que se efectúa mediante una serie de intentos automáticos separados 60 s. Si el arranque no se produce a los 6 intentos, el proceso se abandona y el arrancador permanece bloqueado hasta que se apague y se vuelva a poner en tensión o mediante rearme manual (ver capítulo "Fallos - causas - soluciones" página 321). Los fallos que autorizan esta función son: PHF, FrF, CLF, USF. El relé de seguridad del arrancador permanece activado si la función también está activada. La orden de marcha debe mantenerse. Esta función sólo puede utilizarse con control 2 hilos. - OFFp: función inactiva. - Onp: función activa.		
r t H	Reinicialización del estado térmico del motor calculado por el arrancador	no - YES	no
	- no: función inactiva - YES: función activa		



Asegúrese de que el rearmar que automático no comporta riesgos humanos ni materiales



La configuración de fábrica de un control de alarma (ALA) notifica la presencia de un fallo pero no garantiza la protección directa de la instalación



Menú Ajustes avanzados drC

	▼ ▲
Limitación de par en % del par nominal	<input type="checkbox"/> E L I
	▼ ▲
Nivel del Boost en tensión	<input type="checkbox"/> b S t
	▼ ▲
Acoplamiento del arrancador en el devanado del triángulo	<input type="checkbox"/> d L t
	▼ ▲
Pruebas en motor pequeño	<input type="checkbox"/> S S t
	▼ ▲
Control de par	<input type="checkbox"/> C L P
	▼ ▲
Compensación de pérdidas estáticas	<input type="checkbox"/> L S C
	▼ ▲
Ganancia en deceleración	<input type="checkbox"/> t I G
	▼ ▲
Activación de la función de cascada	<input type="checkbox"/> C S C
	▼ ▲
Tensión de red (para calcular P en kW)	<input type="checkbox"/> U L n
	▼ ▲
Frecuencia de red	<input type="checkbox"/> F r C
	▼ ▲
Reinicialización de los kWh o del tiempo de funcionamiento	<input type="checkbox"/> r P r
	▼ ▲
Retorno a los ajustes de fábrica	<input type="checkbox"/> F C S

Parámetros en el menú

Menú Ajustes avanzados drC

Los parámetros de los ajustes avanzados sólo pueden modificarse en la parada.

Código	Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
t L l	<p>Limitación de par</p> <p>Permite limitar la referencia de par para evitar pasar al modo hipsíncrono en aplicaciones de fuerte inercia. Permite un arranque de par constante si $tqO = tLI$.</p> <ul style="list-style-type: none"> - OFF: sin limitación - 10 a 200: ajuste de la limitación en % del par nominal 	10 a 200% u OFF	OFF
b 5 t	<p>Nivel del Boost en tensión</p> <p>Posibilidad de aplicar una tensión ajustable durante 100 ms cuando aparece una orden de marcha. Cuando termina este intervalo de tiempo, el arrancador retoma una rampa de aceleración estándar a partir del valor de par inicial ajustado ($tq0$). Esta función permite superar un eventual par "de despegue" (fenómeno de adherencia en la parada o mecánica dura).</p> <ul style="list-style-type: none"> - OFF: función inactiva - 50 a 100: ajuste en % de la tensión nominal del motor 	50 a 100% u OFF	OFF
	 <p>En caso de sobreclasificación del arrancador ($I_m \text{ motor} > I_m \text{ ATS48}$), un valor muy elevado del parámetro bSt puede provocar un bloqueo del arrancador en OCF</p>		
d L t	<p>Acoplamiento del arrancador en el devanado del triángulo</p> <p>Esta disposición permite realizar una sobreclasificación de 1,7 en potencia del arrancador, pero no permite frenado dinámica.</p> <ul style="list-style-type: none"> - OFF: par normal en línea - On: acoplamiento en el devanado del triángulo del motor <p>La corriente nominal del motor I_n sigue siendo la de la placa de características del motor, y la visualización de la corriente corresponde a la corriente de línea de la red de alimentación. El valor de la corriente nominal I_n (menú SET) sigue siendo el valor que figura en la placa del motor para el acoplamiento del triángulo; el arrancador realiza por sí mismo la conversión para controlar la corriente en los devanados.</p> <p>Sólo se puede acceder a este parámetro para los arrancadores ATS 48***Q o ATS 48***YS316.</p>	on - OFF	OFF
	 <ul style="list-style-type: none"> • Con esta función, no frenado dinámico. • Sin función de cascada • Sin calentamiento previo • Se debe respetar el esquema de cableado de la página 277 		

Menú Ajustes avanzados drC


Código	Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
5 5 t	Pruebas en motor pequeño Para comprobar el arrancador en un entorno de prueba o de mantenimiento en un motor de potencia muy inferior al calibre del arrancador (en particular para los arrancadores de gran potencia). El parámetro de control de par CLP se desactiva automáticamente. - OFF: función inactiva - On: función activa SSt vuelve al estado OFF desde que se corta la tensión de control. En la siguiente puesta en tensión, el fallo PHF y el parámetro CLP recuperan su configuración inicial.	On - OFF	OFF
CLP	Control de par (tipo de control). - OFF: función inactiva - On: función activa En posición On, el arranque y la ralentización se realizan en rampa de par. En posición OFF, el arranque y la ralentización se realizan mediante una variación de tensión. Para las aplicaciones relativas a motores en paralelo en un mismo arrancador o un motor de muy baja potencia en relación con el calibre del arrancador (utilización de un motor subdimensionado para probar el arrancador), se recomienda el control de tensión (CLP = OFF).	On - OFF	On
L 5 C	Compensación de las pérdidas estáticas Parámetro activo en las fases de aceleración (y de deceleración si StY = -d-). En caso de oscilaciones de par, reduzca este parámetro progresivamente hasta que el funcionamiento sea correcto. Los fenómenos de oscilación se dan principalmente en los casos de acoplamiento del arrancador en el devanado del triángulo del motor y en el caso de motores de gran deslizamiento.	0 a 90%	50%
t IG	Ganancia de deceleración (para control de par). Sólo se puede acceder a este parámetro si CLP = On y si el parámetro StY (menú ajustes SEt) = -d-. Permite eliminar las inestabilidades en la deceleración. Ajuste en más o en menos en función de las oscilaciones.	10 a 50%	40%
L 5 C	Activación de la función de cascada Véase el esquema en la página 284. - On: función activa - OFF: función inactiva Sólo se puede acceder a este parámetro si el relé R1 se ha asignado previamente a la función "relé de aislamiento" y si las funciones "forzado de parada en rueda libre", "acoplamiento del arrancador en el devanado del triángulo del motor" y "calentamiento previo" no están configuradas. Asignar una entrada LI = LIC. 255 motores como máximo.	On - OFF	OFF
UL n	Tensión de la red Este parámetro sirve para calcular la potencia mostrada (parámetros LPr y LAP del menú SUP). La precisión de la visualización depende del ajuste correcto de este parámetro.	170 a 460 V (ATS48••Q) 180 a 790 V (ATS48••Y)	400 V (ATS48••Q) 460 V (ATS48••Y)

Menú Ajustes avanzados drC

Código	Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
FrL	Frecuencia de red	50-60-AU	AU
	- 50: 50 Hz (tolerancia de control del fallo de frecuencia FrF = $\pm 20\%$). - 60: 60 Hz (tolerancia de control del fallo de frecuencia FrF = $\pm 20\%$). - AU: reconocimiento automático de la frecuencia de la red por el arrancador con una tolerancia de control del fallo de frecuencia FrF = $\pm 5\%$. Se recomiendan las opciones 50 y 60 en caso de alimentación por grupos electrógenos, teniendo en cuenta su gran tolerancia.		
rPr	Reinicialización de los kWh o del tiempo de funcionamiento	no-APH-trE	no
	- no: función inactiva - APH: reinicialización de los kWh (1) - trE: reinicialización del tiempo de funcionamiento Debe confirmarse la orden de reinicialización mediante "ENT". Las acciones de APH y trE son inmediatas; a continuación, el parámetro vuelve automáticamente a no.		
FL5	Retorno a los ajustes de fábrica	no - YES	no
	Permite restablecer todos los parámetros a su valor de "salida de fábrica". - no: función inactiva - YES: función activa; requiere una pulsación prolongada (2 s aproximadamente) para que se tenga en cuenta y a continuación una confirmación mediante el parpadeo de la visualización. El retorno a no del parámetro FCS se realiza después automáticamente al pulsar ESC. Este parámetro no se puede modificar a través del terminal remoto.		

(1) La información "kWh consumida" solamente es visible con el software Powersuite o mediante Modbus (dirección W4074).

Menú Asignación de entradas / salidas IO



Advertencia

Entrada lógica RUN: no asignable
 Entrada lógica STOP: no asignable
 Control del contactor de by-pass del arrancador: no asignable (R2)

Menú Asignación de entradas / salidas IO

Los parámetros de asignación de las entradas / salidas sólo pueden modificarse en la parada.

Código	Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
L 13 L 14	<p>Entradas lógicas</p> <p>La función elegida está activa si la entrada está en tensión.</p> <ul style="list-style-type: none"> - no: sin asignar. - LIA: forzado de parada en rueda libre desde que aparece una orden de STOP. Esta opción no aparece si el parámetro CSC del menú drC está en "On". Fuerza la configuración de la parada en rueda libre pero no controla la parada. - LIE: fallo externo. Permite al arrancador tener en cuenta un fallo de usuario externo (nivel, presión, etc.). El motor se para en rueda libre y el arrancador muestra EtF. - LIH: (1) calentamiento previo del motor. Esta opción no aparece si el parámetro CSC del menú drC está en "On". Permite proteger el motor del hielo o de las diferencias de temperatura que pueden provocar condensación. En la parada del motor, la corriente ajustable IPr lo atraviesa después de la temporización ajustable tPr, si la entrada está activada. Esta corriente calienta el motor sin conllevar la rotación. IPr y tPr deben estar ajustados (véase a continuación). <p>El calentamiento previo se establece cuando la entrada está en tensión y el motor está parado, una vez transcurridas las temporizaciones tPr y tbS (menú PrO). El calentamiento previo se detiene si la entrada está desactivada, si se da una orden de marcha o si se acciona la entrada STOP.</p> <ul style="list-style-type: none"> - LIL: forzado en modo de control local. En caso de utilizarse el enlace serie, permite pasar del modo de línea (control por enlace serie) al modo local (control por el bornero). - LIJ: (1) inhibición de todas las protecciones. Atención: esta utilización conlleva la pérdida de la garantía del arrancador. Permite el funcionamiento forzado del arrancador en los casos de emergencia (extracción de humo, por ejemplo). - LIi: rearme del fallo térmico del motor. - LIC: activación de la función de cascada. En este caso, la protección térmica del motor se inhibe y el relé R1 debe configurarse como relé de aislamiento. Permite arrancar y decelerar varios motores idénticos seguidos con un solo arrancador (véase el esquema de aplicación). - LIr: rearme de los fallos rearmables. - LIS: activación del segundo juego de parámetros del motor. Permite arrancar y decelerar dos motores diferentes seguidos o un motor con dos configuraciones diferentes con un solo arrancador. 		LIA LIL

(1) Esta asignación requiere pulsar ENT durante 10 s para que se valide. (Confirmación mediante parpadeo de la visualización.)

Este parámetro no se puede modificar a través del terminal remoto.

Menú Asignación de entradas / salidas IO

Código	Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
IPr	Nivel de calentamiento previo	0 a 100%	0%
	<p>Este parámetro aparece después de asignar LI3 o LI4 a la función LIH: calentamiento previo del motor. Permite ajustar la corriente de calentamiento previo. Para ajustar el nivel de corriente del motor, utilizar un amperímetro (corriente eficaz). El parámetro In no tiene ningún efecto en la corriente IPr.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>ATENCIÓN</p> <p>RIESGO DE DAÑAR EL MOTOR Si la frecuencia de la red es inestable. Es obligatorio usar un equipo externo para supervisar la frecuencia y desactivar la función de precalentamiento en caso de fluctuaciones. Si no se siguen estas recomendaciones el equipo pueden producirse daños materiales.</p> </div>		
tPr	Temporización antes del calentamiento previo	0 a 999 mn	5 mn
	<p>Este parámetro aparece después de asignar LI3 o LI4 a la función LIH: calentamiento previo del motor. El calentamiento previo se activa cuando la entrada está en tensión, una vez transcurridas las temporizaciones tPr y tbS (menú PrO).</p>		
LO1 LO2	Salidas lógicas		tAI rnl
	<ul style="list-style-type: none"> - no: sin asignar. - tAI: alarma térmica del motor. Véase página 285. - rnl: motor alimentado (informa de que puede haber corriente en el motor). - AIL: alarma de corriente del motor (umbral OIL y tiempo tOL del menú PrO superados). Véase "Función activa únicamente en el régimen establecido.", página 300. - AUL: alarma de subcarga del motor (umbral LUL y tiempo tUL del menú PrO superados). Véase página 299. - APC: alarma de la sonda PTC del motor. Véase "Activación del control del motor por sondas PTC", página 301. - AS2: segundo juego de parámetros de motor activado. Véase LIS "Entradas lógicas", página 307. 		
r1	Relé R1		rIF
	<ul style="list-style-type: none"> - rIF: relé de fallo. El relé R1 se activa cuando el arrancador está en tensión (control CL1/CL2 como mínimo). El relé R1 se desactiva cuando aparece un fallo; el motor pasa a rueda libre. Véase el caso particular cuando la función de re arranque automático está activada y "Fallos - causas - soluciones", página 321 a 325 - r1I: relé de aislamiento. El relé R1 está destinado a controlar el contactor de línea a partir de las órdenes de control RUN y STOP y a señalar fallos. El relé R1 se activa con una orden de marcha RUN (o de calentamiento previo). Se desactiva al final del frenado o de la deceleración, o al pasar a rueda libre después de una orden de parada STOP. También se desactiva cuando aparece un fallo; el motor pasa a rueda libre. 		
r3	Relé R3		rnl
	<ul style="list-style-type: none"> - no: sin asignar. - tAI: alarma térmica del motor. Véase página 285. - rnl: motor alimentado (informa de que puede haber corriente en el motor). - AIL: alarma de corriente del motor (umbral OIL y tiempo tOL del menú PrO superados). Véase "Función activa únicamente en el régimen establecido.", página 300. - AUL: alarma de subcarga del motor (umbral LUL y tiempo tUL del menú PrO superados). Véase página 299. - APC: alarma de la sonda PTC del motor. Véase "Activación del control del motor por sondas PTC", página 301. - AS2: segundo juego de parámetros de motor activado. Véase LIS "Entradas lógicas", página 307. 		

Menú Asignación de entradas / salidas IO

Relé R2 de final de arranque (no asignable)

















El relé de final de arranque R2 se activa cuando el arrancador está en tensión, no presenta ningún fallo y ha terminado el arranque del motor. Se activa mediante solicitud de parada y por un fallo. Incluye un contacto (NA).

Se puede utilizar para permitir realizar by-pass del ATS 48 al final del arranque.

Código	Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
# 0	Salida analógica		OCr
	- no: sin asignar - OCr: corriente motor - Otr: par motor - OTH: estado térmico del motor - OCO: coseno φ - OPr: potencia activa		
0 4	Configuración del tipo de señal generada por la salida AO	020 - 420	020
	- 020: señal 0 - 20 mA - 420: señal 4 - 20 mA		
# 5 C	Puesta a escala de la señal máx. de la salida analógica	50 a 500%	200
	En porcentaje del valor nominal del parámetro configurado o de 1 para el coseno φ .		

Menú Parámetros del 2º motor St2

Los parámetros del 1º o 2º motor son seleccionados a partir de la entrada lógica (LIS). Por el contrario los parámetros motor seleccionados se toman en cuenta:

Corriente nominal del motor	  1 n 2	En la siguiente aceleración
Corriente de limitación	  1 L 2	Inmediatamente
Tiempo de rampa de aceleración	  A C 2	En la siguiente aceleración
Par inicial de arranque	  t 9 2	En la siguiente aceleración
Tiempo de rampa de deceleración	  d E 2	En la siguiente deceleración
Umbral de paso a rueda libre al final de la deceleración	  E d 2	En la siguiente deceleración
Limitación del par máximo	  t L 2	Inmediatamente
Ganancia en deceleración	  t 1 2	En la siguiente deceleración

 Parámetro en el menú

 Parámetro que aparece según la selección y la afectación de StY en el menú SET



Menú Parámetros del 2º motor St2

Este menú sólo se puede ver si se ha asignado una entrada lógica a la función de activación del segundo juego de parámetros del motor (LIS) en el menú Asignación de entradas / salidas I O.

Código	Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
<i>In</i> 2	Corriente nominal del motor	0,4 a 1,3 ICL	(1)
	Ajuste el valor de la corriente nominal del motor indicado en la placa de características, incluso en caso de acoplamiento del arrancador en el devanado del triángulo del motor (PrO). Compruebe que esta corriente está comprendida entre 0,4 y 1,3 ICL (ICL: calibre del arrancador). Véase "Asociación arrancador - motor", página 258.		
<i>IL</i> 2	Corriente de limitación	150 a 700 % de In, limitado a 500 % de ICL	400 % de In
	<p>La corriente de limitación IL2 se expresa en % de In2. Está limitado al 500% de ICL (calibre del arrancador, véanse las tablas "Asociación arrancador - motor", página 258). Corriente de limitación = IL2 x In2</p> <p>Ejemplo 1: In2 = 21 A, IL2 = 300%, corriente de limitación = 300% x 22 A = 66 A Ejemplo 2: ATS 48C21Q, con ICL = 210 A In2 = 195 A, IL2 = 700%, corriente de limitación = 700% x 195 = 1365, limitado a 500% x 210 = 1.050 A</p>		
<i>AC</i> 2	Tiempo de rampa de aceleración	1 a 60 s	15 s
	<p>Tiempo de crecimiento del par de arranque entre 0 y el par nominal Cn, es decir, la pendiente de la rampa de crecimiento de par.</p>		

- (1) Ajuste de fábrica de In2 correspondiente al valor usual de un motor normalizado de 4 polos en tensión 400 V y clase 10 (para ATS 48***Q).
 Ajuste de fábrica de In2 correspondiente al valor usual de un motor normalizado según NEC en tensión 460 V y clase 10 (para ATS 48***Y).

Menú Parámetros del 2º motor St2


Código	Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
E 92	Par inicial de arranque	0 a 100% de Mn	20%
<p>Ajuste del par inicial en las fases de arranque, varía de 0 a 100% del par nominal.</p> 			
dE 2	Tiempo de rampa de deceleración	1 a 60 s	15 s
<p>Sólo se puede acceder a este parámetro si StY = -d-. Permite ajustar un intervalo de tiempo comprendido entre 1 y 60 s, para pasar del par estimado al par nulo (= pendiente de la rampa de reducción de par en una parada -d-). De esta forma se adapta la progresividad de la deceleración y se evitan choques hidráulicos en las aplicaciones de bombas, mediante la modificación de la pendiente de la referencia de par.</p> 			

ESPAÑOL

Menú Parámetros del 2º motor St2

Código	Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
Ed2	<p>Umbral de paso en rueda libre al final de la deceleración</p> <p>Sólo se puede acceder a este parámetro si StY = -d- y si el parámetro CLP del menú accionamiento (drC) ha permanecido con el ajuste de fábrica (On). Permite ajustar el nivel del par final comprendido entre 0 y 100% del par estimado al principio de la deceleración.</p> <p>En las aplicaciones de tipo bomba, el control de la deceleración no se encuentra necesariamente por debajo de un nivel de carga ajustado por Ed2.</p> <p>Si el par estimado al principio de la deceleración se encuentra por debajo de 20, es decir, 20% del par nominal, la deceleración controlada no se activa: paso en rueda libre.</p>	0 a 100%	20%
	<p>El gráfico muestra el par estimado en % del par nominal en el eje vertical (0 a 100) frente al tiempo en segundos en el eje horizontal. Una línea sólida descendente representa la deceleración controlada. Una línea punteada continúa la pendiente de la línea sólida hasta el eje horizontal. Una línea horizontal punteada desde el eje vertical en el valor 20 se cruza con la línea punteada. Una línea vertical punteada desde este punto de cruce hasta el eje horizontal define un intervalo de tiempo etiquetado como 'dE2'. Una flecha apunta al punto de cruce con la línea punteada, etiquetado como 'Fin de deceleración controlada'. El punto 'Ed2' está etiquetado en el eje vertical en el nivel 20.</p>		
tL2	<p>Limitación del par máximo</p> <p>Permite limitar la referencia de par para evitar pasar al modo hipsíncrono en aplicaciones de fuerte inercia. Permite un arranque de par constante si tq2 = tL2. - OFF: sin limitación -10 a 200: ajuste de la limitación en % del par nominal</p>	10 a 200% u OFF	OFF
tI2	<p>Ganancia de deceleración (para control de par).</p> <p>Sólo se puede acceder a este parámetro si CLP = On y si el parámetro StY (menú ajustes SEt) = -d-. Permite eliminar las inestabilidades en la deceleración. Ajuste en más o en menos en función de las oscilaciones.</p>	10 a 50%	40%

Menú Comunicación COP



 Parámetros en el menú

Menú Comunicación COP

Los parámetros del menú Comunicación sólo pueden modificarse en la parada.























El protocolo interno utilizado es Modbus.

Código	Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
<i>R d d</i>	Dirección del arrancador por el enlace serie RS485.	0 a 31	0
<i>t b r</i>	Velocidad de comunicación en kilobits por segundo.	4,8 - 9,6 - 19,2	19,2
<i>F O r</i>	Formato de comunicación. 8o1: 8 bits de datos, paridad impar, 1 bit de parada 8E1: 8 bits de datos, paridad par, 1 bit de parada 8n1: 8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de parada 8n2: 8 bits de datos, sin paridad, 2 bits de parada		8n1
<i>t L P</i>	Ajuste de la temporización del enlace serie (1).	0,1 a 60 s	5 s
<i>P C t</i>	Configuración del enlace serie para comunicarse con el terminal remoto. On: función activa. Configura temporalmente el arrancador (tbr y FOr) para comunicarse con el terminal remoto, en caso que tbr y FOr no estén en valore de fábrica. OFF: función de configuración temporalmente inactiva. PCt vuelve al estado OFF desde que se corta la tensión de control. En la siguiente puesta en tensión, los parámetros tbr y FOr recuperan su configuración inicial.		OFF



(1) Asegúrese de que el tiempo ajustado es compatible con la seguridad de funcionamiento de la máquina

Menú Supervisión SUP

Coseno φ	  C O S
Estado térmico del motor en %	  E H r
Corriente mot.	  L C r
Duración de funcionamiento desde la última reinicialización	  r n t
Potencia activa en %	  L P r
Par motor en %	  L t r
Potencia activa en kW	  L A P
Visualización del estado en curso (ACC, rUn, dEC, etc.)	  E t A
Último fallo ocurrido	  L F t
Sentido de rotación de las fases 1-2-3 o 3-2-1	  P H E
Código de bloqueo del terminal	  C O d

Ajuste ULn en el menú drC

 Parámetros en el menú

Menú Supervisión SUP

Es posible modificar el parámetro que se va a visualizar en parada o en funcionamiento.


En el ajuste de fábrica, la corriente del motor se visualiza (parámetro LCr).

La visualización elegida se registra:

- 1ª pulsación de la tecla ENT: la elección es provisional y se borrará la próxima vez que se deje el aparato sin tensión.
- 2ª pulsación de la tecla ENT durante 2 segundos: la visualización parpadea y la selección es definitiva salvo que se modifique.

Código	Parámetro	Unidad
∠ ∅ 5	Coseno φ	0,01
l H r	Estado térmico del motor Varía de 0 a 125% 100% corresponde al estado térmico nominal para la corriente In ajustada.	%
L C r	Corriente mot. En amperios hasta 999 A (ejemplos: 01,5 = 1,5 A; 15,0 = 15 A; 150 = 150 A) En kilo-amperios a partir de 1.000 A (ejemplos: 1,50 = 1.500 A; 1,15 = 1.150 A)	A o kA
r n t	Duración de funcionamiento en horas desde la última reinicialización. En horas hasta 999 h (ejemplos: 001 = 1 h; 111 = 111 h) En kilo-horas de 1.000 a 65.535 (ejemplos: 1,11 = 1.110h; 11,1 = 11.100 h) Superadas las 65.535 h (65,5) la visualización se vuelve a poner a cero El tiempo de funcionamiento se cuenta cuando el motor no está parado, es decir, cuando se activan los tiristores (calentamiento, aceleración, régimen permanente, deceleración, frenado) y en régimen permanente by-pass. La reinicialización del contador horario puede realizarse en línea mediante la palabra de control y el terminal en la parada. En la puesta fuera de tensión del control, el contador horario se guarda en la memoria EEPROM.	h o kh
L P r	Potencia activa Varía de 0 a 255% 100% corresponde a la potencia en la corriente nominal y a plena tensión.	%
L t r	Par motor Varía de 0 a 255% 100% corresponde al par nominal.	%
L A P	Potencia activa en kW Este parámetro requiere configurar el valor exacto de la tensión de red ULn en el menú dRC.	kW
E t A	Visualización del estado en curso <ul style="list-style-type: none"> - nLP: arrancador sin orden de marcha y potencia no alimentada - rdY: arrancador sin orden de marcha y potencia alimentada - tbS: temporización de arranque no transcurrida - ACC: aceleración en curso - dEC: deceleración en curso - rUn: marcha en régimen establecido - brL: frenado en curso - CLl: arrancador en limitación de corriente - nSt : forzado parada en rueda libre vía conexión serie 	
L F t	Último fallo aparecido (véase la página 321). Cuando no se ha memorizado ningún fallo, el visualizador indica nDF . Cuando los defectos estén inhibidos aparece el mensaje lnH .	
P H E	Sentido de rotación de las fases vistas desde el arrancador <ul style="list-style-type: none"> - 123: sentido directo (L1 - L2 - L3) - 321: sentido inverso (L3 - L2 - L1) 	

Menú Supervisión SUP

Código	Parámetro
CD	<p>Código de bloqueo del terminal Permite proteger la configuración del arrancador mediante un código de acceso.</p> <p> Cuidado: Antes de introducir un código, no se olvide de anotarlo cuidadosamente</p> <ul style="list-style-type: none">•OFF: ningún código bloquea el acceso- Para bloquear el acceso, componga un código (de 2 a 999) aumentando la visualización con ▲ y a continuación pulse ENT. Aparece "On" y se bloquea el acceso al parámetro.• On: un código bloquea el acceso (de 2 a 999)- Para desbloquear el acceso, componga el código aumentando la visualización con▲ y a continuación pulsando ENT. El código permanece mostrado y el acceso se desbloquea hasta la próxima puesta fuera de tensión. En la siguiente puesta en tensión, el acceso al parámetro vuelve a estar bloqueado.- Si se introduce un código incorrecto, la visualización vuelve a pasar a "On" y el acceso al parámetro sigue bloqueado.• XXX: el acceso al parámetro está desbloqueado (el código permanece mostrado).- Para activar de nuevo el bloqueo con el mismo código, con el acceso al parámetro desbloqueado, vuelva a "On" con la tecla ▼ y a continuación pulse ENT. Aparece "On" y se bloquea el acceso al parámetro.- Para bloquear el acceso con un nuevo código, con el acceso al parámetro desbloqueado, componga el nuevo código aumentando la visualización con ▲ o ▼ y pulsando ENT. Aparece "On" y se bloquea el acceso al parámetro.- Para eliminar el bloqueo, con el acceso al parámetro desbloqueado, vuelva a "OFF" con la tecla ▼ y a continuación pulse ENT. "OFF" permanece mostrado, el acceso al parámetro se desbloquea y el resto incluso después de la puesta fuera y en tensión.

Cuando el acceso está bloqueado mediante un código, sólo se puede acceder a los parámetros de control y sólo se puede seleccionar provisionalmente el parámetro mostrado.

Tabla de compatibilidad

La elección de las funciones de aplicación puede ser limitada por la incompatibilidad de ciertas funciones entre ellas. Las funciones que no son listadas en esta tabla no tienen ninguna incompatibilidad.

Funciones	Parada en deceleración	Parada dinámica	Forzado parada en rueda libre	Protección térmica	Pérdida fase motor	Cableado en el devanado del triángulo del motor	Prueba con pequeño motor	Cascada	Pre calentamiento
Parada en deceleración									
Parada dinámica									
Forzado parada en rueda libre									
Protección térmica									(2)
Pérdida fase motor									
Cableado en el devanado del triángulo del motor									
Prueba con pequeño motor									
Cascada									
Pre calentamiento				(2)					

	Funciones compatibles
	Funciones incompatibles
	Sin objeto

(1) Pérdida fase motor no detectada.

(2) Mientras el pre calentamiento del motor, la protección térmica no está asegurada. Arreglar correctamente el corriente de pre calentamiento IPr.

Mantenimiento

El Altistart 48 no necesita mantenimiento preventivo. No obstante, es aconsejable realizar las siguientes operaciones periódicamente:

- Compruebe el estado y los aprietes de las conexiones
- Asegúrese de que la temperatura cercana al aparato se mantiene a un nivel aceptable y que la ventilación es eficaz (duración de vida media de los ventiladores: de 3 a 5 años dependiendo de las condiciones de explotación)
- Quite el polvo del radiador en caso de que sea necesario

Asistencia al mantenimiento

Si detecta anomalías en la puesta en servicio o durante la explotación, compruebe en primer lugar que las recomendaciones relativas a las condiciones ambientales, el montaje y las conexiones se han respetado.

El primer fallo que se detecta queda grabado en memoria y aparece en la pantalla: el arrancador se bloquea y los relés R1 y R2 cambian de estado según su asignación.

Eliminación de fallos

Corte la alimentación de control del arrancador si se trata de un fallo no rearmable.

Espere a que se apague por completo el visualizador.

Busque la causa del fallo y elimínela.

Restablezca la alimentación: al hacerlo, se borra el fallo en caso de que haya desaparecido.

En algunos casos, se puede volver a arrancar automáticamente una vez desaparecido el fallo, siempre que esta función haya sido programada.

Menú Supervisión

Permite prever y encontrar las causas de los fallos mediante la visualización del estado del arrancador y de los valores actuales.

Repuestos y reparaciones

Consulte los servicios de Schneider Electric.

Fallos - causas - soluciones

Por regla general, cuando se produzca alguna anomalía al poner en marcha el arrancador, es preferible realizar un ajuste de fábrica y volver a realizar los ajustes por etapas.

Sin arranque ni visualización de fallos

- Sin visualización: compruebe la presencia de tensión en la alimentación de control CL1/CL2 (véase la página 273)
- Compruebe que el código mostrado no corresponde al estado normal del arrancador (véase la página 291)
- Compruebe la presencia de las órdenes de marcha RUN/STOP (véase la página 274)

Fallos no rearmables

Cuando aparece este tipo de fallo, el arrancador se bloquea y el motor pasa a rueda libre.

Señalización:

- Apertura del relé de final de arranque R2
- Apertura del relé R1 (después del bloqueo del arrancador)
- Parpadeo del código de fallo en el visualizador
- Memorización de los 5 últimos fallos, visibles con el software integrado PowerSuite

Condiciones de rearmar:

- Desaparición de las causas del fallo
- Corte y posterior restablecimiento de la alimentación de control

Fallo visualizado	Posible causa	Procedimiento, solución
<i>I n F</i>	Fallo interno	Cortar y restablecer a continuación la alimentación de control. Si el fallo persiste, contacte con los servicios de Schneider Electric.
<i>D C F</i>	Sobreintensidad: <ul style="list-style-type: none">• By-pass de impedancia en la salida del arrancador• By-pass interno• Contactor de by-pass pegado• Sobreclasificación arrancador	Quite tensión al arrancador. <ul style="list-style-type: none">• Compruebe los cables de enlace y el aislamiento del motor• Compruebe los tiristores• Compruebe el contactor de by-pass (contacto pegado)• Verificar el valor del parámetro bSt en el menú drC, véase la página 303
<i>P I F</i>	Inversión de fases La rotación de las fases de la red no coincide con la selección efectuada por PHr en el menú Protección.	Invierta dos fases de la red o ajuste PHr = no
<i>E E F</i>	Fallo de memoria interno	Corte y restablezca a continuación la alimentación de control. Si el fallo persiste, contacte con los servicios de Schneider Electric.

Fallos rearmables inmediatamente en la desaparición de las causas

Cuando aparece este tipo de fallo, el arrancador se bloquea y el motor pasa a rueda libre.

Señalización:

- Apertura del relé de final de arranque R2.
- Apertura del relé R1 únicamente si está configurado como relé de aislamiento.
- Parpadeo del código de fallo en el visualizador mientras está presente el fallo.
- Memorización de los 5 últimos fallos, visibles con el software integrado PowerSuite.

Condiciones de rearmar:

- Desaparición de las causas del fallo.
- En el control de 2 hilos, es preciso que la orden de marcha se mantenga en la entrada RUN.
- En el control de 3 hilos, se necesita una nueva orden de marcha (frente ascendente) en la entrada RUN.

Fallo visualizado	Posible causa	Procedimiento, solución
<i>FFF</i>	Configuración incorrecta en la puesta en tensión.	<ul style="list-style-type: none">• Vuelva a los ajustes de fábrica en el menú de accionamiento drC.• Configure de nuevo el arrancador.
<i>CFI</i>	Configuración incorrecta La configuración cargada en el arrancador mediante enlace serie no es coherente.	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe la configuración previamente cargada.• Cargue una configuración coherente.

Fallos rearmables manuellement que pueden ser objeto de rearmar automático (1)

Cuando aparece este tipo de fallo, el arrancador se bloquea y el motor pasa a rueda libre.

Señalización con rearmar automático:

- Apertura del relé de final de arranque R2
- Apertura del relé R1 únicamente si está configurado como relé de aislamiento. R1 permanece cerrado si está configurado como relé de fallo, véase la página 308
- Parpadeo del código de fallo en el visualizador mientras está presente el fallo
- Memorización de los 5 últimos fallos, visibles con el software integrado PowerSuite

Condiciones de rearmar para los fallos siguientes con rearmar automático (en control de 2 hilos únicamente):

- Desaparición de las causas del fallo
- Orden de marcha mantenida en la entrada RUN
- Se realizan 6 intentos de rearmar separados 60 segundos cada uno. A la sexta, si el fallo aún está presente, se debe rearmar manualmente (ver página siguiente) y el R1 se abre si está configurado como relé de fallo.

Fallo visualizado	Posible causa	Procedimiento, solución
<i>PHF</i>	<p>Pérdida de una fase de red</p> <p>Pérdida de una fase de motor Si la corriente del motor pasa a ser inferior al umbral ajustable PHL en una fase durante 0,5 s o en las tres fases durante 0,2 s. Este fallo se puede configurar en el menú de protección PrO, parámetro PHL.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe la red, la conexión del arrancador y los aparatos de aislamiento eventualmente situados entre la red y el arrancador (contactor, fusibles, disyuntor, etc.). • Compruebe la conexión del motor y los aparatos de aislamiento eventualmente situados entre la red y el motor (contactores, disyuntores, etc.). • Compruebe el estado del motor. • Compruebe que la configuración del parámetro PHL es compatible con el motor utilizado.
<i>F r F</i>	<p>Frecuencia de red sin tolerancia. Este fallo se puede configurar en el menú Ajustes avanzados drC, parámetro FrC.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe la red. • Compruebe que la configuración del parámetro FrC es compatible con la red utilizada (grupos electrógenos, por ejemplo).

Nota: la herramienta de ajuste DIAG48 puede utilizarse para determinar con precisión la causa del fallo PHF.

Condiciones de rearmar para los fallos siguientes:

- Desaparición de las causas del fallo
- Orden de marcha mantenida (control de 2 hilos únicamente)

Fallo visualizado	Posible causa	Procedimiento, solución
<i>U5F</i>	Fallo de alimentación de potencia en una orden de marcha.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe la tensión y el circuito de alimentación de potencia.
<i>CLF</i>	Pérdida de alimentación de control	<ul style="list-style-type: none"> • Corte superior a 200 ms en CL1/CL2

(1) Si no se ha seleccionado la función de rearmar automático, véase la página 324 para la señalización y las condiciones de rearmar de estos fallos.

Fallos rearmables manualmente uniuquemment

Cuando aparece este tipo de fallo, el arrancador se bloquea y el motor pasa a rueda libre.

Señalización:

- Apertura del relé de final de arranque R2.
- Apertura del relé R1.
- Parpadeo del código de fallo en el visualizador mientras está presente el fallo.
- Memorización de los 5 últimos fallos, visibles con el software integrado PowerSuite.

Condiciones de rearmar:

- Desaparición de las causas del fallo.
- Una orden de marcha (control de 2 o 3 hilos, requiere un frente ascendente en la entrada RUN) para rearmar el fallo (1).
- Otra orden de marcha (control de 2 o 3 hilos, requiere un frente ascendente en la entrada RUN) para rearmar el motor.

Fallo visualizado	Posible causa	Procedimiento, solución
5 L F	Fallo del enlace serie	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe la conexión de la toma RS485.
E E F	Fallo externo	<ul style="list-style-type: none"> • Comprobar el fallo que se ha tenido en cuenta.
5 E F	Arranque demasiado largo	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe la mecánica (desgaste, resistencia mecánica, lubricación, obstáculos, etc.). • Compruebe el valor del ajuste tLS en el menú PrO página 299. • Compruebe el dimensionamiento arrancador-motor en relación con las necesidades mecánicas.
DL C	Sobrecarga de corriente	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe la mecánica (desgaste, resistencia mecánica, lubricación, obstáculos, etc.). • Compruebe el valor de los parámetros LOC y tOL en el menú PrO página 300.
DL F	Fallo térmico del motor	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe la mecánica (desgaste, resistencia mecánica, lubricación, obstáculos, etc.). • Compruebe el dimensionamiento arrancador-motor en relación con las necesidades mecánicas. • Compruebe el valor del parámetro tHP en el menú PrO página 299 y el del parámetro In en el menú SET página 294. • Compruebe que el aislamiento eléctrico del motor es correcto. • Espere a que se enfríe el motor antes de volver a arrancar.
DHF	Fallo térmico del arrancador	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe la mecánica (desgaste, resistencia mecánica, lubricación, obstáculos, etc.). • Compruebe el dimensionamiento del arrancador en relación con el motor y las necesidades mecánicas. • Compruebe si el ventilador funciona correctamente (en caso de que el ATS48 utilizado esté equipado con él), si el aire circula libremente y si el radiador está limpio. Asegúrese de que respeta las precauciones de montaje. • Espere a que se enfríe el motor del ATS48 antes de volver a arrancar.

(1) El rearme por una orden de marcha está inactivo si LI se ha asignado a la función "rearme de fallo (LIr)".

Fallos rearmables manualmente unicamente

Fallo visualizado	Posible causa	Procedimiento, solución
<i>U L F</i>	Fallo térmico del motor detectado por las sondas PTC	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe la mecánica (desgaste, resistencia mecánica, lubricación, obstáculos, etc.). • Compruebe el dimensionamiento arrancador-motor en relación con las necesidades mecánicas. • Compruebe el valor del parámetro PtC en el menú PrO página 301. • Espere a que se enfríe el motor antes de volver a arrancar.
<i>U L F</i>	Subcarga del motor	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe el circuito hidráulico. • Compruebe el valor de los parámetros LUL y tUL en el menú de protección PrO página 299.
<i>L r F</i>	Rotor bloqueado en régimen permanente. Este fallo está activo únicamente en régimen permanente con contactor de by-pass del arrancador. Se detecta si la corriente en una fase es superior o igual a 5 In durante más de 0,2 s.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe la mecánica (desgaste, resistencia mecánica, lubricación, obstáculos, etc.).
<i>E r r 1</i>	Con el terminal de puerta: valore incorrecots de tbr y For	<ul style="list-style-type: none"> • Configurar tbr = 19,2 y FOr = 8n1o Pct = véase la página 315

Rearme de los fallos por una entrada lógica

Si se ha configurado una entrada lógica LI en "Rearme del fallo térmico del motor" o en "Rearme de los fallos rearmables", es preciso:


- Pulsar la entrada lógica LI
- En el control de 2 hilos, el motor vuelve a arrancar si la orden de marcha se mantiene en la entrada RUN
- En el control de 3 hilos, el motor vuelve a arrancar con una nueva orden de marcha (frente ascendente) en la entrada RUN

Tablas de memorización configuración/ajustes

Arrancador ATS 48.....
 n° identificación cliente eventual.....
 Código de acceso eventual.....


Menú Ajustes *5 E t*

Código	Ajuste de fábrica	Ajuste cliente	Código	Ajuste de fábrica	Ajuste cliente
<i>l n</i>	(1)		<i>d E C</i>	15 s	
<i>l L t</i>	400%		<i>E d C</i>	20%	
<i>R C C</i>	15 s		<i>b r C</i>	50%	
<i>t 9 0</i>	20%		<i>E b R</i>	20%	
<i>5 t y</i>	-F-				

 Los parámetros sombreados aparecen si se han configurado las funciones correspondientes.

Menú Protección *P r 0*

Código	Ajuste de fábrica	Ajuste cliente	Código	Ajuste de fábrica	Ajuste cliente
<i>t H P</i>	10		<i>t 0 L</i>	10,0	
<i>u L L</i>	OFF		<i>P H r</i>	no	
<i>L u L</i>	60%		<i>t b 5</i>	2 s	
<i>t u L</i>	60%		<i>P H L</i>	10%	
<i>t L 5</i>	OFF		<i>P t C</i>	OFF	
<i>0 i L</i>	OFF		<i>R r 5</i>	OFF	
<i>L 0 C</i>	80%		<i>r t H</i>	no	

 Los parámetros sombreados aparecen si se han configurado las funciones correspondientes.

(1) Depende del calibre del arrancador.

Tablas de memorización configuración/ajustes

Menú Ajustes avanzados *d r C*

Código	Ajuste de fábrica	Ajuste cliente	Código	Ajuste de fábrica	Ajuste cliente
<i>L L 1</i>	OFF		<i>L 5 C</i>	50%	
<i>b 5 t</i>	OFF		<i>t 1 G</i>	40%	
<i>d L t</i>	OFF		<i>C 5 C</i>	OFF	
<i>5 5 t</i>	OFF		<i>U L n</i>	(1)	
<i>C L P</i>	On		<i>F r C</i>	AUt	

Los parámetros sombreados aparecen si se han configurado las funciones correspondientes.

Menú Asignación de entradas / salidas *I O*

Código	Ajuste de fábrica	Ajuste cliente	Código	Ajuste de fábrica	Ajuste cliente
<i>L 1 3</i>	LIA		<i>r 1</i>	r1l	
<i>L 1 4</i>	LIL		<i>r 3</i>	m1	
<i>I P r</i>	0%		<i>R O</i>	OCr	
<i>t P r</i>	5 mn		<i>O 4</i>	020	
<i>L O 1</i>	tA1		<i>R 5 C</i>	200	
<i>L O 2</i>	m1				

Los parámetros sombreados aparecen si se han configurado las funciones correspondientes.

- (1) -ATS 48***Q: 400 V
-ATS 48***Y: 460 V

Tablas de memorización configuración/ajustes

Menú Parámetros del 2º motor 5 E 2

Este menú sólo se puede ver si se ha asignado una entrada lógica a la función de activación del segundo juego de parámetros del motor (LIS) en el menú Asignación de entradas / salidas I O.

Código	Ajuste de fábrica	Ajuste cliente	Código	Ajuste de fábrica	Ajuste cliente
<i>I n 2</i>	(1)		<i>d E 2</i>	15 s	
<i>I L 2</i>	400%		<i>E d 2</i>	20%	
<i>R C 2</i>	15 s		<i>E L 2</i>	OFF	
<i>E 9 2</i>	20%		<i>E 1 2</i>	40%	

Menú Comunicación C D P

Código	Ajuste de fábrica	Ajuste cliente	Código	Ajuste de fábrica	Ajuste cliente
<i>R d d</i>	0		<i>E L P</i>	5 s	
<i>E b r</i>	19,2 kBits / s		<i>P C E</i>	OFF	
<i>F D r</i>	8n1				

(1) Depende del calibre del arrancador.

In generale qualsiasi intervento, sia sulla parte elettrica che su quella meccanica dell'impianto o della macchina, deve essere preceduto dall'interruzione dell'alimentazione controllo (CL1 - CL2) e potenza (1/L1 - 3/L2 - 5/L3) dell'Altistart 48.

In fase d'impiego il motore può essere fermato interrompendo gli ordini di marcia anche con l'avviatore sotto tensione. Se per la sicurezza del personale è necessario impedire qualsiasi riavviamento intempestivo questo blocco elettronico è insufficiente: prevedere un dispositivo di interruzione sul circuito di potenza.

L'avviatore è dotato di dispositivi di sicurezza che in caso di funzionamento difettoso possono comandare l'arresto dell'avviatore e del motore. Quest'ultimo può fermarsi anche in seguito a blocco meccanico. Altre cause di arresto possono essere rappresentate dalle variazioni di tensione e dalle interruzioni di alimentazione.

L'eliminazione delle cause di arresto può determinare un riavviamento pericoloso per alcune macchine o impianti, in particolare per quelle che devono essere conformi alle normative specifiche in materia di sicurezza.

È quindi importante che in questi casi l'utente si premunisca contro la possibilità di riavviamenti utilizzando un rilevatore di bassa velocità che provoca, in caso di arresto non programmato del motore, l'interruzione dell'alimentazione dell'avviatore.

I prodotti e i materiali presentati in questo manuale sono suscettibili di evoluzioni o modifiche in qualsiasi momento, sia per quanto concerne gli aspetti tecnici che le modalità d'impiego. La loro descrizione non può pertanto rivestire in alcun caso un aspetto contrattuale.

L'installazione e la messa in opera dell'avviatore devono essere effettuate in conformità con le norme internazionali IEC le norme nazionali vigenti nel Paese d'impiego. L'installatore è responsabile della messa in conformità dell'apparecchio e del rispetto, per quanto riguarda la Comunità Europea, della direttiva EMC.

Il rispetto dei requisiti essenziali della direttiva EMC è condizionato all'applicazione di quanto specificato nel presente manuale d'impiego.

L'Altistartp48 deve essere considerato un componente, dal momento che in base alle direttive europee (direttiva macchine e direttiva compatibilità elettromagnetica) non si tratta né di una macchina né di un'apparecchiatura pronta all'impiego. La responsabilità di garantire la conformità della macchina a queste norme è a carico dell'utente finale.

Sommario

Le fasi della messa in opera _____	334
Configurazione di base _____	336
Consigli preliminari _____	337
Caratteristiche tecniche _____	338
Consigli di impiego _____	339
Associazione avviatore-motore _____	342
Dimensioni di ingombro _____	348
Consigli di montaggio _____	350
Montaggio in cassetta o armadio _____	351
Morsettiere potenza _____	352
Morsettiere controllo _____	357
Cablaggio / Comandi RUN - STOP _____	358
Schema di applicazione _____	359
Protezioni termiche _____	369
Display e programmazione _____	373
Opzione terminale remotato _____	376
Menu Regolazioni SEt _____	377
Menu Protezione PrO _____	382
Menu Regolazioni avanzate drC _____	386
Menu Configurazione degli ingressi/uscite IO _____	390
Menu Parametri 2° motore St2 _____	394
Menu Comunicazione COP _____	398
Menu Parametro visualizzato SUP _____	400
Tabella di compatibilità _____	403
Manutenzione _____	404
Difetti - cause - procedure d'intervento _____	405
Tabelle di memorizzazione configurazione/regolazioni _____	411

Le fasi della messa in opera

1 - Ricevimento del Altistart 48

- Assicurarsi che il riferimento dell'avviatore riportato sull'etichetta sia conforme a quanto indicato sulla bolla di consegna e sull'ordine
- Aprire l'imballo e verificare che l'Altistart 48 non sia stato danneggiato durante il trasporto.

2 - Installare l'Altistart 48 seguendo i consigli riportati a pagina 348 e pagina 349


3 - Collegare all'Altistart 48:

- La rete di alimentazione controllo (CL1 - CL2), assicurandosi che sia fuori tensione
- La rete di alimentazione potenza (1/L1 - 3/L2 - 5/L3), assicurandosi che sia fuori tensione
- Il motore (2/T1 - 4/T2 - 6/T3) assicurandosi che gli avvolgimenti motore siano collegati secondo la tensione della rete di alimentazione

Nota: Se si utilizza un contattore di by-pass occorre collegarlo in L1 L2 L3 lato rete e sugli appositi morsetti A2 B2 C2 sull'Altistart 48. Vedere schemi pagina 358.


In caso di un impiego dell'ATS48***Q o ATS48***YS316 con collegamento a triangolo del motore seguire i consigli riportati a pagina 338, pagina 339 e schemi pagina 359.

Sinottico del circuito potenza dell'ATS48:



Le fasi della messa in opera

Configurazione di base della morsetteria controllo:



Collegare il relè di difetto nella sequenza di alimentazione del contattore di linea per consentire l'apertura del circuito elettrico in caso di difetto
Per maggiori dettagli vedere gli schemi di applicazione

Collegare gli ordini di comando RUN (marcia) e STOP (arresto) e se necessario gli altri ingressi/uscite della morsetteria.

Stop a 1 (sotto tensione) e RUN a 1 (sotto tensione): comando avviamento.
Stop a 0 (fuori tensione) e RUN a 1 o a 0: comando arresto.

4 - Prima di procedere alla messa sotto tensione dell'Altistart 48:

Prendere nota dei dati riportati sulla targa motore. Questi valori serviranno per la regolazione del parametro (In) del menu SET.

5 - Mettere sotto tensione la parte controllo (CL1-CL2) senza la parte potenza e senza dare l'ordine di marcia

Il display dell'avvitatore visualizza: nLP (per segnalare che la parte potenza è fuori tensione)

L'avvitatore ATS 48 è preconfigurato di base per poter avviare un motore in un'applicazione standard che non richiede funzioni specifiche con classe di protezione motore: classe 10.

La modifica delle regolazioni resta possibile seguendo il metodo di accesso ai parametri, pagina 372.

In tutti i casi il parametro In deve essere regolato al valore di corrente indicato sulla targa motore.

6 - Mettere sotto tensione la parte potenza (1/L1 - 3/L2 - 5/L3)

Il display dell'avvitatore visualizza: rdY (per segnalare che l'avvitatore è sotto tensione e pronto)
Dare un ordine "RUN" per avviare il motore.

Preregolazioni

L'Altistart 48 è preregolato di base per le condizioni d'impiego più comuni e frequenti:

- Utilizzo dell'ATS 48 sulla rete di alimentazione del motore (e non inserito nel "triangolo" degli avvolgimenti del motore)
- Corrente nominale motore I_n :
 - ATS 48 ***Q: preregolata per un motore standard 400 volt 4 poli
 - ATS 48 ***Y: preregolata alla corrente NEC, motore 460 volt
- Corrente di limitazione (ILt): 400% della corrente I_n del motore
- Rampa di accelerazione (ACC): 15 secondi
- Coppia iniziale all'avviamento (tq0): 20% della coppia nominale
- Arresto (StY): Arresto ruota libera (-F-)
- Protezione termica motore (tHP): curva di protezione classe 10
- Visualizzazione: rdY (Avviatore pronto) con tensioni potenza e controllo presenti, corrente motore in funzionamento
- Ingressi logici:
 - LI1: STOP
 - LI2: RUN
 - LI3: Forzatura arresto ruota libera (LIA)
 - LI4: Forzatura modo locale (LIL)
- Uscite logiche:
 - LO1: Allarme termico motore (tA1)
 - LO2: Motore alimentato (rnI)
- Uscite relè:
 - R1: Relè di difetto (r1I)
 - R2: Relè di by-pass a fine avviamento
 - R3: Motore alimentato (rnI)
- Uscita analogica:
 - AO: Corrente motore (OCr, 0 - 20 mA)
- Parametri di comunicazione:
 - Collegato tramite collegamento seriale, l'indirizzo logico dell'avviatore è (Add) = « 0 »
 - Velocità di trasmissione (tbr): 19200 bit al secondo
 - Formato di comunicazione (FOr): 8 bit, senza parità, 1 bit di stop (8n1)

Se i valori sopra indicati sono compatibili con l'applicazione l'avviatore può essere utilizzato senza modifica delle regolazioni.

Manutenzione e immagazzinaggio


Per assicurare la protezione dell'avviatore prima della sua installazione si consiglia di spostare e immagazzinare l'apparecchio nel suo imballo originale.

Installazione

La gamma Altistart 48 comprende 6 taglie diverse, di pesi e dimensioni differenti.

Gli avviatori di piccole dimensioni possono essere estratti dal loro imballo originale e installati senza l'impiego di particolari sistemi per la movimentazione.

Al contrario gli avviatori di grandi dimensioni richiedono l'utilizzo di un sistema per la movimentazione e a questo scopo sono dotati di appositi ganci. Rispettare quanto indicato nell'illustrazione qui di seguito riportata:



Non maneggiare in alcun caso l'avviatore dalle barre potenza

Caratteristiche tecniche


Caratteristiche generali

Grado di protezione	<ul style="list-style-type: none">• IP20 per ATS 48D17• a C11•• IP00 per ATS 48C14• a M12• (1)
Tenuta alle vibrazioni	Secondo IEC 68-2-6: <ul style="list-style-type: none">• 1,5 mm cresta da 2 a 13 Hz• 1 gn da 13 a 200pHz
Tenuta agli urti	Secondo IEC 68-2-27: <ul style="list-style-type: none">• 15 gn, 11 ms
Inquinamento ambientale max	Gradob3 secondo IEC 947-4-2.
Umidità relativa max	93 % senza condensa né gocciolamento, secondo IEC 68-2-3
Temperatura ambiente vicino all'apparecchio	Per immagazzinaggio: da - 25 °C a +70 °C Per funzionamento: <ul style="list-style-type: none">• da - 10 °C a + 40 °C senza declassamento• fino a + 60 °C declassando la corrente del 2 % per °C oltre i 40 °C
Altitudine massima d'impiego	1000 m senza declassamento (oltre i 1000 m declassare la corrente dello 2 % ogni 100 m aggiuntivi)
Posizione di funzionamento	Verticale a $\pm 10^\circ$



(1) Gli avviatori ATS 48 con grado di protezione IP00 devono essere dotati di una barriera di protezione per garantire la sicurezza delle persone contro i contatti elettrici.

Coppia disponibile



Le curve Cd e Id rappresentano l'avviamento di un motore asincrono su rete.

La curva Cd1 mostra l'evoluzione della coppia disponibile con un ATS 48, in funzione della corrente di limitazione ILt.

La progressività dell'avviamento si ottiene controllando la coppia di accelerazione durante questa evoluzione.

Cr: coppia resistente, che deve essere sempre inferiore alla coppia Cd1.

Scelta dell'avviatore-rallentatore

Un servizio motore S1 corrisponde ad un avviamento seguito da un funzionamento a carico costante che consente il raggiungimento dell'equilibrio termico.

Un servizio motore S4 corrisponde ad un ciclo comprendente un avviamento, un funzionamento a carico costante ed un tempo di riposo. Questo ciclo è caratterizzato da un fattore di marcia.

L'Altistart 48 deve essere scelto in funzione del tipo di applicazione "standard" o "severa" e della potenza nominale del motore. Le applicazioni "standard" o "severa" definiscono i valori limite di corrente e di ciclo per i servizi motore S1 e S4.



Attenzione: non utilizzare l'Altistart 48 a monte di utenze diverse dai motori (non utilizzare mai trasformatori o resistenze). Non collegare condensatori di compensazione del fattore di potenza ai morsetti di un motore comandato da un Altistart 48

Applicazione standard

Esempio: pompa centrifuga.

In applicazione standard l'Altistart 48 è dimensionato per rispondere a:

- in servizio S1: un avviamento a 4 In per 23 secondi o un avviamento a 3 In per 46 secondi, partendo dallo stato a freddo.
- in servizio S4: un fattore di marcia del 50 % e 10 avviamenti all'ora, con 3 In per 23 secondi o 4 In per 12 secondi o un ciclo termico equivalente.

In questo caso la protezione termica motore deve essere in classe 10.

Applicazione severa

Esempio: frantumatore.

In applicazione severa l'Altistart 48 è dimensionato per rispondere ad un servizio S4 con un fattore di marcia del 50 % e 5 avviamenti all'ora, a 4 In per 23 secondi o un ciclo termico equivalente.

In questo caso la protezione termica motore deve essere in classe 20. La corrente **In non deve restare alla preregolazione di base**, ma essere regolata al valore riportato sulla targa motore.


Nota: è possibile surclassare l'avviatore scegliendo ad esempio un ATS 48D17Q per un motore 11 kW - 400V in servizio motore S4.

Per fare questo by-passare l'Altistart a fine avviamento. Questo consente 10 avviamenti all'ora a 3 In per 23 secondi al massimo o equivalente con protezione termica motore in classe 10.


Consigli di impiego

Altistart 48 gamma Q (230-415 V) collegato in linea con il motore o nell'avvolgimento a triangolo del motore

Altistart 48 collegato sulla linea di alimentazione del motore



Il collegamento motore dipende dalla tensione di alimentazione, **qui a stella**



Il collegamento motore dipende dalla tensione di alimentazione, **qui a triangolo**

Altistart 48 collegato nell'avvolgimento a triangolo del motore in serie con ogni avvolgimento

Gli avviatori ATS48***Q o ATS48***YS316 associati a motori collegati a triangolo possono essere inseriti in serie negli avvolgimenti del motore. In tal modo sono sottoposti ad una corrente inferiore alla corrente in linea in un rapporto $\sqrt{3}$, cosa che consente di utilizzare un avviatore di calibro inferiore.

Questa configurazione può essere impostata nel menu Regolazioni avanzate (dLt = On).


Le regolazioni della corrente nominale e della corrente di limitazione, così come la corrente visualizzata in funzionamento restano i valori in linea, evitandone il calcolo all'utilizzatore.



Il montaggio dell'Altistart 48 collegato sull'avvolgimento a triangolo del motore è possibile solo per gli avviatori ATS48*Q o ATS48***YS316. Questo tipo di montaggio:**

- no frenatura dinamica
- è incompatibile con la funzione avviamento in cascata
- è incompatibile con la funzione preriscaldamento

Vedere le tabelle a pagina 340 per definire l'associazione avviatore-motore.



Collegamento nell'avvolgimento a triangolo del motore

Esempio:

Prendiamo in considerazione un motore 400 V da 110 kW con una corrente di linea di 195 A (corrente indicata per il collegamento a triangolo).

La corrente in ciascun avvolgimento è uguale a $195/1,7$ ovvero 114 A.

Si sceglierà l'avviatore con corrente nominale massima permanente subito al di sopra di questo valore di corrente ovvero il calibro 140 A (ATS48C14Q per un'applicazione standard).

Per evitare questo calcolo utilizzare le tabelle a pagina 342 e 343 che indicano direttamente il calibro dell'avviatore corrispondente alla potenza motore in funzione del tipo di applicazione.



Applicazione in servizio standard, rete 230 / 415 V, avviatore sulla linea

Motore		Avviatore 230 / 415 V (+ 10 % - 15 %) - 50 / 60 Hz		
Potenza motorer 230 V	400 V	Corrente max permanente in classe 10	Calibro ICL	Riferimento avviatore
kW	kW	A	A	
4	7,5	17	17	ATS 48D17Q
5,5	11	22	22	ATS 48D22Q
7,5	15	32	32	ATS 48D32Q
9	18,5	38	38	ATS 48D38Q
11	22	47	47	ATS 48D47Q
15	30	62	62	ATS 48D62Q
18,5	37	75	75	ATS 48D75Q
22	45	88	88	ATS 48D88Q
30	55	110	110	ATS 48C11Q
37	75	140	140	ATS 48C14Q
45	90	170	170	ATS 48C17Q
55	110	210	210	ATS 48C21Q
75	132	250	250	ATS 48C25Q
90	160	320	320	ATS 48C32Q
110	220	410	410	ATS 48C41Q
132	250	480	480	ATS 48C48Q
160	315	590	590	ATS 48C59Q
(1)	355	660	660	ATS 48C66Q
220	400	790	790	ATS 48C79Q
250	500	1000	1000	ATS 48M10Q
355	630	1200	1200	ATS 48M12Q

La corrente nominale motore I_n non deve superare la corrente max permanente in classe 10.

(1) Valore non indicato dal momento che non esiste un motore normalizzato corrispondente.

Declassamento in temperatura

La tabella sopra riportata tiene conto di un impiego ad una temperatura ambiente di 40 °C max. L'ATS 48 può essere utilizzato fino ad una temperatura ambiente di 60 °C a condizione che venga applicato alla corrente max permanente in classe 10 un declassamento del 2 % per grado al di sopra dei 40 °C.

Esempio: ATS 48D32Q a 50 °C declassamento di $10 \times 2 \% = 20 \%$, 32 A passa a $32 \times 0,8 = 25,6$ A (corrente nominale motore max).



Applicazione in servizio severo, rete 230 / 415 V, avviatore sulla linea

Motore		Avviatore 230 / 415 V (+ 10 % - 15 %) - 50 / 60 Hz		
Potenza motore 230 V	400 V	Corrente max permanente in classe 20	Calibro ICL	Riferimento avviatore
kW	kW	A	A	
3	5,5	12	17	ATS 48D17Q
4	7,5	17	22	ATS 48D22Q
5,5	11	22	32	ATS 48D32Q
7,5	15	32	38	ATS 48D38Q
9	18,5	38	47	ATS 48D47Q
11	22	47	62	ATS 48D62Q
15	30	62	75	ATS 48D75Q
18,5	37	75	88	ATS 48D88Q
22	45	88	110	ATS 48C11Q
30	55	110	140	ATS 48C14Q
37	75	140	170	ATS 48C17Q
45	90	170	210	ATS 48C21Q
55	110	210	250	ATS 48C25Q
75	132	250	320	ATS 48C32Q
90	160	320	410	ATS 48C41Q
110	220	410	480	ATS 48C48Q
132	250	480	590	ATS 48C59Q
160	315	590	660	ATS 48C66Q
(1)	355	660	790	ATS 48C79Q
220	400	790	1000	ATS 48M10Q
250	500	1000	1200	ATS 48M12Q

La corrente nominale motore In non deve superare la corrente max permanente in classe 20.

(1) Valore non indicato dal momento che non esiste un motore normalizzato corrispondente.

Declassamento in temperatura

La tabella sopra riportata tiene conto di un impiego ad una temperatura ambiente di 40 °C max.

L'ATS 48 può essere utilizzato fino ad una temperatura ambiente di 60 °C a condizione che venga applicato alla corrente max permanente in classe 20 un declassamento del 2 % per grado al di sopra dei 40 °C.

Esempio: ATS 48D32Q a 50 °C declassamento di $10 \times 2 \% = 20 \%$, 22 A passa a $22 \times 0,8 = 17,6$ A (corrente nominale motore max)



Applicazione in servizio standard, rete 230 / 415 V, avviatore nel triangolo

Motore		Avviatori 230 / 415 V (+ 10 % - 15 %) - 50 / 60 Hz		
Potenza motore 230 V	400 V	Corrente max permanente in classe 10	Calibreo ICL	Riferimento avviatore
kW	kW	A	A	
7,5	15	29	29	ATS 48D17Q
9	18,5	38	38	ATS 48D22Q
15	22	55	55	ATS 48D32Q
18,5	30	66	66	ATS 48D38Q
22	45	81	81	ATS 48D47Q
30	55	107	107	ATS 48D62Q
37	55	130	130	ATS 48D75Q
45	75	152	152	ATS 48D88Q
55	90	191	191	ATS 48C11Q
75	110	242	242	ATS 48C14Q
90	132	294	294	ATS 48C17Q
110	160	364	364	ATS 48C21Q
132	220	433	433	ATS 48C25Q
160	250	554	554	ATS 48C32Q
220	315	710	710	ATS 48C41Q
250	355	831	831	ATS 48C48Q
(1)	400	1022	1022	ATS 48C59Q
315	500	1143	1143	ATS 48C66Q
355	630	1368	1368	ATS 48C79Q
(1)	710	1732	1732	ATS 48M10Q
500	(1)	2078	2078	ATS 48M12Q

La corrente nominale motore I_n non deve superare la corrente max permanente in classe 10.

(1) Valore non indicato dal momento che non esiste un motore normalizzato corrispondente.

Declassamento in temperatura

La tabella sopra riportata tiene conto di un impiego ad una temperatura ambiente di 40 °C max.

L'ATS 48 può essere utilizzato fino ad una temperatura ambiente di 60 °C a condizione che venga applicato alla corrente max permanente in classe 10 un declassamento del 2 % per grado al di sopra dei 40 °C.

Esempio: ATS 48D32Q a 50 °C declassamento di $10 \times 2 \% = 20 \%$, 55 A passa a $55 \times 0,8 = 44$ A (corrente nominale motore max)



Applicazione in servizio severo, rete 230 / 415 V, avviatore nel triangolo

Motore		Avviatore 230 / 415 V (+ 10 % - 15 %) - 50 / 60 Hz		
Potenza motore 230 V	400 V	Corrente max permanente in classe 20	Calibro ICL	Riferimento avviatore
kW	kW	A	A	
5,5	11	22	29	ATS 48D17Q
7,5	15	29	38	ATS 48D22Q
9	18,5	38	55	ATS 48D32Q
15	22	55	66	ATS 48D38Q
18,5	30	66	81	ATS 48D47Q
22	45	81	107	ATS 48D62Q
30	55	107	130	ATS 48D75Q
37	55	130	152	ATS 48D88Q
45	75	152	191	ATS 48C11Q
55	90	191	242	ATS 48C14Q
75	110	242	294	ATS 48C17Q
90	132	294	364	ATS 48C21Q
110	160	364	433	ATS 48C25Q
132	220	433	554	ATS 48C32Q
160	250	554	710	ATS 48C41Q
220	315	710	831	ATS 48C48Q
250	355	831	1022	ATS 48C59Q
(1)	400	1022	1143	ATS 48C66Q
315	500	1143	1368	ATS 48C79Q
355	630	1368	1732	ATS 48M10Q
(1)	710	1732	2078	ATS 48M12Q

La corrente nominale motore I_n non deve superare la corrente max permanente in classe 20.

(1) Valore non indicato dal momento che non esiste un motore normalizzato corrispondente.

Declassamento in temperatura

La tabella sopra riportata tiene conto di un impiego ad una temperatura ambiente di 40 °C max.

L'ATS 48 può essere utilizzato fino ad una temperatura ambiente di 60 °C a condizione che venga applicato alla corrente max permanente in classe 20 un declassamento del 2 % per grado al di sopra dei 40 °C.

Esempio: ATS 48D32Q a 50 °C declassamento di $10 \times 2 \% = 20 \%$, 38 A passa a $38 \times 0,8 = 30,4$ A (corrente nominale motore max).



Applicazione in servizio standard, rete 208 / 690 V, avviatore sulla linea

Motore							Avviatore 208 / 690 V (+ 10 % - 15 %) - 50 / 60 Hz		
Potenza motore							Correntet max permanente in classe 10	Calibro ICL	Riferimento avviatore
208 V	230 V	440 V	460 V	500 V	575 V	690 V			
HP	HP	KW	HP	KW	HP	KW	A	A	
3	5	7,5	10	9	15	15	17	17	ATS 48D17Y
5	7,5	11	15	11	20	18,5	22	22	ATS 48D22Y
7,5	10	15	20	18,5	25	22	32	32	ATS 48D32Y
10	(1)	18,5	25	22	30	30	38	38	ATS 48D38Y
(1)	15	22	30	30	40	37	47	47	ATS 48D47Y
15	20	30	40	37	50	45	62	62	ATS 48D62Y
20	25	37	50	45	60	55	75	75	ATS 48D75Y
25	30	45	60	55	75	75	88	88	ATS 48D88Y
30	40	55	75	75	100	90	110	110	ATS 48C11Y
40	50	75	100	90	125	110	140	140	ATS 48C14Y
50	60	90	125	110	150	160	170	170	ATS 48C17Y
60	75	110	150	132	200	200	210	210	ATS 48C21Y
75	100	132	200	160	250	250	250	250	ATS 48C25Y
100	125	160	250	220	300	315	320	320	ATS 48C32Y
125	150	220	300	250	350	400	410	410	ATS 48C41Y
150	(1)	250	350	315	400	500	480	480	ATS 48C48Y
(1)	200	355	400	400	500	560	590	590	ATS 48C59Y
200	250	400	500	(1)	600	630	660	660	ATS 48C66Y
250	300	500	600	500	800	710	790	790	ATS 48C79Y
350	350	630	800	630	1000	900	1000	1000	ATS 48M10Y
400	450	710	1000	800	1200	(1)	1200	1200	ATS 48M12Y

La corrente nominale motore I_n non deve superare la corrente max permanente in classe 10.

(1) Valore non indicato dal momento che non esiste un motore normalizzato corrispondente.

Declassamento in temperatura

La tabella sopra riportata tiene conto di un impiego ad una temperatura ambiente di 40 °C max. L'ATS 48 può essere utilizzato fino ad una temperatura ambiente di 60 °C a condizione che venga applicato alla corrente max permanente in classe 10 un declassamento del 2 % per grado al di sopra dei 40 °C.

Esempio: ATS 48D32Y a 50 °C declassamento di $10 \times 2 \% = 20 \%$, 32 A passa a $32 \times 0,8 = 25,6$ A (corrente nominale motore max).



Applicazione in servizio severo, rete 208 / 690 V, avviatore sulla linea

Motore							Avviatore 208 / 690 V (+ 10 % - 15 %) - 50 / 60 Hz			
Potenza motore								Corrente max permanente in classe 20	Calibro ICL	Riferimento avviatore
208 V	230 V	440 V	460 V	500 V	575 V	690 V	A			
2	3	5,5	7,5	7,5	10	11	12	17	ATS 48D17Y	
3	5	7,5	10	9	15	15	17	22	ATS 48D22Y	
5	7,5	11	15	11	20	18,5	22	32	ATS 48D32Y	
7,5	10	15	20	18,5	25	22	32	38	ATS 48D38Y	
10	(1)	18,5	25	22	30	30	38	47	ATS 48D47Y	
(1)	15	22	30	30	40	37	47	62	ATS 48D62Y	
15	20	30	40	37	50	45	62	75	ATS 48D75Y	
20	25	37	50	45	60	55	75	88	ATS 48D88Y	
25	30	45	60	55	75	75	88	110	ATS 48C11Y	
30	40	55	75	75	100	90	110	140	ATS 48C14Y	
40	50	75	100	90	125	110	140	170	ATS 48C17Y	
50	60	90	125	110	150	160	170	210	ATS 48C21Y	
60	75	110	150	132	200	200	210	250	ATS 48C25Y	
75	100	132	200	160	250	250	250	320	ATS 48C32Y	
100	125	160	250	220	300	315	320	410	ATS 48C41Y	
125	150	220	300	250	350	400	410	480	ATS 48C48Y	
150	(1)	250	350	315	400	500	480	590	ATS 48C59Y	
(1)	200	355	400	400	500	560	590	660	ATS 48C66Y	
200	250	400	500	(1)	600	630	660	790	ATS 48C79Y	
250	300	500	600	500	800	710	790	1000	ATS 48M10Y	
350	350	630	800	630	1000	900	1000	1200	ATS 48M12Y	

La corrente nominale motore In non deve superare la corrente max permanente in classe 20.

(1) Valore non indicato dal momento che non esiste un motore normalizzato corrispondente.

Declassamento in temperatura


La tabella sopra riportata tiene conto di un impiego ad una temperatura ambiente di 40 °C max.

L'ATS 48 può essere utilizzato fino ad una temperatura ambiente di 60 °C a condizione che venga applicato alla corrente max permanente in classe 20 un declassamento del 2 % per grado al di sopra dei 40 °C.

Esempio: ATS 48D32Y a 50 °C declassamento di $10 \times 2\% = 20\%$, 22 A passa a $22 \times 0,8 = 17,6$ A (corrente nominale motore max).

Dimensioni di ingombro


ATS 48D17 • ...C66 •



ATS 48	a mm	b mm	c mm	e mm	G mm	H mm	Ø mm	Masse kg
D17Q, D17Y D22Q, D22Y D32Q, D32Y D38Q, D38Y D47Q, D47Y	160	275	190	6,6	100	260	7	4,9
D62Q, D62Y D75Q, D75Y D88Q, D88Y C11Q, C11Y	190	290	235	10	150	270	7	8,3
C14Q, C14Y C17Q, C17Y	200	340	265	10	160	320	7	12,4
C21Q, C21Y C25Q, C25Y C32Q, C32Y	320	380	265	15	250	350	9	18,2
C41Q, C41Y C48Q, C48Y C59Q, C59Y C66Q, C66Y	400	670	300	20	300	610	9	51,4

Dimensioni di ingombro

ATS 48C79 • ...M12 •




ATS 48	a mm	b mm	c mm	e mm	G mm	H mm	Ø mm	Masse kg
C79Q, C79Y M10Q, M10Y M12Q, M12Y	770	890	315	20	350	850	11	115

Consigli di montaggio

Installare l'apparecchio in posizione verticale, $\pm 10^\circ$.

Evitare di collocare l'avviatore vicino a fonti di calore.

Lasciare attorno all'apparecchio uno spazio libero sufficiente a consentire la circolazione dell'aria necessaria al raffreddamento, che avviene mediante ventilazione dal basso verso l'alto.



Controllare che all'interno dell'avvitatore non penetrino liquidi, polveri od oggetti conduttori (grado di protezione IP00 dalla parte superiore)

Ventilazione dell'avvitatore

Negli avvitatori dotati di ventilatore di raffreddamento questo viene alimentato automaticamente quando la temperatura del radiatore raggiunge i 50°C , mentre viene messo fuori tensione quando la temperatura scende nuovamente a 40°C .

Portata dei ventilatori:

ATS 48 D32 • e D38 •	: 14 m ³ /ora
ATS 48 D47 •	: 28 m ³ /ora
Da ATS 48 D62 • a C11 •	: 86 m ³ /ora
Da ATS 48 C14 • e C17 •	: 138 m ³ /ora
Da ATS 48 C21 • a C32 •	: 280 m ³ /ora
Da ATS 48 C41 • a C66 •	: 600 m ³ /ora
Da ATS 48 C79 • a M12 •	: 1200 m ³ /ora


Montaggio in cassetta o armadio

Cassetta o armadio metallico con grado di protezione IP23

Rispettare i consigli di montaggio indicati nella pagina precedente.

Per garantire una buona circolazione dell'aria all'interno dell'avviatore:

- prevedere delle bocchette di ventilazione,
- assicurarsi che la ventilazione sia sufficiente, altrimenti prevedere una ventilazione forzata con filtro.



Potenza dissipata dagli avviatori, senza by-pass, alla corrente nominale corrispondente

Riferimento avviatore ATS 48	Potenza in W	Riferimento avviatore ATS 48	Potenza in W
D17Q, D17Y	59	C21Q, C21Y	580
D22Q, D22Y	74	C25Q, C25Y	695
D32Q, D32Y	104	C32Q, C32Y	902
D38Q, D38Y	116	C41Q, C41Y	1339
D47Q, D47Y	142	C48Q, C48Y	1386
D62Q, D62Y	201	C59Q, C59Y	1731
D75Q, D75Y	245	C66Q, C66Y	1958
D88Q, D88Y	290	C79Q, C79Y	2537
C11Q, C11Y	322	M10Q, M10Y	2865
C14Q, C14Y	391	M12Q, M12Y	3497
C17Q, C17Y	479		

Nota: Quando gli avviatori sono in by-pass la potenza dissipata è irrilevante (tra 15 e 30 W).

Assorbimento parte controllo (tutti i calibri): 25 W senza ventilatori

Da ATS48D32 a C17 Q/Y : 30 W con ventilatori



Da ATS48C21 a D32 Q/Y : 50 W con ventilatori

Da ATS48C41 a M12 Q/Y : 80 W con ventilatori

Morsettiere potenza

Morsetti	Funzioni	Capacità max di collegamento Coppia di serraggio dei morsetti					
		ATS 48 D17 • D22 • D32 • D38 • D47 •	ATS 48 D62 • D75 • D88 • C11 •	ATS 48 C14 • C17 •	ATS 48 C21 • C25 • C32 •	ATS 48 C41 • C48 • C59 • C66 •	ATS 48 C79 • M10 • M12 •
⏚	Prese di terra collegate alla terra	10 mm ² 1,7 N.m	16 mm ² 3 N.m	120 mm ² 27 N.m	120 mm ² 27 N.m	240 mm ² 27 N.m	2x240 mm ² 27 N.m
		8 AWG 15 lb.in	4 AWG 26 lb.in	Bus Bar 238 lb.in	Bus Bar 238 lb.in	Bus Bar 238 lb.in	Bus Bar 238 lb.in
1/L1 3/L2 5/L3	Alimentazione potenza	16 mm ² 3 N.m	50 mm ² 10 N.m	95 mm ² 34 N.m	240 mm ² 34 N.m	2x240 mm ² 57 N.m	4x240 mm ² 57 N.m
		8 AWG 26 lb.in	2/0 AWG 88 lb.in	2/0 AWG 300 lb.in	Bus Bar 300 lb.in	Bus Bar 500 lb.in	Bus Bar 500 lb.in
2/T1 4/T2 6/T3	Uscite verso il motore	16 mm ² 3 N.m	50 mm ² 10 N.m	95 mm ² 34 N.m	240 mm ² 34 N.m	2x240 mm ² 57 N.m	4x240 mm ² 57 N.m
		8 AWG 26 lb.in	2/0 AWG 88 lb.in	2/0 AWG 300 lb.in	Bus Bar 300 lb.in	Bus Bar 500 lb.in	Bus Bar 500 lb.in
A2 B2 C2	By-pass avviatore	16 mm ² 3 N.m	50 mm ² 10 N.m	95 mm ² 34 N.m	240 mm ² 34 N.m	2x240 mm ² 57 N.m	4x240 mm ² 57 N.m
		8 AWG 26 lb.in	2/0 AWG 88 lb.in	2/0 AWG 300 lb.in	Bus Bar 300 lb.in	Bus Bar 500 lb.in	Bus Bar 500 lb.in


Disposizione dei morsetti potenza, da ATS 48D17 • a C11 •



Motore da collegare in 2/T1, 4/T2, 6/T3


Morsettiere potenza

Disposizione dei morsetti potenza, ATS 48C14 • e C17 •



Morsettiere potenza

Disposizione dei morsetti potenza, da ATS 48C41 • a C66 •



Morsettiere controllo

Le morsettiere controllo sono dotate di connettori estraibili con dispositivo meccanico antirrotte

Capacità max di collegamento : 2,5 mm² (12 AWG)
Coppia di serraggio max : 0,4 N.m (3,5 lb.in)

Per gli avviatori da ATS 48C17 • a M12 •, l'accesso alle morsettiere di controllo è possibile solo dopo la rimozione del coperchio di protezione

Caratteristiche elettriche

Morsetti	Funzioni	Caratteristiche
CL1 CL2	Alimentazione del controllo del l'Altistart	ATS 48 ••• Q : 220 a 415 V + 10% - 15%, 50 / 60 Hz ATS 48 ••• Y : 110 a 230 V + 10% - 15%, 50 / 60 Hz Assorbimento vedere pagina 349
R1A R1C	Contatto a chiusura (NO) del relè programmabile r1	Potere di commutazione min: • 10 mA per 6 V $\overline{\text{---}}$
R2A R2C	Contatto a chiusura (NO) del relè di fine avviamento r2	Potere di commutazione max su carico induttivo (cos φ = 0,5 e L/R = 20 ms): • 1,8 A per 230 V $\overline{\text{---}}$ e 30 V \sim
R3A R3C	Contatto in chiusura (NO) del relè programmabile r3	Tensione max 400 V
STOP RUN LI3 LI4	Arresto avvitore (stato 0 = arresto) Marcia avvitore (stato 1 = marcia si STOP a 1) Ingresso programmabile Ingresso programmabile	4 ingressi logici 24 V impedenza 4,3k Ω U _{max} = 30 V, I _{max} = 8 mA stato 1 : U > 11 V - I > 5 mA stato 0 : U < 5 V - I < 2 mA
24V	Alimentazione degli ingressi logici	+ 24 V \pm 25% isolata e protetta e contro i cortocircuiti e i sovraccarichi; portata massima: 200 mA
LO+	Alimentazione delle uscite logiche	Da collegare ai 24 V o ad un'alimentazione esterna
LO1 LO2	Uscite logiche programmabili	2 uscite collettore aperto, compatibili controllore livello 1, norma IEC 65A-68 • Alimentazione +24 V (min 12 V max 30 V) • Corrente max 200 mA per uscita con alimentazione esterna
AO1	Uscita analogica programmabile	Uscita configurabile a 0 - 20 mA o 4 - 20 mA • precisione \pm 5% del valore max, impedenza di carico max 500 Ω
COM	Comune degli ingressi/uscite	0 V
PTC1 PTC2	Ingresso per sonde PTC	Resistenza totale del circuito sonda 750 Ω a 25 °C (3 sonde da 250 Ω in serie per esempio)
(RJ 45)	Presa per • terminale remotato • Power Suite • Bus di comunicazione	RS 485 Modbus

Disposizione dei morsetti controllo

CL1	CL2	R1A	R1C	R2A	R2C	R3A	R3C
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

STOP	RUN	LI3	LI4	24V	LO+	LO1	LO2	AO1	COM	PTC1	PTC2
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------



(RJ 45)

Consigli di cablaggio

Potenza

Rispettare le sezioni dei cavi previsti dalle normative vigenti.

L'avviatore deve essere obbligatoriamente collegato alla terra per poter essere conforme con le specifiche relative alle correnti di fuga. Quando le norme d'installazione richiedono una protezione a monte mediante "dispositivo differenziale" è necessario utilizzare un dispositivo di tipo A-Si (evita gli sganciamenti intempestivi alla messa sotto tensione). Verificare la compatibilità con gli altri dispositivi di protezione. Se l'installazione prevede più avviatori sulla stessa linea collegare la terra di ciascun avviatore separatamente. Se necessario prevedere un'induttanza di linea (consultare il catalogo).

Separare i cavi potenza da quelli di segnale a basso livello sull'impianto (trasduttori, controllori programmabili, dispositivi di misura, video, telefono).

Comando

Separare i circuiti di comando e i cavi di potenza.

Funzioni degli ingressi logici RUN e STOP (vedere schema di applicazione a pagina 358)

Comando 2 fili

La marcia e l'arresto sono comandati dallo stato 1p(marcia) o 0 (arresto), che viene rilevato nello stesso tempo sugli ingressi RUN e STOP.

Alla messa sotto tensione o in seguito a reset manuale del difetto il motore riavvia se è presente l'ordine RUN .

Comando 3 fili

La marcia e l'arresto sono comandati da 2 ingressi logici diversi.


L'arresto si ottiene all'apertura (stato 0) dell'ingresso STOP.

L'impulso sull'ingresso RUN viene memorizzato fino all'apertura dell'ingresso STOP.

Alla messa sotto tensione, in caso di reset manuale del difetto o in seguito ad un comando di arresto, il motore può essere alimentato solo in seguito ad un'apertura (stato 0) e ad un nuovo impulso (stato 1) dell'ingresso RUN.




ATS 48: 1 senso di marcia con contattore di linea, arresto ruota libera, coordinamento tipo 1



- (1) Installazione di fusibili ad intervento ultra rapido in caso di coordinamento tipo 2 (secondo IEC 60 947-4-2).
- (2) Configurazione del relè R1: relè d'isolamento (r11). Vedere "Caratteristiche elettriche", pagina 355. Attenzione ai limiti d'impiego del contatto, utilizzare un relè di appoggio per i contattori di forte calibro.
- (3) Inserire un trasformatore quando la tensione della rete è diversa da quella ammessa dal controllo dell'ATS 48. Vedere "Caratteristiche elettriche", pagina 355.



ATS 48: 1 senso di marcia con contattore di linea, by-pass, arresto ruota libera o controllato, coordinamento tipo 1




- (1) Installazione di fusibili ad intervento ultra rapido in caso di coordinamento tipo 2 (secondo IEC 60 947-4-2).
- (2) Configurazione del relè R1: relè d'isolamento (r11). Attenzione ai limiti d'impiego del contatto, utilizzare un relè di appoggio per i contattori di forte calibro. Vedere "Caratteristiche elettriche", pagina 355.
- (3) Attenzione ai limiti d'impiego del contatto, utilizzare un relè di appoggio per i contattori di forte calibro. Vedere "Caratteristiche elettriche", pagina 355.
- (4) Inserire un trasformatore quando la tensione della rete è diversa da quella ammessa dal controllo dell'ATS 48. Vedere "Caratteristiche elettriche", pagina 355.
- (5) Vedere "Comando 2 fili", pagina 356.
- (6) Vedere "Comando 3 fili", pagina 356.





ATS 48: 1 senso di marcia, arresto ruota libera , coordinamento tipo 1, con contattore di linea, by-pass, collegamento a triangolo, ATS 48...Q o ATS 48...YS 316.





- (1) Installazione di fusibili ad intervento ultra rapido in caso di coordinamento tipo 2 (secondo IEC 60 947-4-2).
- (2) Utilizzo di KM1 obbligatorio. Prevedere una protezione termica differenziale esterna type Vigirex pour Compact NS80, bloc Vigi pour Compact NS400 à 630, consulter le catalogue Merlin Gérin pour les calibres supérieurs.
- (3) Configurazione del relè R1: relè d'isolamento (r11). Attenzione ai limiti d'impiego del Contatto, modificarli per i contattori di forte calibro. Vedere "Caratteristiche elettriche", pagina 355.
- (4) Attenzione ai limiti d'impiego del Contatto, utilizzare un relè di appoggio per i contattori di forte calibro. Vedere "Caratteristiche elettriche", pagina 355.
- (5) Inserire un trasformatore quando la tensione della rete è diversa da quella ammessa dal controllo dell'ATS 48. Vedere "Caratteristiche elettriche", pagina 355.
- (6) Vedere "Comando 2 fili", pagina 356.
- (7) Vedere "Comando 3 fili", pagina 356.
- (8) Inductances de ligne éventuelles



Quando viene utilizzato il contattore di by-pass il rilevamento del difetto "PHF" può richiedere più tempo



ATS 48: 1 senso di marcia, arresto ruota libera o controllato, contattore di linea, by-pass motore, PV/GV (piccola velocità/grande velocità) con due set di parametri



(4) Attenzione ai limiti d'impiego del contatto, utilizzare un relè di appoggio per i contattori di forte calibro. Vedere "Caratteristiche elettriche", pagina 355.


(5) Configurazione del relè R1: relè d'isolamento (r1). Attenzione ai limiti d'impiego del contatto, utilizzare un relè di appoggio per i contattori di forte calibro. Vedere "Caratteristiche elettriche", pagina 355.

L13 = LIS (seconda serie di parametri motore)

S3: 1 = PV, 2 = GV



ATS 48: 1 senso di marcia con contattore di linea, avviamento e rallentamento di più motori in cascata con un solo Altistart



(1) Installazione di fusibili in caso di coordinamento tipo 2 (secondo IEC 60 947-4-2).

(2) Inserire un trasformatore quando la tensione della rete è diversa da quella ammessa dal controllo dell'ATS 48. Vedere "Caratteristiche elettriche", pagina 355.

(3) KM1 è dimensionato in base alla potenza totale dei motori.


Importante :

- È necessario configurare un ingresso logico dell'ATS 48 "in cascata" (LI3 = LIC). Vedere "Attivazione della funzione cascata", pagina 386.
- In caso di difetto non è possibile decelerare o frenare i motori in servizio.
- Regolare la protezione termica di ogni interruttore Qn1 alla corrente nominale motore.


Schema di applicazione

ATS 48: 1 senso di marcia con contattore di linea, avviamento e rallentamento di più motori in cascata con un solo Altistart.

Comando motore 1



Comando motore 2




BPM1 : Pulsante "Marcia" motore 1
BPM2 : Pulsante "Marcia" motore 2

BPA1 : Pulsante "Arresto" motore 1
BPA2 : Pulsante "Arresto" motore 2

Schema di applicazione

ATS 48: 1 senso di marcia con contattore di linea, avviamento e rallentamento di più motori in cascata con un solo Altistart.

Comando cascata



MST : Pulsante "Marcia" generale
MHT : Pulsante "Arresto" generale

ATS 48: 1 senso di marcia con contattore di linea, avviamento e rallentamento di più motori in cascata con un solo Altistart.

Spiegazione della sequenza completa.

Avviare con MST (Pulsante "Marcia" generale) per far salire KM1 (contattore di linea)

1 - 2 - 3

Premere BPM1 per avviare il motore 1. Per avviare il motore 2 premere BPM2, premere BPMn per avviare il motore n.

Quando viene azionato BPM1, KAM1 chiude così come KM11 perchè ACDEC è chiuso (l'ATS48 è sotto tensione con MST e KM1).

KA chiude poichè KAM1 è chiuso. Dopo un periodo di tempo regolabile chiude anche KAT.

4 - 5

L'ATS48 avvia il motore dal momento che è stato dato un ordine di marcia su RUN con KA e KAT.

KAM1 richiude tramite KAT.

KM11 resta chiuso.

6 - 7

A fine avviamento, R2 dell'ATS48 chiude, SHUNT è chiuso, KM12 è chiuso da SHUNT e KM11 resta chiuso.

8 - 9

Dopo un breve istante R2 richiude così come R1 (funzione by-pass avviatore).

KM11 si apre perchè ACDEC è aperto.

Il motore reste alimentato da KM12.

L'ATS48 visualizza un codice di stato.

Per avviare un altro motore, verrà rispettate la stessa logica. Per avviare il motore n, utilizzare BPMn e per arrestare il motore n utilizzare BPAn. È possibile avviare e arrestare qualsiasi motore in qualunque ordine.

Per arrestare il motore 1 premere BPA1. AR1 si chiude

a - b - c - d

K e KALI sono chiusi.

LI dell'ATS48 riceve un ordine da KALI e KALIT (LI deve essere regolato al valore LIC).

R1 e R2 dell'ATS48 chiudono (un impulso su R2 e R1 resta chiuso fino all'arresto completo del motore).

e

KM11 si chiude.

Dopo un periodo di tempo regolabile KT e KALIT chiudono.

f

L'ATS48 riceve un ordine di arresto da KALIT.

g

KM12 ricade.

L'ATS48 decelera il motore.

h

R1 dell'ATS48 si apre quando il motore è completamente fermo.

i


KM11 si apre.

L'ATS48 è pronto ad avviare o ad arrestare un altro motore.

Schema di applicazione

ATS 48: 1 senso di marcia con contattore di linea, avviamento e rallentamento di più motori in cascata con un solo Altistart.

Cronogramma



Protezione termica dell'avviatore

Protezione termica mediante sonda PTC fissata sul radiatore e mediante calcolo del riscaldamento dei tiristori.

Protezione termica del motore

L'avviatore calcola costantemente il riscaldamento del motore a partire dalla corrente nominale I_n regolata e dalla corrente realmente assorbita.

I riscaldamenti possono essere provocati da un debole o forte sovraccarico, di lunga o breve durata. Le curve di intervento riportate nelle pagine che seguono sono stabilite in funzione del rapporto tra la corrente di avviamento I_d e la corrente motore (regolabile) I_n .

La norma IEC60947-4-2 definisce le classi di protezione che indicano le capacità di avviamento del motore a caldo e a freddo senza difetto termico. Le diverse classi di protezione sono date per uno stato FREDDO (corrispondente ad uno stato termico motore stabilizzato, fuori tensione) e per uno stato CALDO (corrispondente ad uno stato termico motore stabilizzato, a potenza nominale).

L'avviatore è preregolato di base in classe di protezione 10.
È possibile modificare la classe di protezione preimpostata dal menu PrO.

La protezione termica visualizzata dall'avviatore corrisponde alla costante di tempo .

- un allarme sovraccarico segnala se il motore supera la soglia di riscaldamento nominale regolata (stato termico motore = 110 %).
- un difetto termico che blocca il motore in caso di superamento della soglia critica di riscaldamento (stato termico motore = 125 %).

In caso di un avviamento prolungato l'avviatore può passare in difetto o segnalare un allarme termico anche se il valore visualizzato è inferiore alla soglia di intervento.


Il difetto termico può essere segnalato dal relè R1, se la protezione termica non è stata disattivata.

In seguito ad un arresto del motore o alla messa fuori tensione dell'avviatore, il calcolo dello stato termico prosegue anche se la parte controllo non è alimentata. Il controllo termico dell'Altistart impedisce il riavviamento del motore se il suo riscaldamento è ancora troppo elevato.

In caso di impiego di un motore speciale (antideflagrante, a immersione, ecc...), prevedere una protezione termica con sonde PTC.

Protezione termica motore


Curve a freddo



Tempo di intervento per applicazione standard (Classe 10)		Tempo di intervento per applicazione severa (Classe 20)	
3 In	5 In	3,5 In	5 In
46 s	15 s	63 s	29 s

Protezione termica motore

Curve a caldo



Tempo di intervento per applicazione standard (Classe 10)		Tempo di intervento per applicazione severa (Classe 20)	
3 In	5 In	3,5 In	5 In
23 s	7,5 s	32 s	15 s

Protezione termica motore con sonde PTC

È possibile collegare alla morsettiera della scheda controllo delle sonde PTC integrate al motore che ne misurano la temperatura. Questa informazione analogica è gestita dall'avviatore.

L'elaborazione dell'informazione " superamento termico sonde PTC " può essere utilizzata in due modi:


- arresto in seguito a guasto quando il segnale è attivo
- allarme quando il segnale è attivo. Questo allarme può essere visualizzato in una parola di stato dell'avviatore (collegamento seriale) o su un'uscita logica configurabile.

Nota:



La protezione mediante sonde PTC non disattiva la protezione termica motore effettuata mediante calcolo; le due protezioni possono coesistere.


Display e programmazione

Funzioni dei tasti e del display

- 
- Consente di passare al menu o al parametro precedente o di aumentare il valore visualizzato
 - Consente di passare al menu o al parametro successivo, o di diminuire il valore visualizzato
 - Consente di entrare in un menu o in un parametro o di memorizzare il parametro o il valore visualizzato
 - Consente di uscire da un menu o da un parametro o di abbandonare il valore visualizzato per tornare al valore precedente
- 3 display "7 segmenti"



Premendo i tasti  o  la scelta non viene memorizzata.

Memorizzazione, registrazione della scelta visualizzata: 


La memorizzazione è segnalata dal lampeggiamento del valore visualizzato.

Regole di visualizzazione

Il principio di visualizzazione dei numeri differisce a seconda della scala max del parametro e e del suo valore.

- Scala max 9990:
 - valori da 0,1 a 99,9 (esempi: 05.5 = 5,5 ; 55.0 = 55 ; 55.5 = 55,5)
 - valori da 100 a 999 (esempio: 555 = 555)
 - valori da 1000 a 9990 (esempio: 5.55 = 5550)
- Scala max 99900:
 - valori da 1 a 999 (esempi: 005 = 5 ; 055 = 55 ; 550 = 550)
 - valori da 1000 a 9990 (esempio: 5.55 = 5550)
 - valori da 10000 a 99900 (esempio: 55.5 = 55500)

Accesso ai menu



(1) La gestione del valore "XXX" visualizzato è indicata nella tabella qui di seguito riportata.


(2) Il menu St2 è visibile solo se è configurata la funzione "seconda serie di parametri motore".

Accesso ai parametri

Memorizzazione, registrazione della scelta visualizzata: (ENT)

La memorizzazione è segnalata dal lampeggiamento del valore visualizzato

Esempio:



Visualizzazione dello stato dell'avviatore

Il valore "XXX" visualizzato segue le regole qui di seguito riportate:

Valore visualizzato	Condizione
Codice del difetto	Avviatore in difetto
nLP rdY	Avviatore senza ordine di marcia e: <ul style="list-style-type: none">• Potenza non alimentata• Potenza alimentata
tbS	Temporizzazione di avviamento non trascorsa
HEA	Riscaldamento motore in corso
Parametro di controllo scelto dall'utilizzatore (menu SUP). In regolazione di base: corrente motore	Avviatore con ordine di marcia
brL	Avviatore in frenatura
Stb	Attesa di un ordine di comando (RUN o STOP) in modo cascata


Quando l'avviatore è in limitazione di corrente, il valore visualizzato "XXX" lampeggia.

Quando l'avviatore è in difetto visualizza un codice di difetto ma resta tuttavia possibile modificare i parametri.


Opzione terminale remotato

Il terminale remotato **VW3 G48101** può essere montato sulla porta della cassetta o dell'armadio; è fornito con una guarnizione che permette un montaggio con grado di tenuta IP65. È dotato di un cavo di 3 m di lunghezza con prese integrate; la comunicazione avviene tramite connessione RJ45 / modbus dell'avviatore (**vedere le istruzioni fornite con il terminale**). Comprende lo stesso display e gli stessi pulsanti di programmazione dell'Altistart 48 con l'aggiunta di un commutatore di blocco d'accesso ai menu.

Vista lato frontale:






Vista lato posteriore:




Gestione del commutatore del terminale remotato


Il commutatore 3 posizioni del terminale viene utilizzato nel modo seguente:

- posizione bloccata  : sono accessibili solo i parametri di controllo; la modifica della regolazione del parametro visualizzato con l'avviatore in marcia non è possibile.
- posizione semi-bloccata  : accesso limitato ai parametri dei menu SET, PrO e SUP.
- posizione sbloccata  : sono accessibili tutti i parametri.

Le eventuali limitazioni di visualizzazione dovute al commutatore del terminale remotato restano applicabili anche in seguito allo scollegamento o alla messa fuori tensione dell'avviatore.



Menu Regolazioni SEt




- Parametri del menu
- Selezione possibile
- Parametro visualizzato in base alla selezione

Per l'accesso ai parametri, vedere pagina 372.


Menu Regolazioni SEt

La modifica dei parametri di regolazione è possibile solo a motore fermo.

Codice	Descrizione	Campo di regolazione	Preregolazioni e di base
I_n	Corrente nominale motore	0,4 a 1,3 ICL	(1)
	Impostare il valore della corrente nominale motore indicata sulla targa motore, anche in caso di collegamento dell'avviatore nell'avvolgimento triangolo del motore (dLt nel menu PrO). Verificare che la corrente sia compresa tra 0,4 e 1,3 ICL (ICL: Calibro dell'avviatore).		
ILt	Corrente di limitazione	150 a 700 % di I_n , limitata al 500 % de ICL	400 % di I_n
	<p>La corrente di limitazione ILt è espressa in % di I_n. È limitata al 500 % di ICL (calibro avviatore, vedere tabelle "Associazione avviatore-motore", pagina 340). Corrente di limitazione = $ILt \times I_n$.</p> <p>esempio 1: $I_n = 22 \text{ A}$, $ILt = 300 \%$, corrente di limitazione = $300 \% \times 22 \text{ A} = 66 \text{ A}$ esempio 2: ATS 48C21Q, con ICL = 210 A $I_n = 195 \text{ A}$, $ILt = 700 \%$, corrente di limitazione = $700 \% \times 195 = 1365$, limitata al $500 \% \times 210 = 1050 \text{ A}$</p>		
RCC	Tempo rampa di accelerazione	da 1 a 60 s	15 s
	<p>Tempo di aumento della coppia di avviamento per passare da 0 alla coppia nominale C_n, ovvero la pendenza della rampa di crescita della coppia.</p> 		



- (1) Preregolazione di base di I_n corrispondente al valore tipico di un motore normalizzato 4 poli in tensione 400V in classe 10 (per ATS 48***Q).
 Preregolazione di base di I_n corrispondente al valore tipico di un motore normalizzato secondo NEC in tensione 460 V, in classe 10 (per ATS 48***Y).

Menu Regolazioni SEt

Codice	Descrizione	Campo di regolazione	Preregolazioni di base
5 t 0	Coppia iniziale di decollo	da 0 al 100 % di Cn	20 %
	<p>Regolazione della coppia iniziale nelle fasi di avviamento, variabile da 0 al 100 % della coppia nominale</p> 		
5 t 9	Scelta del tipo di arresto	d-b-F	-F-
	<p>Sono possibili tre tipi di arresto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - d - : Arresto decelerato mediante controllo della coppia. L'avviatore applica una coppia motore per decelerare progressivamente sulla rampa, evitando un arresto brusco. Questo tipo di arresto permette di ridurre efficacemente i colpi di ariete su una pompa. - b - : Arresto in frenatura dinamica, con generazione da parte dell'avviatore di una coppia di frenatura nel motore per assicurare il rallentamento in caso d'inerzia importante. - F - : Arresto a ruota libera, senza applicazione di coppia al motore da parte dell'avviatore. <p>Nota : Se l'avviatore è collegato sull'avvolgimento a triangolo del motore è consentito solo l'arresto tipo -F- e tipo -d-.</p>		

Nota: Se l'avviamento è accoppiato nel triangolo di liquidazione del motore solo smettere di tipo b non è consentito.


Menu Regolazioni SEt

Codice	Descrizione	Campo di regolazione	Preregolazione di base
dEC	Tempo rampa di decelerazione	da 1 a 60 s	15 s
	<p>Parametro accessibile solo se StY = -d-.</p> <p>Permette di regolare un tempo compreso tra 1 e 60 s, per passare dalla coppia stimata alla coppia nulla (= pendenza della rampa di riduzione della coppia in caso di arresto -d-).</p> <p>Questo consente di adattare la progressione della decelerazione evitando gli shock idraulici sulle applicazioni pompe tramite modifica del riferimento di coppia.</p>  <p style="text-align: center;">Coppia stimata in % della coppia nominale</p> <p style="text-align: center;">Tempo (s)</p> <p style="text-align: center;">dEC</p>		
EdC	Soglia di passaggio a ruota libera a fine decelerazione	da 0 a 100 %	20 %
	<p>Parametro accessibile solo se StY = -d- e se il parametro CLP del menu Controllo (drC) è rimasto alla preregolazione di base (On).</p> <p>Permette di regolare il livello della coppia finale compreso tra 0 e 100 % della coppia stimata all'inizio della decelerazione.</p> <p>Nelle applicazioni del tipo pompe, il controllo della decelerazione non è necessariamente al di sotto di un livello di carico regolato mediante Edc.</p> <p>Se la coppia stimata all'inizio della decelerazione è inferiore a 20, ovvero al 20 % della coppia nominale, la decelerazione controllata non è attivata, con passaggio in ruota libera.</p>  <p style="text-align: center;">Coppia stimata in % della coppia nominale</p> <p style="text-align: center;">Tempo (s)</p> <p style="text-align: center;">EdC</p> <p style="text-align: center;">dEC</p> <p style="text-align: center;">Fine decelerazione controllata</p>		

Menu Regolazioni SEt

Codice	Descrizione	Campo di regolazione	Preregolazioni di base
b r C	Livello coppia di frenatura interna	da 0 a 100 %	50 %
	<p>Parametro accessibile solo se StY = -b-.</p> <p>Per arresto tipo -b-, permette di regolare l'intensità di frenatura</p> <p>La frenatura è attiva fino al 20 % della velocità nominale, l'arresto totale del motore si aggiusta regolando il tempo dell'iniezione di corrente pseudo continua nel motore (su due fasi). Vedere parametro seguente EbA</p> <p>Tempo iniezione pseudo continua: $T2 = T1 \times EbA$</p> <p>Nota: il tempo T1 non è determinato da brC. T1 è il tempo in secondi impiegato dal motore per passare dal 100 % della velocità nominale al 20 % (dipende dalle caratteristiche motore e dal tipo di applicazione).</p>		
E b A	Tempo di frenatura pseudo continua	da 20 a 100 %	20 %
	<p>Parametro accessibile solo se StY = -b-.</p> <p>Per arresto tipo -b-, regolazione del tempo d'iniezione di corrente a fine frenatura. Permette di regolare il tempo d'iniezione di corrente. Regolabile dal 20 al 100 % del tempo di frenatura dinamica (T1).</p> <p>Esempio: Frenatura dinamica = 10 s (T1) Il tempo di arresto può variare da 2 a 10 s (T2)</p> <p>EbA = 20 Corrisponde ad un tempo d'iniezione di 2 s EbA = 100 Corrisponde ad un tempo d'iniezione di 10 s</p> <p>Regolazione di base: 20</p>		

Menu Protezione Pro



- Parametri del menu
- Selezione possibile
- Parametro visualizzato in base alla selezione

Per l'accesso ai parametri, vedere pagina 372.

Menu Protezione Pro

La modifica dei parametri di protezione è possibile solo a motore fermo.

Codice	Descrizione	Campo di regolazione	Preregolazione di base
t HP	Protezione termica motore Vedere "Protezioni termiche", pagina 367. 30: classe 30 25: classe 25 20: classe 20 (applicazione severa) 15: classe 15 10: classe 10 (applicazione standard) 10A: classe 10A 2: sottoclasse 2 OFF: nessuna protezione		10
ULL	Attivazione sottocarico motore In caso di coppia motore inferiore ad una soglia regolabile LUL per un tempo superiore ad un valore regolabile tUL: - ALA: attivazione di un allarme (bit interno e uscita logica configurabile) - dEF: blocco dell'avviatore e visualizzazione del difetto ULF - OFF: nessuna protezione		OFF
L UL	Soglia sottocarico motore	da 20% a 100% di Cn	60 %
	Parametro non disponibile se ULL = OFF. LUL è regolabile dal 20% al 100% della coppia nominale motore.		
t UL	Tempo sottocarico motore	da 1 a 60 s	60 s
	Parametro non disponibile se ULL = OFF. La temporizzazione tUL viene attivata quando la coppia motore scende al di sotto della soglia LUL e viene resettata se la coppia supera nuovamente la soglia LUL di + 10% (isteresi).		
t L 5	Tempo di avviamento prolungato	da 10 a 999 s o OFF	OFF
	Se il tempo di avviamento supera il valore di tLS, l'avviatore si blocca e visualizza il difetto StF. Le condizioni che determinano la fine di un avviamento sono: tensione rete applicata al motore (angolo di accensione min) e corrente motore inferiore a 1,3 In. - OFF: nessuna protezione		



La configurazione di un controllo in allarme (ALA) previene la presenza di un difetto ma non garantisce alcuna protezione diretta dell'installazione


Menu Protezione Pro

Codice	Descrizione	Campo di regolazione	Preregolazione di base
0 IL	Attivazione sovraccarico corrente Funzione attiva solamente in regime stabilito. Se la corrente motore supera una soglia regolabile LOC per un tempo superiore ad un valore regolabile tOL: - ALA: attivazione di un allarme (bit interno e uscita logica configurabile) - dEF: blocco dell'avviatore e visualizzazione del difetto OLC - OFF: nessuna protezione		OFF
L DC	Soglia di sovraccarico corrente	da 50% a 300% di I_n	80 %
	Parametro non disponibile se OIL = OFF. LOC è regolabile da 50% a 300% della corrente nominale motore.		
t DL	Tempo di sovraccarico corrente	da 0,1 a 60 s	10 s
	Parametro non disponibile se OIL = OFF. La temporizzazione tOL è attivata quando la corrente motore supera la soglia LOC, e viene resettata se la corrente scende nuovamente al di sotto della soglia LOC almeno del 10% (isteresi).		



La configurazione di base del controllo in allarme (ALA) previene la presenza di un difetto ma non garantisce alcuna protezione diretta dell'installazione

Menu Protezione Pro

Codice	Descrizione	Campo di regolazione	Preregolazione di base
<i>PHr</i>	Protezione contro l'inversione delle fasi della rete	321 o 123 o no	no
	Se le fasi della rete non seguono l'ordine configurato, l'avviatore si blocca e visualizza il difetto PIF. - 321: senso inverso (L3 - L2 - L1) - 123: senso diretto (L1 - L2 - L3) - no: nessun controllo		
<i>t b 5</i>	Tempo prima del riavviamento	da 0 a 999 s	2 s
	Evita avviamenti consecutivi troppo ravvicinati che potrebbero surriscaldare il motore. La temporizzazione è attivata a partire dal passaggio a ruota libera. In comando 2 fili il riavviamento si effettua al termine della temporizzazione se l'ingresso di comando RUN è ancora azionato. In comando 3 fili il riavviamento si effettua al termine della temporizzazione se viene dato un nuovo ordine di comando RUN (fronte di salita). L'avviatore visualizza "tbS" per la temporizzazione.		
<i>PHL</i>	Soglia di perdita fase	da 5 a 10 %	10 %
	Se la corrente motore scende al di sotto della soglia regolata in una fase per 0,5 s o nelle tre fasi per 0,2 s, l'avviatore si blocca e visualizza il difetto PHF. Regolabile tra 5 e 10 % del calibro dell'avviatore ICL.		
<i>PLC</i>	Attivazione controllo motore con sonde PTC		OFF
	Le sonde PTC integrate al motore devono essere collegate all'ingresso analogico adatto. Questa protezione è indipendente dalla protezione termica calcolata (parametro tHP); le due protezioni possono essere utilizzate contemporaneamente. - ALA: attivazione di un allarme (bit interno e uscita logica configurabile) - dEF: blocco dell'avviatore e visualizzazione del difetto OtF - OFF: nessuna protezione		
<i>Fr 5</i>	Riavviamento automatico	On - OFF	OFF
	<p>È possibile in seguito ad un blocco su difetto, se questo è stato eliminato e se le altre condizioni di funzionamento lo consentono.</p> <p>Il riavviamento avviene con una serie di tentativi automatici ad intervalli di 60 s uno dall'altro. Se dopo 6 tentativi non si verifica l'avviamento, la procedura viene abbandonata e l'avviatore resta bloccato fino alla messa fuori tensione e alla successiva messa in tensione o fino al suo riarmo manuale (vedere capitolo "Difetti - cause - procedure d'intervento" pagina 403). I difetti che autorizzano questa funzione sono: PHF, FrF, CLF, USF. Il relè di sicurezza dell'avviatore resta quindi sganciato se la funzione è attiva. L'ordine di marcia deve restare mantenuto. Questa funzione è utilizzabile solo in comando 2 fili.</p> <p>- OFF: Funzione non attiva - On: Funzione attiva</p> <p> Accertarsi che il riavviamento intempestivo non rappresenti un pericolo per le persone e per il materiale</p>		
<i>r t H</i>	Reset dello stato termico motore calcolato dall'avviatore	no - YES	no
	- no: Funzione non attiva - YES: Funzione attiva		



La configurazione di base controllo in allarme (ALA) previene la presenza di un difetto ma non garantisce alcuna protezione diretta dell'installazione

Menu Regolazioni avanzate drC

	▼ ▲
Limitazione di coppia in % della coppia nominale	ELI
	▼ ▲
Livello del Boost di tensione	b5t
	▼ ▲
Collegamento dell'avviatore sull'avvolgimento triangolo	dLt
	▼ ▲
Prove su motore di piccolo calibro	55t
	▼ ▲
Comando in coppia	CLP
	▼ ▲
Compensazione perdite statoriche	L5C
	▼ ▲
Guadagno in decelerazione	tIG
	▼ ▲
Attivazione della funzione cascata	C5C
	▼ ▲
Tensione rete (per il calcolo di P in kW)	ULn
	▼ ▲
Frequenza rete	Frc
	▼ ▲
Reset dei kWh o del tempo di funzionamento	rPr
	▼ ▲
Ritorno alle regolazioni di base	FCS

 Parametri del menu

Menu Regolazioni avanzate drC

La modifica dei parametri Regolazioni avanzate è possibile solo a motore fermo.

Codice	Descrizione	Campo di regolazione	Preregolazione di base
t L l	Limitazione di coppia	da 10 a 200 % o OFF	OFF
	<p>Permette di limitare il riferimento di coppia per evitare passaggi in ipersincrono su applicazioni a forte inerzia. Permette un avviamento a coppia costante se $tq0 = tLI$.</p> <p>- OFF: nessuna limitazione - da 10 a 200: regolazione della limitazione in % della coppia nominale</p>		
b 5 t	Livello del Boost di tensione	da 50 a 100 % o OFF	OFF
	<p>Possibilità di applicare alla comparsa di un ordine di marcia per 100 ms una tensione regolabile. Al termine di questo intervallo di tempo l'avviatore riprende una rampa di accelerazione standard a partire dal valore di coppia iniziale regolato ($tq0$).</p> <p>Questa funzione permette di vincere un'eventuale coppia "di decollo" (fenomeno di aderenza all'arresto o di duro meccanico).</p> <p>- OFF: Funzione non attiva - da 50 a 100: regolazione in % della tensione nominale motore</p>		
	<p style="text-align: center;">⚠ In caso di sovradimensionamento dell'avviatore (I_n motore > I_n ATS48), un valore troppo elevato del parametro bSt può provocare il blocco dell'avviatore in OCF</p>		
d L t	Collegamento dell'avviatore nell'avvolgimento triangolo	on - OFF	OFF
	<p>Questo tipo di montaggio permette un surclassamento di 1,7 in potenza dell'avviatore, ma non permette né frenatura dinamica.</p> <p>- OFF: collegamento normale in linea - On: collegamento nell'avvolgimento a triangolo del motore</p> <p>La corrente nominale motore I_n resta quella indicata sulla targa motore, mentre il valore di corrente visualizzato corrisponde alla corrente di linea della rete di alimentazione. Il valore della corrente nominale I_n (menu SEt) resta il valore motore per il collegamento a triangolo, dal momento che l'avviatore effettua la conversione per controllare la corrente presente negli avvolgimenti.</p> <p>Parametro accessibile solo agli avviatori ATS 48•••Q o ATS 48•••YS 316.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con Questa funzione, non è possibile frenatura dinamica • Nessuna funzione cascata • Nessun preriscaldamento • Lo schema di collegamento di pagina 359 deve essere rispettato. 		

Menu Regolazioni avanzate drC


Codice	Descrizione	Campo di regolazione	Prerogazione di base
55L	Prove su motore di piccolo calibro	On-OFF	OFF
	<p>Prove effettuate per verificare l'avviatore a scopo di test o di manutenzione, su un motore di potenza molto inferiore al calibro dell'avviatore (in particolare per gli avviatori di forte potenza). Il parametro comando in coppia CLP viene disattivato automaticamente.</p> <p>- OFF: funzione non attiva - On: funzione attiva</p> <p>SSi torna in OFF all'interruzione della tensione di controllo. Alla successiva rimessa sotto tensione il difetto PHF e il parametro CLP riprendono la loro configurazione iniziale.</p>		
CLP	Comando in coppia (tipo di comando).	On-OFF	On
	<p>- OFF: funzione non attiva - On: funzione attiva</p> <p>In posizione On l'avviamento e il rallentamento si effettuano in rampa di coppia. In posizione OFF l'avviamento e il rallentamento si effettuano con una variazione della tensione. Per le applicazioni che mettono in gioco più motori in parallelo sullo stesso avviatore o un motore di potenza molto bassa rispetto al calibro dell'avviatore (utilizzo di un motore sottodimensionato per testare l'avviatore), si consiglia il comando in tensione (CLP=OFF).</p>		
L5C	Compensazione delle perdite statoriche	da 0 a 90 %	50 %
	<p>Parametro attivo nelle fasi di accelerazione (e di decelerazione se StY = -d-). In caso di oscillazioni di coppia, ridurre progressivamente questo parametro fino ad ottenere un funzionamento corretto. I fenomeni di oscillazione sono riscontrabili principalmente in caso di collegamento dell'avviatore sull'avvolgimento a triangolo del motore e in caso di motori a forte scorrimento.</p>		
EIG	Guadagno in decelerazione (per comando in coppia).	da 10 a 50 %	40 %
	<p>Parametro accessibile solo se CLP = On e se il parametro StY (menu regolazioni SET) = -d-. Permette di eliminare le instabilità in decelerazione. Regolare in più o in meno in funzione delle oscillazioni.</p>		
C5C	Attivazione della funzione cascata	On-OFF	OFF
	<p>Vedere schema pagina 366. - On: funzione attiva - OFF: funzione non attiva</p> <p>Parametro accessibile solo se il relè R1 è stato precedentemente assegnato alla funzione "relè d'isolamento" e se le funzioni "forzatura arresto ruota libera", "collegamento dell'avviatore sull'avvolgimento a triangolo del motore" e "preriscaldamento" non sono state configurate. Configurare un ingresso LI = LIC. 255 motori max.</p>		
ULn	Tensione rete	da 170 a 460 V (ATS48**Q) da 180 a 790 V (ATS48**Y)	400 V (ATS48**Q) 460 V (ATS48**Y)
	<p>Questo parametro serve a calcolare la potenza visualizzata (parametri LPr e LAP del menu SUP). La precisione della visualizzazione dipende dalla regolazione corretta di questo parametro.</p>		

Menu Regolazioni avanzate drC

Codice	Descrizione	Campo di regolazione	Preregolazione di base
<i>FrC</i>	Frequenza rete - 50: 50 Hz (tolleranza di controllo del difetto frequenza FrF = ± 20 %). - 60: 60 Hz (tolleranza di controllo del difetto frequenza FrF = ± 20 %). - AUt: riconoscimento automatico della frequenza di rete da parte dell'avviatore con una tolleranza di controllo del difetto frequenza FrF = ± 5 %. La scelta dei valori 50 e 60 è consigliata in caso di alimentazione con gruppo elettrogeno, tenuto conto dell'ampia tolleranza.	50-60-AUt	AUt
<i>rPr</i>	Reset dei kWh o del tempo di funzionamento - no: funzione non attiva - APH: reset dei kWh (1) - trE: reset del tempo di funzionamento Una conferma dell'ordine di reset deve essere fatta con ENTER. Le azioni di APH e trE sono immediate quindi il parametro torna automaticamente su no.	no-APH-trE	no
<i>FC5</i>	Ritorno alle regolazioni di base Permette di reinizializzare tutti i parametri al valore "preregolazione di base". - no: funzione non attiva - YES: funzione attiva, per essere presa in conto richiede una pressione prolungata (2 s circa), quindi conferma mediante lampeggiamento del valore visualizzato. Il ritorno a no del parametro FCS è quindi automatico in seguito alla pressione del tasto ESC. Parametro non modificabile tramite terminale remotato.	no-YES	no

(1) Il valore numerico relativo alla grandezza "kWh consumati" è visibile solamente con il software PowerSuite o tramite comunicazione ModBus (indirizzo W4074).

Menu Configurazione degli ingressi/uscite IO




Nota
 Ingresso logico RUN: non configurabile
 Ingresso logico STOP: non configurabile
 Comando del contattore di by-pass avviatore: non configurabile (R2)

ITALIANO

Menu Configurazione degli ingressi/uscite IO

La modifica dei parametri di configurazione degli ingressi/uscite è possibile solo a motore fermo.

Codice	Descrizione	Campo di regolazione	Preregolazioni di base
L 13 L 14	Ingressi logici		LIA LIL
<p>La funzione scelta è attiva se l'ingresso è sotto tensione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - no: non configurata. - LIA: forzatura arresto ruota libera alla comparsa di un comando di STOP. Questa scelta non appare se il parametro CSC del menu drC è su "On". Forza la configurazione dell'arresto a tipo ruota libera, ma non comanda l'arresto. - LIE: difetto esterno. Permette all'avviatore di prendere in conto un difetto utente esterno (livello, pressione, ecc...). Il motore si ferma a ruota libera e l'avviatore visualizza EtF. - LIH: (1) preriscaldamento motore. Questa scelta non appare se il parametro CSC del menu drC è impostato su "On". Permette di proteggere il motore contro il gelo o contro differenze di temperatura in grado di provocare della condensa. All'arresto del motore una corrente regolabile IPr lo attraversa al termine di una temporizzazione regolabile tPr, se l'ingresso è attivato. Questa corrente riscalda il motore senza provocarne la rotazione. IPr e tPr devono essere regolati (vedere qui di seguito).  <p>Il preriscaldamento è effettuato quando l'ingresso è sotto tensione e il motore fermo, al termine delle temporizzazioni tPr e tbS (menu PrO). Il preriscaldamento si arresta se l'ingresso viene disattivato o se viene dato un ordine di marcia o ancora se viene azionato l'ingresso STOP.</p> <ul style="list-style-type: none"> - LIL: forzatura in modo comando locale. In caso di utilizzo del collegamento seriale permette di passare dal modo in linea (comando mediante collegamento seriale) al modo locale (comando tramite morsetteria). - LII: (1) inibizione di tutte le protezioni. Attenzione questo tipo di utilizzo implica la perdita della garanzia dell'avviatore. Consente la marcia forzata dell'avviatore nei casi di emergenza (rimozione dei fumi ad esempio). - LIr: riarmo del difetto termico motore. - LIC: attivazione della funzione cascata. In questo caso la protezione termica motore viene disattivata e il relè R1 deve essere configurato come relè d'isolamento. Permette di avviare e decelerare più motori identici in successione con un solo avviatore (vedere schema di applicazione). - LIr: reset dei difetti riarmabili. - LIS: attivazione della seconda serie di parametri motore. Permette di avviare e di decelerare due motori diversi in serie o un motore con due configurazioni diverse con un solo avviatore. 			

(1) Per essere validata questa configurazione richiede la pressione del tasto ENT per 10 s. (Conferma mediante lampeggiamento del valore visualizzato a display).

Parametro non modificabile tramite terminale remotato.

Menu Configurazione degli ingressi/uscite IO

Codice	Descrizione	Campo di regolazione	Preregolazione di base
<i>IPr</i>	Livello di preriscaldamento	da 0 a 100 %	0 %
	<p>Questo parametro appare in seguito all'assegnazione di LI3 o de LI4 alla funzione LIH: preriscaldamento motore. Permette di regolare la corrente di preriscaldamento. Per regolare il livello di corrente motore, utilizzare un amperometro a lettura corrente efficace vera. Il parametro In non ha alcuna influenza sulla corrente IPr.</p>		
	ATTENZIONE		
	RISCHIO DI DANNI AL MOTORE Se la frequenza di linea è fluttuante, è obbligatorio utilizzare un dispositivo esterno per monitorare la frequenza e disattivare la funzione di preriscaldamento in caso di fluttuazioni. Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare danni alle apparecchiature.		
<i>tPr</i>	Temporizzazione prima del preriscaldamento	da 0 a 999 mn	5 mn
	<p>Questo parametro appare in seguito all'assegnazione di LI3 o de LI4 alla funzione LIH: preriscaldamento motore. Il preriscaldamento è attivato quando l'ingresso è sotto tensione, trascorse le temporizzazioni tPr e tbS (menu PrO).</p>		
<i>L01</i> <i>L02</i>	Uscite logiche		tAl rnl
	<ul style="list-style-type: none"> - no: non configurata. - tAl: allarme termico motore. Vedere pagina 367. - rnl: motore alimentato (informa che nel motore è potenzialmente presente della corrente). - All: allarme corrente motore (soglia OIL e tempo tOL del menu PrO superati). Vedere "Funzione attiva solamente in regime stabilito.", pagina 382. - AUL: allarme sottocarico motore (soglia LUL e tempo tUL del menu PrO superati). Vedere pagina 381. - APC: allarme sonde PTC motore. Vedere "Attivazione controllo motore con sonde PTC", pagina 370. - AS2: seconda serie di parametri motore attivata. Vedere LIS "Ingressi logici", pagina 389. 		
<i>r1</i>	Relè R1		r1F
	<ul style="list-style-type: none"> - r1F: relè di difetto. Il relè R1 viene attivato quando l'avviatore è sottotensione (controllo CL1/CL2 al minimo). Il relè R1 viene disattivato alla comparsa di un difetto, con passaggio del motore a ruota libera. Vedere il caso particolare con funzione riavviamento automatico attivata e Difetti - cause - procedure d'intervento, pagina 403 - 407 - r1I: relè d'isolamento. Il relè R1 è destinato al comando del contattore di linea a partire dagli ordini di comando RUN e STOP e alla segnalazione di un difetto. Il relè R1 viene attivato in seguito ad un ordine di marcia RUN (o di preriscaldamento e disattivato al termine della frenatura, della decelerazione, o al momento del passaggio a ruota libera dopo un comando di arresto STOP. Viene disattivato anche alla comparsa di un difetto, con passaggio del motore a ruota libera. 		
<i>r3</i>	Relè R3		rnl
	<ul style="list-style-type: none"> - no: non configurata. - tAl: allarme termico motore. Vedere pagina 367. - rnl: motore alimentato ((informa che nel motore è potenzialmente presente della corrente). - All: allarme corrente motore (soglia OIL e tempo tOL del menu PrO superati). Vedere "Funzione attiva solamente in regime stabilito.", pagina 382. - AUL: allarme sottocarico motore (soglia LUL e tempo tUL del menu PrO superati). Vedere pagina 381. - APC: allarme sonde PTC motore. Vedere "Attivazione controllo motore con sonde PTC", pagina 370. - AS2: seconda serie di parametri motore attivata. Vedere LIS "Ingressi logici", pagina 389. 		

Menu Configurazione degli ingressi/uscite IO

Relè R2 di fine avviamento (non configurabile)

















Il relè di fine avviamento R2 viene inserito quando l'avviatore è sotto tensione, non presenta alcun difetto e la fase di avviamento del motore è conclusa. Viene disinserito in seguito ad un comando di arresto e in caso di difetto. Comprende un contatto in chiusura (NO).

Può essere utilizzato per autorizzare il by-pass dell'ATS 48 a fine avviamento.


Codice	Descrizione	Campo di regolazione	Prerogol azione di base
R0	Uscita analogica - no: non configurata - OCr: corrente motore - Otr: coppia motore - OtH: stato termico motore - OCO: $\cos \varphi$ - OPr: potenza attiva		OCr
D 4	Configurazione del tipo di segnale emesso dall'uscita AO - 020: segnale 0 - 20 mA - 420: segnale 4 - 20 mA	020 - 420	020
R5C	Messa in scala del segnale max dell'uscita analogica In percentuale del valore nominale del parametro configurato o di 1 per il $\cos \varphi$.	da 50 a 500 %	200

Menu Parametri 2° motore St2

I parametri del 1° o 2° motore sono selezionati dall'ingresso logico (LIS). La presa in considerazione dei parametri motore selezionati viene effettuata:

Corrente nominale motore	 	Sulla prossima accelerazione
Corrente di limitazione	 	Immediatamente
Tempo rampa di accelerazione	 	Sulla prossima accelerazione
Coppia iniziale di decollo	 	Sulla prossima accelerazione
Tempo rampa di decelerazione	 	Sulla prossima decelerazione
Soglia di passaggio a ruota libera in fine di decelerazione	 	Sulla prossima decelerazione
Limitazione della coppia massima	 	Immediatamente
Guadagno in decelerazione	 	Sulla prossima decelerazione

 Parametri del menù

 Parametro visualizzato in base alla selezione e alla configurazione di StY nel menu SEt

Menu Parametri 2° motore St2

Questo menu è visibile solo se un ingresso logico è assegnato alla funzione attivazione della seconda serie di parametri motore (LIS) nel menu Configurazione degli ingressi/uscite I O.

Codice	Descrizione	Campo di regolazione	Preregolazione di base
<i>In 2</i>	Corrente nominale motore	da 0,4 a 1,3 ICL	(1)
	Regolare il valore della corrente nominale motore indicata sulla targa motore, anche nel caso in cui l'avviatore sia collegato sull'avvolgimento a triangolo del motore (PrO). Verificare che la corrente sia compresa tra 0,4 e 1,3 ICL (ICL: Calibro dell'avviatore). Vedere "Associazione avviatore-motore", pagina 340.		
<i>IL 2</i>	Corrente di limitazione	da 150 a 700 % di In, limitato a 500 % di ICL	400 % di In
	La corrente di limitazione IL2 si esprime in % di In2. È limitata a 500 % di ICL (calibro avviatore, vedere le tabelle "Associazione avviatore-motore", pagina 340). Corrente di limitazione = IL2 x In2 esempio 1: In2 = 21 A, IL2 = 300 %, corrente di limitazione = 300 % x 22 A = 66 A esempio 2: ATS 48C21Q, con ICL = 210 A In2 = 195 A, IL2 = 700 %, corrente di limitazione = 700 % x 195 = 1365, limitata a 500 % x 210 = 1050 A		
<i>AC 2</i>	Tempo rampa di accelerazione	da 1 a 60 s	15 s
	Si tratta del tempo di aumento della coppia di avviamento per passare da 0 alla coppia nominale Cn, ovvero la pendenza della rampa di crescita della coppia.		
	<p>Coppia di riferimento in % di Cn</p> <p>Tempo (s)</p> <p>AC2</p>		

(1) Regolazione di base di In2 corrispondente al valore tipico di un motore normalizzato 4 poli in tensione 400V in classe 10 (per ATS 48***Q).

Regolazione di base di In2 corrispondente al valore tipico di un motore normalizzato in base a NEC in tensione 460 V, in classe 10 (per ATS 48***Y).

Menu Parametri 2° motore St2


Codice	Descrizione	Campo di regolazione	Preregolazione di base
e 92	Coppia iniziale di decollo	da 0 a 100 % di Cn	20 %
	<p>Regolazione della coppia iniziale nelle fasi di avviamento, variabile da 0 a 100 % della coppia nominale.</p>		
dE2	Tempo rampa di decelerazione	da 1 a 60 s	15 s
	<p>Parametro accessibile solo se StY = -d-. Permette di regolare un tempo compreso tra 1 e 60 s, per passare dalla coppia stimata alla coppia nulla (= pendenza della rampa di riduzione della coppia in caso di arresto -d-). Questo consente di adattare la progressione della decelerazione evitando gli shock idraulici sulle applicazioni pompe tramite modifica del riferimento di coppia.</p>		

ITALIANO

Menu Parametri 2° motore St2

Codice	Descrizione	Campo di regolazione	Preregolazione di base
Ed2	Soglia di passaggio a ruota libera a fine decelerazione	da 0 a 100 %	20 %
	<p>Parametro accessibile solo se StY = -d- e se il parametro CLP del menu Controllo (drc) è rimasto alla preregolazione di base (On).</p> <p>Permette di regolare il livello della coppia finale compreso tra 0 e 100 % della coppia stimata all'inizio della decelerazione.</p> <p>Nelle applicazioni del tipo pompe, il controllo della decelerazione non è necessariamente al di sotto di un livello di carico regolato mediante Ed2.</p> <p>Se la coppia stimata all'inizio della decelerazione è inferiore a 20, ovvero al 20 % della coppia nominale, la decelerazione controllata non è attivata, con passaggio in ruota libera.</p>		
	<p>Il grafico illustra la coppia stimata in % della coppia nominale (asse Y, da 0 a 100) rispetto al tempo in secondi (asse X). La curva inizia a 80% e decelera linearmente fino a raggiungere la soglia Ed2 (20%). A questo punto, la decelerazione controllata termina, e la coppia continua a decelerare, ma non è controllata (linea tratteggiata). L'intervallo di tempo dalla soglia Ed2 fino al punto di fine decelerazione controllata è indicato come dE2.</p>		
tL2	Limitazione della coppia massima..	da 10 a 200 % o OFF	OFF
	<p>Permette di limitare il riferimento di coppia per evitare passaggi in ipersincrono sulle applicazioni a forte inerzia. Permette un avviamento a coppia costante se tq2 = tL2.</p> <p>- OFF: nessuna limitazione</p> <p>- da 10 a 200: regolazione della limitazione in % della coppia nominale</p>		
tI2	Guadagno in decelerazione (per comando in coppia).	10 à 50 %	40 %
	<p>Parametro accessibile solo se CLP = On e se il parametro StY (menu regolazioni SEt) = -d-.</p> <p>Permette di eliminare le instabilità in decelerazione.</p> <p>Regolare in più o in meno in funzione delle oscillazioni.</p>		

Menu Comunicazione COP



 Parametri del menu

Menu Comunicazione COP

La modifica dei parametri del menu Comunicazione è possibile solo a motore fermo.























Protocollo di comunicazione utilizzato: Modbus.

Codice	Descrizione	Campo di regolazione	Preregolazione di base
<i>R d d</i>	Indirizzo dell'avviatore mediante collegamento seriale RS485.	da 0 a 31	0
<i>t b r</i>	Velocità di comunicazione in kilobit al secondo.	4,8 - 9,6 - 19,2	19,2
<i>F O r</i>	Formato di comunicazione 8o1: 8 bit di dati, parità dispari, 1 bit di stop 8E1: 8 bit di dati, parità pari, 1 bit di stop 8n1: 8 bit di dati, senza parità, 1 bit di stop 8n2: 8 bit di dati, senza parità, 2 bit di stop		8n1
<i>t L P</i>	Regolazione del time out del collegamento seriale (1)	da 0,1 a 60 s	5 s
<i>P C t</i>	Configurazione del collegamento seriale per comunicare con il terminale remotato On: funzione attiva. Configura temporaneamente l'avviatore (tbr e FOR) per comunicare con il terminale re remotato, da utilizzare nel caso i parametri tbr e For non siano impostati ai valori di fabbrica. OFF: funzione non attiva. PCt torna su OFF all'interruzione della tensione controllo. Alla messa sotto tensione seguente i parametri tbr e FOR tornano alla configurazione iniziale		OFF




(1) Accertarsi che il tempo regolato sia compatibile con la sicurezza di funzionamento della macchina.

Menu Parametro visualizzato SUP

Cos φ	  C O S
Stato termico motore in %	  E H r
Corrente motore	  L C r
Durata di funzionamento dopo l'ultimo azzeramento	  r n t
Potenza attiva in %	  L P r
Coppia motore in %	  L t r
Potenza attiva in kW	  L A P
Visualizzazione stato in corso (ACC, rUn, dEC, ...)	  E t A
Ultimo difetto rilevato	  L F t
Senso di rotazione delle fasi 1-2-3 o 3-2-1	  P H E
Codice di blocco del terminale	  C O d

Regolare ULn nel menu drC

 Parametri del menu

Menu Parametro visualizzato SUP

La modifica del parametro da visualizzare è possibile sia con motore fermo che in funzione.

Nella prerogolazione di base la corrente motore è visualizzata (parametro LCr).

Il valore scelto viene memorizzato nel modo seguente:

- 1° pressione del tasto ENT: la scelta è provvisoria e sarà cancellata alla messa fuori tensione successiva.
- 2° pressione del tasto ENT per 2 secondi: il valore a display lampeggia, la scelta è definitiva a meno di modifica

Codice	Parametro	Unità
CO5	Cos φ	0,01
tHr	Stato termico motore Varia da 0 a 125 % 100 % corrisponde allo stato termico nominale per la corrente In regolata.	%
LCr	Corrente motore In ampere fino a 999 A (esempi: 01.5 = 1,5 A ; 15.0 = 15 A ; 150 = 150 A) In kilo-ampere a partire da 1000 A (esempi: 1.50 = 1500 A ; 1.15 = 1150 A)	A o kA
rne	Tempo di funzionamento in ore dall'ultimo reset. In ore fino a 999 h (esempi: 001 = 1 h ; 111 = 111 h) In kilo-ore da 1000 a 65535 (esempi: 1.11 = 1110 h ; 11.1 = 11100 h) Oltre le 65535 h (65.5) il valore viene resettato Il tempo di funzionamento viene conteggiato quando il motore non è fermo ovvero all'innescio dei tiristori (riscaldamento, accelerazione, regime permanente, decelerazione, frenatura) e in regime permanente con by-pass. Il reset del contaore può essere effettuato in linea con la parola di comando e a terminale fermo. Alla messa fuori tensione della parte controllo il contaore viene salvato nella memoria EEPROM.	h o kh
LPa	Potenza attiva Varia da 0 a 255 % 100 % corrisponde alla potenza alla corrente nominale e alla piena tensione.	%
Ltr	Coppia motore Varia da 0 a 255 % 100 % corrisponde alla coppia nominale.	%
LAP	Potenza attiva in kW Questo parametro richiede di configurare il valore esatto della tensione di rete ULn nel menu drC.	kW
ELR	Visualizzazione stato in corso nLP: avviatore senza ordine di marcia e potenza non alimentata rdY: avviatore senza ordine di marcia e potenza alimentata tbS: temporizzazione di avviamento non terminata ACC: accelerazione in corso dEC: decelerazione in corso rUn: marcia in regime stabilito brL: frenatura in corso CLl: avviatore in limitazione di corrente nSt: forzatura arresto ruota libera tramite collegamento seriale	
LFE	Ultimo difetto rilevato (vedere pagina 403). Quando non viene memorizzato alcun difetto il display visualizza il messaggio nDF . Quando i difetti sono stati inibiti, il display visualizza INH .	
PHE	Senso di rotazione delle fasi viste dall'avviatore 123: senso diretto (L1-L2-L3) 321: senso inverso (L3-L2-L1)	

Menu Parametro visualizzato SUP

Codice	Parametro
C d	<p>Codice di blocco del terminale Permette di proteggere la configurazione dell'avviatore con un codice di accesso.</p> <p> Attenzione: Prima di inserire un codice non dimenticare di annotarlo con cura</p> <ul style="list-style-type: none">• OFF: nessun codice blocca l'accesso<ul style="list-style-type: none">- Per bloccare l'accesso comporre un codice (da 2 a 999) aumentando il valore a display con il tasto ▲ quindi premere il tasto ENT. A display appare il messaggio "On": l'accesso al parametro è bloccato.• On: un codice blocca l'accesso (da 2 a 999)<ul style="list-style-type: none">- Per sbloccare l'accesso comporre il codice aumentando il valore a display con il tasto ▲ quindi premere il tasto ENT. A display resta visualizzato il codice, l'accesso è sbloccato fino alla messa fuori tensione successiva. Alla nuova messa sotto tensione l'accesso al parametro torna bloccato.- Se viene inserito un codice errato, il valore a display torna su "On", l'accesso all parametro resta bloccato.• XXX: l'accesso al parametro è sbloccato (il codice resta visualizzato).<ul style="list-style-type: none">- Per riattivare il blocco con lo stesso codice, con l'accesso al parametro sbloccato, tornare a "On" con il tasto ▼, quindi premere il tasto ENT. "On" resta visualizzato a display e l'accesso al parametro è bloccato.- Per bloccare l'accesso con un nuovo codice, con l'accesso al parametro sbloccato, comporre il nuovo codice aumentando il valore a display con ▲ o ▼ quindi premere il tasto ENT. A display viene visualizzato "On" e l'accesso al parametro è bloccato.- Per eliminare il blocco, con l'accesso al parametro sbloccato tornare su "OFF" con il tasto ▼, quindi premere il tasto ENT. "OFF" resta visualizzato a display e l'accesso al parametro è sbloccato e lo resta anche in seguito alla messa fuori tensione e successiva rimessa in tensione.

Quando l'accesso viene bloccato con un codice, restano accessibili solo i parametri di controllo, con la sola possibilità di scelta provvisoria del parametro visualizzato.

Tabella di compatibilità

Le scelte delle funzioni può essere limitata dall'incompatibilità di interruzione di alcune funzioni.
Le funzioni non inserite nella tabella non sono oggetto d'incompatibilità.

Funzioni	Arresto in decelerazione	Arresto in frenatura dinamica	Forzata arresto ruota libera	Protezione termica	Perdita di una fase motore	Cablaggio sull'avvolgimento a triangolo del motore	Prove su motore di piccolo calibro	Cascata	Preriscaldamento
Arresto in decelerazione									
Arresto in frenatura dinamica									
Forzata arresto ruota libera									
Protezione termica									(2)
Perdita di una fase motore									
Cablaggio sull'avvolgimento a triangolo motore									
Prove su motore di piccolo calibro									
Cascata									
Preriscaldamento				(2)					

	Funzioni compatibili
	Funzioni incompatibili
	Senza oggetto

(1) Perdita di fase motore non rilevata

(2) Durante il preriscaldamento motore, la protezione termica non è garantita. Regolare correttamente la corrente di preriscaldamento IPr

Manutenzione

L'Altistart 48 non richiede manutenzione preventiva. Si consiglia tuttavia, ad intervalli regolari, di:

- verificare lo stato e il serraggio delle connessioni
- assicurarsi che la temperatura vicino all'apparecchio resti ad un livello accettabile e che la ventilazione resti efficace (durata media dei ventilatori: da 3 a 5 anni a seconda delle condizioni d'impiego)
- pulire i filtri del sistema di raffreddamento se necessario.

Assistenza alla manutenzione

Nel caso in cui si verificassero anomalie alla messa in servizio o in fase d'impiego, assicurarsi per prima cosa che siano state osservate tutte le raccomandazioni relative alle condizioni ambientali, al montaggio e ai collegamenti.

Il primo difetto rilevato viene memorizzato e visualizzato sul display: l'avviatore si blocca, i relè R1 e R2 cambiano stato a seconda della loro configurazione.

Reset del difetto

Interrompere l'alimentazione dell'avviatore in caso di difetto non riarmabile.

Attendere lo spegnimento totale del display.

Cercare la causa del difetto ed eliminarla.

Ripristinare l'alimentazione: questa operazione consente di resettare il difetto se questo è effettivamente scomparso.

In alcuni casi può verificarsi un riavviamento automatico in seguito alla scomparsa del difetto, se la funzione è stata precedentemente programmata.

Menu visualizzazione

Consente la prevenzione e la ricerca delle cause dei difetti mediante visualizzazione dello stato dell'avviatore e dei valori correnti.

Ricambi e riparazioni

Consultare la rete commerciale Schneider Electric.

Difetti - cause - procedure d'intervento

Come regola generale quando si verifica un'anomalia alla messa in funzione dell'avviatore è preferibile procedere ad una regolazione di base e rivedere le regolazioni passo per passo.

Mancato avviamento senza segnalazione di difetto

- Nessun valore visualizzato a display: verificare la presenza della rete sull'alimentazione controllo CL1/CL2 (vedere pagina 355)
- Verificare che il codice visualizzato non corrisponda allo stato normale dell'avviatore (vedere pagina 373)
- Verificare la presenza degli ordini di marcia RUN/STOP (vedere pagina 356)

Difetti non riarmabili

Alla comparsa di questo tipo di difetto l'avviatore si blocca e il motore passa a ruota libera.

Segnalazione:

- Apertura del relè fine avviamento R2
- Apertura del relè R1 (in seguito al blocco dell'avviatore)
- Lampeggiamento del codice difetto sul display
- Memorizzazione degli ultimi 5 difetti, visibili con l'atelier software PowerSuite

Condizioni di riavviamento:

- Scomparsa delle cause del difetto
- Interruzione quindi ripristino dell'alimentazione controllo

Difetto	Causa probabile	Procedura d'intervento
<i>I n F</i>	Difetto interno	Scollegare e quindi ripristinare l'alimentazione controllo. Se il difetto persiste rivolgersi alla rete commerciale Schneider Electric.
<i>D C F</i>	Sovracorrente: <ul style="list-style-type: none">• cortocircuito impedente in uscita dall'avviatore• cortocircuito interno• contattore di by-pass incollato• surclassamento avviatore	Mettere fuori tensione l'avviatore. <ul style="list-style-type: none">• Verificare i cavi di collegamento e l'isolamento motore• Verificare i tiristori• Verificare il contattore di by-pass (contatto incollato)• Verificare il valore del parametro bSt nel menu drC pagina 409.
<i>P I F</i>	Inversione delle fasi. La rotazione delle fasi della rete non concorda con la selezione effettuata tramite PHr nel menu Protezione.	Invertire due fasi della rete o impostare PHr = no
<i>E E F</i>	Difetto memoria interna	Scollegare e quindi ripristinare l'alimentazione controllo. Se il difetto persiste rivolgersi alla rete commerciale Schneider Electric

Difetti - cause - procedure d'intervento

Difetti riarmabili in seguito alla scomparsa delle cause

Quando si verifica questo tipo di difetto l'avviatore si blocca e il motore passa a ruota libera.

Segnalazione:

- Apertura del relè fine avviamento R2
- Apertura del relè R1, solo se configurato come relè d'isolamento
- Lampeggiamento del codice difetto sul display, per tutta la durata della presenza del difetto
- Memorizzazione degli ultimi 5 difetti, visibili con l'atelier software PowerSuite

Condizioni di riavviamento:

- Scomparsa delle cause del difetto
- In comando 2 fili, è necessario che l'ordine di marcia sia mantenuto sull'ingresso RUN
- In comando 3 fili, è necessario un nuovo ordine di marcia (fronte di salita) sull'ingresso RUN

Difetto	Causa probabile	Procedura d'intervento
<i>FFF</i>	Configurazione non valida alla messa sotto tensione.	<ul style="list-style-type: none">• Tornare alle regolazione di base nel menu controllo drC.• Riconfigurare l'avviatore
<i>CFI</i>	Configurazione non valida La configurazione caricata nell'avviatore mediante collegamento seriale è incoerente.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare la configurazione precedentemente caricata.• Caricare una configurazione coerente

Difetti - cause - procedure d'intervento

Difetti riarmabili manuellement con la funzione riavviamento automatico (1)

Quando si verifica questo tipo di difetto l'avviatore si blocca e il motore passa a ruota libera.

Segnalazione con riavviamento automatico:

- Apertura del relè fine avviamento R2.
- Apertura del relè R1, solo se configurato come relè d'isolamento. R1 resta chiuso se configurato come relè di difetto, vedere pagina 409.
- Lampeggiamento del codice difetto sul display, per tutta la durata della presenza del difetto.
- Memorizzazione degli ultimi 5 difetti, visibili con l'atelier software PowerSuite.

Condizioni di riavviamento per i difetti seguenti con riavviamento automatico (solo in comando 2 fili):

- Scomparsa delle cause del difetto.
- Ordine di marcia mantenuto sull'ingresso RUN.
- Esecuzione di 6 tentativi di riavviamento ad intervalli di 60 secondi l'uno dall'altro. Al sesto tentativo, se il difetto è sempre presente, l'avviatore diventa riarmabile manualmente (vedere pagina seguente) e R1 si apre se configurato come relè di difetto.

Difetto	Causa probabile	Procedura d'intervento
<i>PHF</i>	Perdita di una fase rete Perdita di una fase motore Se la corrente motore scende al di sotto di una soglia regolabile PHL in una fase per 0,5 s o nelle tre fasi per 0,2 s. Questo difetto è configurabile nel menu protezione PrO, parametro PHL.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare la rete, il collegamento dell'avviatore e i dispositivi eventualmente installati tra la rete e l'avviatore (contattore, fusibili, interruttori, ecc...).• Verificare il collegamento del motore, e i dispositivi eventualmente installati tra la rete e l'avviatore (contattore, fusibili, interruttori, ecc...)• Verificare lo stato del motore.• Verificare che la configurazione del parametro PHL sia compatibile con il motore utilizzato.
<i>FrF</i>	Frequenza rete fuori tolleranza Questo difetto è configurabile nel menu Regolazioni avanzate drC, parametro FrC.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare la rete.• Verificare che la configurazione del parametro FrC sia compatibile con la rete utilizzata (gruppo elettrogeno ad esempio).

Condizioni di riavviamento per i seguenti difetti:

- Scomparsa delle cause del difetto
- Ordine di marcia mantenuto (comando 2 fili solamente)

Difetto	Causa probabile	Procedura d'intervento
<i>U5F</i>	Difetto alimentazione potenza all'ordine di marcia.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier la tension et le circuit d'alimentation puissance.
<i>CLF</i>	Perdita alimentazione controllo	<ul style="list-style-type: none">• Interruzione superiore a 200 ms su CL1/CL2

(1) Se la funzione riavviamento automatico non è selezionata, vedere pagina 406 per la segnalazione e le condizioni di riavviamento di questi difetti

Nota: lo strumento DIAG 48 può essere utilizzato anche per determinare con precisione la causa del difetto PHF

Difetti - cause - procedure d'intervento

Difetti riarmabili manualmente unicamente.

Quando si verifica questo tipo di difetto, l'avviatore si blocca e il motore passa a ruota libera.

Segnalazione:

- Apertura del relè fine avviamento R2.
- Apertura del relè R1.
- Lampeggiamento del codice difetto sul display, per tutta la durata della presenza del difetto.
- Memorizzazione degli ultimi 5 difetti, visibili con l'atelier software PowerSuite.

Condizioni di riavviamento:

- Scomparsa delle cause del difetto.
- Un ordine di marcia (comando 2 fili o 3 fili, richiede un fronte di salita sull'ingresso RUN) per riarmare il difetto (1).
- Un altro ordine di marcia (comando 2 fili o 3 fili, richiede un fronte di salita sull'ingresso) per avviare il motore.

Difetto	Causa probabile	Procedura d'intervento
5 L F	Difetto collegamento seriale	<ul style="list-style-type: none">• Verificare il collegamento della presa RS485.
E L F	Difetto esterno	<ul style="list-style-type: none">• Verificare il difetto.
5 E F	Avviamento prolungato	<ul style="list-style-type: none">• Verificare la meccanica (usura, duro meccanico, lubrificazione, ostacolo, ecc...).• Verificare il valore regolato di tLS nel menu PrO pagina 381.• Verificare il dimensionamento avviatore-motore rispetto alle esigenze meccaniche..
Q L C	Sovraccarico corrente.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare la meccanica (usura, duro meccanico, lubrificazione, ostacolo, ecc...).• Verificare il valore dei parametri LOC e tOL nel menu PrO pagina 382.
Q L F	Difetto termico motore.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare la meccanica (usura, duro meccanico, lubrificazione, ostacolo, ecc...).• Verificare il dimensionamento avviatore-motore rispetto alle esigenze meccaniche.• Verificare il valore del parametro tHP nel menu PrO pagina 381 e quello del parametro In nel menu SEt pagina 376.• Verificare l'isolamento elettrico del motore.• Attendere il raffreddamento del motore prima di riavviare.
Q H F	Difetto termico avviatore.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare la meccanica (usura, duro meccanico, lubrificazione, ostacolo, ecc...).• Verificare il dimensionamento avviatore-motore rispetto alle esigenze meccaniche.• Verificare il funzionamento del ventilatore se integrato nell'ATS48 utilizzato; controllare che il passaggio dell'aria avvenga liberamente e la pulizia del radiatore. Accertarsi che siano stati osservate accuratamente le istruzioni d'installazione.• Attendere il raffreddamento dell'ATS48 prima di riavviare.

(1) Il riarmo su ordine di marcia è inattivo se LI è assegnato alla funzione "riarmo difetto (Llr)".

Difetti - cause - procedure d'intervento

Difetti riarmabili manualmente unicamente.

Difetto	Causa probabile	Procedura d'intervento
<i>ULF</i>	Difetto termico motore rilevato dalle sonde PTC.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare la meccanica (usura, duro meccanico, lubrificazione, ecc...).• Verificare il dimensionamento avvitatore-motore in rapporto alle necessità della meccanica.• Verificare il valore del parametro PtC nel Menu PrO pagina 383.• Attendere il raffreddamento del motore prima di riavviare.
<i>LULF</i>	Sottocarico motore.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare il circuito idraulico.• Verificare i valori dei parametri LUL e tUL nel menù protezione PrO pagina 381
<i>LrF</i>	Rotore bloccato in regime permanente. Questo difetto è attivo solo in regime permanente con contattore di by-pass avvitatore. Viene rilevato se la corrente in una fase è superiore o uguale a 5 In per più di 0,2 s	<ul style="list-style-type: none">• Verificare la meccanica (usura, duro meccanico, lubrificazione, ostacolo, ecc...).
<i>Error 1</i>	Possibile solamente sul terminale remotato: valori errati dei parametri tbr e For	<ul style="list-style-type: none">• Configurazione tbr = 19,2 e For = 8n1 o PCt = vedere a pagina 397

Riarmo dei difetti mediante ingresso logico

Se un ingresso logico LI è configurato in "Riarmo del difetto termico motore" o in "Riarmo dei difetti riarmabili", è necessario:

- Un impulso sull'ingresso logico LI
- In comando 2 fili, il motore riavvia se l'ordine di marcia è mantenuto sull'ingresso RUN
- In comando 3 fili, il motore riavvia su un nuovo ordine di marcia (fronte di salita) sull'ingresso RUN

Tablelle di memorizzazione configurazione/regolazioni

Avviatore ATS 48.....
Eventuale n° di identificazione Cliente.....
Eventuale codice di accesso.....

Menu Regolazioni *SEt*

Codice	Regolazione di base	Regolazione cliente	Codice	Regolazione di base	Regolazione cliente
<i>In</i>	(1)		<i>dEL</i>	15 s	
<i>ILt</i>	400 %		<i>EdC</i>	20 %	
<i>RLC</i>	15 s		<i>brC</i>	50 %	
<i>EQD</i>	20 %		<i>EBR</i>	20 %	
<i>StY</i>	-F-				

I parametri su fondo grigio vengono visualizzati se sono state configurate le funzioni corrispondenti.

Menu Protezione *PrD*

Codice	Regolazione di base	Regolazione cliente	Codice	Regolazione di base	Regolazione cliente
<i>HP</i>	10		<i>DL</i>	10,0	
<i>ULL</i>	OFF		<i>PHr</i>	no	
<i>LUL</i>	60 %		<i>tbS</i>	2 s	
<i>UL</i>	60 %		<i>PHL</i>	10 %	
<i>LS</i>	OFF		<i>PLC</i>	OFF	
<i>DIL</i>	OFF		<i>RrS</i>	OFF	
<i>DL</i>	80 %		<i>rEH</i>	no	

I parametri su fondo grigio vengono visualizzati se sono state configurate le funzioni corrispondenti.

(1) Dipende dal calibro dell'avviatore.

Menu Regolazioni avanzate *d r C*

Codice	Regolazione di base	Regolazione cliente	Codice	Regolazione di base	Regolazione cliente
<i>L L I</i>	OFF		<i>L 5 C</i>	50 %	
<i>b 5 t</i>	OFF		<i>t 1 G</i>	40 %	
<i>d L t</i>	OFF		<i>C 5 C</i>	OFF	
<i>5 5 t</i>	OFF		<i>U L n</i>	(1)	
<i>C L P</i>	On		<i>F r C</i>	AUt	

I parametri su fondo grigio vengono visualizzati se sono state configurate le funzioni corrispondenti.

Menu Configurazione degli ingressi/uscite *I O*

Codice	Regolazione di base	Regolazione cliente	Codice	Regolazione di base	Regolazione cliente
<i>L 1 3</i>	LIA		<i>r 1</i>	r1l	
<i>L 1 4</i>	LIL		<i>r 3</i>	m1	
<i>I P r</i>	0 %		<i>R O</i>	OCr	
<i>t P r</i>	5 mn		<i>O 4</i>	020	
<i>L O 1</i>	tA1		<i>R 5 C</i>	200	
<i>L O 2</i>	m1				

I parametri su fondo grigio vengono visualizzati se sono state configurate le funzioni corrispondenti.

- (1) -ATS 48***Q : 400 V
 -ATS 48***Y : 460 V

Tablelle di memorizzazione configurazione/regolazioni

Menu Parametri 2° motore 5 L 2

Menu visibile solo se un ingresso logico è assegnato alla funzione attivazione della seconda serie di parametri motore (LIS) nel menu Configurazione degli ingressi/uscite I O.

Codice	Regolazione di base	Regolazione cliente	Codice	Regolazione di base	Regolazione cliente
<i>ln 2</i>	(1)		<i>dE 2</i>	15 s	
<i>lL 2</i>	400 %		<i>E d 2</i>	20 %	
<i>RL 2</i>	15 s		<i>EL 2</i>	OFF	
<i>LR 2</i>	20 %		<i>L 1 2</i>	40 %	

Menu Comunicazione C D P

Codice	Regolazione di base	Regolazione cliente	Codice	Regolazione di base	Regolazione cliente
<i>R d d</i>	0		<i>EL P</i>	5 s	
<i>L b r</i>	19,2 kBits / s		<i>P C L</i>	OFF	
<i>F D r</i>	8n1				

(1) Dipende dal calibro dell'avviatore



00149440913034