

Kiểu	Mã					Ghi chú	
MC9-4						Đồng hồ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số đa kênh	
Kiểu điều khiển	D					Đốt nóng	
	R					Làm mát	
	W					Đốt nóng và làm mát	
Kiểu ngõ vào						Xem bảng chọn đầu dò	
Kiểu ngõ ra (1~4). Ngõ ra đốt nóng				M		Relay	ALH, ALL, LBA
						(ngõ ra 1a)	
				S		SSR	
				T		Triac	ALH(1c), ALL(1a)
				4		Current (4-20mA)	ALH(1a), ALL(1a)
				5		Current (0-20mA)	
Kiểu ngõ ra (5~8) Ngõ ra đốt nóng Trường hợp kiểu điều khiển D/R à chỉ có thể chọn N Còn lại chọn đủ mã				N		Không (5-8) loại chỉ hiển chỉ	
				M		Relay	
				S		SSR	
				T		Triac	
				4		Current (4-20mA)	
				5		Current (0-20mA)	
Tùy chọn (cảnh báo, truyền thông, đứt vòng lập...)				N		Không tùy chọn	
				1		AL2/AL3	
				2		AL2/AL3 + RS232 + Tiếp điểm ngõ vào	
				3		AL2/AL3 + RS422/RS485 + Tiếp điểm ngõ vào	
				4		AL2/AL3 + HBA	
Nguồn cấp					1	24 VAC/24VDC (50Hz/60Hz) – chưa ra mắt	
					2	100-240 VAC (50Hz/60Hz)	
					3	c	